

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/01/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,3	100		119022,1	100		10,5	100		143,2	100		964,2	100	In marcia
01:00		2,0	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,3	100		119989,4	100		10,8	100		143,9	100		961,0	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,8	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,3	100		119646,7	100		10,8	100		143,3	100		956,1	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,7	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		118077,9	100		10,7	100		143,2	100		950,4	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,9	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		117137,8	100		10,6	100		141,8	100		950,8	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		118151,0	100		10,4	100		142,8	100		962,2	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,9	100		0,04	73		5,0	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,4	100		118736,4	100		10,6	100		143,5	100		949,8	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,3	100		119960,3	100		10,7	100		143,2	100		958,9	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		119818,4	100		10,7	100		143,4	100		952,8	100	In marcia
05:00		4,6	100		1,0	100		0,03	100		5,0	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		120236,7	100		10,5	100		143,7	100		966,0	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,0	100		0,11	73		4,5	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		120990,7	100		10,8	100		143,4	100		959,1	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,4	100		0,05	100		4,3	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		119784,3	100		10,8	100		143,3	100		955,0	100	In marcia
06:30		4,5	100		1,9	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		118791,7	100		10,6	100		143,1	100		957,3	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,9	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		119015,7	100		10,6	100		143,5	100		955,9	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,7	100		0,12	73		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		119208,8	100		10,4	100		143,1	100		957,9	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,0	100		0,01	100		4,2	100		0,24	94		28,9	100		0,2	100		0,3	100		120519,3	100		10,9	100		143,4	100		952,9	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,6	100		0,11	100		4,2	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		119702,5	100		10,9	100		143,1	100		949,1	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,6	85		0,02	100		4,3	85		0,24	100		30,0	85		0,2	85		0,2	85		119588,6	100		10,9	85		143,2	100		953,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,7	78		0,0	73		3,9	78		0,23	100		30,2	78		0,2	78		0,2	78		119499,9	100		10,9	78		142,8	100		959,9	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,1	100		0,17	100		4,0	100		0,24	100		41,0	100		0,2	100		0,1	100		118463,1	100		10,8	100		143,0	100		958,2	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,7	100		0,2	100		4,0	100		0,24	100		37,8	100		0,2	100		0,2	100		117862,2	100		10,4	100		142,9	100		962,4	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,4	100		0,15	100		3,8	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		117806,9	100		10,5	100		143,1	100		959,3	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,6	100		0,24	73		3,1	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,4	100		116840,9	100		10,3	100		143,0	100		968,9	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,8	100		0,19	100		3,4	100		0,24	94		17,3	100		0,2	100		0,3	100		118137,5	100		10,6	100		143,0	100		960,1	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,2	100		117439,3	100		10,6	100		142,8	100		961,5	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,5	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,2	100		117575,2	100		10,5	100		142,8	100		965,8	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,5	100		0,06	73		3,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		117045,1	100		10,4	100		143,0	100		965,2	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		29,7	100		0,2	100		0,2	100		117391,1	100		10,6	100		142,8	100		958,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		117647,3	100		10,5	100		143,2	100		960,9	100	In marcia
15:00		3,9	100		1,3	100		0,06	100		3,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		117226,3	100		10,4	100		142,9	100		965,2	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,5	100		0,07	73		3,5	100		0,24	100		31,4	100		0,2	100		0,3	100		117776,5	100		10,6	100		142,9	100		962,4	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,7	100		0,2	100		3,4	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,4	100		117203,8	100		10,4	100		143,2	100		964,9	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,5	100		0,43	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,3	100		118399,4	100		10,7	100		143,1	100		960,8	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,6	100		0,45	100		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		117220,1	100		10,5	100		143,1	100		961,6	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,7	100		0,28	73		3,4	100		0,24	100		25,6	100		0,2	100		0,3	100		117918,6	100		10,5	100		143,0	100		963,5	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,5	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		117515,0	100		10,2	100		143,4	100		968,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,6	100		0,02	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,2	100		118120,7	100		10,7	100		142,8	100		953,3	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,2	100		117869,1	100		10,7	100		142,8	100		956,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,0	100		0,01	73		3,0	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		117527,5	100		10,4	100		143,2	100		962,9	100	In marcia
20:00		3,6	100		2,4	100		0,11	100		3,2	100		0,23	94		30,9	100		0,2	100		0,1	100		117566,6	100		10,6	100		142,8	100		959,7	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		34,8	100		0,2	100		0,2	100		117262,5	100		10,5	100		142,9	100		960,0	100	In marcia
21:00		2,6	85		1,5	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		35,0	85		0,3	85		0,3	85		117342,2	100		10,5	85		143,0	100		966,6	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,5	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		32,1	78		0,2	78		0,4	78		117625,5	100		10,6	78		143,0	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		5,8	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,3	100		119022,1	100		10,5	100		143,2	100		964,2	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,3	100		119989,4	100		10,8	100		143,9	100		961,0	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,8	100		0,01	73		4,3	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,3	100		119646,7	100		10,8	100		143,3	100		956,1	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,7	100		0,01	100		4,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		118077,9	100		10,7	100		143,2	100		950,4	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,9	100		0,02	100		4,0	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		117137,8	100		10,6	100		141,8	100		950,8	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,5	100		0,03	100		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		118151,0	100		10,4	100		142,8	100		962,2	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,9	100		0,04	73		5,0	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,4	100		118736,4	100		10,6	100		143,5	100		949,8	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,6	100		0,04	100		3,9	100		0,24	94		28,5	100		0,3	100		0,3	100		119960,3	100		10,7	100		143,2	100		958,9	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		119818,4	100		10,7	100		143,4	100		952,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,0	100		0,03	100		5,0	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		120236,7	100		10,5	100		143,7	100		966,0	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,0	100		0,11	73		4,5	100		0,24	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		120990,7	100		10,8	100		143,4	100		959,1	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,4	100		0,05	100		4,3	100		0,24	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		119784,3	100		10,8	100		143,3	100		955,0	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		1,9	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		118791,7	100		10,6	100		143,1	100		957,3	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,9	100		0,03	100		4,7	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		119015,7	100		10,6	100		143,5	100		955,9	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,7	100		0,12	73		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		119208,8	100		10,4	100		143,1	100		957,9	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,0	100		0,01	100		4,2	100		0,24	94		28,9	100		0,2	100		0,3	100		120519,3	100		10,9	100		143,4	100		952,9	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,6	100		0,11	100		4,2	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		119702,5	100		10,9	100		143,1	100		949,1	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,6	85		0,02	100		4,3	85		0,24	100		30,0	85		0,2	85		0,2	85		119588,6	100		10,9	85		143,2	100		953,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,7	78		0,0	73		3,9	78		0,23	100		30,2	78		0,2	78		0,2	78		119499,9	100		10,9	78		142,8	100		959,9	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,1	100		0,17	100		4,0	100		0,24	100		41,0	100		0,2	100		0,1	100		118463,1	100		10,8	100		143,0	100		958,2	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,7	100		0,2	100		4,0	100		0,24	100		37,8	100		0,2	100		0,2	100		117862,2	100		10,4	100		142,9	100		962,4	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,4	100		0,15	100		3,8	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		117806,9	100		10,5	100		143,1	100		959,3	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,6	100		0,24	73		3,1	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		0,4	100		116840,9	100		10,3	100		143,0	100		968,9	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,8	100		0,19	100		3,4	100		0,24	94		17,3	100		0,2	100		0,3	100		118137,5	100		10,6	100		143,0	100		960,1	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,2	100		117439,3	100		10,6	100		142,8	100		961,5	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,5	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,2	100		117575,2	100		10,5	100		142,8	100		965,8	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,5	100		0,06	73		3,4	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		117045,1	100		10,4	100		143,0	100		965,2	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		29,7	100		0,2	100		0,2	100		117391,1	100		10,6	100		142,8	100		958,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		117647,3	100		10,5	100		143,2	100		960,9	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		1,3	100		0,06	100		3,7	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		117226,3	100		10,4	100		142,9	100		965,2	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,5	100		0,07	73		3,5	100		0,24	100		31,4	100		0,2	100		0,3	100		117776,5	100		10,6	100		142,9	100		962,4	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,7	100		0,2	100		3,4	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,4	100		117203,8	100		10,4	100		143,2	100		964,9	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,5	100		0,43	100		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,3	100		118399,4	100		10,7	100		143,1	100		960,8	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,6	100		0,45	100		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		117220,1	100		10,5	100		143,1	100		961,6	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,7	100		0,28	73		3,4	100		0,24	100		25,6	100		0,2	100		0,3	100		117918,6	100		10,5	100		143,0	100		963,5	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,05	100		3,4	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		117515,0	100		10,2	100		143,4	100		968,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,6	100		0,02	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,2	100		118120,7	100		10,7	100		142,8	100		953,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,2	100		117869,1	100		10,7	100		142,8	100		956,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,0	100		0,01	73		3,0	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		117527,5	100		10,4	100		143,2	100		962,9	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		2,4	100		0,11	100		3,2	100		0,23	94		30,9	100		0,2	100		0,1	100		117566,6	100		10,6	100		142,8	100		959,7	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		34,8	100		0,2	100		0,2	100		117262,5	100		10,5	100		142,9	100		960,0	100		in Betrieb
21:00		2,6	85		1,5	85		0,0	100		3,4	85		0,24	100		35,0	85		0,3	85		0,3	85		117342,2	100		10,5	85		143,0	100		966,6	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,5	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		32,1	78																				