

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/01/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		0,9	100		0,14	100		4,3	100		0,24	100		14,8	100		0,2	100		0,0	100		115898,8	100		10,5	100		142,8	100		971,7	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,6	100		0,29	100		4,4	100		0,24	100		18,7	100		0,2	100		0,0	100		116389,4	100		10,8	100		142,7	100		960,2	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,8	100		0,25	73		4,8	100		0,24	100		20,5	100		0,2	100		0,1	100		116492,0	100		10,5	100		142,7	100		960,6	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,8	100		0,28	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,0	100		117165,0	100		10,6	100		142,9	100		967,9	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,4	100		0,46	100		5,4	100		0,24	100		38,8	100		0,3	100		0,1	100		117514,1	100		10,8	100		143,4	100		961,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,82	100		5,9	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,1	100		119770,6	100		10,7	100		143,7	100		956,0	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,8	100		0,82	73		5,2	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		121153,0	100		10,9	100		144,1	100		952,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,7	100		0,24	100		4,9	100		0,24	94		31,7	100		0,3	100		0,0	100		120467,0	100		10,9	100		143,6	100		956,8	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,3	100		0,19	100		4,5	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,0	100		120050,7	100		10,9	100		143,6	100		955,3	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,6	100		0,26	100		4,8	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		119916,1	100		10,8	100		143,8	100		955,7	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,7	100		0,25	73		4,6	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,1	100		119747,7	100		10,9	100		143,4	100		952,4	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,3	100		0,19	100		5,5	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		119400,7	100		10,9	100		143,5	100		951,4	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,6	100		0,25	100		4,8	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		119947,6	100		10,7	100		143,6	100		961,2	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,4	100		0,1	100		4,2	100		0,24	100		23,8	100		0,2	100		0,0	100		119826,0	100		11,0	100		142,8	100		959,3	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		31,1	100		0,2	100		0,0	100		119333,0	100		10,9	100		143,0	100		958,9	100	In marcia
08:00		4,6	100		1,3	100		0,1	100		4,2	100		0,24	94		36,2	100		0,2	100		0,1	100		118980,1	100		10,6	100		143,3	100		966,0	100	In marcia
08:30		6,5	100		1,0	100		0,14	100		4,1	100		0,23	100		33,0	100		0,2	100		0,0	100		117699,5	100		10,9	100		142,7	100		961,1	100	In marcia
09:00		4,9	84		0,7	84		0,3	100		6,2	84		0,24	100		32,6	84		0,2	84		0,0	84		118149,7	100		10,9	84		142,6	100		959,3	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,2	79		0,06	73		6,3	79		0,24	100		22,6	79		0,3	79		0,0	79		117601,4	100		10,7	79		142,7	100		966,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,3	100		0,06	100		5,0	100		0,24	100		18,9	100		0,2	100		0,0	100		115710,5	100		10,4	100		142,6	100		973,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,5	100		0,16	100		4,4	100		0,24	100		14,0	100		0,2	100		0,0	100		114997,6	100		10,9	100		142,1	100		961,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		0,28	100		6,2	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		117280,9	100		10,5	100		143,6	100		967,7	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,7	100		0,65	73		4,9	100		0,24	100		42,1	100		0,2	100		0,0	100		119558,8	100		11,1	100		143,4	100		956,4	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,4	100		0,1	100		4,5	100		0,24	94		39,5	100		0,2	100		0,0	100		118999,6	100		11,0	100		143,1	100		954,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,0	100		0,17	100		4,4	100		0,25	100		45,1	100		0,3	100		0,0	100		118230,9	100		10,9	100		143,5	100		953,7	100	In marcia
13:00		2,3	100		2,0	100		0,32	100		4,9	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		118468,7	100		10,5	100		143,6	100		959,3	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,5	100		0,14	73		4,7	100		0,24	100		15,9	100		0,2	100		0,1	100		118907,9	100		10,7	100		143,3	100		957,6	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,4	100		0,09	100		4,5	100		0,24	100		25,6	100		0,2	100		0,0	100		119323,1	100		11,0	100		143,4	100		948,7	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,8	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		118191,0	100		10,9	100		142,7	100		954,3	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,2	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,0	100		116533,6	100		10,5	100		143,2	100		963,7	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,9	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,2	100		0,0	100		116625,3	100		10,6	100		142,8	100		956,8	100	In marcia
16:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		32,1	100		0,2	100		0,0	100		116226,2	100		10,6	100		143,0	100		959,3	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		115818,0	100		10,7	100		142,6	100		954,1	100	In marcia
17:00		4,6	100		1,3	100		0,06	100		4,8	100		0,25	100		29,4	100		0,2	100		0,0	100		115451,2	100		10,6	100		142,4	100		961,2	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,9	100		0,03	73		4,5	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,0	100		115748,4	100		10,7	100		142,7	100		959,1	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,1	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		116704,3	100		10,7	100		142,8	100		963,2	100	In marcia
18:30		4,4	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,0	100		116598,8	100		10,9	100		142,9	100		958,2	100	In marcia
19:00		4,9	100		1,7	100		0,01	100		5,0	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,0	100		116442,2	100		11,0	100		142,5	100		954,0	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,0	100		0,0	73		5,3	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		116460,7	100		10,7	100		142,7	100		960,4	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		29,0	100		0,2	100		0,0	100		116312,0	100		10,6	100		142,9	100		964,8	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,3	100		0,08	100		5,0	100		0,24	100		24,9	100		0,2	100		0,0	100		116222,2	100		10,7	100		142,6	100		961,0	100	In marcia
21:00		4,7	86		1,2	86		0,03	100		5,7	86		0,24	100		26,6	86		0,2	86		0,0	86		114909,2	100		10,7	86		142,4	100		956,7	100	In marcia
21:30		4,0	78		1,1	78		0,03	73		5,5	78		0,24	100		37,9	78		0,2	78		0,0	78		115190,8	100		10,6	78		142,7	100		960,0	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,8	100		0,9	100		0,14	100		4,3	100		0,24	100		14,8	100		0,2	100		0,0	100		115898,8	100	10,5	100		142,8	100		971,7	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,6	100		0,29	100		4,4	100		0,24	100		18,7	100		0,2	100		0,0	100		116389,4	100	10,8	100		142,7	100		960,2	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,8	100		0,25	73		4,8	100		0,24	100		20,5	100		0,2	100		0,1	100		116492,0	100	10,5	100		142,7	100		960,6	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,8	100		0,28	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,0	100		117165,0	100	10,6	100		142,9	100		967,9	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,4	100		0,46	100		5,4	100		0,24	100		38,8	100		0,3	100		0,1	100		117514,1	100	10,8	100		143,4	100		961,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,82	100		5,9	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,1	100		119770,6	100	10,7	100		143,7	100		956,0	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,8	100		0,82	73		5,2	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		121153,0	100	10,9	100		144,1	100		952,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,7	100		0,24	100		4,9	100		0,24	94		31,7	100		0,3	100		0,0	100		120467,0	100	10,9	100		143,6	100		956,8	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,3	100		0,19	100		4,5	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,0	100		120050,7	100	10,9	100		143,6	100		955,3	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,6	100		0,26	100		4,8	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		119916,1	100	10,8	100		143,8	100		955,7	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,7	100		0,25	73		4,6	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,1	100		119747,7	100	10,9	100		143,4	100		952,4	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,3	100		0,19	100		5,5	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		119400,7	100	10,9	100		143,5	100		951,4	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,6	100		0,25	100		4,8	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		119947,6	100	10,7	100		143,6	100		961,2	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,4	100		0,1	100		4,2	100		0,24	100		23,8	100		0,2	100		0,0	100		119826,0	100	11,0	100		142,8	100		959,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		31,1	100		0,2	100		0,0	100		119333,0	100	10,9	100		143,0	100		958,9	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,3	100		0,1	100		4,2	100		0,24	94		36,2	100		0,2	100		0,1	100		118980,1	100	10,6	100		143,3	100		966,0	100		in Betrieb
08:30		6,5	100		1,0	100		0,14	100		4,1	100		0,23	100		33,0	100		0,2	100		0,0	100		117699,5	100	10,9	100		142,7	100		961,1	100		in Betrieb
09:00		4,9	84		0,7	84		0,3	100		6,2	84		0,24	100		32,6	84		0,2	84		0,0	84		118149,7	100	10,9	84		142,6	100		959,3	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,2	79		0,06	73		6,3	79		0,24	100		22,6	79		0,3	79		0,0	79		117601,4	100	10,7	79		142,7	100		966,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,3	100		0,06	100		5,0	100		0,24	100		18,9	100		0,2	100		0,0	100		115710,5	100	10,4	100		142,6	100		973,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,5	100		0,16	100		4,4	100		0,24	100		14,0	100		0,2	100		0,0	100		114997,6	100	10,9	100		142,1	100		961,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		0,28	100		6,2	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		117280,9	100	10,5	100		143,6	100		967,7	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,7	100		0,65	73		4,9	100		0,24	100		42,1	100		0,2	100		0,0	100		119558,8	100	11,1	100		143,4	100		956,4	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,4	100		0,1	100		4,5	100		0,24	94		39,5	100		0,2	100		0,0	100		118999,6	100	11,0	100		143,1	100		954,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,0	100		0,17	100		4,4	100		0,25	100		45,1	100		0,3	100		0,0	100		118230,9	100	10,9	100		143,5	100		953,7	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		2,0	100		0,32	100		4,9	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		118468,7	100	10,5	100		143,6	100		959,3	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,5	100		0,14	73		4,7	100		0,24	100		15,9	100		0,2	100		0,1	100		118907,9	100	10,7	100		143,3	100		957,6	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,4	100		0,09	100		4,5	100		0,24	100		25,6	100		0,2	100		0,0	100		119323,1	100	11,0	100		143,4	100		948,7	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,8	100		0,07	100		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		118191,0	100	10,9	100		142,7	100		954,3	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,2	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		38,3	100		0,3	100		0,0	100		116533,6	100	10,5	100		143,2	100		963,7	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,9	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,2	100		0,0	100		116625,3	100	10,6	100		142,8	100		956,8	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		32,1	100		0,2	100		0,0	100		116226,2	100	10,6	100		143,0	100		959,3	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		115818,0	100	10,7	100		142,6	100		954,1	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		1,3	100		0,06	100		4,8	100		0,25	100		29,4	100		0,2	100		0,0	100		115451,2	100	10,6	100		142,4	100		961,2	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,9	100		0,03	73		4,5	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,0	100		115748,4	100	10,7	100		142,7	100		959,1	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,1	100		0,01	100		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		116704,3	100	10,7	100		142,8	100		963,2	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		1,7	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,0	100		116598,8	100	10,9	100		142,9	100		958,2	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		1,7	100		0,01	100		5,0	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,0	100		116442,2	100	11,0	100		142,5	100		954,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,0	100		0,0	73		5,3	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		116460,7	100	10,7	100		142,7	100		960,4	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		29,0	100		0,2	100		0,0	100		116312,0	100	10,6	100		142,9	100		964,8	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,3	100		0,08	100		5,0	100		0,24	100		24,9	100		0,2	100		0,0	100		116222,2	100	10,7	100		142,6	100		961,0	100		in Betrieb
21:00		4,7	86		1,2	86		0,03	100		5,7	86		0,24	100		26,6	86		0,2	86		0,0	86		114909,2	100	10,7	86		142,4	100		956,7	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		1,1	78		0,03	73		5,5	78		0,24	100		37,9	78		0,2	78		0,0	78		115190,8	100	10,6	78		142,7	100		960,0	100		in Betrieb
22:00		3,0	100</																																		