

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,5	100		121842,4	100		11,0	100		144,1	100		952,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		121296,2	100		10,8	100		144,2	100		958,4	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,5	100		120901,4	100		10,9	100		144,1	100		952,8	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,5	100		0,09	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		121175,6	100		10,6	100		144,5	100		960,5	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,7	100		0,24	100		4,8	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		121706,4	100		10,6	100		144,9	100		962,9	100	In marcia
03:00		2,1	100		1,3	100		0,25	100		4,6	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,4	100		121856,9	100		11,0	100		143,7	100		954,6	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,2	100		0,26	73		4,4	100		0,24	100		18,1	100		0,3	100		0,3	100		120151,2	100		10,8	100		143,6	100		954,9	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,5	100		0,07	100		5,1	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,5	100		119359,4	100		10,7	100		143,8	100		949,1	100	In marcia
04:30		2,0	100		2,1	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		119452,8	100		10,6	100		143,8	100		962,8	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,2	100		0,06	100		4,5	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,4	100		119643,2	100		10,9	100		143,6	100		959,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,0	100		0,01	73		4,7	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		119158,8	100		10,9	100		143,6	100		934,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,6	100		0,2	100		5,7	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		119656,8	100		10,8	100		144,1	100		942,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		2,3	100		0,38	100		5,4	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		123037,2	100		10,8	100		144,9	100		932,4	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,4	100		0,21	100		4,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		122049,5	100		10,7	100		144,6	100		946,3	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,3	100		0,11	73		5,0	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,5	100		122716,8	100		10,9	100		144,1	100		945,3	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,3	100		0,3	100		4,3	100		0,25	94		20,7	100		0,3	100		0,3	100		121154,5	100		10,9	100		143,8	100		951,3	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,3	100		0,4	100		4,1	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,5	100		119811,9	100		10,9	100		143,8	100		954,1	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,9	86		0,38	100		4,6	86		0,25	100		29,4	86		0,3	86		0,5	86		120233,5	100		10,7	86		144,0	100		959,4	100	In marcia
09:30		1,5	78		1,5	78		0,29	73		4,7	78		0,25	100		38,5	78		0,3	78		0,5	78		120739,0	100		10,8	78		143,9	100		957,7	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,7	100		0,1	100		4,7	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		120464,8	100		10,7	100		143,8	100		953,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,15	100		4,4	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		119844,5	100		10,8	100		143,8	100		953,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,1	100		0,13	100		5,6	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		119890,3	100		10,5	100		143,9	100		955,0	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,1	100		0,07	73		6,3	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		120110,9	100		10,6	100		144,2	100		945,8	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,24	100		6,6	100		0,25	94		28,3	100		0,3	100		0,5	100		121130,6	100		10,6	100		144,1	100		950,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,09	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		120938,2	100		10,6	100		144,4	100		954,3	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,4	100		0,08	100		4,7	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		120298,3	100		10,6	100		144,3	100		956,0	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,6	100		0,06	73		4,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		119981,0	100		10,5	100		143,5	100		965,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,3	100		0,01	100		3,7	100		0,24	100		20,2	100		0,2	100		0,4	100		119868,4	100		10,8	100		143,3	100		962,4	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,3	100		0,11	100		4,2	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,5	100		120120,0	100		10,7	100		143,9	100		956,6	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,8	100		0,18	100		4,4	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,5	100		118758,2	100		10,6	100		144,0	100		955,7	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,7	100		0,11	73		4,8	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		119717,4	100		10,7	100		143,5	100		952,0	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,7	100		0,04	100		4,7	100		0,25	94		29,8	100		0,3	100		0,5	100		119483,5	100		10,5	100		143,8	100		958,1	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,2	100		0,23	100		4,9	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		119996,2	100		10,8	100		143,9	100		946,3	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,1	100		0,27	100		5,0	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,4	100		119951,1	100		10,7	100		143,8	100		954,5	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,1	100		0,21	73		5,0	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,4	100		120608,2	100		10,8	100		143,9	100		947,6	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,6	100		0,05	100		4,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		120703,1	100		10,8	100		144,0	100		951,7	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,7	100		0,01	100		4,8	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,5	100		120686,4	100		10,6	100		144,5	100		957,3	100	In marcia
19:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		19,5	100		0,2	100		0,5	100		120604,4	100		10,7	100		143,8	100		955,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,6	100		120294,5	100		10,6	100		143,9	100		956,4	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		19,4	100		0,3	100		0,6	100		120479,4	100		10,9	100		143,8	100		952,2	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,5	100		120962,0	100		10,5	100		144,4	100		949,1	100	In marcia
21:00		4,8	86		1,4	86		0,0	100		5,5	86		0,25	100		29,1	86		0,2	86		0,5	86		122494,3	100		10,9	86		144,1	100		951,3	100	In marcia
21:30		2,6	78		1,2	78		0,07	73		5,1	78		0,26	100		42,8	78		0,3	78		0,5	78		120622,6	100		10,9	78		144,3	100		948,9	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,5	100		121842,4	100		11,0	100		144,1	100		952,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		121296,2	100		10,8	100		144,2	100		958,4	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,5	100		120901,4	100		10,9	100		144,1	100		952,8	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,5	100		0,09	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		121175,6	100		10,6	100		144,5	100		960,5	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,7	100		0,24	100		4,8	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		121706,4	100		10,6	100		144,9	100		962,9	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		1,3	100		0,25	100		4,6	100		0,25	100		17,0	100		0,3	100		0,4	100		121856,9	100		11,0	100		143,7	100		954,6	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,2	100		0,26	73		4,4	100		0,24	100		18,1	100		0,3	100		0,3	100		120151,2	100		10,8	100		143,6	100		954,9	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,5	100		0,07	100		5,1	100		0,24	94		25,3	100		0,3	100		0,5	100		119359,4	100		10,7	100		143,8	100		949,1	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		2,1	100		0,06	100		4,9	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		119452,8	100		10,6	100		143,8	100		962,8	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,2	100		0,06	100		4,5	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,4	100		119643,2	100		10,9	100		143,6	100		959,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,0	100		0,01	73		4,7	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,5	100		119158,8	100		10,9	100		143,6	100		934,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,6	100		0,2	100		5,7	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		119656,8	100		10,8	100		144,1	100		942,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		2,3	100		0,38	100		5,4	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		123037,2	100		10,8	100		144,9	100		932,4	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,4	100		0,21	100		4,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		122049,5	100		10,7	100		144,6	100		946,3	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,3	100		0,11	73		5,0	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,5	100		122716,8	100		10,9	100		144,1	100		945,3	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,3	100		0,3	100		4,3	100		0,25	94		20,7	100		0,3	100		0,3	100		121154,5	100		10,9	100		143,8	100		951,3	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,3	100		0,4	100		4,1	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,5	100		119811,9	100		10,9	100		143,8	100		954,1	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,9	86		0,38	100		4,6	86		0,25	100		29,4	86		0,3	86		0,5	86		120233,5	100		10,7	86		144,0	100		959,4	100		in Betrieb
09:30		1,5	78		1,5	78		0,29	73		4,7	78		0,25	100		38,5	78		0,3	78		0,5	78		120739,0	100		10,8	78		143,9	100		957,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,7	100		0,1	100		4,7	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		120464,8	100		10,7	100		143,8	100		953,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,15	100		4,4	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		119844,5	100		10,8	100		143,8	100		953,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,1	100		0,13	100		5,6	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,5	100		119890,3	100		10,5	100		143,9	100		955,0	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,1	100		0,07	73		6,3	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		120110,9	100		10,6	100		144,2	100		945,8	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,24	100		6,6	100		0,25	94		28,3	100		0,3	100		0,5	100		121130,6	100		10,6	100		144,1	100		950,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,09	100		5,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,5	100		120938,2	100		10,6	100		144,4	100		954,3	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,4	100		0,08	100		4,7	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		120298,3	100		10,6	100		144,3	100		956,0	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,6	100		0,06	73		4,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		119981,0	100		10,5	100		143,5	100		965,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,3	100		0,01	100		3,7	100		0,24	100		20,2	100		0,2	100		0,4	100		119868,4	100		10,8	100		143,3	100		962,4	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,3	100		0,11	100		4,2	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,5	100		120120,0	100		10,7	100		143,9	100		956,6	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,8	100		0,18	100		4,4	100		0,25	100		37,1	100		0,3	100		0,5	100		118758,2	100		10,6	100		144,0	100		955,7	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,7	100		0,11	73		4,8	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		119717,4	100		10,7	100		143,5	100		952,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,7	100		0,04	100		4,7	100		0,25	94		29,8	100		0,3	100		0,5	100		119483,5	100		10,5	100		143,8	100		958,1	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,2	100		0,23	100		4,9	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		119996,2	100		10,8	100		143,9	100		946,3	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,1	100		0,27	100		5,0	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,4	100		119951,1	100		10,7	100		143,8	100		954,5	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,1	100		0,21	73		5,0	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,4	100		120608,2	100		10,8	100		143,9	100		947,6	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,6	100		0,05	100		4,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		120703,1	100		10,8	100		144,0	100		951,7	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,7	100		0,01	100		4,8	100		0,25	100		36,5	100		0,3	100		0,5	100		120686,4	100		10,6	100		144,5	100		957,3	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		19,5	100		0,2	100		0,5	100		120604,4	100		10,7	100		143,8	100		955,3	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,6	100		120294,5	100		10,6	100		143,9	100		956,4	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		19,4	100		0,3	100		0,6	100		120479,4	100		10,9	100		143,8	100		952,2	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,5	100		120962,0	100		10,5	100		144,4	100		949,1	100		in Betrieb
21:00		4,8	86		1,4	86		0,0	100		5,5	86		0,25	100		29,1	86		0,2	86		0,5	86		122494,3	100		10,9	86		144,1	100		951,3	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		1,2	78		0,07	73		5,1	78		0,26	100		42,8	78	</																			