

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		119292,7	100	10,5	100	143,5	100	966,5	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,7	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		120006,5	100	10,7	100	143,8	100	963,1	100	In marcia
01:30		3,8	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		120135,0	100	10,7	100	143,7	100	962,7	100	In marcia
02:00		3,5	100		1,5	100		0,24	100		4,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		120247,1	100	10,5	100	144,0	100	973,0	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,0	100		0,28	100		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		120500,9	100	10,9	100	143,6	100	955,8	100	In marcia
03:00		3,3	100		1,0	100		0,28	100		4,0	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		119810,3	100	10,7	100	143,5	100	961,2	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,2	100		0,25	73		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		120189,4	100	10,8	100	143,5	100	961,7	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,2	100		0,05	100		4,7	100		0,24	94		37,5	100		0,3	100		0,4	100		120091,5	100	10,6	100	143,9	100	962,3	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,5	100		0,09	100		5,1	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		120641,0	100	10,7	100	143,7	100	963,3	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,2	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		120964,4	100	10,8	100	144,1	100	964,0	100	In marcia
05:30		4,3	100		1,2	100		0,01	73		4,8	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		121136,7	100	10,7	100	143,8	100	962,9	100	In marcia
06:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		121049,1	100	10,6	100	144,4	100	963,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		121348,5	100	10,9	100	144,2	100	956,7	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		121534,2	100	10,8	100	144,0	100	952,9	100	In marcia
07:30		4,1	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,5	100		121678,5	100	10,9	100	143,5	100	956,2	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,5	100		121309,4	100	10,9	100	143,9	100	959,3	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		120792,4	100	10,7	100	143,9	100	959,7	100	In marcia
09:00		3,0	85		1,5	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		33,6	85		0,3	85		0,5	85		121098,0	100	10,7	85	144,0	100	963,2	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,6	78		0,0	73		4,0	78		0,24	100		25,0	78		0,3	78		0,0	78		121701,6	100	10,8	78	143,9	100	962,3	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,6	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		121597,3	100	10,8	100	144,2	100	959,1	100	In marcia
10:30		4,0	100		1,6	100		0,08	100		4,8	100		0,24	100		24,2	100		0,2	100		0,0	100		121487,3	100	10,9	100	143,5	100	961,4	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,2	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		120626,0	100	10,8	100	143,7	100	962,5	100	In marcia
11:30		6,5	100		1,1	100		0,11	73		5,5	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		120319,4	100	10,6	100	143,7	100	963,6	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,7	100		0,14	100		5,0	100		0,24	94		34,0	100		0,3	100		0,0	100		120984,8	100	10,7	100	143,8	100	964,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,9	100		0,33	100		4,2	100		0,23	100		29,0	100		0,2	100		0,0	100		120448,5	100	11,0	100	143,5	100	959,2	100	In marcia
13:00		2,5	100		1,0	100		0,4	100		4,4	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		119683,5	100	10,7	100	143,5	100	962,9	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,7	100		0,35	73		4,4	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		119395,4	100	10,7	100	143,3	100	957,7	100	In marcia
14:00		4,7	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		31,3	100		0,2	100		0,0	100		119708,4	100	10,7	100	143,8	100	961,0	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		119802,9	100	10,8	100	142,8	100	961,5	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		119149,3	100	10,6	100	143,7	100	967,8	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,0	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		21,0	100		0,2	100		0,0	100		119588,0	100	10,8	100	143,3	100	963,6	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		21,2	100		0,2	100		0,0	100		119053,2	100	10,7	100	142,8	100	967,5	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,0	100		117967,6	100	10,8	100	142,8	100	966,6	100	In marcia
17:00		1,7	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,2	100		0,0	100		117013,3	100	10,5	100	142,9	100	977,1	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,0	100		117158,1	100	10,7	100	142,9	100	966,6	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		117295,7	100	10,6	100	142,9	100	969,4	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		43,8	100		0,3	100		0,0	100		118554,5	100	10,1	100	143,9	100	973,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,9	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		121670,4	100	10,6	100	144,2	100	963,2	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,4	100		0,02	73		4,1	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		122029,6	100	10,9	100	144,2	100	955,0	100	In marcia
20:00		1,7	100		2,0	100		0,09	100		4,3	100		0,48	95		22,1	100		0,2	100		0,0	100		121363,6	100	11,0	100	143,9	100	951,0	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,2	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,0	100		119837,9	100	10,7	100	145,8	100	963,0	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,8	86		0,01	100		3,7	86		0,24	100		20,5	86		0,3	86		0,0	86		118093,1	100	11,0	86	141,9	100	954,9	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,1	78		0,02	73		3,6	78		0,24	100		25,3	78		0,2	78		0,5	78		117181,2	100	10,6	78	142,4	100	964,5	100	In marcia
22:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,4	100		116983,6	100	10,7	100	142,6	100	967,3	100	In marcia
22:30		3,0	100		1,6	100		0,01	100		3,5	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,4	100		118741,1	100	10,6	100	143,2	100	976,7	100	In marcia
23:00		1,2	100</																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		119292,7	100	10,5	100		143,5	100		966,5	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		1,7	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		120006,5	100	10,7	100		143,8	100		963,1	100	in Betrieb
01:30		3,8	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		120135,0	100	10,7	100		143,7	100		962,7	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		1,5	100		0,24	100		4,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,5	100		120247,1	100	10,5	100		144,0	100		973,0	100	in Betrieb
02:30		3,8	100		1,0	100		0,28	100		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		120500,9	100	10,9	100		143,6	100		955,8	100	in Betrieb
03:00		3,3	100		1,0	100		0,28	100		4,0	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		119810,3	100	10,7	100		143,5	100		961,2	100	in Betrieb
03:30		4,3	100		1,2	100		0,25	73		4,3	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		120189,4	100	10,8	100		143,5	100		961,7	100	in Betrieb
04:00		3,2	100		1,2	100		0,05	100		4,7	100		0,24	94		37,5	100		0,3	100		0,4	100		120091,5	100	10,6	100		143,9	100		962,3	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		1,5	100		0,09	100		5,1	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,4	100		120641,0	100	10,7	100		143,7	100		963,3	100	in Betrieb
05:00		4,1	100		1,2	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		120964,4	100	10,8	100		144,1	100		964,0	100	in Betrieb
05:30		4,3	100		1,2	100		0,01	73		4,8	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		121136,7	100	10,7	100		143,8	100		962,9	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		121049,1	100	10,6	100		144,4	100		963,8	100	in Betrieb
06:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,4	100		121348,5	100	10,9	100		144,2	100		956,7	100	in Betrieb
07:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		121534,2	100	10,8	100		144,0	100		952,9	100	in Betrieb
07:30		4,1	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,5	100		121678,5	100	10,9	100		143,5	100		956,2	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		25,8	100		0,3	100		0,5	100		121309,4	100	10,9	100		143,9	100		959,3	100	in Betrieb
08:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		120792,4	100	10,7	100		143,9	100		959,7	100	in Betrieb
09:00		3,0	85		1,5	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		33,6	85		0,3	85		0,5	85		121098,0	100	10,7	85		144,0	100		963,2	100	in Betrieb
09:30		2,0	78		1,6	78		0,0	73		4,0	78		0,24	100		25,0	78		0,3	78		0,0	78		121701,6	100	10,8	78		143,9	100		962,3	100	in Betrieb
10:00		2,8	100		1,6	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		121597,3	100	10,8	100		144,2	100		959,1	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		1,6	100		0,08	100		4,8	100		0,24	100		24,2	100		0,2	100		0,0	100		121487,3	100	10,9	100		143,5	100		961,4	100	in Betrieb
11:00		3,0	100		1,2	100		0,07	100		4,7	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,0	100		120626,0	100	10,8	100		143,7	100		962,5	100	in Betrieb
11:30		6,5	100		1,1	100		0,11	73		5,5	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		120319,4	100	10,6	100		143,7	100		963,6	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		0,7	100		0,14	100		5,0	100		0,24	94		34,0	100		0,3	100		0,0	100		120984,8	100	10,7	100		143,8	100		964,4	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,9	100		0,33	100		4,2	100		0,23	100		29,0	100		0,2	100		0,0	100		120448,5	100	11,0	100		143,5	100		959,2	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		1,0	100		0,4	100		4,4	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		119683,5	100	10,7	100		143,5	100		962,9	100	in Betrieb
13:30		3,4	100		1,7	100		0,35	73		4,4	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,0	100		119395,4	100	10,7	100		143,3	100		957,7	100	in Betrieb
14:00		4,7	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		31,3	100		0,2	100		0,0	100		119708,4	100	10,7	100		143,8	100		961,0	100	in Betrieb
14:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		119802,9	100	10,8	100		142,8	100		961,5	100	in Betrieb
15:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,0	100		119149,3	100	10,6	100		143,7	100		967,8	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		1,0	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		21,0	100		0,2	100		0,0	100		119588,0	100	10,8	100		143,3	100		963,6	100	in Betrieb
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		21,2	100		0,2	100		0,0	100		119053,2	100	10,7	100		142,8	100		967,5	100	in Betrieb
16:30		1,8	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,0	100		117967,6	100	10,8	100		142,8	100		966,6	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,2	100		0,0	100		117013,3	100	10,5	100		142,9	100		977,1	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,0	100		117158,1	100	10,7	100		142,9	100		966,6	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,0	100		117295,7	100	10,6	100		142,9	100		969,4	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		43,8	100		0,3	100		0,0	100		118554,5	100	10,1	100		143,9	100		973,3	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,9	100		0,06	100		4,4	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		121670,4	100	10,6	100		144,2	100		963,2	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,02	73		4,1	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		122029,6	100	10,9	100		144,2	100		955,0	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		2,0	100		0,09	100		4,3	100		0,48	95		22,1	100		0,2	100		0,0	100		121363,6	100	11,0	100		143,9	100		951,0	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		1,2	100		0,04	100		4,2	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,0	100		119837,9	100	10,7	100		145,8	100		963,0	100	in Betrieb
21:00		1,2	86		0,8	86		0,01	100		3,7	86		0,24	100		20,5	86		0,3	86		0,0	86		118093,1	100	11,0	86		141,9	100		954,9	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		1,1	78		0,02	73		3,6	78		0,24	100		25,3	78		0,2	78		0,5	78		117181,2	100	10,6	78		142,4	100		964,5	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,4	100		116983,6	100	10,7	100</							