

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		5,7	100		0,16	100		3,5	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		118131,7	100		10,7	100		143,7	100		970,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		38,5	100		0,2	100		0,4	100		117622,4	100		10,9	100		143,6	100		963,0	100	In marcia
01:30		2,1	100		2,2	100		0,16	73		3,4	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,5	100		117358,9	100		10,5	100		143,1	100		970,7	100	In marcia
02:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,4	100		118273,7	100		10,7	100		142,5	100		966,3	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		118398,8	100		10,6	100		143,1	100		969,8	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,5	100		118616,7	100		10,7	100		142,5	100		966,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		22,8	100		0,3	100		0,5	100		118637,3	100		10,8	100		143,1	100		965,1	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		25,9	100		0,3	100		0,5	100		118418,9	100		10,7	100		143,2	100		968,3	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,5	100		118296,1	100		10,7	100		143,1	100		972,6	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,4	100		118454,3	100		10,8	100		143,1	100		968,6	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,5	100		117686,8	100		10,7	100		143,0	100		970,9	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,2	100		0,3	100		117967,7	100		10,8	100		142,8	100		968,1	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,6	100		0,13	100		3,8	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,5	100		117238,8	100		10,8	100		143,4	100		966,3	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,7	100		0,19	100		3,9	100		0,24	100		25,3	100		0,2	100		0,4	100		116944,5	100		10,6	100		142,2	100		979,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,1	100		0,13	73		3,6	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,4	100		116916,7	100		10,8	100		142,6	100		969,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		33,7	100		0,2	100		0,4	100		116765,6	100		10,7	100		142,6	100		964,0	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		37,7	100		0,2	100		0,5	100		117764,5	100		10,7	100		143,3	100		963,3	100	In marcia
09:00		1,5	84		2,0	84		0,0	100		4,2	84		0,24	100		39,0	84		0,2	84		0,6	84		117537,4	100		10,9	84		143,2	100		955,5	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	73		3,9	79		0,24	100		22,8	79		0,2	79		0,2	79		114813,0	100		11,2	79		142,5	100		953,8	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,3	100		115224,4	100		11,0	100		142,6	100		952,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,4	100		114039,3	100		11,0	100		142,3	100		954,2	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		113506,8	100		10,9	100		142,9	100		948,8	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,4	100		113602,1	100		11,0	100		142,3	100		945,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		111674,0	100		11,2	100		142,6	100		934,1	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,8	100		0,06	100		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		111933,8	100		11,1	100		142,4	100		937,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,9	100		0,08	100		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		112022,2	100		11,0	100		142,3	100		948,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,2	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,3	100		111802,2	100		11,0	100		142,2	100		949,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		36,2	100		0,2	100		0,3	100		111289,4	100		10,9	100		142,2	100		949,1	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		35,1	100		0,2	100		0,3	100		110791,7	100		11,1	100		142,0	100		941,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		110952,4	100		10,8	100		142,3	100		946,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		0,03	73		3,7	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,3	100		111254,5	100		10,7	100		141,9	100		951,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,7	100		0,05	100		3,6	100		0,24	95		27,8	100		0,3	100		0,4	100		110818,3	100		10,8	100		142,2	100		939,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,25	100		3,5	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		111277,2	100		10,9	100		142,1	100		941,3	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,7	100		0,17	100		3,4	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		111303,9	100		10,8	100		142,3	100		941,3	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,7	100		0,09	73		3,6	100		0,24	100		19,5	100		0,2	100		0,3	100		110682,5	100		11,0	100		141,9	100		940,9	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		110887,5	100		10,8	100		142,5	100		945,0	100	In marcia
18:30		1,4	100		2,0	100		0,04	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,4	100		110752,6	100		10,7	100		141,9	100		954,3	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,4	100		0,2	100		0,4	100		110332,1	100		11,0	100		141,7	100		945,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,3	100		110155,6	100		10,9	100		141,8	100		954,2	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		24,7	100		0,2	100		0,2	100		108632,4	100		11,0	100		141,5	100		953,8	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		27,8	100		0,2	100		0,3	100		108786,9	100		10,8	100		141,7	100		959,3	100	In marcia
21:00		1,5	85		1,6	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		32,6	85		0,2	85		0,1	85		109306,3	100		10,9	85		141,3	100		958,0	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,4	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		39,9	78		0,2	78		0,0	78		109471,6	100		10,9	78		142,0	100		952,6	100	In marcia
22:																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		5,7	100		0,16	100		3,5	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		118131,7	100		10,7	100		143,7	100		970,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		38,5	100		0,2	100		0,4	100		117622,4	100		10,9	100		143,6	100		963,0	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		2,2	100		0,16	73		3,4	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,5	100		117358,9	100		10,5	100		143,1	100		970,7	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,4	100		118273,7	100		10,7	100		142,5	100		966,3	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		118398,8	100		10,6	100		143,1	100		969,8	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,5	100		118616,7	100		10,7	100		142,5	100		966,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		22,8	100		0,3	100		0,5	100		118637,3	100		10,8	100		143,1	100		965,1	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		25,9	100		0,3	100		0,5	100		118418,9	100		10,7	100		143,2	100		968,3	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,5	100		118296,1	100		10,7	100		143,1	100		972,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,4	100		118454,3	100		10,8	100		143,1	100		968,6	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,3	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,5	100		117686,8	100		10,7	100		143,0	100		970,9	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,2	100		0,3	100		117967,7	100		10,8	100		142,8	100		968,1	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,6	100		0,13	100		3,8	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,5	100		117238,8	100		10,8	100		143,4	100		966,3	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,7	100		0,19	100		3,9	100		0,24	100		25,3	100		0,2	100		0,4	100		116944,5	100		10,6	100		142,2	100		979,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,1	100		0,13	73		3,6	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,4	100		116916,7	100		10,8	100		142,6	100		969,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		33,7	100		0,2	100		0,4	100		116765,6	100		10,7	100		142,6	100		964,0	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		37,7	100		0,2	100		0,5	100		117764,5	100		10,7	100		143,3	100		963,3	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		2,0	84		0,0	100		4,2	84		0,24	100		39,0	84		0,2	84		0,6	84		117537,4	100		10,9	84		143,2	100		955,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,0	73		3,9	79		0,24	100		22,8	79		0,2	79		0,2	79		114813,0	100		11,2	79		142,5	100		953,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,3	100		115224,4	100		11,0	100		142,6	100		952,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,4	100		114039,3	100		11,0	100		142,3	100		954,2	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		113506,8	100		10,9	100		142,9	100		948,8	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,4	100		113602,1	100		11,0	100		142,3	100		945,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		111674,0	100		11,2	100		142,6	100		934,1	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,8	100		0,06	100		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		111933,8	100		11,1	100		142,4	100		937,4	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,9	100		0,08	100		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		112022,2	100		11,0	100		142,3	100		948,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,2	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,3	100		111802,2	100		11,0	100		142,2	100		949,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		36,2	100		0,2	100		0,3	100		111289,4	100		10,9	100		142,2	100		949,1	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		35,1	100		0,2	100		0,3	100		110791,7	100		11,1	100		142,0	100		941,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,4	100		110952,4	100		10,8	100		142,3	100		946,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,03	73		3,7	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,3	100		111254,5	100		10,7	100		141,9	100		951,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,7	100		0,05	100		3,6	100		0,24	95		27,8	100		0,3	100		0,4	100		110818,3	100		10,8	100		142,2	100		939,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,25	100		3,5	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		111277,2	100		10,9	100		142,1	100		941,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,7	100		0,17	100		3,4	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		111303,9	100		10,8	100		142,3	100		941,3	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,7	100		0,09	73		3,6	100		0,24	100		19,5	100		0,2	100		0,3	100		110682,5	100		11,0	100		141,9	100		940,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,5	100		110887,5	100		10,8	100		142,5	100		945,0	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		2,0	100		0,04	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,4	100		110752,6	100		10,7	100		141,9	100		954,3	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,4	100		0,2	100		0,4	100		110332,1	100		11,0	100		141,7	100		945,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,5	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,3	100		110155,6	100		10,9	100		141,8	100		954,2	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	94		24,7	100		0,2	100		0,2	100		108632,4	100		11,0	100		141,5	100		953,8	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,23	100		27,8	100		0,2	100		0,3	100		108786,9	100		10,8	100		141,7	100		959,3	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,6	85		0,0	100		3,3	85		0,24	100		32,6	85		0,2	85		0,1	85		109306,3	100		10,9	85		141,3	100		958,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,4	78		0,0	73		3,2	78		0,24	100		39,9	78		0,2	78																	