

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,4	100		1,9	100		0,32	100		4,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		114435,1	100	10,8	100	142,6	100	936,0	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,8	100		0,31	100		3,9	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,0	100		114050,2	100	10,9	100	142,1	100	938,7	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,2	100		0,26	73		4,0	100		0,24	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		113327,3	100	10,9	100	142,1	100	940,5	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,3	100		0,31	100		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		113470,3	100	10,9	100	142,2	100	942,0	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,2	100		0,48	100		4,1	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		113486,9	100	10,6	100	142,4	100	947,6	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,0	100		0,5	100		4,2	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,1	100		113759,1	100	10,9	100	142,2	100	935,5	100	In marcia
03:30		5,0	100		0,9	100		0,57	73		4,4	100		0,25	100		28,7	96		0,3	100		0,0	100		113378,6	100	10,9	100	142,1	100	937,4	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,7	100		0,29	100		4,5	100		0,25	94		32,6	100		0,2	100		0,0	100		113771,1	100	11,0	100	142,1	100	934,6	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,4	100		0,7	100		4,8	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		113140,2	100	10,8	100	142,1	100	937,5	100	In marcia
05:00		5,5	100		1,3	100		0,74	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		113821,9	100	10,7	100	142,5	100	944,6	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,8	100		0,29	73		5,0	100		0,25	100		22,8	98		0,2	100		0,1	100		113720,3	100	11,0	100	142,2	100	936,8	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,7	100		0,66	100		4,6	100		0,24	100		18,6	100		0,2	100		0,0	100		113229,9	100	10,9	100	142,0	100	939,5	100	In marcia
06:30		1,5	100		0,9	100		1,05	100		4,5	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,0	100		113157,4	100	10,6	100	142,5	100	945,2	100	In marcia
07:00		4,4	100		1,5	100		1,99	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		114109,4	100	10,3	100	142,2	100	962,1	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,2	100		1,44	73		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		114291,6	100	11,1	100	142,1	100	940,2	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,5	100		2,13	100		3,7	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,1	100		112857,2	100	11,1	100	141,8	100	934,0	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,7	100		3,64	100		3,4	100		0,24	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		113825,9	100	10,9	100	142,3	100	939,7	100	In marcia
09:00		2,1	85		1,7	85		4,98	100		3,3	85		0,24	100		41,4	85		0,3	85		0,0	85		113118,8	100	10,8	85	142,3	100	940,1	100	In marcia
09:30		4,3	78		2,0	78		2,88	73		4,5	78		0,24	100		29,5	78		0,3	78		0,1	78		111492,0	100	11,1	78	142,0	100	942,6	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,4	100		2,38	100		3,7	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		112262,7	100	10,8	100	142,2	100	942,3	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,7	100		2,71	100		4,1	100		0,24	100		22,5	100		0,2	100		0,1	100		112723,2	100	10,8	100	141,6	100	949,9	100	In marcia
11:00		5,4	100		1,6	100		1,84	100		4,6	100		0,24	100		19,4	100		0,2	100		0,0	100		110980,7	100	11,1	100	141,5	100	944,7	100	In marcia
11:30		3,3	100		0,9	100		0,78	73		5,7	100		0,24	100		14,9	100		0,2	100		0,0	100		112245,2	100	11,2	100	141,8	100	952,5	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,6	100		0,67	100		5,0	100		0,24	94		15,7	100		0,2	100		0,0	100		111916,9	100	11,0	100	141,9	100	953,3	100	In marcia
12:30		1,8	100		0,6	100		1,1	100		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		110502,9	100	11,1	100	141,9	100	944,2	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,8	100		1,88	100		4,1	100		0,24	100		38,5	100		0,2	100		0,2	100		111583,4	100	10,9	100	142,1	100	952,4	100	In marcia
13:30		3,7	100		1,1	100		1,92	73		4,5	100		0,24	100		35,3	100		0,2	100		0,0	100		110380,1	100	11,1	100	141,6	100	945,8	100	In marcia
14:00		3,5	100		1,0	100		1,26	100		4,2	100		0,24	100		38,8	100		0,2	100		0,0	100		110392,5	100	11,0	100	141,8	100	947,1	100	In marcia
14:30		3,7	100		1,0	100		1,59	100		4,3	100		0,24	100		40,8	100		0,3	100		0,2	100		111194,0	100	11,0	100	142,2	100	946,6	100	In marcia
15:00		5,9	100		1,2	100		1,94	100		4,4	100		0,24	100		36,1	100		0,2	100		0,1	100		110685,2	100	10,9	100	141,6	100	953,0	100	In marcia
15:30		4,7	100		1,0	100		1,25	73		5,2	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		109449,3	100	10,9	100	141,4	100	952,8	100	In marcia
16:00		5,3	100		1,0	100		1,39	100		5,2	100		0,23	94		15,7	100		0,2	100		0,0	100		109959,0	100	10,9	100	141,2	100	955,8	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,7	100		1,5	100		4,9	100		0,24	100		20,5	100		0,2	100		0,2	100		106708,7	100	10,5	100	141,3	100	963,1	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,8	100		2,1	100		5,0	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,1	100		106916,6	100	10,4	100	141,4	100	966,2	100	In marcia
17:30		4,4	100		1,0	100		2,07	73		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,2	100		0,0	100		107990,6	100	10,7	100	141,5	100	963,2	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,0	100		1,71	100		5,1	100		0,24	100		39,8	100		0,2	100		0,1	100		108419,0	100	10,7	100	141,9	100	962,9	100	In marcia
18:30		4,8	100		1,1	100		1,79	100		6,0	100		0,23	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		108674,5	100	10,9	100	141,3	100	951,3	100	In marcia
19:00		5,1	100		0,8	100		1,51	100		6,1	100		0,24	100		28,9	100		0,2	100		0,0	100		108979,2	100	10,7	100	141,6	100	953,6	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,7	100		1,23	73		5,7	100		0,23	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		108890,3	100	10,8	100	141,4	100	954,8	100	In marcia
20:00		1,9	100		0,6	100		1,75	100		4,8	100		0,24	95		31,1	100		0,2	100		0,1	100		108485,1	100	10,9	100	141,4	100	955,1	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,7	100		2,48	100		4,7	100		0,24	100		41,8	100		0,2	100		0,1	100		109008,4	100	10,6	100	141,9	100	960,4	100	In marcia
21:00		4,7	84		0,9	84		3,42	100		4,8	84		0,24	100		45,1	84		0,3	84		0,1	84		108665,3	100	10,7	84	141,7	100	959,9	100	In marcia
21:30		3,7	79		0,9	79		2,13	73		4,4	79		0,24	100		23,6	79		0,2	79		0,0	79		109250,7	100	10,9	79	141,5	100	957,2	100	In marcia
22:00		3,9	100		0,8	100		1,8	100		4,6	100		0,24	100		22,3	100		0,2	100		0,0	100		109023,4	100	10,6	100	141,7	100	964,8	100	In marcia
22:30		3,8	100		0,9	100		2,27	100		4,5	100		0,24	100		21,7	100		0,2	100		0,0	100		109899,3	100	10,9	100	141,8	100	957,6	100	In marcia
23:00		3,6</																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,9	100		0,32	100		4,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		114435,1	100		10,8	100		142,6	100		936,0	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,8	100		0,31	100		3,9	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,0	100		114050,2	100		10,9	100		142,1	100		938,7	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,2	100		0,26	73		4,0	100		0,24	100		18,8	100		0,3	100		0,0	100		113327,3	100		10,9	100		142,1	100		940,5	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,3	100		0,31	100		4,1	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		113470,3	100		10,9	100		142,2	100		942,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,2	100		0,48	100		4,1	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		113486,9	100		10,6	100		142,4	100		947,6	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,0	100		0,5	100		4,2	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,1	100		113759,1	100		10,9	100		142,2	100		935,5	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		0,9	100		0,57	73		4,4	100		0,25	100		28,7	96		0,3	100		0,0	100		113378,6	100		10,9	100		142,1	100		937,4	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,7	100		0,29	100		4,5	100		0,25	94		32,6	100		0,2	100		0,0	100		113771,1	100		11,0	100		142,1	100		934,6	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,4	100		0,7	100		4,8	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		113140,2	100		10,8	100		142,1	100		937,5	100		in Betrieb
05:00		5,5	100		1,3	100		0,74	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		113821,9	100		10,7	100		142,5	100		944,6	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,8	100		0,29	73		5,0	100		0,25	100		22,8	98		0,2	100		0,1	100		113720,3	100		11,0	100		142,2	100		936,8	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,7	100		0,66	100		4,6	100		0,24	100		18,6	100		0,2	100		0,0	100		113229,9	100		10,9	100		142,0	100		939,5	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		0,9	100		1,05	100		4,5	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,0	100		113157,4	100		10,6	100		142,5	100		945,2	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		1,5	100		1,99	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		114109,4	100		10,3	100		142,2	100		962,1	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,2	100		1,44	73		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		114291,6	100		11,1	100		142,1	100		940,2	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,5	100		2,13	100		3,7	100		0,24	94		26,9	100		0,3	100		0,1	100		112857,2	100		11,1	100		141,8	100		934,0	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,7	100		3,64	100		3,4	100		0,24	100		41,6	100		0,3	100		0,0	100		113825,9	100		10,9	100		142,3	100		939,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,7	85		4,98	100		3,3	85		0,24	100		41,4	85		0,3	85		0,0	85		113118,8	100		10,8	85		142,3	100		940,1	100		in Betrieb
09:30		4,3	78		2,0	78		2,88	73		4,5	78		0,24	100		29,5	78		0,3	78		0,1	78		111492,0	100		11,1	78		142,0	100		942,6	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,4	100		2,38	100		3,7	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		112262,7	100		10,8	100		142,2	100		942,3	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,7	100		2,71	100		4,1	100		0,24	100		22,5	100		0,2	100		0,1	100		112723,2	100		10,8	100		141,6	100		949,9	100		in Betrieb
11:00		5,4	100		1,6	100		1,84	100		4,6	100		0,24	100		19,4	100		0,2	100		0,0	100		110980,7	100		11,1	100		141,5	100		944,7	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,9	100		0,78	73		5,7	100		0,24	100		14,9	100		0,2	100		0,0	100		112245,2	100		11,2	100		141,8	100		952,5	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,6	100		0,67	100		5,0	100		0,24	94		15,7	100		0,2	100		0,0	100		111916,9	100		11,0	100		141,9	100		953,3	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,6	100		1,1	100		4,5	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		110502,9	100		11,1	100		141,9	100		944,2	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,8	100		1,88	100		4,1	100		0,24	100		38,5	100		0,2	100		0,2	100		111583,4	100		10,9	100		142,1	100		952,4	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,1	100		1,92	73		4,5	100		0,24	100		35,3	100		0,2	100		0,0	100		110380,1	100		11,1	100		141,6	100		945,8	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		1,0	100		1,26	100		4,2	100		0,24	100		38,8	100		0,2	100		0,0	100		110392,5	100		11,0	100		141,8	100		947,1	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		1,0	100		1,59	100		4,3	100		0,24	100		40,8	100		0,3	100		0,2	100		111194,0	100		11,0	100		142,2	100		946,6	100		in Betrieb
15:00		5,9	100		1,2	100		1,94	100		4,4	100		0,24	100		36,1	100		0,2	100		0,1	100		110685,2	100		10,9	100		141,6	100		953,0	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		1,0	100		1,25	73		5,2	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		109449,3	100		10,9	100		141,4	100		952,8	100		in Betrieb
16:00		5,3	100		1,0	100		1,39	100		5,2	100		0,23	94		15,7	100		0,2	100		0,0	100		109959,0	100		10,9	100		141,2	100		955,8	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,7	100		1,5	100		4,9	100		0,24	100		20,5	100		0,2	100		0,2	100		106708,7	100		10,5	100		141,3	100		963,1	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,8	100		2,1	100		5,0	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,1	100		106916,6	100		10,4	100		141,4	100		966,2	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,0	100		2,07	73		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,2	100		0,0	100		107990,6	100		10,7	100		141,5	100		963,2	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,0	100		1,71	100		5,1	100		0,24	100		39,8	100		0,2	100		0,1	100		108419,0	100		10,7	100		141,9	100		962,9	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		1,1	100		1,79	100		6,0	100		0,23	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		108674,5	100		10,9	100		141,3	100		951,3	100		in Betrieb
19:00		5,1	100		0,8	100		1,51	100		6,1	100		0,24	100		28,9	100		0,2	100		0,0	100		108979,2	100		10,7	100		141,6	100		953,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,7	100		1,23	73		5,7	100		0,23	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		108890,3	100		10,8	100		141,4	100		954,8	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		0,6	100		1,75	100		4,8	100		0,24	95		31,1	100		0,2	100		0,1	100		108485,1	100		10,9	100		141,4	100		955,1	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,7	100		2,48	100		4,7	100		0,24	100		41,8	100		0,2	100		0,1	100		109008,4	100		10,6	100		141,9	100		960,4	100		in Betrieb
21:00		4,7	84		0,9	84		3,42	100		4,8	84		0,24	100		45,1	84		0,3	84		0,1	84		108665,3	100		10,7	84		141,7	100		959,9	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		0,9	79		2,13	73		4,4	79		0,24	100		23,6	79																				