

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/02/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,9	100		2,28	100		4,5	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		0,0	100		108629,3	100		10,7	100		141,5	100		960,1	100	In marcia
01:00		4,9	100		1,2	100		3,08	100		4,7	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,0	100		109388,1	100		10,8	100		141,7	100		958,4	100	In marcia
01:30		4,2	100		1,0	100		2,11	73		4,4	100		0,25	100		34,3	100		0,2	100		0,0	100		108783,0	100		10,9	100		141,9	100		956,9	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,4	100		2,58	100		4,4	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,0	100		109053,8	100		10,9	100		141,1	100		962,6	100	In marcia
02:30		2,3	100		0,9	100		2,64	100		4,0	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,0	100		109835,9	100		10,8	100		141,7	100		961,0	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,3	100		3,56	100		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		107916,9	100		11,2	100		141,4	100		950,4	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,3	100		1,97	73		3,8	100		0,24	100		36,8	100		0,2	100		0,0	100		109255,1	100		11,1	100		141,5	100		952,3	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,2	100		1,75	100		4,4	100		0,24	94		27,4	100		0,2	100		0,0	100		109246,8	100		10,9	100		141,5	100		956,8	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,3	100		2,39	100		4,3	100		0,25	100		48,9	100		0,3	100		0,0	100		110565,5	100		10,8	100		142,2	100		954,5	100	In marcia
05:00		4,0	100		2,0	100		2,95	100		3,9	100		0,24	100		38,0	100		0,2	100		0,0	100		109048,2	100		11,1	100		141,4	100		947,1	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,5	100		1,74	73		3,8	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,0	100		108285,2	100		11,2	100		141,3	100		945,6	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,4	100		1,79	100		3,8	100		0,23	100		25,0	100		0,2	100		0,0	100		110671,0	100		11,0	100		141,4	100		954,9	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,3	100		1,67	100		3,9	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		110990,6	100		11,0	100		142,1	100		954,9	100	In marcia
07:00		3,4	100		1,8	100		2,03	100		4,0	100		0,24	100		32,1	100		0,2	100		0,0	100		111541,6	100		11,0	100		141,7	100		956,6	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,6	100		1,36	73		4,1	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		110623,2	100		11,1	100		141,4	100		950,5	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,5	100		0,95	100		4,3	100		0,24	94		25,9	100		0,2	100		0,1	100		112252,6	100		11,0	100		141,7	100		954,7	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,6	100		1,22	100		4,0	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		111466,9	100		11,1	100		142,0	100		953,1	100	In marcia
09:00		1,4	85		0,8	85		0,76	100		3,7	85		0,24	100		20,8	85		0,3	85		0,0	85		109194,9	100		11,2	85		141,9	100		950,4	100	In marcia
09:30		2,3	79		1,3	79		1,07	73		3,7	79		0,24	100		23,4	79		0,2	79		0,0	79		109977,5	100		11,1	79		141,6	100		960,8	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,1	100		0,98	100		3,6	100		0,24	100		42,2	100		0,2	100		0,0	100		111283,7	100		10,9	100		141,9	100		960,9	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,4	100		1,16	100		3,8	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		111043,8	100		11,0	100		141,8	100		954,3	100	In marcia
11:00		3,2	100		1,2	100		0,84	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,0	100		111398,6	100		11,0	100		141,6	100		952,6	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,8	100		0,66	73		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,2	100		0,0	100		111528,7	100		11,0	100		142,0	100		951,6	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,7	100		0,72	100		3,9	100		0,23	94		34,8	100		0,2	100		0,0	100		111097,7	100		11,0	100		141,8	100		951,3	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,7	100		0,63	100		4,4	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		111507,0	100		10,9	100		142,0	100		953,2	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,5	100		0,68	100		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		111356,7	100		10,8	100		142,1	100		957,2	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,5	100		0,67	73		3,8	100		0,24	100		19,2	100		0,2	100		0,0	100		111448,0	100		11,1	100		141,7	100		956,2	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,6	100		0,44	100		6,3	100		0,23	100		17,0	100		0,2	100		0,0	100		111897,1	100		11,0	100		141,7	100		956,1	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,2	100		0,31	100		4,1	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		110370,6	100		11,1	100		141,9	100		951,8	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,8	100		0,64	100		3,7	100		0,23	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		111264,1	100		10,8	100		142,1	100		964,6	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,5	100		0,74	73		3,5	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,0	100		110450,3	100		11,1	100		141,6	100		946,9	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,9	100		0,42	100		3,5	100		0,23	94		34,4	100		0,2	100		0,0	100		110696,5	100		11,0	100		141,6	100		956,1	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,6	100		0,28	100		5,7	100		0,24	100		26,4	100		0,2	100		0,0	100		109933,9	100		11,0	100		141,5	100		953,7	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,8	100		0,19	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,0	100		109747,6	100		10,8	100		141,8	100		957,2	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,4	100		0,34	73		3,6	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		109818,6	100		10,8	100		141,8	100		953,9	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,5	100		0,49	100		3,5	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		109728,1	100		10,7	100		141,8	100		953,4	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,9	100		0,92	100		3,8	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		110458,4	100		10,7	100		142,0	100		955,0	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,9	100		0,37	100		4,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		112183,4	100		10,8	100		142,0	100		954,0	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,2	100		0,3	73		3,9	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		111819,4	100		11,1	100		142,0	100		948,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,4	100		0,33	100		3,6	100		0,24	94		34,6	100		0,3	100		0,0	100		111679,0	100		10,9	100		142,3	100		945,3	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,9	100		0,74	100		3,6	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		113174,5	100		10,9	100		142,1	100		951,5	100	In marcia
21:00		3,1	85		1,6	85		0,65	100		3,9	85		0,24	100		30,4	85		0,3	85		0,0	85		111206,3	100		10,7	85		142,1	100		953,2	100	In marcia
21:30		2,4	78		2,0	78		0,63	73		3,6	78		0,24	100		24,1	78		0,3	78		0,3	78		108045,1	100		11,3	78		141,5					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,9	100		2,28	100		4,5	100		0,24	100		34,3	100		0,2	100		0,0	100		108629,3	100		10,7	100		141,5	100		960,1	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		1,2	100		3,08	100		4,7	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,0	100		109388,1	100		10,8	100		141,7	100		958,4	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,0	100		2,11	73		4,4	100		0,25	100		34,3	100		0,2	100		0,0	100		108783,0	100		10,9	100		141,9	100		956,9	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,4	100		2,58	100		4,4	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,0	100		109053,8	100		10,9	100		141,1	100		962,6	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,9	100		2,64	100		4,0	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,0	100		109835,9	100		10,8	100		141,7	100		961,0	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,3	100		3,56	100		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		107916,9	100		11,2	100		141,4	100		950,4	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,3	100		1,97	73		3,8	100		0,24	100		36,8	100		0,2	100		0,0	100		109255,1	100		11,1	100		141,5	100		952,3	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,2	100		1,75	100		4,4	100		0,24	94		27,4	100		0,2	100		0,0	100		109246,8	100		10,9	100		141,5	100		956,8	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,3	100		2,39	100		4,3	100		0,25	100		48,9	100		0,3	100		0,0	100		110565,5	100		10,8	100		142,2	100		954,5	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		2,0	100		2,95	100		3,9	100		0,24	100		38,0	100		0,2	100		0,0	100		109048,2	100		11,1	100		141,4	100		947,1	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		1,74	73		3,8	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,0	100		108285,2	100		11,2	100		141,3	100		945,6	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,4	100		1,79	100		3,8	100		0,23	100		25,0	100		0,2	100		0,0	100		110671,0	100		11,0	100		141,4	100		954,9	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,3	100		1,67	100		3,9	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		110990,6	100		11,0	100		142,1	100		954,9	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,8	100		2,03	100		4,0	100		0,24	100		32,1	100		0,2	100		0,0	100		111541,6	100		11,0	100		141,7	100		956,6	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,6	100		1,36	73		4,1	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		110623,2	100		11,1	100		141,4	100		950,5	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,5	100		0,95	100		4,3	100		0,24	94		25,9	100		0,2	100		0,1	100		112252,6	100		11,0	100		141,7	100		954,7	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,6	100		1,22	100		4,0	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		111466,9	100		11,1	100		142,0	100		953,1	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		0,8	85		0,76	100		3,7	85		0,24	100		20,8	85		0,3	85		0,0	85		109194,9	100		11,2	85		141,9	100		950,4	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		1,3	79		1,07	73		3,7	79		0,24	100		23,4	79		0,2	79		0,0	79		109977,5	100		11,1	79		141,6	100		960,8	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,1	100		0,98	100		3,6	100		0,24	100		42,2	100		0,2	100		0,0	100		111283,7	100		10,9	100		141,9	100		960,9	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,4	100		1,16	100		3,8	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		111043,8	100		11,0	100		141,8	100		954,3	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		1,2	100		0,84	100		3,7	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,0	100		111398,6	100		11,0	100		141,6	100		952,6	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		1,8	100		0,66	73		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,2	100		0,0	100		111528,7	100		11,0	100		142,0	100		951,6	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,7	100		0,72	100		3,9	100		0,23	94		34,8	100		0,2	100		0,0	100		111097,7	100		11,0	100		141,8	100		951,3	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,7	100		0,63	100		4,4	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		111507,0	100		10,9	100		142,0	100		953,2	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,5	100		0,68	100		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		111356,7	100		10,8	100		142,1	100		957,2	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,5	100		0,67	73		3,8	100		0,24	100		19,2	100		0,2	100		0,0	100		111448,0	100		11,1	100		141,7	100		956,2	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,6	100		0,44	100		6,3	100		0,23	100		17,0	100		0,2	100		0,0	100		111897,1	100		11,0	100		141,7	100		956,1	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,2	100		0,31	100		4,1	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		110370,6	100		11,1	100		141,9	100		951,8	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,8	100		0,64	100		3,7	100		0,23	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		111264,1	100		10,8	100		142,1	100		964,6	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,5	100		0,74	73		3,5	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,0	100		110450,3	100		11,1	100		141,6	100		946,9	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,9	100		0,42	100		3,5	100		0,23	94		34,4	100		0,2	100		0,0	100		110696,5	100		11,0	100		141,6	100		956,1	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,6	100		0,28	100		5,7	100		0,24	100		26,4	100		0,2	100		0,0	100		109933,9	100		11,0	100		141,5	100		953,7	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,8	100		0,19	100		3,8	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,0	100		109747,6	100		10,8	100		141,8	100		957,2	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,4	100		0,34	73		3,6	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		109818,6	100		10,8	100		141,8	100		953,9	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,5	100		0,49	100		3,5	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		109728,1	100		10,7	100		141,8	100		953,4	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,9	100		0,92	100		3,8	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		110458,4	100		10,7	100		142,0	100		955,0	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,9	100		0,37	100		4,3	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		112183,4	100		10,8	100		142,0	100		954,0	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,2	100		0,3	73		3,9	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		111819,4	100		11,1	100		142,0	100		948,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,4	100		0,33	100		3,6	100		0,24	94		34,6	100		0,3	100		0,0	100		111679,0	100		10,9	100		142,3	100		945,3	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,9	100		0,74	100		3,6	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		113174,5	100		10,9	100		142,1	100		951,5	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,6	85		0,65	100		3,9	85		0,24	100		30,4	85		0,3	85		0,0	85		111206,3	100		10,7	85		142,1	100		953,2	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		2,0	78		0,63	73		3,6	78		0,24	100		24,1</																					