

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		1,6	100		6,73	100		3,6	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		106376,2	100		11,1	100		142,1	100		920,7	100		In marcia
01:00		3,7	100		1,0	100		2,52	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		108632,5	100		10,9	100		143,0	100		931,9	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,6	100		1,51	73		4,5	100		0,25	100		19,3	100		0,3	100		0,4	100		105310,2	100		11,3	100		142,7	100		922,6	100		In marcia
02:00		4,4	100		0,7	100		2,36	100		4,2	100		0,25	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		106709,4	100		11,1	100		141,3	100		930,1	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,5	100		3,93	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		105926,4	100		11,1	100		142,3	100		931,0	100		In marcia
03:00		4,0	100		0,8	100		7,45	100		3,7	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		105872,7	100		11,1	100		141,4	100		931,0	100		In marcia
03:30		4,7	100		1,1	100		6,75	73		3,7	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		105118,2	100		11,1	100		141,4	100		935,2	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,7	100		5,6	100		3,5	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		103344,1	100		11,2	100		140,9	100		933,1	100		In marcia
04:30		4,1	100		0,9	100		6,53	100		3,6	100		0,24	100		31,6	100		0,2	100		0,4	100		104683,7	100		11,0	100		140,9	100		935,8	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,8	100		8,35	100		3,3	100		0,25	100		44,2	100		0,3	100		0,4	100		104153,5	100		10,6	100		141,4	100		943,9	100		In marcia
05:30		3,8	100		1,1	100		9,47	73		3,2	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,5	100		104977,5	100		11,1	100		141,0	100		930,0	100		In marcia
06:00		4,3	100		0,6	100		6,9	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		104773,0	100		11,0	100		141,0	100		931,6	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,6	100		8,52	100		3,2	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,4	100		105841,7	100		10,9	100		141,8	100		936,0	100		In marcia
07:00		4,7	100		0,8	100		8,07	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		104850,7	100		11,0	100		141,2	100		931,6	100		In marcia
07:30		4,4	100		0,7	100		6,05	73		3,7	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		104868,7	100		11,1	100		141,3	100		931,2	100		In marcia
08:00		3,3	100		0,5	100		3,61	100		3,8	100		0,24	94		21,3	100		0,3	100		0,4	100		105502,2	100		10,9	100		141,4	100		936,2	100		In marcia
08:30		5,4	100		0,8	100		4,38	100		4,1	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,3	100		102406,5	100		11,3	100		141,3	100		928,2	100		In marcia
09:00		4,0	86		0,7	86		3,4	100		4,1	86		0,24	100		26,6	86		0,2	86		0,3	86		105016,4	100		10,9	86		141,5	100		934,3	100		In marcia
09:30		3,0	78		0,5	78		2,54	73		4,3	78		0,25	100		31,2	78		0,3	78		0,3	78		104996,8	100		10,9	78		141,5	100		941,1	100		In marcia
10:00		3,7	100		0,6	100		4,25	100		3,4	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,7	100		105045,3	100		10,7	100		141,8	100		940,6	100		In marcia
10:30		6,2	100		1,0	100		5,7	100		4,1	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,6	100		104438,3	100		11,2	100		141,3	100		933,6	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,8	100		4,11	100		4,1	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,6	100		103121,3	100		11,2	100		141,3	100		929,0	100		In marcia
11:30		2,9	100		0,8	100		4,04	73		3,3	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,6	100		104391,2	100		11,1	100		141,3	100		938,5	100		In marcia
12:00		2,5	100		1,3	100		5,36	100		3,3	100		0,25	95		40,7	100		0,3	100		0,6	100		104557,3	100		10,9	100		141,5	100		935,5	100		In marcia
12:30		5,8	100		1,6	100		5,5	100		3,5	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,8	100		104549,7	100		11,0	100		141,7	100		939,1	100		In marcia
13:00		2,7	100		1,1	100		4,48	100		3,1	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		105026,7	100		10,8	100		141,4	100		942,5	100		In marcia
13:30		3,5	100		1,5	100		4,38	73		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		104238,8	100		11,0	100		141,5	100		931,6	100		In marcia
14:00		5,3	100		1,4	100		1,7	100		4,1	100		0,24	100		12,5	100		0,2	100		0,6	100		103863,0	100		11,1	100		140,9	100		937,7	100		In marcia
14:30		2,6	100		1,0	100		1,64	100		3,1	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		102067,6	100		11,3	100		141,3	100		928,2	100		In marcia
15:00		3,7	100		1,3	100		2,63	100		3,0	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,7	100		103927,4	100		10,5	100		141,8	100		943,5	100		In marcia
15:30		4,6	100		1,4	100		2,31	73		3,5	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,6	100		103424,7	100		11,1	100		141,2	100		930,6	100		In marcia
16:00		3,1	100		1,3	100		2,05	100		3,2	100		0,24	94		28,4	100		0,2	100		0,7	100		103784,5	100		10,8	100		141,2	100		935,1	100		In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		2,54	100		3,1	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,6	100		103404,8	100		10,7	100		141,6	100		934,3	100		In marcia
17:00		3,1	100		2,0	100		3,37	100		3,1	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,7	100		102485,2	100		11,1	100		141,2	100		933,2	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,0	100		1,79	73		2,9	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		0,7	100		104040,3	100		10,7	100		141,8	100		934,1	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,5	100		3,84	100		3,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,6	100		104933,9	100		10,8	100		141,7	100		931,2	100		In marcia
18:30		4,1	100		1,4	100		2,4	100		3,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,7	100		104687,5	100		11,0	100		141,8	100		928,8	100		In marcia
19:00		3,5	100		0,8	100		1,46	100		3,5	100		0,24	100		21,0	100		0,3	100		0,7	100		105105,4	100		11,0	100		141,6	100		932,3	100		In marcia
19:30		3,8	100		1,3	100		1,71	73		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,6	100		104975,6	100		11,0	100		141,6	100		929,5	100		In marcia
20:00		3,9	100		1,4	100		1,43	100		3,2	100		0,24	94		23,8	100		0,3	100		0,7	100		105119,3	100		11,0	100		141,5	100		932,3	100		In marcia
20:30		3,4	100		1,2	100		1,45	100		2,9	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,7	100		105049,1	100		10,7	100		142,0	100		943,3	100		In marcia
21:00		3,1	85		1,6	85		1,9	100		3,1	85		0,24	100		35,8	85		0,3	85		0,7	85		106486,1	100		10,7	85		141,8	100		949,8	100		In marcia
21:30		1,9	78		1,6	78		2,11	73		3,2	78		0,25	100		32,2																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		1,6	100		6,73	100		3,6	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		106376,2	100		11,1	100		142,1	100		920,7	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,0	100		2,52	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		108632,5	100		10,9	100		143,0	100		931,9	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,6	100		1,51	73		4,5	100		0,25	100		19,3	100		0,3	100		0,4	100		105310,2	100		11,3	100		142,7	100		922,6	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,7	100		2,36	100		4,2	100		0,25	100		17,8	100		0,3	100		0,3	100		106709,4	100		11,1	100		141,3	100		930,1	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,5	100		3,93	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		105926,4	100		11,1	100		142,3	100		931,0	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,8	100		7,45	100		3,7	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		105872,7	100		11,1	100		141,4	100		931,0	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,1	100		6,75	73		3,7	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		105118,2	100		11,1	100		141,4	100		935,2	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,7	100		5,6	100		3,5	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		103344,1	100		11,2	100		140,9	100		933,1	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,9	100		6,53	100		3,6	100		0,24	100		31,6	100		0,2	100		0,4	100		104683,7	100		11,0	100		140,9	100		935,8	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,8	100		8,35	100		3,3	100		0,25	100		44,2	100		0,3	100		0,4	100		104153,5	100		10,6	100		141,4	100		943,9	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,1	100		9,47	73		3,2	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,5	100		104977,5	100		11,1	100		141,0	100		930,0	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,6	100		6,9	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		104773,0	100		11,0	100		141,0	100		931,6	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,6	100		8,52	100		3,2	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,4	100		105841,7	100		10,9	100		141,8	100		936,0	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,8	100		8,07	100		3,5	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		104850,7	100		11,0	100		141,2	100		931,6	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,7	100		6,05	73		3,7	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		104868,7	100		11,1	100		141,3	100		931,2	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,5	100		3,61	100		3,8	100		0,24	94		21,3	100		0,3	100		0,4	100		105502,2	100		10,9	100		141,4	100		936,2	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,8	100		4,38	100		4,1	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,3	100		102406,5	100		11,3	100		141,3	100		928,2	100		in Betrieb
09:00		4,0	86		0,7	86		3,4	100		4,1	86		0,24	100		26,6	86		0,2	86		0,3	86		105016,4	100		10,9	86		141,5	100		934,3	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,5	78		2,54	73		4,3	78		0,25	100		31,2	78		0,3	78		0,7	78		104996,8	100		10,9	78		141,5	100		941,1	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,6	100		4,25	100		3,4	100		0,25	100		37,0	100		0,3	100		0,7	100		105045,3	100		10,7	100		141,8	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		6,2	100		1,0	100		5,7	100		4,1	100		0,25	100		35,0	100		0,3	100		0,6	100		104438,3	100		11,2	100		141,3	100		933,6	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,8	100		4,11	100		4,1	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,6	100		103121,3	100		11,2	100		141,3	100		929,0	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,8	100		4,04	73		3,3	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,6	100		104391,2	100		11,1	100		141,3	100		938,5	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,3	100		5,36	100		3,3	100		0,25	95		40,7	100		0,3	100		0,6	100		104557,3	100		10,9	100		141,5	100		935,5	100		in Betrieb
12:30		5,8	100		1,6	100		5,5	100		3,5	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,8	100		104549,7	100		11,0	100		141,7	100		939,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,1	100		4,48	100		3,1	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		105026,7	100		10,8	100		141,4	100		942,5	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,5	100		4,38	73		3,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		104238,8	100		11,0	100		141,5	100		931,6	100		in Betrieb
14:00		5,3	100		1,4	100		1,7	100		4,1	100		0,24	100		12,5	100		0,2	100		0,6	100		103863,0	100		11,1	100		140,9	100		937,7	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,0	100		1,64	100		3,1	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		102067,6	100		11,3	100		141,3	100		928,2	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,3	100		2,63	100		3,0	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,7	100		103927,4	100		10,5	100		141,8	100		943,5	100		in Betrieb
15:30		4,6	100		1,4	100		2,31	73		3,5	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,6	100		103424,7	100		11,1	100		141,2	100		930,6	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,3	100		2,05	100		3,2	100		0,24	94		28,4	100		0,2	100		0,7	100		103784,5	100		10,8	100		141,2	100		935,1	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		2,54	100		3,1	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,6	100		103404,8	100		10,7	100		141,6	100		934,3	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		2,0	100		3,37	100		3,1	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,7	100		102485,2	100		11,1	100		141,2	100		933,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,0	100		1,79	73		2,9	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		0,7	100		104040,3	100		10,7	100		141,8	100		934,1	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,5	100		3,84	100		3,2	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,6	100		104933,9	100		10,8	100		141,7	100		931,2	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,4	100		2,4	100		3,1	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,7	100		104687,5	100		11,0	100		141,8	100		928,8	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,8	100		1,46	100		3,5	100		0,24	100		21,0	100		0,3	100		0,7	100		105105,4	100		11,0	100		141,6	100		932,3	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,3	100		1,71	73		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,6	100		104975,6	100		11,0	100		141,6	100		929,5	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,4	100		1,43	100		3,2	100		0,24	94		23,8	100		0,3	100		0,7	100		105119,3	100		11,0	100		141,5	100		932,3	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,2	100		1,45	100		2,9	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,7	100		105049,1	100		10,7	100		142,0	100		943,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,6	85		1,9	100		3,1	85		0,24	100		35,8	85		0,3	85		0,7	85		106486,1	100		10,7	85		141,8	100		949,8	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		1,6	78		2,11	73		3,2	78		0,25	100		32,2	78</																				