

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,2	100		1,6	100		0,97	100		3,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		108132,3	100		11,2	100		142,1	100		931,2	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,6	100		0,91	100		3,7	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		109591,4	100		11,0	100		142,2	100		934,9	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,8	100		0,57	73		3,4	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		107468,4	100		11,2	100		142,0	100		930,9	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,5	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		109948,3	100		10,9	100		142,3	100		934,0	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,2	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		109177,8	100		11,1	100		142,4	100		935,5	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,7	100		0,59	100		3,2	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		108268,0	100		11,2	100		142,1	100		931,9	100	In marcia
03:30		3,9	100		1,8	100		0,31	73		3,7	100		0,26	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		104868,6	100		11,5	100		141,9	100		925,7	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,8	100		0,04	100		3,7	100		0,25	95		24,4	100		0,3	100		0,2	100		107769,7	100		11,2	100		142,0	100		937,2	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,1	100		0,25	100		3,8	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		104289,0	100		11,5	100		142,1	100		927,2	100	In marcia
05:00		3,1	100		1,5	100		0,24	100		3,5	100		0,26	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		106426,4	100		11,3	100		142,2	100		927,6	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,5	100		0,22	73		3,6	100		0,25	100		42,0	100		0,3	100		0,2	100		110019,0	100		11,0	100		142,4	100		933,9	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,8	100		0,22	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		107676,2	100		11,2	100		142,0	100		932,4	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,3	100		0,17	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		104666,1	100		11,4	100		142,1	100		923,5	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,6	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		105751,6	100		11,2	100		141,8	100		931,2	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,7	100		0,12	73		3,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		106903,9	100		11,2	100		141,9	100		933,6	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,2	100		0,3	100		0,1	100		104069,2	100		11,5	100		141,4	100		931,3	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,6	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		102911,7	100		11,5	100		141,6	100		928,1	100	In marcia
09:00		1,9	84		1,1	84		0,11	100		3,2	84		0,25	100		27,8	84		0,3	84		0,2	84		103270,9	100		11,3	84		141,6	100		929,8	100	In marcia
09:30		2,0	79		1,7	79		0,14	73		3,1	79		0,25	100		22,0	79		0,3	79		0,0	79		102445,1	100		11,4	79		141,3	100		932,4	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,3	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		106456,9	100		10,8	100		142,1	100		934,5	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,5	100		0,29	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		105039,4	100		11,2	100		141,3	100		933,9	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,4	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		104902,7	100		11,1	100		141,6	100		928,9	100	In marcia
11:30		3,9	100		2,1	100		0,2	73		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		102523,8	100		11,3	100		141,2	100		926,4	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,3	100		0,04	100		3,5	100		0,24	94		17,5	100		0,3	100		0,3	100		104196,5	100		11,2	100		141,1	100		939,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,7	100		0,14	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		103326,9	100		11,3	100		141,8	100		932,8	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,0	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		43,5	100		0,3	100		0,3	100		104983,8	100		10,9	100		141,6	100		940,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,0	100		0,38	73		3,3	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,2	100		103201,9	100		11,2	100		141,5	100		932,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,9	100		0,28	100		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		104631,6	100		11,1	100		141,6	100		933,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,38	100		3,2	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		105783,3	100		10,9	100		141,5	100		940,7	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,8	100		0,37	100		17,5	100		0,25	100		19,1	100		0,2	100		0,2	100		106253,6	100		10,5	100		141,7	100		954,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,7	100		0,07	73		3,4	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		105254,6	100		11,1	100		141,4	100		931,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,7	100		0,18	100		3,5	100		0,25	94		25,4	100		0,3	100		0,2	100		103456,1	100		11,2	100		141,4	100		926,8	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,8	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		101702,3	100		11,3	100		141,4	100		920,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,1	100		0,29	100		3,3	100		0,25	100		43,7	100		0,3	100		0,3	100		105152,2	100		11,0	100		141,7	100		924,9	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,5	100		0,29	73		3,7	100		0,26	100		45,0	100		0,3	100		0,3	100		104349,8	100		11,2	100		142,3	100		923,6	100	In marcia
18:00		1,4	100		2,0	100		0,18	100		3,3	100		0,27	100		39,1	100		0,3	100		0,3	100		104910,0	100		11,4	100		142,5	100		903,8	100	In marcia
18:30		1,4	100		2,3	100		0,25	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		108897,6	100		10,8	100		142,3	100		927,1	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,5	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		16,7	100		0,3	100		0,4	100		104834,4	100		11,4	100		141,9	100		915,2	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,3	100		0,09	73		4,3	100		0,26	100		17,6	100		0,3	100		0,3	100		105072,1	100		11,4	100		142,0	100		922,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,8	100		0,12	100		4,1	100		0,26	94		16,5	100		0,3	100		0,3	100		105520,9	100		11,2	100		142,0	100		928,7	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,2	100		0,62	100		4,2	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		106602,1	100		11,1	100		141,9	100		928,0	100	In marcia
21:00		3,4	85		1,7	85		0,52	100		3,9	85		0,25	100		28,9	85		0,3	85		0,3	85		106775,3	100		11,1	85		141,9	100		930,9	100	In marcia
21:30		3,0	78		1,8	78		0,61	73		3,6	78		0,25	100		26,2	78		0,3	78		0,2	78		105053,5	100		11,2	78		141,8	100		933,2		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,6	100		0,97	100		3,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		108132,3	100		11,2	100		142,1	100		931,2	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,6	100		0,91	100		3,7	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		109591,4	100		11,0	100		142,2	100		934,9	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,8	100		0,57	73		3,4	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		107468,4	100		11,2	100		142,0	100		930,9	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,5	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,2	100		109948,3	100		10,9	100		142,3	100		934,0	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,2	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		109177,8	100		11,1	100		142,4	100		935,5	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,7	100		0,59	100		3,2	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		108268,0	100		11,2	100		142,1	100		931,9	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,8	100		0,31	73		3,7	100		0,26	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		104868,6	100		11,5	100		141,9	100		925,7	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,8	100		0,04	100		3,7	100		0,25	95		24,4	100		0,3	100		0,2	100		107769,7	100		11,2	100		142,0	100		937,2	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,1	100		0,25	100		3,8	100		0,26	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		104289,0	100		11,5	100		142,1	100		927,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,5	100		0,24	100		3,5	100		0,26	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		106426,4	100		11,3	100		142,2	100		927,6	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,5	100		0,22	73		3,6	100		0,25	100		42,0	100		0,3	100		0,2	100		110019,0	100		11,0	100		142,4	100		933,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,8	100		0,22	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		107676,2	100		11,2	100		142,0	100		932,4	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,3	100		0,17	100		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		104666,1	100		11,4	100		142,1	100		923,5	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,6	100		0,25	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		105751,6	100		11,2	100		141,8	100		931,2	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,7	100		0,12	73		3,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,1	100		106903,9	100		11,2	100		141,9	100		933,6	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,2	100		0,3	100		0,1	100		104069,2	100		11,5	100		141,4	100		931,3	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,6	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		102911,7	100		11,5	100		141,6	100		928,1	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		1,1	84		0,11	100		3,2	84		0,25	100		27,8	84		0,3	84		0,2	84		103270,9	100		11,3	84		141,6	100		929,8	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		1,7	79		0,14	73		3,1	79		0,25	100		22,0	79		0,3	79		0,0	79		102445,1	100		11,4	79		141,3	100		932,4	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,3	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		106456,9	100		10,8	100		142,1	100		934,5	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,5	100		0,29	100		3,5	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		105039,4	100		11,2	100		141,3	100		933,9	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,4	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		104902,7	100		11,1	100		141,6	100		928,9	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		2,1	100		0,2	73		3,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		102523,8	100		11,3	100		141,2	100		926,4	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,3	100		0,04	100		3,5	100		0,24	94		17,5	100		0,3	100		0,3	100		104196,5	100		11,2	100		141,1	100		939,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,7	100		0,14	100		3,1	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		103326,9	100		11,3	100		141,8	100		932,8	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,0	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		43,5	100		0,3	100		0,3	100		104983,8	100		10,9	100		141,6	100		940,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,0	100		0,38	73		3,3	100		0,25	100		37,7	100		0,3	100		0,2	100		103201,9	100		11,2	100		141,5	100		932,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,9	100		0,28	100		3,3	100		0,25	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		104631,6	100		11,1	100		141,6	100		933,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,38	100		3,2	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		105783,3	100		10,9	100		141,5	100		940,7	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,8	100		0,37	100		17,5	100		0,25	100		19,1	100		0,2	100		0,2	100		106253,6	100		10,5	100		141,7	100		954,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,7	100		0,07	73		3,4	100		0,24	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		105254,6	100		11,1	100		141,4	100		931,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,7	100		0,18	100		3,5	100		0,25	94		25,4	100		0,3	100		0,2	100		103456,1	100		11,2	100		141,4	100		926,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,8	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		101702,3	100		11,3	100		141,4	100		920,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,1	100		0,29	100		3,3	100		0,25	100		43,7	100		0,3	100		0,3	100		105152,2	100		11,0	100		141,7	100		924,9	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,5	100		0,29	73		3,7	100		0,26	100		45,0	100		0,3	100		0,3	100		104349,8	100		11,2	100		142,3	100		923,6	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		2,0	100		0,18	100		3,3	100		0,27	100		39,1	100		0,3	100		0,3	100		104910,0	100		11,4	100		142,5	100		903,8	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		2,3	100		0,25	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		108897,6	100		10,8	100		142,3	100		927,1	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,5	100		0,09	100		4,3	100		0,26	100		16,7	100		0,3	100		0,4	100		104834,4	100		11,4	100		141,9	100		915,2	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,3	100		0,09	73		4,3	100		0,26	100		17,6	100		0,3	100		0,3	100		105072,1	100		11,4	100		142,0	100		922,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,8	100		0,12	100		4,1	100		0,26	94		16,5	100		0,3	100		0,3	100		105520,9	100		11,2	100		142,0	100		928,7	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,2	100		0,62	100		4,2	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,4	100		106602,1	100		11,1	100		141,9	100		928,0	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		1,7	85		0,52	100		3,9	85		0,25	100		28,9	85		0,3	85		0,3	85		106775,3	100		11,1	85		141,9	100		930,9	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		1,8	78		0,61	73		3,6	78		0,25	100		26,2																					