

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,1	100		1,7	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		102755,0	100		11,4	100		141,3	100		931,8	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,3	100		0,24	100		3,4	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		103028,6	100		11,3	100		141,3	100		931,8	100	In marcia
01:30		3,8	100		1,5	100		0,22	73		3,9	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		102888,4	100		11,2	100		140,9	100		934,7	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,0	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		102107,4	100		11,2	100		140,9	100		935,7	100	In marcia
02:30		4,0	100		1,3	100		0,29	100		3,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		103075,5	100		11,1	100		141,4	100		937,3	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,2	100		0,39	100		3,3	100		0,23	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		102986,3	100		11,1	100		140,9	100		938,8	100	In marcia
03:30		5,0	100		1,5	100		0,34	73		3,2	100		0,24	100		29,4	100		0,2	100		0,0	100		103548,5	100		11,0	100		140,9	100		940,2	100	In marcia
04:00		2,9	100		1,0	100		0,09	100		3,3	100		0,24	94		26,7	100		0,2	100		0,0	100		102359,2	100		11,1	100		141,1	100		939,9	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,2	100		0,26	100		3,1	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,0	100		102957,4	100		10,8	100		141,8	100		941,5	100	In marcia
05:00		5,3	100		1,9	100		0,31	100		3,0	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		103749,2	100		10,6	100		141,0	100		948,7	100	In marcia
05:30		2,9	100		1,7	100		0,22	73		3,1	100		0,24	100		28,3	100		0,2	100		0,0	100		104521,2	100		11,0	100		141,2	100		937,0	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,4	100		0,08	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,0	100		101750,2	100		11,3	100		140,5	100		930,2	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,3	100		0,16	100		3,0	100		0,24	100		34,1	100		0,2	100		0,0	100		105667,6	100		11,0	100		141,0	100		941,5	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,4	100		0,11	100		3,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		102817,5	100		11,2	100		141,2	100		935,2	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,4	100		0,11	73		3,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		103582,0	100		11,2	100		141,1	100		934,9	100	In marcia
08:00		1,4	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,23	94		29,9	100		0,3	100		0,0	100		102748,8	100		11,2	100		141,0	100		937,2	100	In marcia
08:30		3,3	100		1,2	100		0,22	100		3,3	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		102749,3	100		11,3	100		140,9	100		934,3	100	In marcia
09:00		5,6	86		1,7	86		0,17	100		3,3	86		0,24	100		29,8	86		0,3	86		0,0	86		103627,5	100		11,2	86		141,1	100		938,4	100	In marcia
09:30		3,9	78		0,7	78		0,0	73		3,5	78		0,24	100		30,4	78		0,3	78		0,3	78		104995,6	100		11,0	78		141,5	100		940,6	100	In marcia
10:00		5,1	100		0,7	100		0,14	100		3,8	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,3	100		105381,3	100		11,0	100		141,3	100		935,3	100	In marcia
10:30		4,1	100		0,6	100		0,1	100		4,2	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,3	100		103445,5	100		11,1	100		140,9	100		935,4	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,5	100		0,11	100		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,4	100		105110,9	100		11,0	100		141,2	100		940,6	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,5	100		0,14	73		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		103959,9	100		11,1	100		141,2	100		936,9	100	In marcia
12:00		3,9	100		0,7	100		0,09	100		3,5	100		0,24	95		36,0	100		0,2	100		0,4	100		105244,2	100		11,0	100		141,5	100		934,2	100	In marcia
12:30		4,2	100		1,0	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		34,4	100		0,2	100		0,3	100		105514,8	100		11,0	100		141,3	100		937,1	100	In marcia
13:00		3,9	100		1,1	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		103798,1	100		11,1	100		141,2	100		936,2	100	In marcia
13:30		4,1	100		1,5	100		0,14	73		3,4	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		102849,6	100		11,3	100		141,2	100		938,4	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,7	100		0,11	100		4,3	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,3	100		105094,2	100		11,1	100		141,4	100		937,5	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,0	100		0,17	100		3,7	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,2	100		102967,4	100		11,4	100		141,3	100		933,1	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,0	100		0,05	100		3,5	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,4	100		105464,2	100		11,1	100		141,6	100		938,7	100	In marcia
15:30		4,0	100		1,1	100		0,07	73		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,2	100		104684,5	100		11,1	100		141,3	100		933,9	100	In marcia
16:00		4,6	100		1,3	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		35,2	100		0,2	100		0,3	100		105666,4	100		11,0	100		141,5	100		937,1	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,0	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,3	100		104277,7	100		11,1	100		141,5	100		932,1	100	In marcia
17:00		3,9	100		1,0	100		0,11	100		3,5	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,4	100		105457,4	100		11,0	100		141,5	100		933,1	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,5	100		0,07	73		3,5	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		104893,8	100		11,1	100		141,4	100		936,9	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,4	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		104532,6	100		11,1	100		141,8	100		938,8	100	In marcia
18:30		4,5	100		1,5	100		0,11	100		3,8	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,3	100		103915,8	100		11,2	100		141,2	100		929,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,0	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,3	100		104575,5	100		11,2	100		141,2	100		934,4	100	In marcia
19:30		2,9	100		0,9	100		0,09	73		3,8	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		104200,0	100		11,1	100		141,3	100		940,6	100	In marcia
20:00		4,0	100		1,0	100		0,08	100		3,9	100		0,24	94		31,6	100		0,3	100		0,3	100		101184,0	100		11,4	100		141,3	100		934,9	100	In marcia
20:30		5,8	100		1,5	100		0,12	100		4,2	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		103602,1	100		11,4	100		141,7	100		933,7	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,2	85		0,0	100		3,6	85		0,24	100		33,5	85		0,3	85		0,5	85		104502,9	100		10,4	85		141,5	100		957,8	100	In marcia
21:30		1,9	79		0,6	79		0,05	73		3,4	79		0,25	100		21,3	79		0,3	79		0,0	79		102841,5	100		11,3	79		141,3	10				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		5,1	100		1,7	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		102755,0	100		11,4	100		141,3	100		931,8	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,3	100		0,24	100		3,4	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		103028,6	100		11,3	100		141,3	100		931,8	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,5	100		0,22	73		3,9	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		102888,4	100		11,2	100		140,9	100		934,7	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,0	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		102107,4	100		11,2	100		140,9	100		935,7	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,3	100		0,29	100		3,2	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		103075,5	100		11,1	100		141,4	100		937,3	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		1,2	100		0,39	100		3,3	100		0,23	100		0,3	100		0,0	100		102986,3	100		11,1	100		140,9	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		1,5	100		0,34	73		3,2	100		0,24	100		0,2	100		0,0	100		103548,5	100		11,0	100		140,9	100		940,2	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,0	100		0,09	100		3,3	100		0,24	94		0,2	100		0,0	100		102359,2	100		11,1	100		141,1	100		939,9	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,2	100		0,26	100		3,1	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		102957,4	100		10,8	100		141,8	100		941,5	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		1,9	100		0,31	100		3,0	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		103749,2	100		10,6	100		141,0	100		948,7	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		1,7	100		0,22	73		3,1	100		0,24	100		0,2	100		0,0	100		104521,2	100		11,0	100		141,2	100		937,0	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,4	100		0,08	100		3,0	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		101750,2	100		11,3	100		140,5	100		930,2	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,3	100		0,16	100		3,0	100		0,24	100		0,2	100		0,0	100		105667,6	100		11,0	100		141,0	100		941,5	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,4	100		0,11	100		3,2	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		102817,5	100		11,2	100		141,2	100		935,2	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,4	100		0,11	73		3,2	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		103582,0	100		11,2	100		141,1	100		934,9	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		0,5	100		0,0	100		3,0	100		0,23	94		0,3	100		0,0	100		102748,8	100		11,2	100		141,0	100		937,2	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,2	100		0,22	100		3,3	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		102749,3	100		11,3	100		140,9	100		934,3	100		in Betrieb
09:00		5,6	86		1,7	86		0,17	100		3,3	86		0,24	100		0,3	86		0,0	86		103627,5	100		11,2	86		141,1	100		938,4	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		0,7	78		0,0	73		3,5	78		0,24	100		0,3	78		0,3	78		104995,6	100		11,0	78		141,5	100		940,6	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		0,7	100		0,14	100		3,8	100		0,24	100		0,2	100		0,3	100		105381,3	100		11,0	100		141,3	100		935,3	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,6	100		0,1	100		4,2	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		103445,5	100		11,1	100		140,9	100		935,4	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,5	100		0,11	100		3,7	100		0,24	100		0,2	100		0,4	100		105110,9	100		11,0	100		141,2	100		940,6	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,5	100		0,14	73		3,5	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		103959,9	100		11,1	100		141,2	100		936,9	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,7	100		0,09	100		3,5	100		0,24	95		0,2	100		0,4	100		105244,2	100		11,0	100		141,5	100		934,2	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,0	100		0,1	100		3,6	100		0,24	100		0,2	100		0,3	100		105514,8	100		11,0	100		141,3	100		937,1	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,1	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		103798,1	100		11,1	100		141,2	100		936,2	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,5	100		0,14	73		3,4	100		0,24	100		0,3	100		0,2	100		102849,6	100		11,3	100		141,2	100		938,4	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,7	100		0,11	100		4,3	100		0,24	100		0,2	100		0,3	100		105094,2	100		11,1	100		141,4	100		937,5	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,0	100		0,17	100		3,7	100		0,24	100		0,3	100		0,2	100		102967,4	100		11,4	100		141,3	100		933,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,0	100		0,05	100		3,5	100		0,24	100		0,2	100		0,4	100		105464,2	100		11,1	100		141,6	100		938,7	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		1,1	100		0,07	73		3,5	100		0,24	100		0,3	100		0,2	100		104684,5	100		11,1	100		141,3	100		933,9	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		1,3	100		0,04	100		3,6	100		0,24	94		0,2	100		0,3	100		105666,4	100		11,0	100		141,5	100		937,1	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,0	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		104277,7	100		11,1	100		141,5	100		932,1	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,0	100		0,11	100		3,5	100		0,24	100		0,3	100		0,4	100		105457,4	100		11,0	100		141,5	100		933,1	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,5	100		0,07	73		3,5	100		0,25	100		0,3	100		0,5	100		104893,8	100		11,1	100		141,4	100		936,9	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,4	100		0,12	100		3,4	100		0,25	100		0,3	100		0,4	100		104532,6	100		11,1	100		141,8	100		938,8	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		1,5	100		0,11	100		3,8	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		103915,8	100		11,2	100		141,2	100		929,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,0	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		104575,5	100		11,2	100		141,2	100		934,4	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,9	100		0,09	73		3,8	100		0,24	100		0,3	100		0,3	100		104200,0	100		11,1	100		141,3	100		940,6	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,0	100		0,08	100		3,9	100		0,24	94		0,3	100		0,3	100		101184,0	100		11,4	100		141,3	100		934,9	100		in Betrieb
20:30		5,8	100		1,5	100		0,12	100		4,2	100		0,25	100		0,3	100		0,2	100		103602,1	100		11,4	100		141,7	100		933,7	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,2	85		0,0	100		3,6	85		0,24	100		0,3	85		0,5	85		104502,9	100		10,4	85		141,5	100		957,8	100		in Betrieb
21:30		1,9	79		0,6	79		0,05	73		3,4	79		0,25	100		0,3	79		0,0	79		102841,5	100		11,3	79		141,3	100		938,3	100		in Betrieb
22:00		2,4	100		1,1	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		0,3	100		0,0	100		104837,8	100		11,1	100		141,4	100		937,0	100		in Betrieb
22:30		3,3	100		1,3	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		0,3	100		0,0	100		103381,3	100		11,2	100		141,5	100		937,0	100		in Betrieb
23:00		3,6	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,24	100		0,2	100		0,0	100		105110,1	100		11,0	100		141,3	100		942,1	100		