

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/03/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		2,6	100		1,6	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		110714,7	100		11,1	100		142,8	100		945,6	100	In marcia	
01:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,3	100		111071,6	100		10,9	100		143,0	100		952,7	100	In marcia	
01:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		111704,9	100		10,9	100		142,4	100		957,2	100	In marcia	
02:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		112191,7	100		11,0	100		142,5	100		950,2	100	In marcia	
02:30		4,9	100		1,8	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		112340,4	100		11,0	100		141,7	100		955,0	100	In marcia	
03:00		4,4	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,3	100		112435,2	100		11,0	100		141,2	100		958,8	100	In marcia	
03:30		2,3	100		1,1	100		0,14	73		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		112384,9	100		10,9	100		142,5	100		951,9	100	In marcia	
04:00		2,3	100		1,7	100		0,05	100		3,5	100		0,23	94		31,2	100		0,2	100		0,3	100		111768,6	100		11,0	100		141,6	100		950,4	100	In marcia	
04:30		2,0	100		1,9	100		0,19	100		3,4	100		0,24	100		33,9	100		0,2	100		0,4	100		110894,3	100		10,9	100		142,2	100		958,2	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,4	100		0,02	100		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		111304,1	100		10,7	100		141,5	100		965,3	100	In marcia	
05:30		3,3	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		111752,8	100		10,9	100		142,1	100		960,7	100	In marcia	
06:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,3	100		111589,9	100		10,9	100		142,0	100		950,4	100	In marcia	
06:30		4,0	100		1,0	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		111617,3	100		10,8	100		142,5	100		960,0	100	In marcia	
07:00		2,8	100		1,3	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,2	100		0,4	100		112247,1	100		10,8	100		142,0	100		964,0	100	In marcia	
07:30		3,8	100		1,9	100		0,04	73		3,8	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		110770,7	100		11,2	100		142,2	100		945,4	100	In marcia	
08:00		4,0	100		2,0	100		0,05	100		3,8	100		0,24	94		30,2	100		0,3	100		0,4	100		111826,8	100		11,0	100		142,2	100		943,4	100	In marcia	
08:30		2,5	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,3	100		111732,1	100		10,9	100		142,0	100		953,1	100	In marcia	
09:00		2,1	85		2,6	85		0,19	100		3,9	85		0,24	100		17,7	85		0,2	85		0,3	85		110556,7	100		11,1	85		141,5	100		954,1	100	In marcia	
09:30		1,2	79		2,5	79		0,43	73		3,0	79		0,23	100		23,5	79		0,2	79		0,0	79		109785,8	100		10,9	79		140,9	100		957,6	100	In marcia	
10:00		1,2	100		2,8	100		1,09	100		2,9	100		0,23	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		108655,2	100		11,0	100		141,4	100		952,5	100	In marcia	
10:30		1,2	100		1,8	100		1,05	100		3,3	100		0,23	100		33,8	100		0,2	100		0,0	100		106853,2	100		10,5	100		141,6	100		964,9	100	In marcia	
11:00		1,2	100		1,0	100		1,71	100		3,3	100		0,24	100		48,1	100		0,3	100		0,0	100		107419,5	100		10,6	100		141,8	100		951,3	100	In marcia	
11:30		1,2	100		0,9	100		1,83	73		3,7	100		0,24	100		53,1	100		0,3	100		0,0	100		110730,1	100		10,7	100		142,6	100		948,8	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,3	100		1,68	100		3,5	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,0	100		109766,3	100		11,2	100		142,0	100		937,3	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,3	100		0,9	100		3,8	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,0	100		107362,2	100		11,4	100		142,0	100		927,2	100	In marcia	
13:00		1,3	100		0,6	100		0,3	100		3,6	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		111229,6	100		10,6	100		142,8	100		951,6	100	In marcia	
13:30		1,2	100		0,8	100		0,36	73		3,6	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		113618,6	100		10,9	100		142,6	100		951,0	100	In marcia	
14:00		1,2	100		0,8	100		0,37	100		3,6	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		112455,9	100		11,1	100		142,8	100		941,7	100	In marcia	
14:30		1,2	100		1,0	100		0,64	100		3,1	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		113126,9	100		10,6	100		143,0	100		956,0	100	In marcia	
15:00		1,2	100		1,4	100		0,54	100		3,6	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		113751,5	100		10,9	100		142,4	100		945,0	100	In marcia	
15:30		1,2	100		1,1	100		0,05	73		2,9	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		112916,4	100		10,9	100		142,6	100		938,8	100	In marcia	
16:00		1,2	100		1,2	100		0,31	100		2,8	100		0,24	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		112597,8	100		11,0	100		142,4	100		943,2	100	In marcia	
16:30		1,2	100		1,2	100		0,21	100		2,8	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		112196,3	100		11,0	100		142,5	100		941,1	100	In marcia	
17:00		1,2	100		1,6	100		0,23	100		2,9	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		113203,5	100		10,9	100		142,5	100		940,9	100	In marcia	
17:30		1,3	100		1,9	100		0,18	73		3,3	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		110205,1	100		11,2	100		142,2	100		933,0	100	In marcia	
18:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,0	100		111729,8	100		10,9	100		142,1	100		944,9	100	In marcia	
18:30		1,2	100		1,0	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		110946,7	100		10,8	100		142,4	100		943,8	100	In marcia	
19:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		111396,6	100		10,8	100		142,3	100		953,5	100	In marcia	
19:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		110530,1	100		11,1	100		142,2	100		947,5	100	In marcia	
20:00		1,9	100		2,0	100		0,04	100		3,5	100		0,24	95		27,4	100		0,2	100		0,0	100		111006,6	100		11,0	100		142,0	100		952,2	100	In marcia	
20:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		111391,7	100		10,9	100		142,3	100		955,2	100	In marcia	
21:00		1,4	84		1,4	84		0,09	100		3,2	84		0,24	100		28,9	84		0,2	84		0,0	84		111405,3	100		10,9	84		142,1	100		951,6	100	In marcia	
21:30		1,2	79		1,3	79		0,05	73		3,1																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,6	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,3	100		110714,7	100		11,1	100		142,8	100		945,6	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,3	100		111071,6	100		10,9	100		143,0	100		952,7	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		111704,9	100		10,9	100		142,4	100		957,2	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		112191,7	100		11,0	100		142,5	100		950,2	100	in Betrieb
02:30		4,9	100		1,8	100		0,04	100		3,7	100		0,24	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		112340,4	100		11,0	100		141,7	100		955,0	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,3	100		112435,2	100		11,0	100		141,2	100		958,8	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		1,1	100		0,14	73		3,7	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		112384,9	100		10,9	100		142,5	100		951,9	100	in Betrieb
04:00		2,3	100		1,7	100		0,05	100		3,5	100		0,23	94		31,2	100		0,2	100		0,3	100		111768,6	100		11,0	100		141,6	100		950,4	100	in Betrieb
04:30		2,0	100		1,9	100		0,19	100		3,4	100		0,24	100		33,9	100		0,2	100		0,4	100		110894,3	100		10,9	100		142,2	100		958,2	100	in Betrieb
05:00		2,9	100		1,4	100		0,02	100		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		111304,1	100		10,7	100		141,5	100		965,3	100	in Betrieb
05:30		3,3	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		111752,8	100		10,9	100		142,1	100		960,7	100	in Betrieb
06:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,3	100		111589,9	100		10,9	100		142,0	100		950,4	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		1,0	100		0,01	100		4,3	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		111617,3	100		10,8	100		142,5	100		960,0	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		1,3	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,2	100		0,4	100		112247,1	100		10,8	100		142,0	100		964,0	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		1,9	100		0,04	73		3,8	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		110770,7	100		11,2	100		142,2	100		945,4	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		2,0	100		0,05	100		3,8	100		0,24	94		30,2	100		0,3	100		0,4	100		111826,8	100		11,0	100		142,2	100		943,4	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		1,1	100		0,07	100		4,2	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,3	100		111732,1	100		10,9	100		142,0	100		953,1	100	in Betrieb
09:00		2,1	85		2,6	85		0,19	100		3,9	85		0,24	100		17,7	85		0,2	85		0,3	85		110556,7	100		11,1	85		141,5	100		954,1	100	in Betrieb
09:30		1,2	79		2,5	79		0,43	73		3,0	79		0,23	100		23,5	79		0,2	79		0,0	79		109785,8	100		10,9	79		140,9	100		957,6	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		2,8	100		1,09	100		2,9	100		0,23	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		108655,2	100		11,0	100		141,4	100		952,5	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,8	100		1,05	100		3,3	100		0,23	100		33,8	100		0,2	100		0,0	100		106853,2	100		10,5	100		141,6	100		964,9	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,0	100		1,71	100		3,3	100		0,24	100		48,1	100		0,3	100		0,0	100		107419,5	100		10,6	100		141,8	100		951,3	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		0,9	100		1,83	73		3,7	100		0,24	100		53,1	100		0,3	100		0,0	100		110730,1	100		10,7	100		142,6	100		948,8	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		1,68	100		3,5	100		0,24	94		28,1	100		0,3	100		0,0	100		109766,3	100		11,2	100		142,0	100		937,3	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,9	100		3,8	100		0,25	100		21,0	100		0,3	100		0,0	100		107362,2	100		11,4	100		142,0	100		927,2	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		0,6	100		0,3	100		3,6	100		0,24	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		111229,6	100		10,6	100		142,8	100		951,6	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		0,36	73		3,6	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		113618,6	100		10,9	100		142,6	100		951,0	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,8	100		0,37	100		3,6	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,0	100		112455,9	100		11,1	100		142,8	100		941,7	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,0	100		0,64	100		3,1	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,0	100		113126,9	100		10,6	100		143,0	100		956,0	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		1,4	100		0,54	100		3,6	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		113751,5	100		10,9	100		142,4	100		945,0	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,1	100		0,05	73		2,9	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		112916,4	100		10,9	100		142,6	100		938,8	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,31	100		2,8	100		0,24	94		28,9	100		0,3	100		0,0	100		112597,8	100		11,0	100		142,4	100		943,2	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,2	100		0,21	100		2,8	100		0,24	100		36,2	100		0,3	100		0,0	100		112196,3	100		11,0	100		142,5	100		941,1	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,6	100		0,23	100		2,9	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		113203,5	100		10,9	100		142,5	100		940,9	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,9	100		0,18	73		3,3	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		110205,1	100		11,2	100		142,2	100		933,0	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,0	100		111729,8	100		10,9	100		142,1	100		944,9	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		1,0	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		110946,7	100		10,8	100		142,4	100		943,8	100	in Betrieb
19:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		111396,6	100		10,8	100		142,3	100		953,5	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		110530,1	100		11,1	100		142,2	100		947,5	100	in Betrieb
20:00		1,9	100		2,0	100		0,04	100		3,5	100		0,24	95		27,4	100		0,2	100		0,0	100		111006,6	100		11,0	100		142,0	100		952,2	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		111391,7	100		10,9	100		142,3	100		955,2	100	in Betrieb
21:00		1,4	84		1,4	84		0,09	100		3,2	84		0,24	100		28,9	84		0,2	84		0,0	84		111405,3	100		10,9	84		142,1	100		951,6	100	in Betrieb
21:30		1,2	79		1,3	79		0,05	73		3,1	79		0,24	100		32,4	79		0,2	79		0,1	79		111581,6	100		10,9	79		142,2	100		943,3	100	in Betrieb
22:00		1,6	100</																																		