

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,5	100		0,3	100		3,5	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		108918,9	100		11,1	100		141,8	100		946,7	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,6	100		0,32	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,0	100		109505,1	100		10,8	100		141,8	100		954,7	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,5	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,2	100		0,0	100		109960,0	100		10,7	100		141,8	100		959,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,2	100		0,31	100		3,3	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		109350,6	100		11,1	100		142,2	100		941,3	100	In marcia
02:30		1,3	100		2,0	100		1,1	100		3,7	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		110717,1	100		10,9	100		141,9	100		955,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		2,4	100		0,87	100		3,5	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,0	100		112450,8	100		11,0	100		142,4	100		955,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,6	100		0,51	73		3,6	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		109014,6	100		11,3	100		142,0	100		946,1	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,1	100		0,52	100		3,6	100		0,25	95		35,9	100		0,3	100		0,0	100		110271,8	100		11,3	100		142,7	100		945,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,1	100		0,87	100		3,4	100		0,26	100		41,8	100		0,3	100		0,0	100		110952,9	100		11,2	100		142,5	100		936,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,7	100		1,32	100		3,8	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		112063,0	100		10,5	100		142,0	100		963,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,41	73		4,0	100		0,26	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		107506,9	100		11,5	100		141,7	100		931,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,0	100		0,44	100		3,9	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		110184,0	100		11,2	100		141,8	100		926,8	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,77	100		3,3	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		112586,5	100		11,0	100		142,4	100		948,4	100	In marcia
07:00		1,4	100		2,3	100		0,57	100		3,7	100		0,25	100		15,0	100		0,3	100		0,0	100		110282,0	100		11,2	100		141,9	100		945,5	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,2	100		0,24	73		3,9	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		112299,2	100		10,9	100		142,2	100		949,4	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,3	100		0,54	100		3,4	100		0,24	94		22,4	100		0,3	100		0,0	100		110040,1	100		11,2	100		141,8	100		950,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,44	100		3,8	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		109982,0	100		11,2	100		141,8	100		949,5	100	In marcia
09:00		1,5	84		1,3	84		0,31	100		3,9	84		0,24	100		44,0	84		0,2	84		0,0	84		111319,4	100		10,9	84		141,4	100		953,3	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,8	79		0,26	73		4,2	79		0,25	100		40,0	79		0,3	79		0,0	79		109041,2	100		11,3	79		141,8	100		947,5	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,0	100		0,53	100		3,5	100		0,24	100		45,2	100		0,3	100		0,0	100		111063,5	100		10,9	100		142,3	100		957,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		1,26	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,1	100		112294,9	100		10,8	100		142,2	100		956,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,9	100		2,12	100		3,4	100		0,24	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		111199,4	100		11,1	100		142,1	100		947,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		2,2	100		1,37	73		4,6	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		111611,5	100		11,0	100		142,2	100		951,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,2	100		0,4	100		3,9	100		0,24	94		26,4	100		0,3	100		0,1	100		110383,4	100		11,1	100		141,8	100		949,7	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,5	100		0,45	100		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,1	100		112071,5	100		10,9	100		142,3	100		950,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,7	100		0,69	100		3,4	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,1	100		112709,5	100		11,0	100		142,9	100		939,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,6	100		1,4	73		3,3	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		113350,4	100		10,8	100		142,6	100		954,2	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,9	100		0,78	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,2	100		0,0	100		112033,2	100		11,0	100		142,0	100		956,6	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,5	100		0,17	100		3,8	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		109991,0	100		11,2	100		142,4	100		947,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,9	100		0,1	100		3,8	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		112161,2	100		10,9	100		142,4	100		945,2	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,8	100		0,38	73		4,0	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		108576,1	100		11,4	100		142,6	100		929,5	100	In marcia
16:00		2,3	100		1,6	100		0,14	100		4,7	100		0,24	94		20,8	100		0,2	100		0,1	100		111169,5	100		10,9	100		141,9	100		950,1	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,3	100		0,37	100		3,4	100		0,24	100		19,2	100		0,2	100		0,0	100		111897,2	100		10,9	100		142,1	100		953,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,8	100		0,49	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,0	100		107075,9	100		11,2	100		141,5	100		944,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,0	100		0,64	73		3,1	100		0,24	100		41,6	100		0,2	100		0,0	100		106806,7	100		10,7	100		141,5	100		946,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,8	100		0,85	100		3,3	100		0,24	100		37,0	100		0,2	100		0,0	100		106965,6	100		10,7	100		141,5	100		954,2	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,0	100		0,67	100		3,2	100		0,25	100		42,8	100		0,3	100		0,1	100		106717,1	100		10,7	100		142,1	100		958,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,8	100		1,42	100		3,7	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,1	100		107874,3	100		10,8	100		141,4	100		950,5	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,5	100		0,81	73		3,5	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,1	100		108669,3	100		10,7	100		141,7	100		953,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,1	100		2,16	100		3,4	100		0,24	95		31,9	100		0,3	100		0,2	100		109369,5	100		10,6	100		142,3	100		951,4	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,6	100		3,26	100		3,8	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		110421,5	100		11,0	100		142,0	100		941,5	100	In marcia
21:00		1,2	86		1,7	86		3,66	100		3,3	86		0,24	100		26,9	86		0,2	86		0,0	86		111229,8	100		11,0	86		142,0	100		944,6	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,8	78		2,19	73		3,6	78		0,24	100		26,4	78		0,3	78		0,4	78		111083,7	100		10,6	78		142,2	1				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,5	100		0,3	100		3,5	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		108918,9	100	11,1	100		141,8	100		946,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,6	100		0,32	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,0	100		109505,1	100	10,8	100		141,8	100		954,7	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,5	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,2	100		0,0	100		109960,0	100	10,7	100		141,8	100		959,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,2	100		0,31	100		3,3	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,0	100		109350,6	100	11,1	100		142,2	100		941,3	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		2,0	100		1,1	100		3,7	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,0	100		110717,1	100	10,9	100		141,9	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		2,4	100		0,87	100		3,5	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,0	100		112450,8	100	11,0	100		142,4	100		955,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,6	100		0,51	73		3,6	100		0,25	100		21,7	100		0,3	100		0,0	100		109014,6	100	11,3	100		142,0	100		946,1	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,1	100		0,52	100		3,6	100		0,25	95		35,9	100		0,3	100		0,0	100		110271,8	100	11,3	100		142,7	100		945,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,1	100		0,87	100		3,4	100		0,26	100		41,8	100		0,3	100		0,0	100		110952,9	100	11,2	100		142,5	100		936,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,7	100		1,32	100		3,8	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		112063,0	100	10,5	100		142,0	100		963,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,41	73		4,0	100		0,26	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		107506,9	100	11,5	100		141,7	100		931,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,0	100		0,44	100		3,9	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		110184,0	100	11,2	100		141,8	100		926,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,77	100		3,3	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		112586,5	100	11,0	100		142,4	100		948,4	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		2,3	100		0,57	100		3,7	100		0,25	100		15,0	100		0,3	100		0,0	100		110282,0	100	11,2	100		141,9	100		945,5	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,2	100		0,24	73		3,9	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		112299,2	100	10,9	100		142,2	100		949,4	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,3	100		0,54	100		3,4	100		0,24	94		22,4	100		0,3	100		0,0	100		110040,1	100	11,2	100		141,8	100		950,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,44	100		3,8	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		109982,0	100	11,2	100		141,8	100		949,5	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		1,3	84		0,31	100		3,9	84		0,24	100		44,0	84		0,2	84		0,0	84		111319,4	100	10,9	84		141,4	100		953,3	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,8	79		0,26	73		4,2	79		0,25	100		40,0	79		0,3	79		0,0	79		109041,2	100	11,3	79		141,8	100		947,5	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,0	100		0,53	100		3,5	100		0,24	100		45,2	100		0,3	100		0,0	100		111063,5	100	10,9	100		142,3	100		957,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		1,26	100		3,5	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,1	100		112294,9	100	10,8	100		142,2	100		956,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,9	100		2,12	100		3,4	100		0,24	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		111199,4	100	11,1	100		142,1	100		947,9	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		2,2	100		1,37	73		4,6	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		111611,5	100	11,0	100		142,2	100		951,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,2	100		0,4	100		3,9	100		0,24	94		26,4	100		0,3	100		0,1	100		110383,4	100	11,1	100		141,8	100		949,7	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,5	100		0,45	100		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,1	100		112071,5	100	10,9	100		142,3	100		950,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,7	100		0,69	100		3,4	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,1	100		112709,5	100	11,0	100		142,9	100		939,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,6	100		1,4	73		3,3	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		113350,4	100	10,8	100		142,6	100		954,2	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,9	100		0,78	100		3,4	100		0,24	100		22,5	100		0,2	100		0,0	100		112033,2	100	11,0	100		142,0	100		956,6	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,5	100		0,17	100		3,8	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,0	100		109991,0	100	11,2	100		142,4	100		947,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,9	100		0,1	100		3,8	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,1	100		112161,2	100	10,9	100		142,4	100		945,2	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,8	100		0,38	73		4,0	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		108576,1	100	11,4	100		142,6	100		929,5	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,6	100		0,14	100		4,7	100		0,24	94		20,8	100		0,2	100		0,1	100		111169,5	100	10,9	100		141,9	100		950,1	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,3	100		0,37	100		3,4	100		0,24	100		19,2	100		0,2	100		0,0	100		111897,2	100	10,9	100		142,1	100		953,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,8	100		0,49	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,0	100		107075,9	100	11,2	100		141,5	100		944,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,0	100		0,64	73		3,1	100		0,24	100		41,6	100		0,2	100		0,0	100		106806,7	100	10,7	100		141,5	100		946,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,8	100		0,85	100		3,3	100		0,24	100		37,0	100		0,2	100		0,0	100		106965,6	100	10,7	100		141,5	100		954,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,0	100		0,67	100		3,2	100		0,25	100		42,8	100		0,3	100		0,1	100		106717,1	100	10,7	100		142,1	100		958,8	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,8	100		1,42	100		3,7	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,1	100		107874,3	100	10,8	100		141,4	100		950,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,5	100		0,81	73		3,5	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,1	100		108669,3	100	10,7	100		141,7	100		953,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,1	100		2,16	100		3,4	100		0,24	95		31,9	100		0,3	100		0,2	100		109369,5	100	10,6	100		142,3	100		951,4	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,6	100		3,26	100		3,8	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		110421,5	100	11,0	100		142,0	100		941,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,7	86		3,66	100		3,3	86		0,24	100		26,9	86		0,2	86		0,0	86		111229,8	100	11,0	86		142,0	100		944,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,8	78		2,19	73		3,6	78		0,24	100		26,4	78		0,3	78		0,4	78		111083,7	100	10,6	78		142,2	100		953,1	100		in Betrieb
22:00		1,2	10																																		