

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,9	100		2,6	100		0,36	100		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,2	100		0,1	100		112933,6	100	10,9	100		142,5	100		952,1	100		In marcia
01:00		3,8	100		1,3	100		0,21	100		3,5	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		112813,9	100	10,5	100		142,8	100		963,9	100		In marcia
01:30		3,8	100		1,5	100		0,3	73		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,2	100		0,1	100		113510,1	100	10,8	100		142,9	100		960,2	100		In marcia
02:00		3,4	100		1,5	100		0,22	100		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,2	100		0,2	100		113131,7	100	10,9	100		142,9	100		955,0	100		In marcia
02:30		2,7	100		1,5	100		0,16	100		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,2	100		112443,9	100	10,8	100		142,2	100		955,4	100		In marcia
03:00		2,7	100		1,4	100		0,16	100		3,4	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		112341,6	100	10,8	100		142,5	100		956,0	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,4	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,2	100		0,1	100		111602,8	100	10,7	100		142,1	100		955,3	100		In marcia
04:00		2,7	100		1,8	100		0,2	100		3,4	100		0,25	94		35,3	100		0,3	100		0,2	100		111634,4	100	10,6	100		142,9	100		962,2	100		In marcia
04:30		3,5	100		1,6	100		0,21	100		3,6	100		0,25	100		32,2	100		0,2	100		0,2	100		111634,6	100	10,6	100		142,0	100		960,2	100		In marcia
05:00		3,0	100		1,8	100		0,16	100		3,7	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		112753,3	100	10,9	100		142,4	100		956,5	100		In marcia
05:30		2,6	100		1,6	100		0,12	73		3,8	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		112890,7	100	10,9	100		142,7	100		950,9	100		In marcia
06:00		2,8	100		1,2	100		0,26	100		3,6	100		0,24	100		31,8	100		0,2	100		0,1	100		112987,6	100	11,0	100		142,3	100		946,5	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,1	100		0,26	100		3,7	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,1	100		113193,5	100	10,8	100		142,6	100		950,8	100		In marcia
07:00		3,2	100		1,6	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,0	100		112942,5	100	10,8	100		142,6	100		954,4	100		In marcia
07:30		2,9	100		1,6	100		0,19	73		3,9	100		0,24	100		38,6	100		0,2	100		0,1	100		113171,7	100	10,8	100		142,5	100		950,2	100		In marcia
08:00		2,9	100		1,8	100		0,13	100		3,6	100		0,24	95		29,8	100		0,2	100		0,0	100		112722,0	100	11,1	100		142,6	100		948,8	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,5	100		0,2	100		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,1	100		113692,0	100	10,8	100		142,6	100		953,0	100		In marcia
09:00		2,0	86		1,3	86		0,18	100		3,3	86		0,24	100		21,9	86		0,2	86		0,1	86		113743,4	100	10,9	86		142,7	100		952,7	100		In marcia
09:30		1,5	78		1,3	78		0,19	73		3,4	78		0,24	100		28,1	78		0,3	78		0,1	78		113860,7	100	10,9	78		143,0	100		958,1	100		In marcia
10:00		2,0	100		1,5	100		0,31	100		3,2	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,1	100		114160,9	100	10,9	100		143,0	100		952,6	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,8	100		0,37	100		3,4	100		0,24	100		26,4	100		0,2	100		0,1	100		114625,5	100	10,7	100		143,0	100		958,2	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,8	100		0,53	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		111634,6	100	11,2	100		142,8	100		941,0	100		In marcia
11:30		1,4	100		1,5	100		0,35	73		3,4	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,1	100		112670,5	100	10,8	100		142,6	100		952,1	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,1	100		0,28	100		3,4	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		111951,5	100	10,7	100		142,7	100		957,6	100		In marcia
12:30		1,8	100		1,5	100		0,44	100		3,5	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		111919,4	100	10,7	100		142,7	100		959,4	100		In marcia
13:00		1,9	100		1,5	100		0,29	100		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,1	100		113487,6	100	11,0	100		142,7	100		942,0	100		In marcia
13:30		1,4	100		1,5	100		0,25	73		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		112893,8	100	10,8	100		143,2	100		943,0	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,7	100		0,23	100		3,3	100		0,24	100		39,7	100		0,3	100		0,1	100		113422,8	100	10,6	100		143,3	100		950,8	100		In marcia
14:30		1,4	100		1,8	100		0,56	100		3,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		114858,1	100	10,6	100		143,6	100		950,8	100		In marcia
15:00		1,4	100		1,3	100		0,34	100		3,7	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		113244,4	100	11,2	100		143,1	100		945,1	100		In marcia
15:30		1,4	100		1,2	100		0,22	73		3,2	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		113186,0	100	11,1	100		143,1	100		941,7	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		3,6	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,1	100		113622,4	100	10,7	100		143,2	100		950,3	100		In marcia
16:30		2,4	100		1,3	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		114088,5	100	10,8	100		143,2	100		947,4	100		In marcia
17:00		3,1	100		1,5	100		0,03	100		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		113688,9	100	10,8	100		142,7	100		948,1	100		In marcia
17:30		2,9	100		1,6	100		0,05	73		3,3	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		113394,4	100	10,9	100		142,7	100		950,9	100		In marcia
18:00		3,6	100		1,2	100		0,24	100		3,8	100		0,24	100		25,7	100		0,2	100		0,1	100		113766,3	100	10,8	100		142,7	100		950,9	100		In marcia
18:30		3,1	100		1,3	100		0,14	100		3,5	100		0,24	100		31,6	100		0,2	100		0,1	100		112611,8	100	11,0	100		142,6	100		935,7	100		In marcia
19:00		3,8	100		1,7	100		0,2	100		3,7	100		0,24	100		32,8	100		0,2	100		0,1	100		112293,3	100	10,7	100		142,6	100		950,6	100		In marcia
19:30		3,2	100		1,3	100		0,06	73		3,7	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,1	100		113322,5	100	11,0	100		142,5	100		946,9	100		In marcia
20:00		2,3	100		0,9	100		0,13	100		3,3	100		0,24	94		37,2	100		0,3	100		0,1	100		111582,7	100	10,7	100		142,8	100		954,0	100		In marcia
20:30		3,3	100		2,3	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		25,7	100		0,2	100		0,2	100		112335,8	100	10,8	100		142,7	100		953,5	100		In marcia
21:00		3,3	84		1,7	84		0,15	100		3,5	84		0,25	100		25,5	84		0,2	84		0,1	84		112425,0	100	10,9	84		142,4	100		951,4	100		In marcia
21:30		2,5	79		1,2	79		0,13	73		3,3	79		0,24	100		35,5	79		0,3	79		0,2	79		111956,1	100	10,7	79		142,7	100		951,3	100		In marcia
22:00		2,4</																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,9	100		2,6	100		0,36	100		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,2	100		0,1	100		112933,6	100	10,9	100		142,5	100		952,1	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,3	100		0,21	100		3,5	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		112813,9	100	10,5	100		142,8	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,5	100		0,3	73		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,2	100		0,1	100		113510,1	100	10,8	100		142,9	100		960,2	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,5	100		0,22	100		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,2	100		0,2	100		113131,7	100	10,9	100		142,9	100		955,0	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,5	100		0,16	100		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,2	100		0,2	100		112443,9	100	10,8	100		142,2	100		955,4	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,4	100		0,16	100		3,4	100		0,24	100		26,0	100		0,2	100		0,0	100		112341,6	100	10,8	100		142,5	100		956,0	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,4	100		0,06	73		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,2	100		0,1	100		111602,8	100	10,7	100		142,1	100		955,3	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,8	100		0,2	100		3,4	100		0,25	94		35,3	100		0,3	100		0,2	100		111634,4	100	10,6	100		142,9	100		962,2	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,6	100		0,21	100		3,6	100		0,25	100		32,2	100		0,2	100		0,2	100		111634,6	100	10,6	100		142,0	100		960,2	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,8	100		0,16	100		3,7	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		112753,3	100	10,9	100		142,4	100		956,5	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,6	100		0,12	73		3,8	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,2	100		112890,7	100	10,9	100		142,7	100		950,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,2	100		0,26	100		3,6	100		0,24	100		31,8	100		0,2	100		0,1	100		112987,6	100	11,0	100		142,3	100		946,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,1	100		0,26	100		3,7	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,1	100		113193,5	100	10,8	100		142,6	100		950,8	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,6	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		29,9	100		0,2	100		0,0	100		112942,5	100	10,8	100		142,6	100		954,4	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,6	100		0,19	73		3,9	100		0,24	100		38,6	100		0,2	100		0,1	100		113171,7	100	10,8	100		142,5	100		950,2	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,8	100		0,13	100		3,6	100		0,24	95		29,8	100		0,2	100		0,0	100		112722,0	100	11,1	100		142,6	100		948,8	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,5	100		0,2	100		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,1	100		113692,0	100	10,8	100		142,6	100		953,0	100		in Betrieb
09:00		2,0	86		1,3	86		0,18	100		3,3	86		0,24	100		21,9	86		0,2	86		0,1	86		113743,4	100	10,9	86		142,7	100		952,7	100		in Betrieb
09:30		1,5	78		1,3	78		0,19	73		3,4	78		0,24	100		28,1	78		0,3	78		0,1	78		113860,7	100	10,9	78		143,0	100		958,1	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,5	100		0,31	100		3,2	100		0,24	100		26,8	100		0,2	100		0,1	100		114160,9	100	10,9	100		143,0	100		952,6	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,8	100		0,37	100		3,4	100		0,24	100		26,4	100		0,2	100		0,1	100		114625,5	100	10,7	100		143,0	100		958,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,8	100		0,53	100		3,4	100		0,24	100		30,7	100		0,3	100		0,0	100		111634,6	100	11,2	100		142,8	100		941,0	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,5	100		0,35	73		3,4	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,1	100		112670,5	100	10,8	100		142,6	100		952,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,1	100		0,28	100		3,4	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		111951,5	100	10,7	100		142,7	100		957,6	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,44	100		3,5	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,2	100		111919,4	100	10,7	100		142,7	100		959,4	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,5	100		0,29	100		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,1	100		113487,6	100	11,0	100		142,7	100		942,0	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		0,25	73		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		112893,8	100	10,8	100		143,2	100		943,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,7	100		0,23	100		3,3	100		0,24	100		39,7	100		0,3	100		0,1	100		113422,8	100	10,6	100		143,3	100		950,8	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,8	100		0,56	100		3,7	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		114858,1	100	10,6	100		143,6	100		950,8	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,3	100		0,34	100		3,7	100		0,24	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		113244,4	100	11,2	100		143,1	100		945,1	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,2	100		0,22	73		3,2	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		113186,0	100	11,1	100		143,1	100		941,7	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,5	100		0,09	100		3,6	100		0,24	94		29,8	100		0,3	100		0,1	100		113622,4	100	10,7	100		143,2	100		950,3	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,3	100		0,04	100		3,4	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		114088,5	100	10,8	100		143,2	100		947,4	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,5	100		0,03	100		4,2	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		113688,9	100	10,8	100		142,7	100		948,1	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,6	100		0,05	73		3,3	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		113394,4	100	10,9	100		142,7	100		950,9	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,2	100		0,24	100		3,8	100		0,24	100		25,7	100		0,2	100		0,1	100		113766,3	100	10,8	100		142,7	100		950,9	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,3	100		0,14	100		3,5	100		0,24	100		31,6	100		0,2	100		0,1	100		112611,8	100	11,0	100		142,6	100		935,7	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		1,7	100		0,2	100		3,7	100		0,24	100		32,8	100		0,2	100		0,1	100		112293,3	100	10,7	100		142,6	100		950,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,3	100		0,06	73		3,7	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,1	100		113322,5	100	11,0	100		142,5	100		946,9	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,9	100		0,13	100		3,3	100		0,24	94		37,2	100		0,3	100		0,1	100		111582,7	100	10,7	100		142,8	100		954,0	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		2,3	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		25,7	100		0,2	100		0,2	100		112335,8	100	10,8	100		142,7	100		953,5	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		1,7	84		0,15	100		3,5	84		0,25	100		25,5	84		0,2	84		0,1	84		112425,0	100	10,9	84		142,4	100		951,4	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		1,2	79		0,13	73		3,3	79		0,24	100		35,5	79		0,3	79		0,2	79		111956,1	100	10,7	79		142,7	100		951,3	100		in Betrieb
22:00		2,4																																			