

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 31/03/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,2	100		1,4	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		117341,5	100	11,0	100	143,7	100	942,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,3	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,5	100		117543,4	100	10,8	100	144,1	100	946,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,8	100		0,29	73		3,7	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		118244,9	100	10,9	100	144,3	100	944,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,58	100		3,7	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		116052,6	100	11,2	100	143,9	100	926,8	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,8	100		0,8	100		3,6	100		0,25	100		21,3	100		0,2	100		0,5	100		117265,1	100	10,9	100	143,6	100	943,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		0,56	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		114485,5	100	11,2	100	143,4	100	938,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,7	100		0,77	73		4,0	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		115585,7	100	10,8	100	143,4	100	944,6	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,5	100		0,35	100		3,8	100		0,25	94		25,7	100		0,3	100		0,5	100		114569,0	100	11,1	100	143,2	100	945,5	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,7	100		0,5	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		114543,1	100	10,8	100	142,9	100	947,9	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,0	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		114206,7	100	10,5	100	143,2	100	951,0	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,5	100		0,34	73		3,5	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		114342,1	100	10,7	100	143,3	100	950,2	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,6	100		0,31	100		3,7	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,4	100		114889,8	100	10,9	100	142,7	100	944,4	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,3	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		114179,8	100	10,7	100	143,1	100	947,5	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,9	100		0,33	100		4,1	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		114731,8	100	10,9	100	142,9	100	941,5	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,5	100		0,12	73		4,2	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		114646,7	100	10,7	100	143,2	100	939,8	100	In marcia
08:00		1,5	100		2,0	100		0,27	100		3,7	100		0,24	94		41,9	100		0,3	100		0,4	100		114196,7	100	10,8	100	142,8	100	942,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,2	100		0,18	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		115060,8	100	10,8	100	142,9	100	948,1	100	In marcia
09:00		1,2	85		1,3	85		0,34	100		4,0	85		0,24	100		25,0	85		0,3	85		0,4	85		114810,2	100	10,8	85	143,0	100	952,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,3	79		0,23	73		3,9	79		0,24	100		28,1	79		0,3	79		0,4	79		114736,2	100	10,9	79	143,0	100	947,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,5	100		0,85	100		4,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		117025,7	100	11,0	100	143,7	100	954,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		2,3	100		1,36	100		3,6	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,2	100		116013,7	100	11,0	100	143,0	100	947,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,5	100		1,0	100		3,6	100		0,23	100		24,6	100		0,2	100		0,2	100		115700,5	100	10,9	100	143,2	100	946,6	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,2	100		1,32	73		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		114491,8	100	10,8	100	143,4	100	947,4	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,3	100		1,65	100		3,8	100		0,24	94		35,9	100		0,3	100		0,3	100		116076,9	100	10,5	100	143,9	100	952,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,8	100		2,79	100		3,9	100		0,24	100		22,4	100		0,2	100		0,1	100		119026,1	100	11,0	100	143,8	100	953,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,7	100		1,86	100		3,9	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		115432,9	100	11,3	100	143,6	100	941,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,8	100		0,86	73		3,8	100		0,25	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		117352,5	100	11,0	100	144,0	100	944,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		1,4	100		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		116561,0	100	10,9	100	143,4	100	947,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		1,18	100		3,8	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		115012,5	100	11,1	100	143,2	100	943,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,6	100		0,94	100		3,9	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		114755,4	100	10,9	100	143,0	100	953,7	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,8	100		0,56	73		4,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		114463,4	100	10,8	100	143,1	100	956,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		0,42	100		4,1	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,2	100		114823,8	100	11,0	100	143,1	100	947,6	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,8	100		0,56	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		115581,5	100	10,8	100	143,2	100	952,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,38	100		4,2	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		115740,7	100	11,0	100	143,3	100	950,1	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,7	100		0,26	73		4,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		115356,2	100	10,7	100	143,3	100	958,1	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		4,5	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		114712,2	100	11,1	100	142,9	100	949,1	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,1	100		0,11	100		4,3	100		0,24	100		31,3	100		0,2	100		0,3	100		115080,2	100	10,9	100	143,1	100	950,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,4	100		0,19	100		4,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		113121,6	100	11,1	100	142,8	100	944,0	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,9	100		0,19	73		4,6	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		110554,1	100	11,2	100	142,6	100	933,1	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,5	100		0,09	100		4,5	100		0,26	95		38,0	100		0,3	100		0,3	100		107542,3	100	11,5	100	142,9	100	924,5	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,5	100		0,18	100		4,2	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		109306,1	100	11,2	100	142,2	100	932,5	100	In marcia
21:00		1,4	84		1,5	84		0,15	100		4,1	84		0,25	100		21,8	84		0,3	84		0,2	84		105068,5	100	11,5	84	142,0	100	932,2	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,3	79		0,09	73		3,6	79		0,25	100		30,5	79		0,3	79		0,3	79		107206,1	100	11,1	79	142,1	100	928,2	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,5	100		0,23	100		3,5	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		108893,9	100	11,0	100	141,8	100	924,8	100	In marcia
22:30		1,3	100		1,7	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		103504,2	100	11,5	100	141,7	100	922,6	100	In marcia
23:00																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,4	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		117341,5	100	11,0	100		143,7	100		942,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,3	100		0,25	100		4,0	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,5	100		117543,4	100	10,8	100		144,1	100		946,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,8	100		0,29	73		3,7	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,5	100		118244,9	100	10,9	100		144,3	100		944,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,58	100		3,7	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		116052,6	100	11,2	100		143,9	100		926,8	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,8	100		0,8	100		3,6	100		0,25	100		21,3	100		0,2	100		0,5	100		117265,1	100	10,9	100		143,6	100		943,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,56	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		114485,5	100	11,2	100		143,4	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,7	100		0,77	73		4,0	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		115585,7	100	10,8	100		143,4	100		944,6	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,5	100		0,35	100		3,8	100		0,25	94		25,7	100		0,3	100		0,5	100		114569,0	100	11,1	100		143,2	100		945,5	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,7	100		0,5	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		114543,1	100	10,8	100		142,9	100		947,9	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,0	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		114206,7	100	10,5	100		143,2	100		951,0	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,5	100		0,34	73		3,5	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,5	100		114342,1	100	10,7	100		143,3	100		950,2	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,6	100		0,31	100		3,7	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,4	100		114889,8	100	10,9	100		142,7	100		944,4	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,3	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		114179,8	100	10,7	100		143,1	100		947,5	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,9	100		0,33	100		4,1	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		114731,8	100	10,9	100		142,9	100		941,5	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,5	100		0,12	73		4,2	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		114646,7	100	10,7	100		143,2	100		939,8	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		2,0	100		0,27	100		3,7	100		0,24	94		41,9	100		0,3	100		0,4	100		114196,7	100	10,8	100		142,8	100		942,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,2	100		0,18	100		4,5	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		115060,8	100	10,8	100		142,9	100		948,1	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,3	85		0,34	100		4,0	85		0,24	100		25,0	85		0,3	85		0,4	85		114810,2	100	10,8	85		143,0	100		952,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,3	79		0,23	73		3,9	79		0,24	100		28,1	79		0,3	79		0,4	79		114736,2	100	10,9	79		143,0	100		947,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,5	100		0,85	100		4,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,2	100		117025,7	100	11,0	100		143,7	100		954,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		2,3	100		1,36	100		3,6	100		0,24	100		25,5	100		0,2	100		0,2	100		116013,7	100	11,0	100		143,0	100		947,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,5	100		1,0	100		3,6	100		0,23	100		24,6	100		0,2	100		0,2	100		115700,5	100	10,9	100		143,2	100		946,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,2	100		1,32	73		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,3	100		114491,8	100	10,8	100		143,4	100		947,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,3	100		1,65	100		3,8	100		0,24	94		35,9	100		0,3	100		0,3	100		116076,9	100	10,5	100		143,9	100		952,9	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,8	100		2,79	100		3,9	100		0,24	100		22,4	100		0,2	100		0,1	100		119026,1	100	11,0	100		143,8	100		953,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,7	100		1,86	100		3,9	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		115432,9	100	11,3	100		143,6	100		941,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		0,86	73		3,8	100		0,25	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		117352,5	100	11,0	100		144,0	100		944,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		1,4	100		4,1	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		116561,0	100	10,9	100		143,4	100		947,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		1,18	100		3,8	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		115012,5	100	11,1	100		143,2	100		943,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,6	100		0,94	100		3,9	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,1	100		114755,4	100	10,9	100		143,0	100		953,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,8	100		0,56	73		4,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		114463,4	100	10,8	100		143,1	100		956,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		0,42	100		4,1	100		0,24	94		26,7	100		0,3	100		0,2	100		114823,8	100	11,0	100		143,1	100		947,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,8	100		0,56	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		115581,5	100	10,8	100		143,2	100		952,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,38	100		4,2	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		115740,7	100	11,0	100		143,3	100		951,0	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,7	100		0,26	73		4,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		115356,2	100	10,7	100		143,3	100		958,1	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,1	100		0,02	100		4,5	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		114712,2	100	11,1	100		142,9	100		949,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,1	100		0,11	100		4,3	100		0,24	100		31,3	100		0,2	100		0,3	100		115080,2	100	10,9	100		143,1	100		950,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,4	100		0,19	100		4,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		113121,6	100	11,1	100		142,8	100		944,0	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,9	100		0,19	73		4,6	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		110554,1	100	11,2	100		142,6	100		933,1	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,5	100		0,09	100		4,5	100		0,26	95		38,0	100		0,3	100		0,3	100		107542,3	100	11,5	100		142,9	100		924,5	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,5	100		0,18	100		4,2	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		109306,1	100	11,2	100		142,2	100		932,5	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		1,5	84		0,15	100		4,1	84		0,25	100		21,8	84		0,3	84		0,2	84		105068,5	100	11,5	84		142,0	100		932,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		0,09	73		3,6	79		0,25	100		30,5	79		0,3	79		0,3	79		107206,1	100	11,1	79		142,1	100		928,2	100		in Betrieb
22:00		1,2	1																																		