

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,1	100		0,19	100		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		105793,7	100		11,1	100		142,0	100		935,6	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,6	100		0,23	100		3,6	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		106040,6	100		11,0	100		141,9	100		942,2	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,3	100		0,08	73		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		104643,4	100		11,2	100		142,1	100		939,5	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,17	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		106977,0	100		11,0	100		141,9	100		944,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		105460,3	100		11,3	100		142,0	100		937,1	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,7	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		106903,1	100		11,2	100		142,2	100		929,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,6	100		0,23	73		3,5	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		109038,9	100		10,8	100		142,7	100		942,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,15	100		3,9	100		0,26	94		33,3	100		0,3	100		0,1	100		106445,9	100		11,4	100		142,6	100		926,0	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		106158,7	100		11,4	100		142,1	100		930,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		102795,0	100		11,6	100		141,4	100		921,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,21	73		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		106333,7	100		11,2	100		142,1	100		931,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,4	100		0,21	100		3,7	100		0,25	100		19,2	100		0,3	100		0,1	100		106200,9	100		11,2	100		141,7	100		935,2	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		105770,9	100		11,3	100		142,0	100		934,9	100	In marcia
07:00		1,3	100		2,0	100		0,28	100		3,5	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		104371,1	100		11,3	100		141,8	100		930,7	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,3	73		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		104688,7	100		11,3	100		141,9	100		929,2	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,3	100		0,67	100		3,5	100		0,25	94		40,1	100		0,3	100		0,0	100		105212,5	100		11,2	100		141,8	100		929,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,87	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		105733,6	100		11,2	100		141,5	100		935,4	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,91	100		3,4	85		0,25	100		22,4	85		0,3	85		0,0	85		100136,4	100		11,5	85		140,9	100		931,1	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,0	79		0,45	73		3,3	79		0,24	100		24,3	79		0,2	79		0,5	79		103483,2	100		11,0	79		141,0	100		933,7	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,0	100		0,28	100		6,4	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		102656,2	100		11,0	100		141,3	100		928,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,4	100		0,18	100		4,0	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		102112,4	100		10,9	100		141,2	100		927,4	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,7	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		101493,1	100		11,0	100		141,0	100		922,7	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,7	100		0,11	73		3,0	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		100293,4	100		11,2	100		141,3	100		918,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		2,9	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,6	100		102891,2	100		10,7	100		141,7	100		929,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,16	100		2,9	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		102717,1	100		11,1	100		141,3	100		917,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		97550,5	100		11,6	100		141,0	100		907,3	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,2	73		3,0	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		96883,9	100		11,4	100		140,8	100		910,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,6	100		0,08	100		2,8	100		0,24	100		22,8	100		0,2	100		0,4	100		98854,1	100		11,0	100		140,5	100		925,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,6	100		0,14	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,5	100		97041,9	100		11,1	100		140,6	100		923,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,2	100		0,06	100		2,6	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		98523,7	100		11,0	100		140,8	100		924,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,3	100		97820,5	100		10,9	100		140,8	100		929,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,7	100		0,06	100		2,8	100		0,24	94		34,6	100		0,3	100		0,4	100		97846,2	100		11,0	100		140,6	100		919,9	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,9	100		0,1	100		2,6	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,4	100		98280,8	100		10,8	100		140,6	100		930,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,2	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		95477,5	100		11,3	100		140,6	100		919,2	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,8	100		0,02	73		2,8	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		97974,7	100		11,0	100		140,7	100		921,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,22	100		3,0	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		99214,0	100		10,8	100		141,0	100		929,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,9	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		96961,9	100		11,4	100		140,9	100		913,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,4	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		43,8	100		0,3	100		0,6	100		100523,0	100		10,9	100		141,6	100		913,6	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,7	100		0,13	73		2,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		101638,8	100		10,9	100		140,9	100		923,7	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,5	100		98314,6	100		11,3	100		140,9	100		918,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		98150,7	100		11,3	100		140,8	100		914,6	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,7	84		0,05	100		2,6	84		0,24	100		25,0	84		0,3	84		0,4	84		98916,4	100		11,1	84		140,5	100		913,8	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,4	79		0,05	73		2,8	79		0,25	100		28,7	79		0,3	79		0,1	79		97664,5	100		11,1	79		141,0	100		914,0	100	In marcia
2																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,1	100		0,19	100		3,6	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		105793,7	100	11,1	100		142,0	100		935,6	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,6	100		0,23	100		3,6	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,0	100		106040,6	100	11,0	100		141,9	100		942,2	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,3	100		0,08	73		3,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		104643,4	100	11,2	100		142,1	100		939,5	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,17	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		106977,0	100	11,0	100		141,9	100		944,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,1	100		105460,3	100	11,3	100		142,0	100		937,1	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,7	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		106903,1	100	11,2	100		142,2	100		929,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,6	100		0,23	73		3,5	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		109038,9	100	10,8	100		142,7	100		942,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,15	100		3,9	100		0,26	94		33,3	100		0,3	100		0,1	100		106445,9	100	11,4	100		142,6	100		926,0	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		106158,7	100	11,4	100		142,1	100		930,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,19	100		4,0	100		0,26	100		30,6	100		0,3	100		0,0	100		102795,0	100	11,6	100		141,4	100		921,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,21	73		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		106333,7	100	11,2	100		142,1	100		931,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,4	100		0,21	100		3,7	100		0,25	100		19,2	100		0,3	100		0,0	100		106200,9	100	11,2	100		141,7	100		935,2	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,0	100		105770,9	100	11,3	100		142,0	100		934,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		2,0	100		0,28	100		3,5	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		104371,1	100	11,3	100		141,8	100		930,7	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,3	73		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		104688,7	100	11,3	100		141,9	100		929,2	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,3	100		0,67	100		3,5	100		0,25	94		40,1	100		0,3	100		0,0	100		105212,5	100	11,2	100		141,8	100		929,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,87	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		105733,6	100	11,2	100		141,5	100		935,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,91	100		3,4	85		0,25	100		22,4	85		0,3	85		0,0	85		100136,4	100	11,5	85		140,9	100		931,1	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,0	79		0,45	73		3,3	79		0,24	100		24,3	79		0,2	79		0,5	79		103483,2	100	11,0	79		141,0	100		933,7	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,0	100		0,28	100		6,4	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		102656,2	100	11,0	100		141,3	100		928,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,4	100		0,18	100		4,0	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		102112,4	100	10,9	100		141,2	100		927,4	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,7	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,6	100		101493,1	100	11,0	100		141,0	100		927,7	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,7	100		0,11	73		3,0	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,4	100		100293,4	100	11,2	100		141,3	100		918,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		2,9	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,6	100		102891,2	100	10,7	100		141,7	100		929,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,16	100		2,9	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		102717,1	100	11,1	100		141,3	100		917,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,4	100		97550,5	100	11,6	100		141,0	100		907,3	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,2	73		3,0	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		96883,9	100	11,4	100		140,8	100		910,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,6	100		0,08	100		2,8	100		0,24	100		22,8	100		0,2	100		0,4	100		98854,1	100	11,0	100		140,5	100		925,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		0,14	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,5	100		97041,9	100	11,1	100		140,6	100		923,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,2	100		0,06	100		2,6	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		98523,7	100	11,0	100		140,8	100		924,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		2,5	100		0,24	100		40,4	100		0,3	100		0,3	100		97820,5	100	10,9	100		140,8	100		929,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,7	100		0,06	100		2,8	100		0,24	94		34,6	100		0,3	100		0,4	100		97846,2	100	11,0	100		140,6	100		919,9	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,9	100		0,1	100		2,6	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,4	100		98280,8	100	10,8	100		140,6	100		930,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,2	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		95477,5	100	11,3	100		140,6	100		919,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,8	100		0,02	73		2,8	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		97974,7	100	11,0	100		140,7	100		921,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,22	100		3,0	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		99214,0	100	10,8	100		141,0	100		929,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,9	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		96961,9	100	11,4	100		140,9	100		913,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		0,13	100		3,0	100		0,25	100		43,8	100		0,3	100		0,6	100		100523,0	100	10,9	100		141,6	100		913,6	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,7	100		0,13	73		2,9	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		101638,8	100	10,9	100		140,9	100		923,7	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,5	100		98314,6	100	11,3	100		140,9	100		918,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		98150,7	100	11,3	100		140,8	100		914,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,7	84		0,05	100		2,6	84		0,24	100		25,0	84		0,3	84		0,4	84		98916,4	100	11,1	84		140,5	100		913,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,4	79		0,05	73		2,8	79		0,25	100		28,7	79		0,3	79		0,1	79		97664,5	100	11,1	79		141,0	100		914,0	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,5</																																