

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,6	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		99718,1	100		10,9	100		140,6	100		922,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		97670,7	100		11,3	100		140,9	100		920,6	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,5	100		0,07	73		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		97823,5	100		11,3	100		140,7	100		912,1	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,7	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,1	100		98352,7	100		11,3	100		140,9	100		915,6	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,9	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		15,7	100		0,3	100		0,1	100		95756,3	100		11,5	100		140,3	100		910,6	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		95392,0	100		11,5	100		140,7	100		909,2	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,6	100		0,11	73		3,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		99694,6	100		10,8	100		140,7	100		930,9	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		31,1	100		0,3	100		0,0	100		97349,5	100		11,2	100		140,4	100		923,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		94975,9	100		11,4	100		140,3	100		916,1	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,3	100		0,03	100		3,5	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		96874,8	100		11,1	100		140,0	100		925,4	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,9	100		0,04	73		3,5	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		97576,1	100		11,0	100		140,1	100		932,8	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,1	100		95866,2	100		11,1	100		140,7	100		920,4	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,7	100		0,42	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		97735,5	100		10,7	100		140,3	100		926,9	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,8	100		0,43	100		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		95881,5	100		11,3	100		140,4	100		920,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,2	100		0,21	73		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		95812,2	100		11,3	100		140,5	100		919,4	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,5	100		0,24	100		3,5	100		0,24	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		97795,9	100		11,1	100		140,3	100		928,7	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,6	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		96409,2	100		11,2	100		140,1	100		922,9	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,6	84		0,28	100		3,4	84		0,24	100		26,5	84		0,3	84		0,0	84		98104,3	100		11,1	84		140,3	100		928,9	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,7	79		0,2	73		3,2	79		0,25	100		27,7	79		0,3	79		0,0	79		97217,4	100		11,2	79		140,4	100		930,7	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,2	100		0,07	100		3,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		98958,9	100		10,9	100		140,6	100		932,0	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,3	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		97009,3	100		11,2	100		140,6	100		921,5	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,4	100		0,09	100		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		96937,6	100		11,2	100		140,2	100		925,9	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,5	100		0,1	73		3,1	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,0	100		97532,1	100		11,2	100		140,5	100		924,9	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,5	100		0,08	100		3,3	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,0	100		96306,2	100		11,2	100		140,4	100		918,4	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,6	100		0,19	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		97370,6	100		11,1	100		140,5	100		923,8	100	In marcia
13:00		1,7	100		1,4	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		97132,3	100		11,2	100		140,6	100		923,6	100	In marcia
13:30		1,7	100		1,6	100		0,13	73		3,0	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		97614,9	100		11,1	100		140,8	100		931,6	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,8	100		0,13	100		3,0	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98352,0	100		11,1	100		140,4	100		936,3	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		97362,3	100		11,2	100		140,6	100		930,6	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,6	100		0,15	100		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		97887,1	100		11,1	100		140,6	100		930,3	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,4	100		0,06	73		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		95690,5	100		11,3	100		140,3	100		927,2	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,2	100		0,15	100		3,4	100		0,25	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		96717,6	100		11,2	100		140,6	100		932,5	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,5	100		0,2	100		3,2	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		96855,1	100		11,2	100		140,6	100		931,7	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,5	100		0,19	100		3,4	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		94946,7	100		11,5	100		140,5	100		930,8	100	In marcia
17:30		4,8	100		1,5	100		0,2	73		3,7	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		92993,0	100		11,6	100		140,4	100		926,5	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,0	100		0,12	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		97720,0	100		10,7	100		140,8	100		945,1	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,1	100		0,24	100		3,6	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,0	100		97395,5	100		11,1	100		140,4	100		938,3	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,5	100		0,2	100		3,5	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		94965,7	100		11,3	100		140,7	100		929,5	100	In marcia
19:30		3,3	100		1,5	100		0,14	73		3,4	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		94008,3	100		11,4	100		140,7	100		923,1	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,25	94		42,5	100		0,3	100		0,0	100		95116,2	100		11,3	100		140,6	100		924,7	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,7	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		93928,7	100		11,4	100		139,6	100		924,1	100	In marcia
21:00		2,9	84		1,4	84		0,21	100		3,7	84		0,24	100		25,4	84		0,3	84		0,0	84		94617,8	100		11,4	84		140,4	100		921,2	100	In marcia
21:30		4,1	79		1,5	79		0,2	73		3,3	79		0,25	100		22,7	79		0,3	79		0,3	79		95742,2	100		11,2	79		140,5	100		927,3	100	In marcia
22:00		3																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,6	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		99718,1	100		10,9	100		140,6	100		922,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		97670,7	100		11,3	100		140,9	100		920,6	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,5	100		0,07	73		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		97823,5	100		11,3	100		140,7	100		912,1	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,7	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,1	100		98352,7	100		11,3	100		140,9	100		915,6	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,9	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		15,7	100		0,3	100		0,1	100		95756,3	100		11,5	100		140,3	100		910,6	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		95392,0	100		11,5	100		140,7	100		909,2	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,6	100		0,11	73		3,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		99694,6	100		10,8	100		140,7	100		930,9	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	95		31,1	100		0,3	100		0,0	100		97349,5	100		11,2	100		140,4	100		923,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		94975,9	100		11,4	100		140,3	100		916,1	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,3	100		0,03	100		3,5	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,0	100		96874,8	100		11,1	100		140,0	100		925,4	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,9	100		0,04	73		3,5	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,1	100		97576,1	100		11,0	100		140,1	100		932,8	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,1	100		95866,2	100		11,1	100		140,7	100		920,4	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,7	100		0,42	100		3,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		97735,5	100		10,7	100		140,3	100		926,9	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,8	100		0,43	100		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		95881,5	100		11,3	100		140,4	100		920,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,21	73		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		95812,2	100		11,3	100		140,5	100		919,4	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,5	100		0,24	100		3,5	100		0,24	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		97795,9	100		11,1	100		140,3	100		928,7	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,6	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		96409,2	100		11,2	100		140,1	100		922,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,6	84		0,28	100		3,4	84		0,24	100		26,5	84		0,3	84		0,0	84		98104,3	100		11,1	84		140,3	100		928,9	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,7	79		0,2	73		3,2	79		0,25	100		27,7	79		0,3	79		0,0	79		97217,4	100		11,2	79		140,4	100		930,7	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,2	100		0,07	100		3,0	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,1	100		98958,9	100		10,9	100		140,6	100		932,0	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,3	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		97009,3	100		11,2	100		140,6	100		921,5	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,4	100		0,09	100		3,2	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		96937,6	100		11,2	100		140,2	100		925,9	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,5	100		0,1	73		3,1	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,0	100		97532,1	100		11,2	100		140,5	100		924,9	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,5	100		0,08	100		3,3	100		0,25	94		31,1	100		0,3	100		0,0	100		96306,2	100		11,2	100		140,4	100		918,4	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,6	100		0,19	100		3,1	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		97370,6	100		11,1	100		140,5	100		923,8	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,4	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		97132,3	100		11,2	100		140,6	100		923,6	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,6	100		0,13	73		3,0	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		97614,9	100		11,1	100		140,8	100		931,6	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,8	100		0,13	100		3,0	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		98352,0	100		11,1	100		140,4	100		936,3	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		97362,3	100		11,2	100		140,6	100		930,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,6	100		0,15	100		3,2	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		97887,1	100		11,1	100		140,6	100		930,3	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,4	100		0,06	73		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		95690,5	100		11,3	100		140,3	100		927,2	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,2	100		0,15	100		3,4	100		0,25	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		96717,6	100		11,2	100		140,6	100		932,5	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,5	100		0,2	100		3,2	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		96855,1	100		11,2	100		140,6	100		931,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,5	100		0,19	100		3,4	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		94946,7	100		11,5	100		140,5	100		930,8	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,5	100		0,2	73		3,7	100		0,25	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		92993,0	100		11,6	100		140,4	100		926,5	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,0	100		0,12	100		3,2	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		97720,0	100		10,7	100		140,8	100		945,1	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		1,1	100		0,24	100		3,6	100		0,24	100		24,1	100		0,2	100		0,0	100		97395,5	100		11,1	100		140,4	100		938,3	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,5	100		0,2	100		3,5	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,0	100		94965,7	100		11,3	100		140,7	100		929,5	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		1,5	100		0,14	73		3,4	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		94008,3	100		11,4	100		140,7	100		923,1	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,25	94		42,5	100		0,3	100		0,0	100		95116,2	100		11,3	100		140,6	100		924,7	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,7	100		0,19	100		3,7	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		93928,7	100		11,4	100		139,6	100		924,1	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		1,4	84		0,21	100		3,7	84		0,24	100		25,4	84		0,3	84		0,0	84		94617,8	100		11,4	84		140,4	100		921,2	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		1,5	79		0,2	73		3,3	79		0,25	100		22,7	79		0,3	79		0,3	79														