

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,2	100		0,0	100		4,48	100		3,3	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		96918,4	100	11,1	100		140,6	100		927,8	100		In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		6,03	100		3,5	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,1	100		97832,2	100	10,9	100		140,6	100		930,2	100		In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		4,89	73		3,4	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		98852,4	100	10,7	100		141,5	100		938,0	100		In marcia
02:00		1,2	100		0,2	100		15,62	100		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		97118,4	100	11,2	100		140,5	100		919,5	100		In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		5,34	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		97596,6	100	11,2	100		140,2	100		922,8	100		In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		4,95	100		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		96513,5	100	11,3	100		140,9	100		922,7	100		In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		5,0	73		3,3	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		96252,3	100	11,3	100		140,5	100		914,7	100		In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		4,99	100		3,3	100		0,25	94		31,8	100		0,3	100		0,1	100		98486,7	100	11,0	100		140,8	100		925,5	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		6,17	100		3,4	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		96680,8	100	11,2	100		139,8	100		920,1	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		6,36	100		3,4	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		98711,3	100	11,0	100		140,4	100		927,5	100		In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		6,65	73		3,6	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		98169,7	100	11,1	100		140,5	100		923,9	100		In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		7,18	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		99922,5	100	10,8	100		141,0	100		926,1	100		In marcia
06:30		1,3	100		0,0	100		6,85	100		3,8	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		97901,4	100	11,4	100		141,0	100		910,1	100		In marcia
07:00		1,3	100		0,0	100		6,6	100		3,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		99387,9	100	11,2	100		141,3	100		914,1	100		In marcia
07:30		1,3	100		0,0	100		5,06	73		3,9	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		97620,4	100	11,5	100		141,3	100		911,8	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		5,97	100		3,6	100		0,25	94		26,1	100		0,3	100		0,2	100		100313,6	100	11,1	100		141,3	100		918,4	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,0	100		5,99	100		3,3	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,1	100		96577,7	100	11,5	100		141,1	100		912,3	100		In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		7,87	100		3,3	84		0,25	100		27,4	84		0,3	84		0,2	84		100179,6	100	11,1	84		141,1	100		918,9	100		In marcia
09:30		1,3	79		0,0	79		13,54	73		3,3	79		0,26	100		27,9	79		0,3	79		0,4	79		97519,2	100	11,5	79		141,0	100		916,8	100		In marcia
10:00		1,3	100		0,0	100		7,2	100		3,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		97218,3	100	11,4	100		141,0	100		917,1	100		In marcia
10:30		1,3	100		0,0	100		7,19	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		97443,8	100	11,4	100		140,8	100		918,5	100		In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		6,13	100		3,3	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		98835,9	100	11,2	100		140,7	100		924,6	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,0	100		6,15	73		3,3	100		0,26	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		93859,4	100	11,6	100		140,4	100		916,4	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		8,21	100		3,3	100		0,24	95		32,4	100		0,3	100		0,4	100		96013,4	100	11,2	100		140,7	100		924,0	100		In marcia
12:30		1,3	100		0,0	100		11,73	100		3,3	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,4	100		95721,3	100	11,2	100		140,8	100		921,4	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,0	100		7,98	100		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		92678,1	100	11,5	100		140,3	100		914,8	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,0	100		6,04	73		3,4	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		91658,8	100	11,5	100		140,4	100		910,8	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		4,18	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		93704,8	100	11,2	100		140,4	100		921,5	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		4,77	100		3,4	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,2	100		91744,4	100	11,2	100		139,7	100		926,5	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		3,98	100		3,0	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,3	100		90728,4	100	11,0	100		139,9	100		922,6	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		2,4	73		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,2	100		90304,8	100	10,6	100		139,7	100		938,0	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		3,77	100		2,9	100		0,23	94		28,2	100		0,2	100		0,1	100		90030,3	100	11,0	100		139,6	100		931,0	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		3,55	100		3,1	100		0,24	100		34,4	100		0,2	100		0,3	100		89898,5	100	10,9	100		139,9	100		921,1	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		2,48	100		3,2	100		0,24	100		45,9	100		0,3	100		0,4	100		91946,6	100	10,7	100		140,4	100		927,7	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,0	100		2,86	73		3,4	100		0,24	100		42,6	100		0,3	100		0,4	100		92505,7	100	11,3	100		140,4	100		913,9	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,0	100		3,6	100		3,3	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,4	100		91314,8	100	11,5	100		140,6	100		912,6	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		6,76	100		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		95167,8	100	11,1	100		140,5	100		920,8	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		11,26	100		4,0	100		0,23	100		13,1	100		0,2	100		0,2	100		95490,4	100	10,9	100		139,9	100		931,5	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		3,88	73		3,9	100		0,25	100		13,6	100		0,3	100		0,0	100		91701,5	100	11,5	100		140,1	100		917,6	100		In marcia
20:00		1,3	100		0,0	100		2,53	100		3,2	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		88866,4	100	11,6	100		140,1	100		906,0	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,0	100		5,16	100		3,3	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		89793,7	100	11,5	100		140,4	100		910,1	100		In marcia
21:00		1,2	84		0,0	84		7,94	100		3,4	84		0,25	100		24,9	84		0,3	84		0,3	84		90456,8	100	11,4	84		140,1	100		909,7	100		In marcia
21:30		1,3	79		0,0	79		8,71	73		3,4	79		0,25	100		22,5	79		0,3	79		0,0	79		88886,3	100	11,5	79		140,2	100		911,7	100		In marcia
22:00		1,2	100		0,0	100		5,																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		4,48	100		3,3	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		96918,4	100	11,1	100		140,6	100		927,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		6,03	100		3,5	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,1	100		97832,2	100	10,9	100		140,6	100		930,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		4,89	73		3,4	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		98852,4	100	10,7	100		141,5	100		938,0	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,2	100		15,62	100		3,6	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		97118,4	100	11,2	100		140,5	100		919,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		5,34	100		3,2	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,0	100		97596,6	100	11,2	100		140,2	100		922,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		4,95	100		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		96513,5	100	11,3	100		140,9	100		922,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		5,0	73		3,3	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		96252,3	100	11,3	100		140,5	100		914,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		4,99	100		3,3	100		0,25	94		31,8	100		0,3	100		0,1	100		98486,7	100	11,0	100		140,8	100		925,5	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		6,17	100		3,4	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		96680,8	100	11,2	100		139,8	100		920,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		6,36	100		3,4	100		0,24	100		25,8	100		0,3	100		0,1	100		98711,3	100	11,0	100		140,4	100		927,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		6,65	73		3,6	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		98169,7	100	11,1	100		140,5	100		923,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		7,18	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,1	100		99922,5	100	10,8	100		141,0	100		926,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,0	100		6,85	100		3,8	100		0,26	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		97901,4	100	11,4	100		141,0	100		910,1	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,0	100		6,6	100		3,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		99387,9	100	11,2	100		141,3	100		914,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,0	100		5,06	73		3,9	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		97620,4	100	11,5	100		141,3	100		911,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		5,97	100		3,6	100		0,25	94		26,1	100		0,3	100		0,2	100		100313,6	100	11,1	100		141,3	100		918,4	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,0	100		5,99	100		3,3	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,1	100		96577,7	100	11,5	100		141,1	100		912,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		7,87	100		3,3	84		0,25	100		27,4	84		0,3	84		0,2	84		100179,6	100	11,1	84		141,1	100		918,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,0	79		13,54	73		3,3	79		0,26	100		27,9	79		0,3	79		0,4	79		97519,2	100	11,5	79		141,0	100		916,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,0	100		7,2	100		3,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		97218,3	100	11,4	100		141,0	100		917,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,0	100		7,19	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		97443,8	100	11,4	100		140,8	100		918,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		6,13	100		3,3	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		98835,9	100	11,2	100		140,7	100		924,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,0	100		6,15	73		3,3	100		0,26	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		93859,4	100	11,6	100		140,4	100		916,4	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		8,21	100		3,3	100		0,24	95		32,4	100		0,3	100		0,4	100		96013,4	100	11,2	100		140,7	100		924,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,0	100		11,73	100		3,3	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,4	100		95721,3	100	11,2	100		140,8	100		921,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,0	100		7,98	100		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		92678,1	100	11,5	100		140,3	100		914,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,0	100		6,04	73		3,4	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		91658,8	100	11,5	100		140,4	100		910,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		4,18	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		93704,8	100	11,2	100		140,4	100		921,5	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		4,77	100		3,4	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,2	100		91744,4	100	11,2	100		139,7	100		926,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		3,98	100		3,0	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,3	100		90728,4	100	11,0	100		139,9	100		922,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		2,4	73		3,0	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,2	100		90304,8	100	10,6	100		139,7	100		938,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		3,77	100		2,9	100		0,23	94		28,2	100		0,2	100		0,1	100		90030,3	100	11,0	100		139,6	100		931,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		3,55	100		3,1	100		0,24	100		34,4	100		0,2	100		0,3	100		89898,5	100	10,9	100		139,9	100		921,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		2,48	100		3,2	100		0,24	100		45,9	100		0,3	100		0,4	100		91946,6	100	10,7	100		140,4	100		927,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,0	100		2,86	73		3,4	100		0,24	100		42,6	100		0,3	100		0,4	100		92505,7	100	11,3	100		140,4	100		913,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,0	100		3,6	100		3,3	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,4	100		91314,8	100	11,5	100		140,6	100		912,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		6,76	100		3,0	100		0,23	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		95167,8	100	11,1	100		140,5	100		920,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		11,26	100		4,0	100		0,23	100		13,1	100		0,2	100		0,2	100		95490,4	100	10,9	100		139,9	100		931,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		3,88	73		3,9	100		0,25	100		13,6	100		0,3	100		0,0	100		91701,5	100	11,5	100		140,1	100		917,6	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,0	100		2,53	100		3,2	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		88866,4	100	11,6	100		140,1	100		906,0	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,0	100		5,16	100		3,3	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		89793,7	100	11,5	100		140,4	100		910,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,0	84		7,94	100		3,4	84		0,25	100		24,9	84		0,3	84		0,3	84		90456,8	100	11,4	84		140,1	100		909,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,0	79		8,71	73		3,4	79		0,25	100		22,5	79		0,3	79		0,0	79		88886,3	100	11,5	79		140,2	100		911,7	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		0,0	100		5,21</																													