

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,2	100		0,0	100		1,95	100		3,1	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		90690,1	100	11,3	100		140,1	100		918,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		1,96	100		3,4	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		91460,9	100	11,2	100		140,1	100		915,4	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		2,66	73		3,3	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		93105,9	100	10,6	100		140,3	100		929,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		2,7	100		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,0	100		93445,9	100	10,9	100		139,8	100		925,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		3,58	100		3,4	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,1	100		93025,4	100	11,0	100		139,7	100		917,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		2,72	100		3,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		91899,1	100	11,2	100		140,0	100		915,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		2,63	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		91625,5	100	11,2	100		140,0	100		908,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		2,36	100		3,3	100		0,24	94		32,2	100		0,3	100		0,0	100		93056,0	100	10,8	100		140,0	100		921,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		1,99	100		3,2	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		92650,4	100	11,1	100		139,9	100		918,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		2,96	100		3,1	100		0,24	100		34,8	100		0,2	100		0,0	100		94044,8	100	11,0	100		140,1	100		922,8	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		2,44	73		3,2	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		91064,4	100	11,3	100		139,9	100		920,3	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		2,79	100		3,1	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		92537,7	100	10,9	100		140,4	100		925,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		9,92	100		3,1	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		92581,4	100	11,1	100		139,9	100		917,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		13,57	100		3,0	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		93219,8	100	10,8	100		140,0	100		929,2	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		4,94	73		3,2	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		92182,5	100	11,2	100		140,1	100		924,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		3,05	100		3,2	100		0,24	94		24,0	100		0,3	100		0,1	100		92431,4	100	11,1	100		139,9	100		925,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		2,88	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,0	100		91256,4	100	11,2	100		139,9	100		930,6	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		7,19	100		3,2	85		0,25	100		26,9	85		0,3	85		0,0	85		92255,7	100	11,2	85		140,0	100		929,8	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,1	78		9,27	73		3,3	78		0,24	100		32,8	78		0,3	78		0,0	78		93495,0	100	11,0	78		139,9	100		928,3	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		4,76	100		3,3	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		91953,1	100	11,2	100		140,0	100		922,4	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		4,53	100		3,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,0	100		92931,6	100	10,7	100		140,2	100		931,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		4,42	100		3,4	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		94793,2	100	10,7	100		140,2	100		932,0	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		5,38	73		3,1	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		95247,8	100	11,1	100		140,5	100		916,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		9,92	100		3,1	100		0,26	95		28,5	100		0,3	100		0,0	100		91987,2	100	11,5	100		140,5	100		901,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		8,78	100		2,9	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		95055,2	100	11,1	100		140,7	100		910,1	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,1	100		11,1	100		3,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		93773,6	100	11,3	100		140,5	100		917,6	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,1	100		6,89	73		3,2	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		94058,3	100	11,2	100		140,3	100		912,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,1	100		8,72	100		3,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		93862,3	100	11,1	100		140,4	100		922,3	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		7,2	100		3,5	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		93293,5	100	11,1	100		140,3	100		922,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		3,36	100		3,5	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		92294,4	100	11,3	100		140,3	100		921,1	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,1	100		7,5	73		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		89451,2	100	11,5	100		140,1	100		910,2	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		10,39	100		3,3	100		0,23	94		31,6	100		0,2	100		0,0	100		92969,7	100	10,9	100		140,1	100		927,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		3,06	100		3,1	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,0	100		92250,3	100	10,8	100		140,2	100		927,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		1,99	100		7,5	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		92305,1	100	10,2	100		139,9	100		940,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		3,05	73		8,8	100		0,23	100		17,7	100		0,2	100		0,0	100		93839,1	100	10,9	100		140,1	100		922,5	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		1,23	100		3,1	100		0,23	100		27,6	100		0,2	100		0,0	100		92886,2	100	11,0	100		140,2	100		918,7	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		1,08	100		2,9	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,0	100		91681,1	100	11,1	100		139,9	100		915,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		0,96	100		3,1	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		89216,9	100	11,3	100		139,8	100		912,2	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		1,42	73		49,0	100		0,26	100		36,3	100		0,2	100		0,0	100		93378,6	100	11,1	100		142,3	100		918,8	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		2,14	100		2,9	100		0,24	94		69,3	100		0,3	100		0,0	100		89615,6	100	11,3	100		142,0	100		902,1	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		1,21	100		2,9	100		0,24	100		67,7	100		0,2	100		0,0	100		92707,3	100	11,0	100		141,1	100		904,0	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,0	86		1,48	100		2,9	86		0,24	100		50,0	86		0,2	86		0,0	86		91361,1	100	11,2	86		140,0	100		902,7	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,1	78		1,96	73		3,1	78		0,25	100		34,9	78		0,3	78		0,0	78		86143,0	100	11,7	78		140,2	100		895,2	100	In marcia
22:00		1,2	100		0,1	100		5,51	100		2,9	100		0,24	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		91439,4	100	11,1	100		140,1	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		1,95	100		3,1	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		90690,1	100		11,3	100		140,1	100		918,4	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		1,96	100		3,4	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,1	100		91460,9	100		11,2	100		140,1	100		915,4	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		2,66	73		3,3	100		0,24	100		33,8	100		0,3	100		0,2	100		93105,9	100		10,6	100		140,3	100		929,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		2,7	100		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,0	100		93445,9	100		10,9	100		139,8	100		925,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		3,58	100		3,4	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,1	100		93025,4	100		11,0	100		139,7	100		917,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		2,72	100		3,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		91899,1	100		11,2	100		140,0	100		915,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		2,63	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		91625,5	100		11,2	100		140,0	100		908,5	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		2,36	100		3,3	100		0,24	94		32,2	100		0,3	100		0,0	100		93056,0	100		10,8	100		140,0	100		921,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		1,99	100		3,2	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		92650,4	100		11,1	100		139,9	100		918,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		2,96	100		3,1	100		0,24	100		34,8	100		0,2	100		0,0	100		94044,8	100		11,0	100		140,1	100		922,8	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		2,44	73		3,2	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,0	100		91064,4	100		11,3	100		139,9	100		920,3	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		2,79	100		3,1	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		92537,7	100		10,9	100		140,4	100		925,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		9,92	100		3,1	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		92581,4	100		11,1	100		139,9	100		917,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,1	100		13,57	100		3,0	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		93219,8	100		10,8	100		140,0	100		929,2	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		4,94	73		3,2	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		92182,5	100		11,2	100		140,1	100		924,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		3,05	100		3,2	100		0,24	94		24,0	100		0,3	100		0,1	100		92431,4	100		11,1	100		139,9	100		925,6	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		2,88	100		3,2	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,0	100		91256,4	100		11,2	100		139,9	100		930,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		7,19	100		3,2	85		0,25	100		26,9	85		0,3	85		0,0	85		92255,7	100		11,2	85		140,0	100		929,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,1	78		9,27	73		3,3	78		0,24	100		32,8	78		0,3	78		0,0	78		93495,0	100		11,0	78		139,9	100		928,3	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		4,76	100		3,3	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		91953,1	100		11,2	100		140,0	100		922,4	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		4,53	100		3,4	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,0	100		92931,6	100		10,7	100		140,2	100		931,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		4,42	100		3,4	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		94793,2	100		10,7	100		140,2	100		932,0	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		5,38	73		3,1	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,0	100		95247,8	100		11,1	100		140,5	100		916,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,0	100		9,92	100		3,1	100		0,26	95		28,5	100		0,3	100		0,0	100		91987,2	100		11,5	100		140,5	100		901,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		8,78	100		2,9	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		95055,2	100		11,1	100		140,7	100		910,1	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,1	100		11,1	100		3,1	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		93773,6	100		11,3	100		140,5	100		917,6	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,1	100		6,89	73		3,2	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,0	100		94058,3	100		11,2	100		140,3	100		912,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,1	100		8,72	100		3,3	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		93862,3	100		11,1	100		140,4	100		922,3	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		7,2	100		3,5	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		93293,5	100		11,1	100		140,3	100		922,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		3,36	100		3,5	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		92294,4	100		11,3	100		140,3	100		921,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,1	100		7,5	73		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		89451,2	100		11,5	100		140,1	100		910,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		10,39	100		3,3	100		0,23	94		31,6	100		0,2	100		0,0	100		92969,7	100		10,9	100		140,1	100		927,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		3,06	100		3,1	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,0	100		92250,3	100		10,8	100		140,2	100		927,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		1,99	100		7,5	100		0,24	100		20,8	100		0,2	100		0,0	100		92305,1	100		10,2	100		139,9	100		940,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		3,05	73		8,8	100		0,23	100		17,7	100		0,2	100		0,0	100		93839,1	100		10,9	100		140,1	100		922,5	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		1,23	100		3,1	100		0,23	100		27,6	100		0,2	100		0,0	100		92886,2	100		11,0	100		140,2	100		918,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		1,08	100		2,9	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,0	100		91681,1	100		11,1	100		139,9	100		915,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		0,96	100		3,1	100		0,24	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		89216,9	100		11,3	100		139,8	100		912,2	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		1,42	73		49,0	100		0,26	100		36,3	100		0,2	100		0,0	100		93378,6	100		11,1	100		142,3	100		918,8	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		2,14	100		2,9	100		0,24	94		69,3	100		0,3	100		0,0	100		89615,6	100		11,3	100		142,0	100		902,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		1,21	100		2,9	100		0,24	100		67,7	100		0,2	100		0,0	100		92707,3	100		11,0	100		141,1	100		904,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,0	86		1,48	100		2,9	86		0,24	100		50,0	86		0,2	86		0,0	86		91361,1	100		11,2	86		140,0	100		902,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,1	78		1,96	73		3,1	78		0,25	100		34,9	78		0,3	78		0,0															