

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		2,56	100		3,1	100		0,24	100		20,0	100		0,2	100		0,0	100		92485,5	100		11,2	100		140,2	100		919,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,1	100		2,18	100		3,2	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		88609,9	100		11,6	100		140,2	100		901,9	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		2,16	73		3,0	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		93858,4	100		11,0	100		140,5	100		920,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		2,93	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		91703,4	100		11,2	100		139,9	100		919,8	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,1	100		2,81	100		3,3	100		0,26	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		88096,5	100		11,7	100		140,0	100		904,5	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,0	100		1,91	100		3,6	100		0,24	100		44,7	100		0,3	100		0,0	100		91620,9	100		11,3	100		140,5	100		907,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		0,94	73		3,7	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		92557,8	100		11,3	100		140,0	100		912,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,0	100		1,42	100		3,5	100		0,25	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		91795,0	100		11,4	100		140,4	100		909,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,1	100		2,36	100		3,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		92064,3	100		11,4	100		139,3	100		910,7	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,1	100		3,42	100		3,4	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		90662,5	100		11,5	100		140,5	100		909,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,0	100		1,77	73		3,4	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		90561,5	100		11,6	100		139,3	100		907,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,0	100		1,47	100		3,1	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		92319,4	100		11,3	100		140,3	100		917,0	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,0	100		2,4	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		92174,6	100		11,4	100		140,4	100		915,9	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,0	100		2,25	100		3,5	100		0,26	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		91178,4	100		11,6	100		140,4	100		910,8	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,0	100		2,69	73		3,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		93410,6	100		11,4	100		140,6	100		912,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,1	100		4,22	100		3,7	100		0,26	95		24,9	100		0,3	100		0,0	100		91386,0	100		11,8	100		140,5	100		908,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,0	100		4,74	100		3,4	100		0,26	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		91295,3	100		11,8	100		140,6	100		906,1	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,1	85		5,11	100		3,5	85		0,25	100		26,0	85		0,3	85		0,1	85		92916,8	100		11,6	85		140,4	100		913,1	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,0	78		5,5	73		3,8	78		0,27	100		29,3	78		0,3	78		0,2	78		89598,8	100		11,9	78		140,5	100		907,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,0	100		4,44	100		3,6	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		93208,2	100		11,5	100		140,6	100		910,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,0	100		5,44	100		3,6	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		92387,1	100		11,6	100		140,4	100		903,6	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,0	100		10,08	100		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		91442,2	100		11,7	100		140,5	100		907,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,0	100		5,45	73		3,8	100		0,26	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		90442,4	100		11,7	100		140,3	100		907,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		6,07	100		3,8	100		0,25	94		35,0	100		0,3	100		0,2	100		92218,2	100		11,6	100		140,7	100		911,9	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,0	100		10,11	100		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		91488,5	100		11,6	100		140,3	100		914,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,0	100		4,58	100		4,3	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		91553,2	100		11,6	100		140,5	100		915,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,0	100		3,05	73		3,9	100		0,26	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		88877,5	100		11,7	100		140,5	100		911,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		2,69	100		3,8	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		91192,4	100		11,4	100		140,0	100		920,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,0	100		5,57	100		4,0	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		89971,8	100		11,4	100		140,5	100		918,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		2,75	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		91456,4	100		11,1	100		140,1	100		926,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		2,2	73		3,7	100		0,23	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		92561,6	100		11,1	100		140,2	100		927,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		1,85	100		3,6	100		0,24	94		33,4	100		0,3	100		0,3	100		91384,0	100		11,2	100		140,1	100		924,8	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		2,24	100		3,5	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		91413,1	100		11,3	100		140,2	100		925,6	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		2,52	100		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		91208,5	100		11,4	100		140,3	100		924,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		2,21	73		3,3	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		90432,2	100		11,3	100		140,2	100		923,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,0	100		2,27	100		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		88852,9	100		11,5	100		140,3	100		916,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		2,41	100		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		90869,7	100		11,2	100		140,1	100		923,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		2,82	100		3,4	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		91061,9	100		11,3	100		140,2	100		913,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		2,35	73		3,5	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		90159,7	100		11,4	100		140,2	100		923,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		2,13	100		3,4	100		0,24	94		25,5	100		0,3	100		0,2	100		90391,1	100		11,3	100		140,1	100		929,1	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		2,94	100		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,2	100		0,1	100		91407,5	100		11,2	100		140,2	100		927,7	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		2,72	100		3,3	85		0,24	100		25,2	85		0,3	85		0,1	85		90773,4	100		11,3	85		140,2	100		925,0	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		2,28	73		3,0	78		0,25	100		34,7	78		0,3	78		0,2	78		90726,6	100		11,2	78		140,2	100		925,0	100	In marcia
22:00		1,2	10																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		2,56	100		3,1	100		0,24	100		20,0	100		0,2	100		0,0	100		92485,5	100	11,2	100		140,2	100		919,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,1	100		2,18	100		3,2	100		0,25	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		88609,9	100	11,6	100		140,2	100		901,9	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		2,16	73		3,0	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		93858,4	100	11,0	100		140,5	100		920,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		2,93	100		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		91703,4	100	11,2	100		139,9	100		919,8	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,1	100		2,81	100		3,3	100		0,26	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		88096,5	100	11,7	100		140,0	100		904,5	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,0	100		1,91	100		3,6	100		0,24	100		44,7	100		0,3	100		0,0	100		91620,9	100	11,3	100		140,5	100		907,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		0,94	73		3,7	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		92557,8	100	11,3	100		140,0	100		912,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,0	100		1,42	100		3,5	100		0,25	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		91795,0	100	11,4	100		140,4	100		909,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,1	100		2,36	100		3,4	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		92064,3	100	11,4	100		139,3	100		910,7	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,1	100		3,42	100		3,4	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		90662,5	100	11,5	100		140,5	100		909,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,0	100		1,77	73		3,4	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		90561,5	100	11,6	100		139,3	100		907,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,0	100		1,47	100		3,1	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		92319,4	100	11,3	100		140,3	100		917,0	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,0	100		2,4	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		92174,6	100	11,4	100		140,4	100		915,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,0	100		2,25	100		3,5	100		0,26	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		91178,4	100	11,6	100		140,4	100		910,8	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,0	100		2,69	73		3,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		93410,6	100	11,4	100		140,6	100		912,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,1	100		4,22	100		3,7	100		0,26	95		24,9	100		0,3	100		0,0	100		91386,0	100	11,8	100		140,5	100		908,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,0	100		4,74	100		3,4	100		0,26	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		91295,3	100	11,8	100		140,6	100		906,1	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,1	85		5,11	100		3,5	85		0,25	100		26,0	85		0,3	85		0,1	85		92916,8	100	11,6	85		140,4	100		913,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,0	78		5,5	73		3,8	78		0,27	100		29,3	78		0,3	78		0,2	78		89598,8	100	11,9	78		140,5	100		907,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,0	100		4,44	100		3,6	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,3	100		93208,2	100	11,5	100		140,6	100		910,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,0	100		5,44	100		3,6	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		92387,1	100	11,6	100		140,4	100		903,6	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,0	100		10,08	100		3,6	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		91442,2	100	11,7	100		140,5	100		907,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,0	100		5,45	73		3,8	100		0,26	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		90442,4	100	11,7	100		140,3	100		907,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,0	100		6,07	100		3,8	100		0,25	94		35,0	100		0,3	100		0,2	100		92218,2	100	11,6	100		140,7	100		911,9	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,0	100		10,11	100		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		91488,5	100	11,6	100		140,3	100		914,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,0	100		4,58	100		4,3	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		91553,2	100	11,6	100		140,5	100		915,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,0	100		3,05	73		3,9	100		0,26	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		88877,5	100	11,7	100		140,5	100		911,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,0	100		2,69	100		3,8	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		91192,4	100	11,4	100		140,0	100		920,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,0	100		5,57	100		4,0	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		89971,8	100	11,4	100		140,5	100		918,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		2,75	100		3,8	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		91456,4	100	11,1	100		140,1	100		926,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		2,2	73		3,7	100		0,23	100		33,7	100		0,3	100		0,3	100		92561,6	100	11,1	100		140,2	100		927,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		1,85	100		3,6	100		0,24	94		33,4	100		0,3	100		0,3	100		91384,0	100	11,2	100		140,1	100		924,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		2,24	100		3,5	100		0,24	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		91413,1	100	11,3	100		140,2	100		925,6	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		2,52	100		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		91208,5	100	11,4	100		140,3	100		924,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		2,21	73		3,3	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		90432,2	100	11,3	100		140,2	100		923,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,0	100		2,27	100		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		88852,9	100	11,5	100		140,3	100		916,8	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		2,41	100		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		90869,7	100	11,2	100		140,1	100		923,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		2,82	100		3,4	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		91061,9	100	11,3	100		140,2	100		913,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		2,35	73		3,5	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		90159,7	100	11,4	100		140,2	100		923,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		2,13	100		3,4	100		0,24	94		25,5	100		0,3	100		0,2	100		90391,1	100	11,3	100		140,1	100		929,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		2,94	100		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,2	100		0,1	100		91407,5	100	11,2	100		140,2	100		927,7	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		2,72	100		3,3	85		0,24	100		25,2	85		0,3	85		0,1	85		90773,4	100	11,3	85		140,2	100		925,0	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		2,28	73		3,0	78		0,25	100		34,7	78		0,3	78		0,2	78		90726,6	100	11,2	78		140,2	100		925,0	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		0,0	100		2,07																													