

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,0	100		1,88	100		3,7	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		98790,0	100		11,2	100		140,8	100		939,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		1,24	100		3,4	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		97806,3	100		11,4	100		140,7	100		942,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		1,59	73		3,6	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		99123,2	100		11,2	100		141,0	100		938,9	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		0,87	100		3,4	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		100250,6	100		11,1	100		140,9	100		941,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,0	100		0,89	100		3,3	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		97725,3	100		11,4	100		140,9	100		935,8	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		3,14	100		3,0	100		0,25	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		101284,7	100		11,1	100		141,3	100		939,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		9,72	73		3,3	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		100724,0	100		11,2	100		140,9	100		941,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,0	100		2,73	100		3,4	100		0,25	94		26,9	100		0,3	100		0,0	100		97839,6	100		11,4	100		140,9	100		932,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		2,4	100		3,9	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		99663,4	100		11,3	100		140,8	100		937,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,1	100		7,05	100		3,6	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,1	100		100457,5	100		11,1	100		140,8	100		932,0	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,0	100		4,04	73		3,5	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		99069,6	100		11,3	100		140,5	100		934,7	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		1,82	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		100204,4	100		11,2	100		140,8	100		941,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		1,38	100		3,4	100		0,25	100		18,7	100		0,3	100		0,1	100		100197,2	100		11,2	100		140,8	100		943,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		0,0	100		1,89	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		0,3	100		0,0	100		96656,2	100		11,6	100		140,7	100		932,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		1,69	73		3,3	100		0,24	100		14,8	100		0,3	100		0,0	100		98883,0	100		11,4	100		140,6	100		938,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		1,45	100		3,3	100		0,24	94		21,8	100		0,2	100		0,0	100		101907,1	100		11,0	100		140,8	100		947,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		1,95	100		3,1	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		97666,7	100		11,3	100		140,4	100		938,0	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		0,74	100		3,3	85		0,24	100		29,9	85		0,2	85		0,1	85		98437,0	100		11,1	85		140,3	100		936,2	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,0	78		0,86	73		3,0	78		0,24	100		39,1	78		0,2	78		0,2	78		99188,1	100		11,0	78		140,6	100		946,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		1,0	100		3,1	100		0,24	100		43,7	100		0,3	100		0,2	100		98845,2	100		10,7	100		140,6	100		951,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		1,57	100		3,0	100		0,24	100		39,5	100		0,2	100		0,2	100		98925,5	100		11,1	100		140,5	100		942,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		2,1	100		3,0	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,2	100		98774,3	100		11,0	100		140,6	100		947,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		1,41	73		3,0	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		98658,1	100		11,1	100		140,6	100		942,4	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		0,9	100		3,1	100		0,24	94		25,9	100		0,2	100		0,3	100		99110,5	100		10,9	100		140,7	100		946,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		1,07	100		2,9	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,1	100		99147,4	100		10,9	100		140,6	100		948,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		1,29	100		2,9	100		0,24	100		14,5	100		0,2	100		0,3	100		98426,7	100		10,7	100		140,3	100		962,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		0,78	73		2,9	100		0,25	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		94562,0	100		11,5	100		140,4	100		935,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		50,0	100		0,3	100		0,4	100		96803,4	100		11,5	100		141,7	100		923,0	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		0,51	100		3,0	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		101142,7	100		11,1	100		141,0	100		943,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,0	100		0,71	100		3,2	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		98112,6	100		11,5	100		140,9	100		933,8	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,0	100		0,72	73		3,2	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		100086,0	100		11,3	100		141,3	100		937,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,25	95		21,4	100		0,3	100		0,2	100		99734,0	100		11,3	100		141,0	100		937,0	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,1	100		2,69	100		3,1	100		0,26	100		21,0	100		0,3	100		0,2	100		98003,7	100		11,5	100		141,0	100		935,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,6	100		9,44	100		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		96143,4	100		11,6	100		141,0	100		927,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,4	100		7,09	73		3,5	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		101202,3	100		11,2	100		141,5	100		936,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,7	100		6,54	100		3,2	100		0,24	100		22,5	100		0,2	100		0,3	100		101230,4	100		10,7	100		140,8	100		947,9	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,4	100		3,2	100		3,1	100		0,25	100		17,1	100		0,3	100		0,2	100		98973,4	100		11,3	100		140,6	100		937,2	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,3	100		2,54	100		3,0	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,2	100		97957,8	100		11,4	100		140,7	100		932,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,2	100		0,84	73		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		97469,1	100		11,4	100		140,8	100		929,4	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		1,5	100		3,3	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,0	100		96707,8	100		11,5	100		140,7	100		931,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,0	100		0,54	100		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		96089,2	100		11,6	100		140,7	100		930,8	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,1	86		0,65	100		3,1	86		0,24	100		41,2	86		0,3	86		0,1	86		98148,3	100		11,4	86		141,0	100		932,6	100	In marcia
21:30		1,2	78		1,0	78		3,32	73		3,0	78		0,24	100		30,1	78		0,3	78		0,0	78		96617,1	100		11,3	78		140,6	100		934,9	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		1,88	100		3,7	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		98790,0	100		11,2	100		140,8	100		939,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		1,24	100		3,4	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		97806,3	100		11,4	100		140,7	100		942,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		1,59	73		3,6	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		99123,2	100		11,2	100		141,0	100		938,9	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		0,87	100		3,4	100		0,24	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		100250,6	100		11,1	100		140,9	100		941,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,0	100		0,89	100		3,3	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		97725,3	100		11,4	100		140,9	100		935,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		3,14	100		3,0	100		0,25	100		37,9	100		0,3	100		0,0	100		101284,7	100		11,1	100		141,3	100		939,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		9,72	73		3,3	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		100724,0	100		11,2	100		140,9	100		941,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,0	100		2,73	100		3,4	100		0,25	94		26,9	100		0,3	100		0,0	100		97839,6	100		11,4	100		140,9	100		932,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		2,4	100		3,9	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		99663,4	100		11,3	100		140,8	100		937,7	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,1	100		7,05	100		3,6	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,1	100		100457,5	100		11,1	100		140,8	100		932,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,0	100		4,04	73		3,5	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		99069,6	100		11,3	100		140,5	100		934,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		1,82	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		100204,4	100		11,2	100		140,8	100		941,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		1,38	100		3,4	100		0,25	100		18,7	100		0,3	100		0,1	100		100197,2	100		11,2	100		140,8	100		943,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,0	100		1,89	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		0,3	100		0,0	100		96656,2	100		11,6	100		140,7	100		932,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		1,69	73		3,3	100		0,24	100		14,8	100		0,3	100		0,0	100		98883,0	100		11,4	100		140,6	100		938,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		1,45	100		3,3	100		0,24	94		21,8	100		0,2	100		0,0	100		101907,1	100		11,0	100		140,8	100		947,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		1,95	100		3,1	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		97666,7	100		11,3	100		140,4	100		938,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		0,74	100		3,3	85		0,24	100		29,9	85		0,2	85		0,1	85		98437,0	100		11,1	85		140,3	100		936,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,0	78		0,86	73		3,0	78		0,24	100		39,1	78		0,2	78		0,2	78		99188,1	100		11,0	78		140,6	100		946,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		1,0	100		3,1	100		0,24	100		43,7	100		0,3	100		0,2	100		98845,2	100		10,7	100		140,6	100		951,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		1,57	100		3,0	100		0,24	100		39,5	100		0,2	100		0,2	100		98925,5	100		11,1	100		140,5	100		942,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		2,1	100		3,0	100		0,24	100		34,7	100		0,2	100		0,2	100		98774,3	100		11,0	100		140,6	100		947,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		1,41	73		3,0	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		98658,1	100		11,1	100		140,6	100		942,4	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		0,9	100		3,1	100		0,24	94		25,9	100		0,2	100		0,3	100		99110,5	100		10,9	100		140,7	100		946,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		1,07	100		2,9	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,1	100		99147,4	100		10,9	100		140,6	100		948,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		1,29	100		2,9	100		0,24	100		14,5	100		0,2	100		0,3	100		98426,7	100		10,7	100		140,3	100		962,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		0,78	73		2,9	100		0,25	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		94562,0	100		11,5	100		140,4	100		935,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,0	100		0,33	100		3,0	100		0,26	100		50,0	100		0,3	100		0,4	100		96803,4	100		11,5	100		141,7	100		923,0	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		0,51	100		3,0	100		0,24	100		37,1	100		0,3	100		0,3	100		101142,7	100		11,1	100		141,0	100		943,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,0	100		0,71	100		3,2	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		98112,6	100		11,5	100		140,9	100		933,8	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,0	100		0,72	73		3,2	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		100086,0	100		11,3	100		141,3	100		937,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,25	95		21,4	100		0,3	100		0,2	100		99734,0	100		11,3	100		141,0	100		937,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,1	100		2,69	100		3,1	100		0,26	100		21,0	100		0,3	100		0,2	100		98003,7	100		11,5	100		141,0	100		935,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,6	100		9,44	100		3,3	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		96143,4	100		11,6	100		141,0	100		927,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,4	100		7,09	73		3,5	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		101202,3	100		11,2	100		141,5	100		936,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,7	100		6,54	100		3,2	100		0,24	100		22,5	100		0,2	100		0,3	100		101230,4	100		10,7	100		140,8	100		947,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,4	100		3,2	100		3,1	100		0,25	100		17,1	100		0,3	100		0,2	100		98973,4	100		11,3	100		140,6	100		937,2	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,3	100		2,54	100		3,0	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,2	100		97957,8	100		11,4	100		140,7	100		932,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,2	100		0,84	73		3,3	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		97469,1	100		11,4	100		140,8	100		929,4	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		1,5	100		3,3	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,0	100		96707,8	100		11,5	100		140,7	100		931,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,0	100		0,54	100		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		96089,2	100		11,6	100		140,7	100		930,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,1	86		0,65	100		3,1	86		0,24	100		41,2	86		0,3	86		0,1	86		98148,3	100		11,4	86		141,0	100		932,6	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		1,0	78		3,32	73		3,0	78		0,24	100		30,1	78		0,3	78		0,															