

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,2	100		1,0	100		0,3	100		3,3	100		0,24	100		39,7	100		0,3	100		0,0	100		102368,2	100	10,9	100	141,5	100	928,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,2	100		0,77	100		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		102473,9	100	10,7	100	141,4	100	934,5	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		0,4	73		3,4	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		102318,9	100	10,7	100	141,2	100	934,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,7	100		0,45	100		3,2	100		0,24	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		102098,7	100	11,1	100	141,2	100	927,5	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,37	100		3,4	100		0,24	100		21,7	100		0,2	100		0,0	100		102936,1	100	10,8	100	141,3	100	934,2	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,7	100		0,38	100		3,5	100		0,24	100		21,8	100		0,2	100		0,0	100		103026,3	100	10,9	100	141,1	100	934,5	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,3	100		0,27	73		3,5	100		0,23	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		102455,1	100	11,1	100	141,1	100	933,0	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,4	100		0,16	100		3,4	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,0	100		103033,3	100	10,9	100	141,5	100	941,2	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,5	100		0,25	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,2	100		0,0	100		102632,2	100	10,9	100	141,1	100	934,6	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		30,8	100		0,2	100		0,0	100		103146,9	100	10,7	100	141,2	100	943,5	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,6	100		0,22	73		3,6	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		102673,5	100	10,9	100	141,2	100	933,3	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,6	100		0,34	100		3,7	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		103234,6	100	10,9	100	141,0	100	935,3	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,6	100		0,7	100		3,5	100		0,24	100		31,1	100		0,2	100		0,0	100		103110,6	100	10,9	100	141,1	100	935,7	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,4	100		0,54	100		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,2	100		0,0	100		102159,2	100	11,1	100	141,1	100	926,9	100	In marcia
07:30		2,1	100		1,6	100		1,14	73		3,9	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,0	100		102999,3	100	11,0	100	140,9	100	934,0	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,2	100		1,85	100		3,7	100		0,24	94		27,1	100		0,2	100		0,0	100		103667,5	100	10,9	100	141,2	100	937,8	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		1,32	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,1	100		102794,6	100	11,0	100	141,3	100	929,3	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,8	86		1,1	100		3,6	86		0,24	100		23,8	86		0,2	86		0,0	86		103897,2	100	10,9	86	141,0	100	938,3	100	In marcia
09:30		1,5	77		1,7	77		0,52	73		3,5	77		0,24	100		33,3	77		0,2	77		0,0	77		102782,7	100	11,0	77	141,1	100	947,0	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,27	100		3,5	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		100908,9	100	11,2	100	140,7	100	936,9	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,1	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,1	100		101533,6	100	11,1	100	140,9	100	944,9	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,3	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		101362,8	100	11,1	100	141,4	100	938,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		0,14	73		3,5	100		0,24	100		41,2	100		0,3	100		0,1	100		101917,1	100	10,9	100	141,3	100	938,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,1	100		0,41	100		4,0	100		0,24	94		34,7	100		0,3	100		0,0	100		101896,5	100	10,7	100	141,2	100	940,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,45	100		4,4	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,2	100		102880,7	100	10,6	100	141,8	100	941,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100		0,34	100		4,4	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		103604,0	100	11,1	100	141,6	100	923,1	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,23	73		4,1	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		104726,4	100	11,1	100	142,1	100	929,7	100	In marcia
14:00		2,1	100		1,5	100		0,33	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		102860,0	100	11,3	100	141,9	100	938,2	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,0	100		0,18	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		102066,3	100	11,4	100	141,5	100	937,8	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,4	100		0,19	100		3,8	100		0,24	100		12,0	100		0,3	100		0,0	100		100054,2	100	11,4	100	141,1	100	944,7	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,7	100		0,12	73		3,4	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		97655,2	100	11,4	100	140,8	100	937,3	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,5	100		0,01	100		3,4	100		0,24	94		26,0	100		0,2	100		0,0	100		100541,2	100	10,9	100	141,0	100	946,5	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,1	100		101053,4	100	11,0	100	141,0	100	942,5	100	In marcia
17:00		2,1	100		2,0	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		54,8	100		0,3	100		0,1	100		102319,1	100	10,6	100	141,7	100	950,4	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		104720,3	100	11,1	100	142,0	100	941,2	100	In marcia
18:00		2,0	100		0,7	100		0,02	100		4,5	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		96758,9	100	11,9	100	141,0	100	911,8	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,9	100		0,18	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		100714,7	100	11,4	100	141,0	100	933,3	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,1	100		0,15	100		5,1	100		0,24	100		21,5	100		0,2	100		0,0	100		103806,6	100	11,2	100	141,8	100	953,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,9	100		0,21	73		2,9	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,0	100		97741,3	100	11,5	100	140,4	100	946,4	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,2	100		0,34	100		5,9	100		0,24	95		14,3	100		0,2	100		0,0	100		99462,8	100	11,1	100	140,6	100	947,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,0	100		0,38	100		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,2	100		0,0	100		99978,7	100	11,1	100	141,0	100	951,6	100	In marcia
21:00		2,2	85		1,7	85		0,38	100		3,1	85		0,23	100		26,9	85		0,2	85		0,0	85		101573,8	100	11,0	85	140,9	100	949,9	100	In marcia
21:30		2,3	79		1,4	79		0,47	73		2,7	79		0,23	100		31,1	79		0,2	79		0,3	79		100965,5	100	11,0	79	141,0	100	948,1	100	In marcia
22:00		2,6	100		1,4	100		1,47	100		2,9	100		0,23	100		41,1	100		0,2	100		0,3	100		99651,8	100	11,2	100	140,8	100	941,0	100	In marcia
22:30		2,1	100		1,8	100		1,05	100		2,9	100		0,24	100		49,4	100		0,3	100		0,3	100		98995,4	100	11,2	100	141,2	100	940,0	100	In marcia
23:00		2,3																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		1,0	100		0,3	100		3,3	100		0,24	100		39,7	100		0,3	100		0,0	100		102368,2	100	10,9	100		141,5	100		928,5	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,2	100		0,77	100		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		102473,9	100	10,7	100		141,4	100		934,5	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,4	73		3,4	100		0,24	100		20,9	100		0,3	100		0,0	100		102318,9	100	10,7	100		141,2	100		934,2	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,7	100		0,45	100		3,2	100		0,24	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		102098,7	100	11,1	100		141,2	100		927,5	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,37	100		3,4	100		0,24	100		21,7	100		0,2	100		0,0	100		102936,1	100	10,8	100		141,3	100		934,2	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,7	100		0,38	100		3,5	100		0,24	100		21,8	100		0,2	100		0,0	100		103026,3	100	10,9	100		141,1	100		934,5	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		1,3	100		0,27	73		3,5	100		0,23	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		102455,1	100	11,1	100		141,1	100		933,0	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		1,4	100		0,16	100		3,4	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,0	100		103033,3	100	10,9	100		141,5	100		941,2	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,5	100		0,25	100		3,7	100		0,24	100		27,0	100		0,2	100		0,0	100		102632,2	100	10,9	100		141,1	100		934,6	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		30,8	100		0,2	100		0,0	100		103146,9	100	10,7	100		141,2	100		943,5	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		1,6	100		0,22	73		3,6	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		102673,5	100	10,9	100		141,2	100		933,3	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		1,6	100		0,34	100		3,7	100		0,24	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		102334,6	100	10,9	100		141,0	100		935,3	100	in Betrieb
06:30		1,5	100		1,6	100		0,7	100		3,5	100		0,24	100		31,1	100		0,2	100		0,0	100		103110,6	100	10,9	100		141,1	100		935,7	100	in Betrieb
07:00		1,5	100		1,4	100		0,54	100		3,6	100		0,24	100		32,7	100		0,2	100		0,0	100		102159,2	100	11,1	100		141,1	100		926,9	100	in Betrieb
07:30		2,1	100		1,6	100		1,14	73		3,9	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,0	100		102999,3	100	11,0	100		140,9	100		934,0	100	in Betrieb
08:00		1,5	100		1,2	100		1,85	100		3,7	100		0,24	94		27,1	100		0,2	100		0,0	100		103667,5	100	10,9	100		141,2	100		937,8	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		1,32	100		3,8	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,1	100		102794,6	100	11,0	100		141,3	100		929,3	100	in Betrieb
09:00		2,1	86		1,8	86		1,1	100		3,6	86		0,24	100		23,8	86		0,2	86		0,0	86		103897,2	100	10,9	86		141,0	100		938,3	100	in Betrieb
09:30		1,5	77		1,7	77		0,52	73		3,5	77		0,24	100		33,3	77		0,2	77		0,0	77		102782,7	100	11,0	77		141,1	100		947,0	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,27	100		3,5	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		100908,9	100	11,2	100		140,7	100		936,9	100	in Betrieb
10:30		2,0	100		1,1	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,1	100		101533,6	100	11,1	100		140,9	100		944,9	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,3	100		0,1	100		3,4	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		101362,8	100	11,1	100		141,4	100		938,2	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,14	73		3,5	100		0,24	100		41,2	100		0,3	100		0,1	100		101917,1	100	10,9	100		141,3	100		938,1	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		2,1	100		0,41	100		4,0	100		0,24	94		34,7	100		0,3	100		0,0	100		101896,5	100	10,7	100		141,2	100		940,3	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,45	100		4,4	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,2	100		102880,7	100	10,6	100		141,8	100		941,0	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,34	100		4,4	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		103604,0	100	11,1	100		141,6	100		923,1	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,23	73		4,1	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		104726,4	100	11,1	100		142,1	100		929,7	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		1,5	100		0,33	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		102860,0	100	11,3	100		141,9	100		938,2	100	in Betrieb
14:30		1,5	100		1,0	100		0,18	100		4,6	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,0	100		102066,3	100	11,4	100		141,5	100		937,8	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		1,4	100		0,19	100		3,8	100		0,24	100		12,0	100		0,3	100		0,0	100		100054,2	100	11,4	100		141,1	100		944,7	100	in Betrieb
15:30		1,8	100		1,7	100		0,12	73		3,4	100		0,24	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		97655,2	100	11,4	100		140,8	100		937,3	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,5	100		0,01	100		3,4	100		0,24	94		26,0	100		0,2	100		0,0	100		100541,2	100	10,9	100		141,0	100		946,5	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,1	100		101053,4	100	11,0	100		141,0	100		942,5	100	in Betrieb
17:00		2,1	100		2,0	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		54,8	100		0,3	100		0,1	100		102319,1	100	10,6	100		141,7	100		950,4	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		104720,3	100	11,1	100		142,0	100		941,2	100	in Betrieb
18:00		2,0	100		0,7	100		0,02	100		4,5	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		96758,9	100	11,9	100		141,0	100		911,8	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		0,9	100		0,18	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,0	100		100714,7	100	11,4	100		141,0	100		933,3	100	in Betrieb
19:00		2,7	100		1,1	100		0,15	100		5,1	100		0,24	100		21,5	100		0,2	100		0,0	100		103806,6	100	11,2	100		141,8	100		953,0	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		0,9	100		0,21	73		2,9	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,0	100		97741,3	100	11,5	100		140,4	100		946,4	100	in Betrieb
20:00		1,8	100		1,2	100		0,34	100		5,9	100		0,24	95		14,3	100		0,2	100		0,0	100		99462,8	100	11,1	100		140,6	100		947,3	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,0	100		0,38	100		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,2	100		0,0	100		99978,7	100	11,1	100		141,0	100		951,6	100	in Betrieb
21:00		2,2	85		1,7	85		0,38	100		3,1	85		0,23	100		26,9	85		0,2	85		0,0	85		101573,8	100	11,0	85		140,9	100		949,9	100	in Betrieb
21:30		2,3	79		1,4	79		0,47	73		2,7	79		0,23	100		31,1	79		0,2	79		0,3	79		100965,5	100	11,0	79		141,0	100		948,1	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		1,4	100		1,47	100		2,9	100		0,23	100		41,1	100		0,2	100		0,3	100		99651,8	100	11,2</								