

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,1	100		1,5	100		0,86	100		3,6	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		101926,8	100	11,3	100		141,6	100		942,4	100		In marcia
01:00		2,6	100		1,9	100		0,69	100		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		102782,9	100	11,3	100		141,6	100		940,4	100		In marcia
01:30		2,1	100		1,4	100		0,73	73		3,6	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,4	100		105110,0	100	10,9	100		141,8	100		945,3	100		In marcia
02:00		2,1	100		1,5	100		0,63	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		103324,9	100	11,1	100		141,3	100		943,9	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,6	100		1,15	100		3,9	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		102315,3	100	11,2	100		141,5	100		940,0	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		1,03	100		3,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,4	100		102743,1	100	11,2	100		141,7	100		940,0	100		In marcia
03:30		1,8	100		1,5	100		1,43	73		4,0	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		102897,4	100	11,2	100		141,6	100		941,6	100		In marcia
04:00		2,5	100		1,7	100		1,02	100		3,9	100		0,25	94		32,0	100		0,3	100		0,5	100		103468,5	100	11,2	100		141,8	100		944,1	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,3	100		0,81	100		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		103756,7	100	11,2	100		141,4	100		942,4	100		In marcia
05:00		1,9	100		1,4	100		1,2	100		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		105511,0	100	10,8	100		142,2	100		949,6	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,7	100		0,68	73		3,6	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,4	100		103267,4	100	11,2	100		141,6	100		949,3	100		In marcia
06:00		1,7	100		1,7	100		0,61	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		102917,9	100	11,3	100		141,0	100		941,7	100		In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		0,35	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		104361,7	100	11,3	100		141,6	100		946,6	100		In marcia
07:00		1,4	100		1,2	100		0,44	100		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,5	100		103963,1	100	11,2	100		141,9	100		938,5	100		In marcia
07:30		1,6	100		1,9	100		0,89	73		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		104288,8	100	11,3	100		141,5	100		948,0	100		In marcia
08:00		1,5	100		2,2	100		0,53	100		3,5	100		0,25	94		33,4	100		0,3	100		0,3	100		102674,3	100	11,5	100		141,4	100		944,1	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,43	100		3,7	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		103388,8	100	11,4	100		141,5	100		946,4	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,52	100		3,6	85		0,26	100		25,9	85		0,3	85		0,2	85		96701,0	100	11,9	85		140,4	100		933,5	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,7	78		0,49	73		3,3	78		0,24	100		45,8	78		0,3	78		0,1	78		100138,1	100	11,3	78		141,0	100		944,8	100		In marcia
10:00		1,2	100		0,9	100		0,97	100		3,2	100		0,24	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		102213,8	100	11,0	100		141,4	100		954,2	100		In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		1,78	100		3,2	100		0,24	100		34,1	100		0,2	100		0,2	100		102005,4	100	10,8	100		141,1	100		957,6	100		In marcia
11:00		1,2	100		1,5	100		0,75	100		3,4	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,2	100		102965,0	100	10,9	100		141,1	100		960,0	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		0,21	73		3,4	100		0,24	100		19,9	100		0,2	100		0,2	100		101985,4	100	11,0	100		140,7	100		959,4	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,3	100		0,13	100		3,2	100		0,24	94		25,3	100		0,2	100		0,2	100		102266,2	100	10,6	100		141,3	100		964,4	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,16	100		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,1	100		101667,0	100	10,7	100		140,9	100		962,7	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		0,17	100		3,1	100		0,23	100		22,6	100		0,2	100		0,0	100		102496,4	100	11,0	100		141,0	100		957,5	100		In marcia
13:30		1,4	100		1,6	100		0,13	73		3,3	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,1	100		102659,0	100	11,1	100		141,5	100		957,3	100		In marcia
14:00		1,5	100		1,8	100		0,26	100		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		99726,6	100	11,4	100		140,7	100		951,5	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,5	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		39,8	100		0,2	100		0,1	100		103470,9	100	10,9	100		141,3	100		957,2	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,6	100		0,21	100		3,9	100		0,24	100		37,9	100		0,2	100		0,1	100		103386,5	100	11,0	100		141,4	100		955,1	100		In marcia
15:30		1,2	100		1,0	100		0,43	73		3,5	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,2	100		103166,8	100	11,0	100		141,4	100		950,6	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100		0,35	100		4,0	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,1	100		101164,2	100	11,2	100		141,1	100		943,7	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,2	100		0,21	100		4,4	100		0,24	100		29,4	100		0,2	100		0,2	100		102747,7	100	11,0	100		141,4	100		948,7	100		In marcia
17:00		1,2	100		1,5	100		0,17	100		4,3	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		102947,2	100	10,9	100		141,7	100		948,4	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,6	100		0,23	73		3,8	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		103161,0	100	10,9	100		141,5	100		954,4	100		In marcia
18:00		1,2	100		2,0	100		0,3	100		3,6	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,2	100		102055,7	100	11,2	100		141,5	100		943,9	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		103072,6	100	10,9	100		141,4	100		949,4	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,6	100		0,16	100		3,4	100		0,23	100		26,7	100		0,2	100		0,1	100		102967,3	100	11,0	100		141,5	100		949,5	100		In marcia
19:30		1,2	100		1,4	100		0,54	73		3,5	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		102984,8	100	10,9	100		141,7	100		948,3	100		In marcia
20:00		1,2	100		2,0	100		0,61	100		3,5	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,1	100		102888,9	100	11,0	100		141,4	100		947,8	100		In marcia
20:30		1,2	100		1,4	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		102213,9	100	11,1	100		141,3	100		950,1	100		In marcia
21:00		1,2	85		1,2	85		0,36	100		3,3	85		0,24	100		29,4	85		0,3	85		0,2	85		101399,0	100	11,1	85		141,5	100		944,6	100		In marcia
21:30		1,2	78		0,9	78		0,29	73		3,3	78		0,24	100		27,0	78		0,3	78		0,2	78		103642,0	100	11,1	78		141,7	100		950,8	100		In marcia
22:00		1,2																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,5	100		0,86	100		3,6	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		101926,8	100		11,3	100		141,6	100		942,4	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,9	100		0,69	100		3,7	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		102782,9	100		11,3	100		141,6	100		940,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,4	100		0,73	73		3,6	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,4	100		105110,0	100		10,9	100		141,8	100		945,3	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,5	100		0,63	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		103324,9	100		11,1	100		141,3	100		943,9	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,6	100		1,15	100		3,9	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		102315,3	100		11,2	100		141,5	100		940,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		1,03	100		3,9	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,4	100		102743,1	100		11,2	100		141,7	100		940,0	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,5	100		1,43	73		4,0	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		102897,4	100		11,2	100		141,6	100		941,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,7	100		1,02	100		3,9	100		0,25	94		32,0	100		0,3	100		0,5	100		103468,5	100		11,2	100		141,8	100		944,1	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,3	100		0,81	100		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		103756,7	100		11,2	100		141,4	100		942,4	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,4	100		1,2	100		3,4	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		105511,0	100		10,8	100		142,2	100		949,6	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,7	100		0,68	73		3,6	100		0,25	100		22,6	100		0,3	100		0,4	100		103267,4	100		11,2	100		141,6	100		949,3	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,7	100		0,61	100		3,3	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		102917,9	100		11,3	100		141,0	100		941,7	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,35	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		104361,7	100		11,3	100		141,6	100		946,6	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,2	100		0,44	100		3,4	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,5	100		103963,1	100		11,2	100		141,9	100		938,5	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,9	100		0,89	73		3,3	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		104288,8	100		11,3	100		141,5	100		948,0	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		2,2	100		0,53	100		3,5	100		0,25	94		33,4	100		0,3	100		0,3	100		102674,3	100		11,5	100		141,4	100		944,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,43	100		3,7	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		103388,8	100		11,4	100		141,5	100		946,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,52	100		3,6	85		0,26	100		25,9	85		0,3	85		0,2	85		96701,0	100		11,9	85		140,4	100		933,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,7	78		0,49	73		3,3	78		0,24	100		45,8	78		0,3	78		0,1	78		100138,1	100		11,3	78		141,0	100		944,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,9	100		0,97	100		3,2	100		0,24	100		40,5	100		0,3	100		0,2	100		102213,8	100		11,0	100		141,4	100		954,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		1,78	100		3,2	100		0,24	100		34,1	100		0,2	100		0,2	100		102005,4	100		10,8	100		141,1	100		957,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,5	100		0,75	100		3,4	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,2	100		102965,0	100		10,9	100		141,1	100		960,0	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,21	73		3,4	100		0,24	100		19,9	100		0,2	100		0,2	100		101985,4	100		11,0	100		140,7	100		959,4	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		0,13	100		3,2	100		0,24	94		25,3	100		0,2	100		0,2	100		102266,2	100		10,6	100		141,3	100		964,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,16	100		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,1	100		101667,0	100		10,7	100		140,9	100		962,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		0,17	100		3,1	100		0,23	100		22,6	100		0,2	100		0,0	100		102496,4	100		11,0	100		141,0	100		957,5	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,6	100		0,13	73		3,3	100		0,24	100		32,3	100		0,2	100		0,1	100		102659,0	100		11,1	100		141,5	100		957,3	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,8	100		0,26	100		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		99726,6	100		11,4	100		140,7	100		951,5	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,5	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		39,8	100		0,2	100		0,1	100		103470,9	100		10,9	100		141,3	100		957,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,6	100		0,21	100		3,9	100		0,24	100		37,9	100		0,2	100		0,1	100		103386,5	100		11,0	100		141,4	100		955,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,0	100		0,43	73		3,5	100		0,24	100		35,5	100		0,2	100		0,2	100		103166,8	100		11,0	100		141,4	100		950,6	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		0,35	100		4,0	100		0,24	94		28,7	100		0,3	100		0,1	100		101164,2	100		11,2	100		141,1	100		943,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,2	100		0,21	100		4,4	100		0,24	100		29,4	100		0,2	100		0,2	100		102747,7	100		11,0	100		141,4	100		948,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,5	100		0,17	100		4,3	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,3	100		102947,2	100		10,9	100		141,7	100		948,4	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,6	100		0,23	73		3,8	100		0,24	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		103161,0	100		10,9	100		141,5	100		954,4	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		2,0	100		0,3	100		3,6	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		102055,7	100		11,2	100		141,5	100		943,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		103072,6	100		10,9	100		141,4	100		949,4	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,6	100		0,16	100		3,4	100		0,23	100		26,7	100		0,2	100		0,1	100		102967,3	100		11,0	100		141,5	100		949,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,54	73		3,5	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		102984,8	100		10,9	100		141,7	100		948,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		2,0	100		0,61	100		3,5	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,1	100		102888,9	100		11,0	100		141,4	100		947,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,4	100		0,25	100		3,4	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		102213,9	100		11,1	100		141,3	100		950,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,2	85		0,36	100		3,3	85		0,24	100		29,4	85		0,3	85		0,2	85		101399,0	100		11,1	85		141,5	100		944,6	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,9	78		0,29	73		3,3	78		0,24	100		27,0																					