

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		1,2	100		2,1	100		5,83	100		3,3	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		102035,8	100		11,2	100		141,6	100		948,8	100	In marcia	
01:00		1,2	100		1,5	100		3,69	100		3,5	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		102308,4	100		11,2	100		141,7	100		947,6	100	In marcia	
01:30		1,3	100		2,3	100		3,57	73		3,8	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		103010,5	100		11,1	100		141,7	100		950,9	100	In marcia	
02:00		1,2	100		1,3	100		1,71	100		3,6	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		103334,7	100		11,1	100		141,6	100		943,9	100	In marcia	
02:30		1,2	100		1,6	100		3,22	100		3,5	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		102821,9	100		11,1	100		141,6	100		940,6	100	In marcia	
03:00		1,2	100		1,3	100		2,1	100		3,7	100		0,24	100		20,6	100		0,2	100		0,4	100		103484,1	100		11,0	100		141,6	100		945,4	100	In marcia	
03:30		1,2	100		1,3	100		1,82	73		3,6	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		101610,2	100		11,2	100		142,2	100		951,9	100	In marcia	
04:00		1,2	100		0,9	100		1,19	100		3,7	100		0,24	94		26,0	100		0,3	100		0,3	100		101580,9	100		11,2	100		141,7	100		949,4	100	In marcia	
04:30		1,2	100		1,6	100		1,43	100		3,7	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		101969,0	100		11,2	100		141,6	100		946,3	100	In marcia	
05:00		1,2	100		1,4	100		1,06	100		4,1	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,3	100		103081,5	100		11,1	100		141,4	100		946,0	100	In marcia	
05:30		1,2	100		1,4	100		0,8	73		3,3	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		102024,1	100		11,2	100		141,3	100		948,6	100	In marcia	
06:00		1,3	100		2,1	100		1,24	100		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		100970,9	100		11,3	100		141,0	100		946,9	100	In marcia	
06:30		1,3	100		1,9	100		0,43	100		3,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		100523,7	100		11,3	100		140,9	100		947,0	100	In marcia	
07:00		1,2	100		1,6	100		0,65	100		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,4	100		101991,8	100		11,2	100		141,3	100		952,4	100	In marcia	
07:30		1,3	100		1,3	100		0,48	73		3,7	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		97739,2	100		11,7	100		141,8	100		930,4	100	In marcia	
08:00		1,3	100		1,6	100		1,08	100		4,1	100		0,25	94		42,2	100		0,3	100		0,4	100		103436,8	100		11,1	100		142,0	100		937,5	100	In marcia	
08:30		1,2	100		1,3	100		0,74	100		4,5	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		102647,8	100		11,2	100		141,7	100		938,4	100	In marcia	
09:00		1,2	86		1,6	86		0,88	100		3,8	86		0,25	100		31,3	86		0,3	86		0,3	86		103811,2	100		11,1	86		141,9	100		938,7	100	In marcia	
09:30		1,2	78		1,9	78		0,99	73		3,2	78		0,25	100		34,2	78		0,3	78		0,0	78		105400,0	100		10,8	78		142,4	100		948,0	100	In marcia	
10:00		1,2	100		1,8	100		0,64	100		3,5	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,1	100		104448,6	100		11,1	100		141,5	100		947,4	100	In marcia	
10:30		1,2	100		1,7	100		0,72	100		3,5	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		103255,5	100		11,3	100		141,9	100		944,6	100	In marcia	
11:00		1,2	100		1,6	100		0,49	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		103729,3	100		11,2	100		141,9	100		948,1	100	In marcia	
11:30		1,6	100		1,3	100		0,44	73		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		105400,9	100		11,1	100		141,7	100		946,8	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,2	100		0,69	100		3,5	100		0,24	94		26,6	100		0,2	100		0,0	100		105205,2	100		11,0	100		141,7	100		949,1	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,3	100		0,59	100		3,6	100		0,26	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		100941,2	100		11,5	100		141,7	100		935,6	100	In marcia	
13:00		1,2	100		1,3	100		0,9	100		3,7	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		103562,2	100		11,2	100		142,1	100		939,5	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,5	100		0,44	73		3,6	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		102002,3	100		11,4	100		142,0	100		941,2	100	In marcia	
14:00		1,5	100		1,6	100		0,52	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		104896,9	100		11,2	100		141,6	100		945,7	100	In marcia	
14:30		1,5	100		1,4	100		0,28	100		3,4	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		102050,2	100		11,3	100		141,7	100		943,3	100	In marcia	
15:00		1,5	100		1,2	100		0,34	100		3,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		99798,7	100		11,5	100		141,5	100		942,1	100	In marcia	
15:30		1,4	100		1,4	100		0,28	73		3,0	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		100968,8	100		11,3	100		141,6	100		942,9	100	In marcia	
16:00		1,2	100		1,4	100		0,35	100		3,1	100		0,24	94		39,4	100		0,3	100		0,1	100		101472,6	100		11,3	100		141,9	100		938,2	100	In marcia	
16:30		1,2	100		1,5	100		0,78	100		3,5	100		0,24	100		44,3	100		0,3	100		0,1	100		102594,6	100		11,1	100		142,0	100		937,0	100	In marcia	
17:00		1,2	100		1,7	100		0,99	100		3,4	100		0,25	100		45,9	100		0,3	100		0,0	100		104182,2	100		10,7	100		142,1	100		944,9	100	In marcia	
17:30		1,2	100		1,6	100		1,15	73		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		104913,3	100		10,9	100		141,4	100		948,0	100	In marcia	
18:00		1,2	100		1,8	100		0,69	100		3,1	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		103525,6	100		11,2	100		142,0	100		940,7	100	In marcia	
18:30		1,2	100		1,7	100		0,98	100		3,3	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		103166,0	100		11,2	100		141,9	100		941,2	100	In marcia	
19:00		1,2	100		1,1	100		0,58	100		3,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		103676,5	100		11,1	100		141,9	100		935,5	100	In marcia	
19:30		1,2	100		1,4	100		0,54	73		3,2	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		103846,3	100		11,1	100		142,0	100		942,8	100	In marcia	
20:00		1,3	100		1,8	100		0,71	100		3,0	100		0,24	95		22,0	100		0,3	100		0,1	100		104971,7	100		10,7	100		141,9	100		952,7	100	In marcia	
20:30		1,2	100		1,6	100		0,32	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		103716,2	100		11,2	100		141,8	100		943,5	100	In marcia	
21:00		1,2	85		1,7	85		0,53	100		3,0	85		0,25	100		23,3	85		0,3	85		0,0	85		102412,0	100		11,3	85		141,8	100		943,9	100	In marcia	
21:30		1,2	78		1,9	78		0,26	73		3,3	78	</																									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		1,2	100		2,1	100		5,83	100		3,3	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,4	100		102035,8	100		11,2	100		141,6	100		948,8	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		3,69	100		3,5	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		102308,4	100		11,2	100		141,7	100		947,6	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		2,3	100		3,57	73		3,8	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		103010,5	100		11,1	100		141,7	100		950,9	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,3	100		1,71	100		3,6	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		103334,7	100		11,1	100		141,6	100		943,9	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,6	100		3,22	100		3,5	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		102821,9	100		11,1	100		141,6	100		940,6	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		2,1	100		3,7	100		0,24	100		20,6	100		0,2	100		0,4	100		103484,1	100		11,0	100		141,6	100		945,4	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,3	100		1,82	73		3,6	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		101610,2	100		11,2	100		142,2	100		951,9	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		0,9	100		1,19	100		3,7	100		0,24	94		26,0	100		0,3	100		0,3	100		101580,9	100		11,2	100		141,7	100		949,4	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,6	100		1,43	100		3,7	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		101969,0	100		11,2	100		141,6	100		946,3	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,4	100		1,06	100		4,1	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,3	100		103081,5	100		11,1	100		141,4	100		946,0	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		1,4	100		0,8	73		3,3	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		102024,1	100		11,2	100		141,3	100		948,6	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		2,1	100		1,24	100		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		100970,9	100		11,3	100		141,0	100		946,9	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,9	100		0,43	100		3,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		100523,7	100		11,3	100		140,9	100		947,0	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,6	100		0,65	100		3,8	100		0,24	100		27,2	100		0,2	100		0,4	100		101991,8	100		11,2	100		141,3	100		952,4	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,48	73		3,7	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		97739,2	100		11,7	100		141,8	100		930,4	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		1,08	100		4,1	100		0,25	94		42,2	100		0,3	100		0,4	100		103436,8	100		11,1	100		142,0	100		937,5	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,74	100		4,5	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		102647,8	100		11,2	100		141,7	100		938,4	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		1,6	86		0,88	100		3,8	86		0,25	100		31,3	86		0,3	86		0,3	86		103811,2	100		11,1	86		141,9	100		938,7	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		1,9	78		0,99	73		3,2	78		0,25	100		34,2	78		0,3	78		0,0	78		105400,0	100		10,8	78		142,4	100		948,0	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		1,8	100		0,64	100		3,5	100		0,24	100		21,5	100		0,3	100		0,1	100		104448,6	100		11,1	100		141,5	100		947,4	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,7	100		0,72	100		3,5	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,0	100		103255,5	100		11,3	100		141,9	100		944,6	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,49	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		103729,3	100		11,2	100		141,9	100		948,1	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		1,3	100		0,44	73		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		105400,9	100		11,1	100		141,7	100		946,8	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,2	100		0,69	100		3,5	100		0,24	94		26,6	100		0,2	100		0,0	100		105205,2	100		11,0	100		141,7	100		949,1	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,59	100		3,6	100		0,26	100		21,2	100		0,3	100		0,0	100		100941,2	100		11,5	100		141,7	100		935,6	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		0,9	100		3,7	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		103562,2	100		11,2	100		142,1	100		939,5	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,44	73		3,6	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		102002,3	100		11,4	100		142,0	100		941,2	100	in Betrieb
14:00		1,5	100		1,6	100		0,52	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		104896,9	100		11,2	100		141,6	100		945,7	100	in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,28	100		3,4	100		0,24	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		102050,2	100		11,3	100		141,7	100		943,3	100	in Betrieb
15:00		1,5	100		1,2	100		0,34	100		3,3	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		99798,7	100		11,5	100		141,5	100		942,1	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		1,4	100		0,28	73		3,0	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		100968,8	100		11,3	100		141,6	100		942,9	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,4	100		0,35	100		3,1	100		0,24	94		39,4	100		0,3	100		0,1	100		101472,6	100		11,3	100		141,9	100		938,2	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,78	100		3,5	100		0,24	100		44,3	100		0,3	100		0,1	100		102594,6	100		11,1	100		142,0	100		937,0	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,99	100		3,4	100		0,25	100		45,9	100		0,3	100		0,0	100		104182,2	100		10,7	100		142,1	100		944,9	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		1,6	100		1,15	73		3,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		104913,3	100		10,9	100		141,4	100		948,0	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		1,8	100		0,69	100		3,1	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		103525,6	100		11,2	100		142,0	100		940,7	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		1,7	100		0,98	100		3,3	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		103166,0	100		11,2	100		141,9	100		941,2	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		1,1	100		0,58	100		3,7	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		103676,5	100		11,1	100		141,9	100		935,5	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		0,54	73		3,2	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		103846,3	100		11,1	100		142,0	100		942,8	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,8	100		0,71	100		3,0	100		0,24	95		22,0	100		0,3	100		0,1	100		104971,7	100		10,7	100		141,9	100		952,7	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,6	100		0,32	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		103716,2	100		11,2	100		141,8	100		943,5	100	in Betrieb
21:00		1,2	85		1,7	85		0,53	100		3,0	85		0,25	100		23,3	85		0,3	85		0,0	85		102412,0	100		11,3	85		141,8	100		943,9	100	in Betrieb
21:30		1,2	78		1,9	78		0,26	73		3,3	78		0,24	100		26,0	78		0,3	78		0,0	78		103406,2	100		11,3	78		141,9	100		942,9	100</	