

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,7	100		1,49	100		4,9	100		0,26	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		93874,0	100		11,9	100		141,8	100		896,8	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		1,41	100		4,5	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		97565,3	100		11,4	100		141,4	100		917,8	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,6	100		2,03	73		3,9	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		95719,8	100		11,6	100		141,6	100		909,4	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,7	100		1,99	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		101190,8	100		11,1	100		141,4	100		927,0	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,5	100		1,4	100		4,5	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		97333,1	100		11,5	100		141,5	100		916,2	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,1	100		1,39	100		4,6	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,1	100		97277,9	100		11,5	100		141,3	100		920,2	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,4	100		1,47	73		4,4	100		0,26	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		93150,1	100		11,9	100		141,2	100		909,9	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,9	100		2,51	100		3,9	100		0,25	94		22,1	100		0,3	100		0,2	100		96910,9	100		11,5	100		141,2	100		918,3	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,6	100		1,6	100		3,9	100		0,26	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		94672,1	100		11,8	100		141,2	100		919,2	100	In marcia
05:00		1,7	100		1,2	100		1,16	100		4,1	100		0,26	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		94481,4	100		11,8	100		141,3	100		911,9	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,2	100		1,32	73		4,3	100		0,26	100		43,8	100		0,3	100		0,3	100		93367,7	100		11,9	100		141,7	100		901,7	100	In marcia
06:00		3,4	100		2,0	100		1,8	100		4,7	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		96641,3	100		11,6	100		141,0	100		918,0	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,4	100		1,17	100		4,0	100		0,26	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		95020,8	100		11,8	100		141,0	100		914,3	100	In marcia
07:00		2,6	100		1,2	100		0,86	100		4,1	100		0,26	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		93391,7	100		12,0	100		141,1	100		910,1	100	In marcia
07:30		4,1	100		1,6	100		0,89	73		4,4	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		94275,1	100		11,8	100		141,1	100		916,0	100	In marcia
08:00		4,1	100		1,7	100		0,59	100		4,8	100		0,26	94		29,5	100		0,3	100		0,2	100		93685,5	100		11,9	100		141,2	100		913,4	100	In marcia
08:30		3,8	100		1,2	100		0,67	100		4,7	100		0,26	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		93977,7	100		11,9	100		141,2	100		911,3	100	In marcia
09:00		3,5	85		1,0	85		0,8	100		4,6	85		0,26	100		40,2	85		0,3	85		0,0	85		93542,3	100		11,9	85		141,3	100		913,9	100	In marcia
09:30		3,9	78		1,1	78		0,41	73		4,3	78		0,25	100		33,8	78		0,3	78		0,2	78		97566,1	100		11,5	78		141,3	100		918,0	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,0	100		0,64	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98473,9	100		11,4	100		141,0	100		927,2	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,1	100		0,45	100		3,7	100		0,26	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		94860,3	100		11,8	100		141,0	100		915,7	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,1	100		0,59	100		3,6	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		94606,3	100		11,8	100		141,2	100		913,6	100	In marcia
11:30		3,9	100		1,4	100		0,67	73		3,7	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		93139,4	100		11,9	100		141,1	100		913,7	100	In marcia
12:00		4,3	100		1,7	100		1,03	100		3,8	100		0,26	94		36,2	100		0,3	100		0,1	100		93414,9	100		11,8	100		141,1	100		905,3	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,3	100		0,92	100		4,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		93167,6	100		11,8	100		141,2	100		914,4	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,3	100		1,18	100		4,2	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		95574,1	100		11,6	100		141,2	100		921,0	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,4	100		1,32	73		4,3	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		94541,2	100		11,7	100		141,2	100		919,6	100	In marcia
14:00		4,0	100		1,8	100		1,47	100		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		96836,6	100		11,4	100		141,2	100		923,0	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,8	100		2,1	100		3,9	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		93981,8	100		11,8	100		141,1	100		914,5	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,1	100		1,84	100		4,1	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		96621,2	100		11,5	100		141,2	100		924,3	100	In marcia
15:30		3,4	100		1,1	100		2,44	73		4,1	100		0,26	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		93304,6	100		11,8	100		141,1	100		921,7	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,5	100		2,43	100		3,7	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,2	100		97977,9	100		11,3	100		141,3	100		927,8	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,6	100		1,51	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,1	100		94093,7	100		11,7	100		141,1	100		926,3	100	In marcia
17:00		3,5	100		2,0	100		1,24	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		91894,3	100		11,9	100		141,1	100		918,6	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,7	100		0,66	73		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		93781,5	100		11,7	100		141,1	100		925,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,9	100		0,75	100		3,9	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		94326,0	100		11,7	100		141,0	100		923,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,1	100		0,82	100		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		92576,2	100		11,8	100		141,1	100		920,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,0	100		1,38	100		3,7	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		96164,3	100		11,5	100		141,5	100		926,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		1,42	73		3,4	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		93471,2	100		11,7	100		141,0	100		918,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,0	100		1,42	100		3,6	100		0,25	95		35,2	100		0,3	100		0,2	100		94509,8	100		11,6	100		141,3	100		910,5	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,3	100		1,62	100		4,1	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		94332,8	100		11,6	100		141,1	100		914,5	100	In marcia
21:00		2,2	85		1,7	85		1,08	100		3,6	85		0,26	100		22,6	85		0,3	85		0,2	85		93457,5	100		11,7	85		141,9	100		911,8	100	In marcia
21:30		3,2	79		2,8	79		0,72	73		3,8	79		0,26	100		31,4	79		0,3	79		0,0	79		92604,8	100		11,8	79		141,3	100		916,1	100	In marcia
2																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,7	100		1,49	100		4,9	100		0,26	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		93874,0	100		11,9	100		141,8	100		896,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		1,41	100		4,5	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,2	100		97565,3	100		11,4	100		141,4	100		917,8	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,6	100		2,03	73		3,9	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		95719,8	100		11,6	100		141,6	100		909,4	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,7	100		1,99	100		4,2	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		101190,8	100		11,1	100		141,4	100		927,0	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,5	100		1,4	100		4,5	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		97333,1	100		11,5	100		141,5	100		916,2	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,1	100		1,39	100		4,6	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,1	100		97277,9	100		11,5	100		141,3	100		920,2	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,4	100		1,47	73		4,4	100		0,26	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		93150,1	100		11,9	100		141,2	100		909,9	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,9	100		2,51	100		3,9	100		0,25	94		22,1	100		0,3	100		0,2	100		96910,9	100		11,5	100		141,2	100		918,3	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,6	100		1,6	100		3,9	100		0,26	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		94672,1	100		11,8	100		141,2	100		919,2	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		1,2	100		1,16	100		4,1	100		0,26	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		94481,4	100		11,8	100		141,3	100		911,9	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,2	100		1,32	73		4,3	100		0,26	100		43,8	100		0,3	100		0,3	100		93367,7	100		11,9	100		141,7	100		901,7	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		2,0	100		1,8	100		4,7	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		96641,3	100		11,6	100		141,0	100		918,0	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,4	100		1,17	100		4,0	100		0,26	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		95020,8	100		11,8	100		141,0	100		914,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,2	100		0,86	100		4,1	100		0,26	100		24,8	100		0,3	100		0,1	100		93391,7	100		12,0	100		141,1	100		910,1	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,6	100		0,89	73		4,4	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		94275,1	100		11,8	100		141,1	100		916,0	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,7	100		0,59	100		4,8	100		0,26	94		29,5	100		0,3	100		0,2	100		93685,5	100		11,9	100		141,2	100		913,4	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,2	100		0,67	100		4,7	100		0,26	100		34,1	100		0,3	100		0,1	100		93977,7	100		11,9	100		141,2	100		911,3	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,0	85		0,8	100		4,6	85		0,26	100		40,2	85		0,3	85		0,0	85		93542,3	100		11,9	85		141,3	100		913,9	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		1,1	78		0,41	73		4,3	78		0,25	100		33,8	78		0,3	78		0,2	78		97566,1	100		11,5	78		141,3	100		918,0	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,0	100		0,64	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		98473,9	100		11,4	100		141,0	100		927,2	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,1	100		0,45	100		3,7	100		0,26	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		94860,3	100		11,8	100		141,0	100		915,7	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,1	100		0,59	100		3,6	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		94606,3	100		11,8	100		141,2	100		913,6	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,4	100		0,67	73		3,7	100		0,26	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		93139,4	100		11,9	100		141,1	100		913,7	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		1,7	100		1,03	100		3,8	100		0,26	94		36,2	100		0,3	100		0,1	100		93414,9	100		11,8	100		141,1	100		905,3	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,3	100		0,92	100		4,5	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		93167,6	100		11,8	100		141,2	100		914,4	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,3	100		1,18	100		4,2	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		95574,1	100		11,6	100		141,2	100		921,0	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,4	100		1,32	73		4,3	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		94541,2	100		11,7	100		141,2	100		919,6	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		1,8	100		1,47	100		3,6	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		96836,6	100		11,4	100		141,2	100		923,0	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,8	100		2,1	100		3,9	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		93981,8	100		11,8	100		141,1	100		914,5	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,1	100		1,84	100		4,1	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		96621,2	100		11,5	100		141,2	100		924,3	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,1	100		2,44	73		4,1	100		0,26	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		93304,6	100		11,8	100		141,1	100		921,7	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,5	100		2,43	100		3,7	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,2	100		97977,9	100		11,3	100		141,3	100		927,8	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,6	100		1,51	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,1	100		94093,7	100		11,7	100		141,1	100		926,3	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		2,0	100		1,24	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		91894,3	100		11,9	100		141,1	100		918,6	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,7	100		0,66	73		4,3	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		93781,5	100		11,7	100		141,1	100		925,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,9	100		0,75	100		3,9	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		94326,0	100		11,7	100		141,0	100		923,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,1	100		0,82	100		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		92576,2	100		11,8	100		141,1	100		920,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,0	100		1,38	100		3,7	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		96164,3	100		11,5	100		141,5	100		926,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		1,42	73		3,4	100		0,25	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		93471,2	100		11,7	100		141,0	100		918,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,0	100		1,42	100		3,6	100		0,25	95		35,2	100		0,3	100		0,2	100		94509,8	100		11,6	100		141,3	100		910,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,3	100		1,62	100		4,1	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,3	100		94332,8	100		11,6	100		141,1	100		914,5	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,7	85		1,08	100		3,6	85		0,26	100		22,6	85		0,3	85		0,2	85		93457,5	100		11,7	85		140,9	100		911,8	100		in Betrieb
21:30		3,2	79		2,8	79		0,72	73		3,8	79		0,26	100		31,4	79		0,3	79		0,0	79</														