

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 04/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,6	100		1,2	100		0,44	100		4,9	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		92368,8	100		11,8	100		141,1	100		911,8	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,5	100		0,75	100		4,0	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		94002,9	100		11,5	100		140,7	100		929,1	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,6	100		0,4	73		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		97291,9	100		11,1	100		141,0	100		932,4	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,6	100		0,33	100		4,3	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		96631,3	100		11,2	100		140,7	100		933,1	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,6	100		0,34	100		3,8	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		96558,4	100		11,2	100		140,8	100		932,6	100	In marcia
03:00		2,8	100		1,7	100		0,36	100		4,0	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		92186,4	100		11,7	100		140,9	100		917,2	100	In marcia
03:30		2,6	100		2,0	100		0,34	73		3,8	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		94152,0	100		11,5	100		140,9	100		921,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,4	100		0,15	100		4,0	100		0,24	94		32,3	100		0,3	100		0,0	100		93416,4	100		11,5	100		140,7	100		916,7	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,6	100		0,31	100		4,4	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		94385,7	100		11,4	100		140,9	100		919,4	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,5	100		0,28	100		5,0	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		97075,5	100		11,2	100		140,9	100		918,2	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,6	100		0,37	73		4,0	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		96957,3	100		11,1	100		141,1	100		923,2	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,38	100		4,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		96625,3	100		11,1	100		140,2	100		924,7	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,61	100		4,4	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		96389,3	100		11,2	100		140,9	100		923,7	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,8	100		0,79	100		4,7	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		95461,5	100		11,3	100		140,7	100		924,2	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,3	100		0,36	73		4,0	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		94794,5	100		11,4	100		140,8	100		921,2	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,8	100		0,71	100		4,1	100		0,25	94		31,3	100		0,3	100		0,0	100		95359,2	100		11,4	100		140,8	100		927,6	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,9	100		0,4	100		3,7	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		95039,7	100		11,4	100		140,8	100		928,1	100	In marcia
09:00		1,6	86		1,5	86		0,76	100		3,9	86		0,25	100		37,5	86		0,3	86		0,0	86		94186,3	100		11,4	86		140,8	100		924,5	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		0,58	73		3,4	78		0,27	100		45,2	78		0,3	78		0,2	78		92994,9	100		11,9	78		141,5	100		920,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,6	100		1,26	100		3,5	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		97374,4	100		11,1	100		140,6	100		929,7	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,5	100		0,83	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		95434,9	100		11,2	100		140,7	100		927,9	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,8	100		0,63	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		95707,2	100		11,3	100		140,9	100		926,7	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,7	100		0,67	73		3,5	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		97370,9	100		11,1	100		140,9	100		934,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,3	100		0,41	100		3,4	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,4	100		97724,8	100		10,8	100		141,1	100		941,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,79	100		3,6	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		95643,6	100		11,2	100		140,7	100		930,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		0,37	100		3,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		96161,6	100		11,2	100		140,9	100		936,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,9	100		0,5	73		3,6	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		94085,5	100		11,5	100		141,0	100		926,8	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		95843,2	100		11,3	100		140,8	100		933,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,0	100		0,81	100		3,5	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,4	100		95965,2	100		11,1	100		140,9	100		938,4	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,3	100		2,11	100		3,6	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		96637,5	100		11,2	100		141,2	100		934,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,2	100		1,51	73		3,6	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		97292,1	100		11,1	100		141,0	100		932,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		1,3	100		4,0	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,4	100		97760,2	100		11,0	100		141,0	100		924,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,89	100		4,3	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		96398,5	100		11,2	100		141,0	100		924,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,6	100		1,29	100		4,2	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		97330,1	100		10,8	100		141,0	100		929,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		2,0	100		1,02	73		3,5	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		98195,0	100		11,0	100		141,0	100		939,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,5	100		3,8	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		91875,6	100		11,6	100		140,9	100		912,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,8	100		3,1	100		0,24	100		38,0	100		0,3	100		0,4	100		97360,3	100		10,8	100		141,5	100		924,0	100	In marcia
19:00		1,4	100		3,1	100		0,77	100		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		99108,3	100		11,0	100		141,0	100		932,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,4	100		0,14	73		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		96124,0	100		11,3	100		141,0	100		921,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,7	100		0,34	100		3,7	100		0,24	95		20,2	100		0,3	100		0,4	100		98725,3	100		11,1	100		141,2	100		927,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,9	100		0,81	100		3,3	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		95548,9	100		11,5	100		141,3	100		923,7	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,1	86		0,63	100		3,6	86		0,25	100		27,1	86		0,3	86		0,3	86		94149,6	100		11,6	86		141,0	100		927,8	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		0,66	73		3,2	78		0,24	100		31,2	78		0,3	78		0,4	78		96966,5	100		11,3	78		141,3	100		929,3	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C			Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,6	100		1,2	100		0,44	100		4,9	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		92368,8	100		11,8	100		141,1	100		911,8	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,5	100		0,75	100		4,0	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		94002,9	100		11,5	100		140,7	100		929,1	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,6	100		0,4	73		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		97291,9	100		11,1	100		141,0	100		932,4	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,6	100		0,33	100		4,3	100		0,24	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		96631,3	100		11,2	100		140,7	100		933,1	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,6	100		0,34	100		3,8	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		96558,4	100		11,2	100		140,8	100		932,6	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		1,7	100		0,36	100		4,0	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		92186,4	100		11,7	100		140,9	100		917,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		2,0	100		0,34	73		3,8	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		94152,0	100		11,5	100		140,9	100		921,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,4	100		0,15	100		4,0	100		0,24	94		32,3	100		0,3	100		0,0	100		93416,4	100		11,5	100		140,7	100		916,7	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,6	100		0,31	100		4,4	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		94385,7	100		11,4	100		140,9	100		919,4	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,5	100		0,28	100		5,0	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		97075,5	100		11,2	100		140,9	100		918,2	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,6	100		0,37	73		4,0	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		96957,3	100		11,1	100		141,1	100		923,2	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,38	100		4,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		96625,3	100		11,1	100		140,2	100		924,7	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,61	100		4,4	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		96389,3	100		11,2	100		140,9	100		923,7	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,8	100		0,79	100		4,7	100		0,24	100		23,1	100		0,3	100		0,0	100		95461,5	100		11,3	100		140,7	100		924,2	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,3	100		0,36	73		4,0	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		94794,5	100		11,4	100		140,8	100		921,2	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,8	100		0,71	100		4,1	100		0,25	94		31,3	100		0,3	100		0,0	100		95359,2	100		11,4	100		140,8	100		927,6	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,9	100		0,4	100		3,7	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		95039,7	100		11,4	100		140,8	100		928,1	100		in Betrieb
09:00		1,6	86		1,5	86		0,76	100		3,9	86		0,25	100		37,5	86		0,3	86		0,0	86		94186,3	100		11,4	86		140,8	100		924,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		0,58	73		3,4	78		0,27	100		45,2	78		0,3	78		0,2	78		92994,9	100		11,9	78		141,5	100		920,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,6	100		1,26	100		3,5	100		0,24	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		97374,4	100		11,1	100		140,6	100		929,7	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,5	100		0,83	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		95434,9	100		11,2	100		140,7	100		927,9	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,8	100		0,63	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		95707,2	100		11,3	100		140,9	100		926,7	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,7	100		0,67	73		3,5	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		97370,9	100		11,1	100		140,9	100		934,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		0,41	100		3,4	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,4	100		97724,8	100		10,8	100		141,1	100		941,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,79	100		3,6	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		95643,6	100		11,2	100		140,7	100		930,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		0,37	100		3,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		96161,6	100		11,2	100		140,9	100		936,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,9	100		0,5	73		3,6	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		94085,5	100		11,5	100		141,0	100		926,8	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		95843,2	100		11,3	100		140,8	100		933,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,0	100		0,81	100		3,5	100		0,24	100		22,3	100		0,3	100		0,4	100		95965,2	100		11,1	100		140,9	100		938,4	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,3	100		2,11	100		3,6	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		96637,5	100		11,2	100		141,2	100		934,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,2	100		1,51	73		3,6	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,3	100		97292,1	100		11,1	100		141,0	100		932,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		1,3	100		4,0	100		0,24	94		32,4	100		0,3	100		0,4	100		97760,2	100		11,0	100		141,0	100		924,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,89	100		4,3	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		96398,5	100		11,2	100		141,0	100		924,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,6	100		1,29	100		4,2	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,3	100		97330,1	100		10,8	100		141,0	100		929,5	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		2,0	100		1,02	73		3,5	100		0,23	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		98195,0	100		11,0	100		141,0	100		939,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,5	100		3,8	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		91875,6	100		11,6	100		140,9	100		912,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,8	100		3,1	100		0,24	100		38,0	100		0,3	100		0,4	100		97360,3	100		10,8	100		141,5	100		924,0	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		3,1	100		0,77	100		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		99108,3	100		11,0	100		141,0	100		932,9	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,4	100		0,14	73		3,7	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		96124,0	100		11,3	100		141,0	100		921,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,7	100		0,34	100		3,7	100		0,24	95		20,2	100		0,3	100		0,4	100		98725,3	100		11,1	100		141,2	100		927,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,9	100		0,81	100		3,3	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		95548,9	100		11,5	100		141,3	100		923,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,1	86		0,63	100		3,6	86		0,25	100		27,1	86		0,3	86		0,3	86		94149,6	100		11,6	86		141,0	100		927,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,66	73		3,2	78		0,24	100		31,2	78		0,3</																		