

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,8	100		0,78	100		3,1	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		98500,6	100		11,5	100		141,3	100		925,3	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,6	100		0,33	100		3,7	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,2	100		95384,7	100		11,8	100		141,3	100		911,8	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,0	100		0,25	73		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		97547,9	100		11,4	100		141,3	100		915,9	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,1	100		0,35	100		4,1	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		98655,1	100		11,3	100		141,3	100		925,4	100	In marcia
02:30		1,5	100		2,0	100		0,81	100		4,4	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		96984,3	100		11,5	100		141,3	100		914,5	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,4	100		0,73	100		3,9	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,2	100		96905,2	100		11,5	100		141,3	100		917,5	100	In marcia
03:30		2,1	100		1,9	100		0,78	73		4,3	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		98832,6	100		11,3	100		141,4	100		924,4	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,2	100		0,2	100		3,8	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,1	100		96628,4	100		11,6	100		141,3	100		921,9	100	In marcia
04:30		2,1	100		2,0	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		96149,3	100		11,6	100		141,2	100		917,4	100	In marcia
05:00		2,2	100		3,0	100		0,13	100		4,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		98470,9	100		11,4	100		141,3	100		923,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		98037,1	100		11,4	100		141,1	100		918,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,3	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		97711,4	100		11,4	100		141,7	100		918,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,5	100		0,66	100		4,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		99034,3	100		11,2	100		141,6	100		916,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,6	100		1,25	100		4,4	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		102030,7	100		11,0	100		141,5	100		923,2	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,5	100		1,26	73		3,8	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		98541,2	100		11,5	100		141,2	100		917,8	100	In marcia
08:00		1,7	100		2,0	100		0,15	100		3,9	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		95439,7	100		11,7	100		141,1	100		914,0	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,6	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		99739,8	100		11,2	100		141,2	100		916,0	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,7	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		37,9	84		0,3	84		0,2	84		99774,9	100		11,3	84		142,0	100		914,2	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,8	79		0,04	73		4,0	79		0,26	100		31,8	79		0,3	79		0,2	79		97836,1	100		11,4	79		141,7	100		918,7	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,2	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		98965,4	100		11,2	100		140,9	100		917,0	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,09	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		100612,1	100		11,1	100		141,6	100		919,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,16	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		97891,7	100		11,3	100		141,0	100		918,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,15	73		4,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		97898,9	100		11,3	100		141,5	100		911,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,9	100		0,08	100		4,7	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		100982,2	100		11,0	100		141,3	100		916,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,5	100		0,12	100		4,3	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		99706,2	100		11,2	100		141,6	100		908,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,1	100		0,85	100		4,2	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		100570,0	100		11,3	100		141,7	100		919,0	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,43	73		3,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		98302,9	100		11,5	100		141,7	100		910,9	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		97151,2	100		11,6	100		142,0	100		917,9	100	In marcia
14:30		1,4	100		2,1	100		0,03	100		3,8	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		97941,9	100		11,5	100		141,6	100		921,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		98505,3	100		11,5	100		141,1	100		926,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		95810,3	100		11,7	100		141,5	100		916,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,17	100		4,4	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,4	100		97576,4	100		11,5	100		141,6	100		923,3	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,38	100		4,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		98854,4	100		11,4	100		141,5	100		925,3	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,36	100		4,1	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		98193,6	100		11,5	100		141,7	100		923,6	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,23	73		3,7	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		100490,5	100		11,2	100		141,5	100		935,5	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,5	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		96613,9	100		11,6	100		141,4	100		920,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,0	100		0,19	100		4,4	100		0,26	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		95242,3	100		11,7	100		141,6	100		909,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,3	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,2	100		100050,2	100		11,4	100		141,9	100		920,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,17	73		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		96746,2	100		11,6	100		141,5	100		913,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,7	100		0,02	100		3,7	100		0,25	94		24,1	100		0,3	100		0,2	100		98717,0	100		11,4	100		141,6	100		921,1	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		96849,7	100		11,6	100		141,5	100		919,9	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,6	84		0,0	100		4,4	84		0,24	100		38,5	84		0,3	84		0,3	84		101111,5	100		11,2	84		141,6	100		927,0	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,2	79		0,0	73		3,8	79		0,27	100		31,1	79		0,3	79		0,4	79		95271,5	100		11,8	79		141,7	100		917,8	100	In marcia
22:00		1,3	100</																																		

MVA Bozen

Datum: 06/05/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,8	100		0,78	100		3,1	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		95500,6	100	11,5	100		141,3	100		925,3	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,6	100		0,33	100		3,7	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,2	100		95384,7	100	11,8	100		141,3	100		911,8	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,0	100		0,25	73		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		97547,9	100	11,4	100		141,3	100		915,9	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,1	100		0,35	100		4,1	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,2	100		98655,1	100	11,3	100		141,3	100		925,4	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		2,0	100		0,81	100		4,4	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		96984,3	100	11,5	100		141,3	100		914,5	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,4	100		0,73	100		3,9	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,2	100		96905,2	100	11,5	100		141,3	100		917,5	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,9	100		0,78	73		4,3	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		98832,6	100	11,3	100		141,4	100		924,4	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,2	100		0,2	100		3,8	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,1	100		96628,4	100	11,6	100		141,3	100		921,9	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		2,0	100		0,27	100		3,6	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		96149,3	100	11,6	100		141,2	100		917,4	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		3,0	100		0,13	100		4,7	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		98470,9	100	11,4	100		141,3	100		923,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		98037,1	100	11,4	100		141,1	100		918,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,3	100		0,12	100		3,9	100		0,26	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		97111,4	100	11,4	100		141,7	100		918,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,5	100		0,66	100		4,5	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		99034,3	100	11,2	100		141,6	100		916,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,6	100		1,25	100		4,4	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,2	100		102030,7	100	11,0	100		141,5	100		923,2	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,5	100		1,26	73		3,8	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		98541,2	100	11,5	100		141,2	100		917,8	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		2,0	100		0,15	100		3,9	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		95439,7	100	11,7	100		141,1	100		914,0	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,6	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		99739,8	100	11,2	100		141,2	100		916,0	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,7	84		0,0	100		4,3	84		0,26	100		37,9	84		0,3	84		0,2	84		99774,9	100	11,3	84		142,0	100		914,2	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,8	79		0,04	73		4,0	79		0,26	100		31,8	79		0,3	79		0,2	79		97836,1	100	11,4	79		141,7	100		918,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,2	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,2	100		98965,4	100	11,2	100		140,9	100		917,0	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,09	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		100612,1	100	11,1	100		141,6	100		919,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,7	100		0,16	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		97891,7	100	11,3	100		141,0	100		918,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,15	73		4,5	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		97898,9	100	11,3	100		141,5	100		911,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,9	100		0,08	100		4,7	100		0,24	94		29,4	100		0,3	100		0,3	100		100982,2	100	11,0	100		141,3	100		916,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,5	100		0,12	100		4,3	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		99706,2	100	11,2	100		141,6	100		908,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		0,85	100		4,2	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		100570,0	100	11,3	100		141,7	100		918,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,43	73		3,8	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		98302,9	100	11,5	100		141,7	100		910,9	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,15	100		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		97151,2	100	11,6	100		142,0	100		917,9	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		2,1	100		0,03	100		3,8	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		97941,9	100	11,5	100		141,6	100		921,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		98505,3	100	11,5	100		141,1	100		926,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		32,7	100		0,3	100		0,2	100		95810,3	100	11,7	100		141,5	100		916,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,17	100		4,4	100		0,25	94		31,6	100		0,3	100		0,4	100		97576,4	100	11,5	100		141,6	100		923,3	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,38	100		4,0	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,2	100		98854,4	100	11,4	100		141,5	100		925,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,36	100		4,1	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		98193,6	100	11,5	100		141,7	100		923,6	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,23	73		3,7	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		100490,5	100	11,2	100		141,5	100		935,5	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,5	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,2	100		96613,9	100	11,6	100		141,4	100		920,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,0	100		0,19	100		4,4	100		0,26	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		95242,3	100	11,7	100		141,6	100		909,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,3	100		0,25	100		36,9	100		0,3	100		0,2	100		100050,2	100	11,4	100		141,9	100		920,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,17	73		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		96746,2	100	11,6	100		141,5	100		913,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,7	100		0,02	100		3,7	100		0,25	94		24,1	100		0,3	100		0,2	100		98717,0	100	11,4	100		141,6	100		921,1	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		96849,7	100	11,6	100		141,5	100		919,9	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,6	84		0,0	100		4,4	84		0,24	100		38,5	84		0,3	84		0,3	84		101111,5	100	11,2	84		141,6	100		927,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,2	79		0,0	73		3,8	79		0,27	100		31,1	79		0,3	79		0,4	79		95271,5	100	11,8	79		141,7	100		917,8	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,3	100		0,05	10																												