

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		1,0	100		0,2	100		113379,1	100	11,0	100		142,6	100	1002,1	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,02	73		3,9	100		0,26	100		32,5	100		1,0	100		0,2	100		114465,6	100	10,8	100		143,2	100	1001,3	100	In marcia
01:30		1,4	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,6	100		1,0	100		0,1	100		114393,7	100	10,9	100		143,2	100	1005,4	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,0	100		1,0	100		0,1	100		114135,6	100	10,9	100		142,7	100	1003,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		29,3	100		1,0	100		0,3	100		112182,8	100	11,2	100		142,8	100	983,9	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,1	100		0,07	73		4,2	100		0,26	100		28,8	100		1,0	100		0,2	100		112541,4	100	11,0	100		142,9	100	987,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		28,8	100		1,0	100		0,2	100		112254,4	100	10,7	100		142,7	100	999,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		29,0	100		1,0	100		0,2	100		112647,6	100	10,7	100		142,8	100	1007,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,4	100		1,0	100		0,1	100		111879,7	100	10,8	100		142,7	100	1006,7	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		31,2	100		1,0	100		0,2	100		112928,0	100	10,5	100		142,8	100	1012,6	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		29,9	100		1,0	100		0,2	100		113581,8	100	10,5	100		142,9	100	1011,9	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,0	100		1,0	100		0,2	100		112102,3	100	11,1	100		142,7	100	989,5	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,9	100		1,0	100		0,2	100		113463,6	100	10,7	100		142,8	100	1001,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		29,6	100		1,0	100		0,0	100		112679,4	100	11,0	100		142,7	100	997,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,6	100		1,0	100		0,2	100		111866,7	100	10,9	100		142,7	100	1002,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		27,7	100		1,0	100		0,1	100		111613,8	100	10,8	100		142,4	100	1010,8	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		34,0	100		1,0	100		0,3	100		111264,1	100	10,6	100		142,9	100	1006,6	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,2	86		0,0	73		3,7	86		0,25	100		29,7	86		1,0	86		0,2	86		111715,9	100	11,0	86		142,3	100	995,9	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,2	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		33,0	78		1,0	78		0,2	78		111514,6	100	10,8	78		142,6	100	1003,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,4	100		1,0	100		0,2	100		111631,0	100	10,6	100		142,8	100	1008,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,0	100		1,0	100		0,3	100		111117,3	100	10,3	100		142,7	100	1009,7	100	In marcia
11:00		1,2	100		2,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		29,8	100		0,9	100		0,2	100		112629,0	100	10,6	100		142,8	100	1008,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,3	100		0,9	100		0,2	100		111692,4	100	10,5	100		142,8	100	1004,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		25,0	100		0,9	100		0,1	100		112600,1	100	10,8	100		142,8	100	1001,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		37,6	100		0,9	100		0,2	100		111942,0	100	10,5	100		143,0	100	998,5	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,1	100		0,9	100		0,2	100		113143,2	100	10,4	100		143,1	100	1009,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,8	100		0,9	100		0,0	100		113424,6	100	10,6	100		143,3	100	999,8	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		33,2	100		0,9	100		0,1	100		113277,2	100	10,6	100		143,0	100	1001,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,5	100		0,9	100		0,2	100		113939,6	100	10,5	100		143,4	100	1003,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		2,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		16,9	100		0,9	100		0,0	100		115423,1	100	10,9	100		143,0	100	1010,4	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,8	100		0,9	100		0,1	100		113450,0	100	11,1	100		143,1	100	1001,7	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		22,7	100		0,9	100		0,2	100		112726,6	100	10,8	100		142,9	100	1014,2	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,9	100		0,1	100		111928,0	100	10,9	100		142,6	100	1006,2	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		36,8	100		0,9	100		0,1	100		111298,6	100	10,4	100		143,1	100	1014,9	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,0	100		0,9	100		0,2	100		111580,4	100	10,5	100		142,7	100	1011,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,8	100		0,9	100		0,0	100		111423,8	100	10,7	100		142,9	100	1002,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		37,3	100		0,9	100		0,1	100		111933,8	100	10,6	100		142,8	100	1007,9	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,1	100		0,9	100		0,1	100		111488,6	100	10,7	100		142,8	100	1006,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,6	100		0,9	100		0,1	100		111225,6	100	10,6	100		142,6	100	1010,7	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		24,5	100		0,9	100		0,1	100		111664,9	100	10,5	100		142,6	100	1013,0	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		0,9	100		0,1	100		111285,2	100	10,6	100		143,0	100	1010,9	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,7	85		0,0	73		3,2	85		0,25	100		24,3	85		0,8	85		0,2	85		110860,5	100	10,4	85		142,7	100	1012,6	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,8	78		0,0	100		3,7	78		0,26	100		34,0	78		0,9	78		0,6	78		111084,6	100	10,3	78		143,5	100	1011,5	100	In marcia
22:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,5	100		0,9	100		0,5	100		113619,7	100	10,6	100		143,2	100	993,9	100	In marcia
22:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,2	100		1,0	100		0,2	100		113379,1	100	11,0	100		142,6	100		1002,1	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,02	73		3,9	100		0,26	100		32,5	100		1,0	100		0,2	100		114465,6	100	10,8	100		143,2	100		1001,3	100	in Betrieb
01:30		1,4	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,6	100		1,0	100		0,1	100		114393,7	100	10,9	100		143,2	100		1005,4	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		26,0	100		1,0	100		0,1	100		114135,6	100	10,9	100		142,7	100		1003,4	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		29,3	100		1,0	100		0,3	100		112182,8	100	11,2	100		142,8	100		983,9	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,1	100		0,07	73		4,2	100		0,26	100		28,8	100		1,0	100		0,2	100		112541,4	100	11,0	100		142,9	100		987,8	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		28,8	100		1,0	100		0,2	100		112254,4	100	10,7	100		142,7	100		999,9	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		29,0	100		1,0	100		0,2	100		112647,6	100	10,7	100		142,8	100		1007,3	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,4	100		1,0	100		0,1	100		111879,7	100	10,8	100		142,7	100		1006,7	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		31,2	100		1,0	100		0,2	100		112928,0	100	10,5	100		142,8	100		1012,6	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		29,9	100		1,0	100		0,2	100		113581,8	100	10,5	100		142,9	100		1011,9	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,0	100		1,0	100		0,2	100		112102,3	100	11,1	100		142,7	100		989,5	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,9	100		1,0	100		0,2	100		113463,6	100	10,7	100		142,8	100		1001,3	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		29,6	100		1,0	100		0,0	100		112679,4	100	11,0	100		142,7	100		997,9	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,6	100		1,0	100		0,2	100		111866,7	100	10,9	100		142,7	100		1002,0	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		27,7	100		1,0	100		0,1	100		111613,8	100	10,8	100		142,4	100		1010,8	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		34,0	100		1,0	100		0,3	100		111264,1	100	10,6	100		142,9	100		1006,6	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		1,2	86		0,0	73		3,7	86		0,25	100		29,7	86		1,0	86		0,2	86		111715,9	100	11,0	86		142,3	100		995,9	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		1,2	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		33,0	78		1,0	78		0,2	78		111514,6	100	10,8	78		142,6	100		1003,9	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		36,4	100		1,0	100		0,2	100		111631,0	100	10,6	100		142,8	100		1008,8	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,0	100		1,0	100		0,3	100		111117,3	100	10,3	100		142,7	100		1009,7	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		2,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		29,8	100		0,9	100		0,2	100		112629,0	100	10,6	100		142,8	100		1008,5	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		29,3	100		0,9	100		0,2	100		111692,4	100	10,5	100		142,8	100		1004,8	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		25,0	100		0,9	100		0,1	100		112600,1	100	10,8	100		142,8	100		1001,8	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		37,6	100		0,9	100		0,2	100		111942,0	100	10,5	100		143,0	100		998,5	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,1	100		0,9	100		0,2	100		113143,2	100	10,4	100		143,1	100		1009,8	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,8	100		0,9	100		0,0	100		113424,6	100	10,6	100		143,3	100		999,8	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		33,2	100		0,9	100		0,1	100		113277,2	100	10,6	100		143,0	100		1001,5	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,5	100		0,9	100		0,2	100		113939,6	100	10,5	100		143,4	100		1003,1	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		2,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		16,9	100		0,9	100		0,0	100		115423,1	100	10,9	100		143,0	100		1010,4	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,8	100		0,9	100		0,1	100		113450,0	100	11,1	100		143,1	100		1001,7	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		22,7	100		0,9	100		0,2	100		112726,6	100	10,8	100		142,9	100		1014,2	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,3	100		0,9	100		0,1	100		111928,0	100	10,9	100		142,6	100		1006,2	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		36,8	100		0,9	100		0,1	100		111298,6	100	10,4	100		143,1	100		1014,9	100	in Betrieb
17:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,0	100		0,9	100		0,2	100		111580,4	100	10,5	100		142,7	100		1011,8	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		37,8	100		0,9	100		0,0	100		111423,8	100	10,7	100		142,9	100		1002,4	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		37,3	100		0,9	100		0,1	100		111933,8	100	10,6	100		142,8	100		1007,9	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		35,1	100		0,9	100		0,1	100		111488,6	100	10,7	100		142,8	100		1006,7	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,6	100		0,9	100		0,1	100		111225,6	100	10,6	100		142,6	100		1010,7	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		24,5	100		0,9	100		0,1	100		111664,9	100	10,5	100		142,6	100		1013,0	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		25,7	100		0,9	100		0,1	100		111285,2	100	10,6	100		143,0	100		1010,9	100	in Betrieb
21:00		1,4	85		1,7	85		0,0	73		3,2	85		0,25	100		24,3	85		0,8	85		0,2	85		110860,5	100	10,4	85		142,7	100		1012,6	100	in Betrieb
21:30		1,5	78		1,8	78		0,0	100		3,7	78		0,26	100		34,0	78		0,9	78		0,6	78		111084,6	100	10,3	78		143,5	100		1011,5	100	in Betrieb
22:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,5	100		0,9	100		0,5	100		113619,7	100									