

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/05/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,0	100		32,77	100		4,5	100		0,24	100		31,7	100		0,8	100		0,0	100		112092,5	100		10,6	100		143,1	100		997,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		31,47	73		4,4	100		0,24	100		30,5	100		0,8	100		0,0	100		111957,7	100		10,7	100		142,9	100		995,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,0	100		30,34	100		4,2	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,0	100		111249,4	100		10,3	100		143,1	100		1000,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		26,47	100		3,9	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,0	100		111138,2	100		10,7	100		142,9	100		990,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		28,0	100		3,9	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,0	100		110184,5	100		10,5	100		143,0	100		997,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		25,02	73		3,8	100		0,24	100		33,1	100		0,8	100		0,0	100		109916,7	100		10,4	100		142,8	100		998,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		24,62	100		3,8	100		0,24	100		33,9	100		0,8	100		0,0	100		110525,2	100		10,5	100		143,0	100		994,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		29,99	100		3,9	100		0,24	94		31,6	100		0,8	100		0,0	100		110831,6	100		10,5	100		143,2	100		992,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		29,42	100		3,8	100		0,24	100		31,5	100		0,8	100		0,0	100		110926,3	100		10,3	100		143,0	100		1005,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,0	100		19,81	73		4,3	100		0,25	100		39,2	100		0,8	100		0,0	100		111527,8	100		10,3	100		143,6	100		997,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		10,57	100		4,5	100		0,25	100		29,2	100		0,8	100		0,0	100		112678,2	100		10,7	100		143,1	100		990,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,0	100		8,55	100		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,8	100		0,0	100		113025,8	100		10,6	100		143,5	100		986,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,0	100		7,1	100		4,2	100		0,25	100		27,1	100		0,8	100		0,0	100		112737,7	100		10,7	100		143,1	100		985,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		8,9	73		4,2	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,0	100		113459,2	100		10,7	100		143,2	100		989,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		7,68	100		4,2	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		112248,8	100		10,7	100		143,3	100		990,8	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		5,11	100		4,2	100		0,24	94		26,0	100		0,8	100		0,0	100		112307,8	100		10,7	100		144,0	100		987,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		3,78	100		4,1	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,0	100		112395,7	100		10,8	100		144,8	100		987,8	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		7,66	73		4,0	84		0,25	100		27,1	84		0,8	84		0,0	84		111628,2	100		10,6	84		145,1	100		994,0	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,0	79		6,05	100		3,4	79		0,25	100		32,7	79		0,8	79		0,4	79		111717,2	100		10,7	79		145,0	100		999,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		5,53	100		3,8	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		112907,9	100		10,9	100		145,3	100		987,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		13,8	100		4,3	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		112222,2	100		10,7	100		144,0	100		992,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		9,63	73		4,9	100		0,24	100		32,4	100		0,8	100		0,5	100		111648,2	100		10,5	100		143,3	100		996,7	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		9,78	100		4,6	100		0,24	100		18,1	100		0,8	100		0,4	100		112606,3	100		10,7	100		142,8	100		989,3	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		6,22	100		4,4	100		0,24	94		26,7	100		0,8	100		0,4	100		110609,2	100		10,7	100		143,2	100		979,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		4,12	100		4,6	100		0,24	100		31,9	100		0,8	100		0,4	100		110743,6	100		10,5	100		142,9	100		991,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		10,64	73		4,7	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		110982,6	100		10,7	100		143,0	100		990,7	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		10,19	100		4,5	100		0,24	100		32,3	100		0,8	100		0,4	100		109979,6	100		10,7	100		142,9	100		983,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		8,15	100		4,4	100		0,25	100		54,3	100		0,8	100		0,5	100		109951,7	100		10,3	100		143,8	100		990,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		13,04	100		4,7	100		0,24	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		110595,8	100		10,8	100		142,9	100		987,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		12,71	73		4,8	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,4	100		110818,5	100		10,9	100		142,9	100		982,4	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		24,87	100		5,1	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,4	100		109837,9	100		10,5	100		143,5	100		990,2	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		16,58	100		5,2	100		0,24	94		28,2	100		0,8	100		0,4	100		109591,8	100		10,4	100		143,1	100		990,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		12,13	100		5,5	100		0,24	100		25,4	100		0,8	100		0,5	100		110339,3	100		10,4	100		142,9	100		996,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		18,62	73		5,0	100		0,23	100		21,4	100		0,8	100		0,4	100		111199,4	100		10,7	100		143,2	100		990,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		12,19	100		5,0	100		0,23	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		109811,2	100		10,7	100		143,4	100		988,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		14,91	100		6,2	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,4	100		109195,2	100		10,5	100		143,1	100		988,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		18,43	100		6,0	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,3	100		109749,6	100		10,4	100		143,2	100		992,0	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		19,47	73		5,5	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,4	100		109989,2	100		10,5	100		143,0	100		988,0	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		19,17	100		4,9	100		0,24	100		33,1	100		0,8	100		0,4	100		110317,4	100		10,9	100		143,4	100		978,3	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		9,85	100		5,7	100		0,23	95		33,4	100		0,8	100		0,4	100		109905,6	100		10,5	100		143,3	100		989,9	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		6,66	100		5,4	100		0,24	100		42,7	100		0,8	100		0,3	100		110890,1	100		10,6	100		143,2	100		981,5	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		7,16	73		5,3	85		0,23	100		30,2	85		0,8	85		0,4	85		110201,8	100		10,7	85		143,0	100		988,6	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		9,0	100		4,9	79		0,25	100		29,3	79		0,8	79		0,3	79		109642,3	100		10,6								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		32,77	100		4,5	100		0,24	100		31,7	100		0,8	100		0,0	100		112092,5	100	10,6	100		143,1	100		997,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		31,47	73		4,4	100		0,24	100		30,5	100		0,8	100		0,0	100		111957,7	100	10,7	100		142,9	100		995,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,0	100		30,34	100		4,2	100		0,25	100		31,3	100		0,8	100		0,0	100		111249,4	100	10,3	100		143,1	100		1000,2	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		26,47	100		3,9	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,0	100		111138,2	100	10,7	100		142,9	100		990,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		28,0	100		3,9	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,0	100		110184,5	100	10,5	100		143,0	100		997,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		25,02	73		3,8	100		0,24	100		33,1	100		0,8	100		0,0	100		109916,7	100	10,4	100		142,8	100		998,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		24,62	100		3,8	100		0,24	100		33,9	100		0,8	100		0,0	100		110525,2	100	10,5	100		143,0	100		994,5	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		29,99	100		3,9	100		0,24	94		31,6	100		0,8	100		0,0	100		110831,6	100	10,5	100		143,2	100		992,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		29,42	100		3,8	100		0,24	100		31,5	100		0,8	100		0,0	100		110926,3	100	10,3	100		143,0	100		1005,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,0	100		19,81	73		4,3	100		0,25	100		39,2	100		0,8	100		0,0	100		111527,8	100	10,3	100		143,6	100		997,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		10,57	100		4,5	100		0,25	100		29,2	100		0,8	100		0,0	100		112678,2	100	10,7	100		143,1	100		990,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,0	100		8,55	100		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,8	100		0,0	100		113025,8	100	10,6	100		143,5	100		986,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,0	100		7,1	100		4,2	100		0,25	100		27,1	100		0,8	100		0,0	100		112737,7	100	10,7	100		143,1	100		985,3	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		8,9	73		4,2	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,0	100		113459,2	100	10,7	100		143,2	100		989,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		7,68	100		4,2	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		112248,8	100	10,7	100		143,3	100		990,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		5,11	100		4,2	100		0,24	94		26,0	100		0,8	100		0,0	100		112307,8	100	10,7	100		144,0	100		987,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		3,78	100		4,1	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,0	100		112395,7	100	10,8	100		144,8	100		987,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		7,66	73		4,0	84		0,25	100		27,1	84		0,8	84		0,0	84		111628,2	100	10,6	84		145,1	100		994,0	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,0	79		6,05	100		3,4	79		0,25	100		32,7	79		0,8	79		0,4	79		111717,2	100	10,7	79		145,0	100		990,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		5,53	100		3,8	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,3	100		112907,9	100	10,9	100		145,3	100		987,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		13,8	100		4,3	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		112222,2	100	10,7	100		144,0	100		992,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		9,63	73		4,9	100		0,24	100		32,4	100		0,8	100		0,5	100		111648,2	100	10,5	100		143,3	100		996,7	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		9,78	100		4,6	100		0,24	100		18,1	100		0,8	100		0,4	100		112606,3	100	10,7	100		142,8	100		989,3	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		6,22	100		4,4	100		0,24	94		26,7	100		0,8	100		0,4	100		110609,2	100	10,7	100		143,2	100		979,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		4,12	100		4,6	100		0,24	100		31,9	100		0,8	100		0,4	100		110743,6	100	10,5	100		142,9	100		991,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		10,64	73		4,7	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		110982,6	100	10,7	100		143,0	100		990,7	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		10,19	100		4,5	100		0,24	100		32,3	100		0,8	100		0,4	100		109979,6	100	10,7	100		142,9	100		983,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,0	100		8,15	100		4,4	100		0,25	100		54,3	100		0,8	100		0,5	100		109951,7	100	10,3	100		143,8	100		990,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		13,04	100		4,7	100		0,24	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		110595,8	100	10,8	100		142,9	100		987,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		12,71	73		4,8	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,4	100		110818,5	100	10,9	100		142,9	100		982,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		24,87	100		5,1	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,4	100		109837,9	100	10,5	100		143,5	100		990,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		16,58	100		5,2	100		0,24	94		28,2	100		0,8	100		0,4	100		109591,8	100	10,4	100		143,1	100		990,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		12,13	100		5,5	100		0,24	100		25,4	100		0,8	100		0,5	100		110339,3	100	10,4	100		142,9	100		996,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		18,62	73		5,0	100		0,23	100		21,4	100		0,8	100		0,4	100		111199,4	100	10,7	100		143,2	100		990,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		12,19	100		5,0	100		0,23	100		28,1	100		0,8	100		0,4	100		109811,2	100	10,7	100		143,4	100		988,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		14,91	100		6,2	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,4	100		109195,2	100	10,5	100		143,1	100		988,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		18,43	100		6,0	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,3	100		109749,6	100	10,4	100		143,2	100		992,0	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		19,47	73		5,5	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,4	100		109989,2	100	10,5	100		143,0	100		988,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		19,17	100		4,9	100		0,24	100		33,1	100		0,8	100		0,4	100		110317,4	100	10,9	100		143,4	100		978,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		9,85	100		5,7	100		0,23	95		33,4	100		0,8	100		0,4	100		109905,6	100	10,5	100		143,3	100		989,9	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		6,66	100		5,4	100		0,24	100		42,7	100		0,8	100		0,3	100		110890,1	100	10,6	100		143,2	100		981,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		7,16	73		5,3	85		0,23	100		30,2	85		0,8	85		0,4	85		110201,8	100	10,7	85		143,0	100		988,6	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		9,0	100		4,9	79		0,25	100		29,3	79		0,8	79		0,3	79		109642,3	100	10,6	79		143,5	100		976,3	100		in Betrieb