

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,2	100		0,0	100		24,5	100		5,8	100		0,24	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		11,323,9	100	11,1	100		145,7	100		987,2	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		27,57	73		5,1	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		11,8287,1	100	11,1	100		146,0	100		987,4	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		12,55	100		5,0	100		0,24	100		44,0	100		0,5	100		0,4	100		11,7996,9	100	11,0	100		145,7	100		989,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		13,08	100		4,8	100		0,24	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		11,7565,9	100	10,8	100		145,7	100		995,2	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		5,66	100		4,5	100		0,24	100		42,5	100		0,4	100		0,3	100		11,7091,2	100	11,0	100		147,1	100		991,5	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		10,81	73		4,9	100		0,25	100		40,7	100		0,4	100		0,4	100		11,6206,8	100	10,7	100		147,7	100		994,0	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		17,59	100		5,1	100		0,25	100		36,4	100		0,4	100		0,5	100		11,6372,5	100	10,6	100		148,2	100		994,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		12,64	100		5,2	100		0,25	94		32,0	100		0,5	100		0,5	100		11,6762,3	100	10,7	100		147,6	100		990,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		18,55	100		5,2	100		0,24	100		15,9	100		0,4	100		0,4	100		11,7571,8	100	10,9	100		147,8	100		985,3	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		8,75	73		5,1	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		11,6734,7	100	10,8	100		149,3	100		985,4	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		10,66	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		11,7342,8	100	10,9	100		150,3	100		989,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		7,99	100		4,6	100		0,25	100		35,1	100		0,4	100		0,5	100		11,6425,4	100	10,6	100		151,1	100		995,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		8,25	100		4,7	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		11,7536,7	100	10,9	100		150,9	100		990,5	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		10,39	73		4,6	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,4	100		11,7747,9	100	10,9	100		150,0	100		987,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		10,28	100		4,9	100		0,24	100		19,0	100		0,4	100		0,3	100		11,7231,4	100	10,9	100		148,6	100		987,6	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		4,22	100		4,4	100		0,24	94		14,1	100		0,4	100		0,4	100		11,6117,2	100	10,8	100		147,6	100		996,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		3,3	100		5,4	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,3	100		11,4697,8	100	10,5	100		144,5	100		997,4	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		3,77	73		5,5	85		0,25	100		44,6	85		0,4	85		0,5	85		11,6562,1	100	10,5	85		144,7	100		993,2	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,0	79		3,83	100		3,9	79		0,24	100		48,0	79		0,4	79		0,1	79		11,6900,5	100	10,9	79		145,4	100		983,8	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		6,04	100		3,6	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,0	100		11,5199,6	100	11,1	100		143,8	100		972,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		12,47	100		4,5	100		0,24	100		39,0	100		0,4	100		0,1	100		11,5623,3	100	10,5	100		144,0	100		982,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		10,68	73		4,9	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,1	100		11,8555,2	100	10,7	100		144,7	100		987,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		8,15	100		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,1	100		11,8679,8	100	11,0	100		145,0	100		976,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		8,61	100		3,8	100		0,24	95		37,7	100		0,4	100		0,0	100		11,8686,1	100	10,9	100		144,8	100		981,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		9,49	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		11,8139,2	100	10,9	100		143,9	100		985,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		11,66	73		4,1	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,0	100		11,8380,3	100	10,7	100		144,2	100		994,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		1,75	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		0,4	100		0,0	100		11,5065,3	100	11,1	100		144,1	100		977,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		0,87	100		4,2	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,0	100		11,5663,4	100	10,6	100		144,1	100		986,3	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		5,27	100		4,4	100		0,24	100		32,5	100		0,4	100		0,0	100		11,6010,3	100	10,6	100		144,2	100		986,3	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		7,36	73		3,9	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,1	100		11,6439,1	100	10,8	100		144,1	100		980,5	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		8,07	100		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		11,6265,9	100	10,6	100		144,1	100		989,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		10,56	100		4,4	100		0,24	94		33,0	100		0,4	100		0,0	100		11,6836,5	100	10,8	100		144,3	100		983,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		9,82	100		4,4	100		0,24	100		32,1	100		0,4	100		0,0	100		11,7602,1	100	10,7	100		144,3	100		987,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		13,36	73		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,4	100		0,0	100		11,8264,8	100	10,8	100		144,7	100		985,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		13,28	100		4,2	100		0,24	100		26,4	100		0,4	100		0,1	100		11,7880,2	100	10,8	100		144,4	100		987,6	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		2,46	100		3,8	100		0,24	100		23,4	100		0,4	100		0,1	100		11,7474,8	100	11,0	100		144,1	100		983,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		9,45	100		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,1	100		11,7639,1	100	10,9	100		144,2	100		984,3	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		5,35	73		3,9	100		0,24	100		36,5	100		0,4	100		0,0	100		11,7673,7	100	10,8	100		144,6	100		987,7	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		6,38	100		4,7	100		0,24	100		31,5	100		0,4	100		0,0	100		11,6594,7	100	10,8	100		144,0	100		979,0	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		5,51	100		4,4	100		0,24	94		34,3	100		0,4	100		0,1	100		11,7516,1	100	10,6	100		144,8	100		987,0	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		12,65	100		4,3	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,1	100		11,8988,4	100	10,8	100		144,4	100		980,8	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,0	84		5,09	73		4,2	84		0,24	100		29,0	84		0,4	84		0,0	84		11,9522,6	100	11,0	84		144,3	100		975,6	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		0,69	100		4,0	79		0,25	100		26,9	79		0,4	79		0,0	79		11,8839,5	100	11,0	79		145,3	100		978,0	100	In marcia
22:00		1,2	100		0,0	100		16,1	100		4,6	100		0,25	100		28,7	100																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		24,5	100		5,8	100		0,24	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		11,323,9	100		11,1	100		145,7	100		987,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		27,57	73		5,1	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		11,8287,1	100		11,1	100		146,0	100		987,4	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		12,55	100		5,0	100		0,24	100		44,0	100		0,5	100		0,4	100		117996,9	100		11,0	100		145,7	100		989,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		13,08	100		4,8	100		0,24	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		117565,9	100		10,8	100		145,7	100		995,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		5,66	100		4,5	100		0,24	100		42,5	100		0,4	100		0,3	100		117091,2	100		11,0	100		147,1	100		991,5	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		10,81	73		4,9	100		0,25	100		40,7	100		0,4	100		0,4	100		116206,8	100		10,7	100		147,7	100		994,0	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		17,59	100		5,1	100		0,25	100		36,4	100		0,4	100		0,5	100		116372,5	100		10,6	100		148,2	100		994,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		12,64	100		5,2	100		0,25	94		32,0	100		0,5	100		0,5	100		116762,3	100		10,7	100		147,6	100		990,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		18,55	100		5,2	100		0,24	100		15,9	100		0,4	100		0,4	100		117571,8	100		10,9	100		147,8	100		985,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		8,75	73		5,1	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		116734,7	100		10,8	100		149,3	100		985,4	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		10,66	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,5	100		117342,8	100		10,9	100		150,3	100		989,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		7,99	100		4,6	100		0,25	100		35,1	100		0,4	100		0,5	100		116425,4	100		10,6	100		151,1	100		995,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		8,25	100		4,7	100		0,24	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		117536,7	100		10,9	100		150,9	100		990,5	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		10,39	73		4,6	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,4	100		117747,9	100		10,9	100		150,0	100		987,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		10,28	100		4,9	100		0,24	100		19,0	100		0,4	100		0,3	100		117231,4	100		10,9	100		148,6	100		987,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		4,22	100		4,4	100		0,24	94		14,1	100		0,4	100		0,4	100		116117,2	100		10,8	100		147,6	100		996,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		3,3	100		5,4	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,3	100		114697,8	100		10,5	100		144,5	100		997,4	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		3,77	73		5,5	85		0,25	100		44,6	85		0,4	85		0,5	85		116562,1	100		10,5	85		144,7	100		993,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,0	79		3,83	100		3,9	79		0,24	100		48,0	79		0,4	79		0,1	79		116900,5	100		10,9	79		145,4	100		983,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		6,04	100		3,6	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,0	100		115199,6	100		11,1	100		143,8	100		972,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		12,47	100		4,5	100		0,24	100		39,0	100		0,4	100		0,1	100		115623,3	100		10,5	100		144,0	100		982,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		10,68	73		4,9	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,1	100		118555,2	100		10,7	100		144,7	100		987,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		8,15	100		3,9	100		0,24	100		34,0	100		0,4	100		0,1	100		118679,8	100		11,0	100		145,0	100		976,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		8,61	100		3,8	100		0,24	95		37,7	100		0,4	100		0,0	100		118686,1	100		10,9	100		144,8	100		981,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		9,49	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		118139,2	100		10,9	100		143,9	100		985,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		11,66	73		4,1	100		0,24	100		19,4	100		0,3	100		0,0	100		118380,3	100		10,7	100		144,2	100		994,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		1,75	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		0,4	100		0,0	100		115065,3	100		11,1	100		144,1	100		977,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		0,87	100		4,2	100		0,24	100		32,4	100		0,4	100		0,0	100		115663,4	100		10,6	100		144,1	100		986,3	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		5,27	100		4,4	100		0,24	100		32,5	100		0,4	100		0,0	100		116010,3	100		10,6	100		144,2	100		986,3	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		7,36	73		3,9	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,1	100		116439,1	100		10,8	100		144,1	100		980,5	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		8,07	100		3,8	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,0	100		116265,9	100		10,6	100		144,1	100		989,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		10,56	100		4,4	100		0,24	94		33,0	100		0,4	100		0,0	100		116836,5	100		10,8	100		144,3	100		983,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		9,82	100		4,4	100		0,24	100		32,1	100		0,4	100		0,0	100		117602,1	100		10,7	100		144,3	100		987,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		13,36	73		3,9	100		0,24	100		31,2	100		0,4	100		0,0	100		118264,8	100		10,8	100		144,7	100		985,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		13,28	100		4,2	100		0,24	100		26,4	100		0,4	100		0,1	100		117880,2	100		10,8	100		144,4	100		987,6	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		2,46	100		3,8	100		0,24	100		23,4	100		0,4	100		0,1	100		117474,8	100		11,0	100		144,1	100		983,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		9,45	100		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,4	100		0,1	100		117639,1	100		10,9	100		144,2	100		984,3	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		5,35	73		3,9	100		0,24	100		36,5	100		0,4	100		0,0	100		117673,7	100		10,8	100		144,6	100		987,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		6,38	100		4,7	100		0,24	100		31,5	100		0,4	100		0,0	100		116594,7	100		10,8	100		144,0	100		979,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		5,51	100		4,4	100		0,24	94		34,3	100		0,4	100		0,1	100		117516,1	100		10,6	100		144,8	100		987,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		12,65	100		4,3	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,1	100		118988,4	100		10,8	100		144,4	100		980,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,0	84		5,09	73		4,2	84		0,24	100		29,0	84		0,4	84		0,0	84		119522,6	100		11,0	84		144,3	100		975,6	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		0,69	100		4,0	79		0,25																								