

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		12,3	100		0,3	100		0,2	100		115537,8	100	10,9	100	144,3	100	975,2	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		115546,1	100	10,9	100	144,5	100	974,0	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		114479,9	100	10,5	100	144,7	100	988,9	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		115794,4	100	10,8	100	144,3	100	979,6	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		115939,0	100	10,8	100	144,5	100	984,3	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		5,6	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		115898,3	100	10,4	100	144,6	100	994,6	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		36,6	100		0,2	100		0,2	100		116746,7	100	10,8	100	144,6	100	986,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,2	100		114982,6	100	11,1	100	144,4	100	977,0	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		115865,1	100	10,8	100	144,4	100	978,0	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		31,2	100		0,2	100		0,1	100		115008,7	100	10,7	100	144,3	100	983,0	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		115510,5	100	10,6	100	144,8	100	992,1	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		116372,3	100	10,8	100	144,1	100	986,8	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		115775,6	100	10,7	100	144,2	100	989,6	100	In marcia
07:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		115759,8	100	11,0	100	144,5	100	974,3	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		116818,1	100	10,8	100	144,7	100	979,2	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		35,4	100		0,3	100		0,2	100		117064,2	100	10,7	100	144,7	100	982,6	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		116800,1	100	10,8	100	144,6	100	980,7	100	In marcia
09:00		1,6	85		1,2	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		16,9	85		0,3	85		0,1	85		116619,1	100	11,0	85	144,5	100	981,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,5	79		0,0	100		4,6	79		0,26	100		50,3	79		0,3	79		0,5	79		115783,5	100	10,5	79	145,1	100	969,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		117437,2	100	10,7	100	145,0	100	975,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		19,4	100		0,3	100		0,3	100		117941,1	100	11,0	100	144,6	100	967,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		117345,2	100	10,8	100	144,8	100	970,6	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		118539,4	100	10,8	100	145,0	100	971,6	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		22,8	100		0,3	100		0,3	100		118617,2	100	11,0	100	144,6	100	974,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		117933,7	100	10,7	100	145,1	100	978,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		118351,9	100	11,0	100	144,8	100	973,4	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		118227,5	100	10,8	100	144,8	100	981,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,4	100		118486,1	100	10,9	100	145,3	100	973,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		119507,1	100	10,7	100	145,2	100	984,4	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		119589,7	100	10,9	100	145,4	100	972,2	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		119285,6	100	11,0	100	145,1	100	969,5	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,3	100		119544,5	100	10,7	100	145,1	100	977,5	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		119886,8	100	11,0	100	145,2	100	974,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		118161,1	100	10,7	100	145,3	100	981,6	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		119013,7	100	10,9	100	145,0	100	979,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		119025,9	100	10,9	100	145,1	100	981,1	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		118065,8	100	10,8	100	144,9	100	982,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		2,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		18,7	100		0,2	100		0,2	100		118314,8	100	11,0	100	144,6	100	982,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		21,0	100		0,2	100		0,2	100		117726,9	100	10,9	100	144,2	100	987,6	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		35,5	100		0,3	100		0,3	100		116174,9	100	10,7	100	144,7	100	984,2	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		116694,3	100	10,7	100	144,7	100	985,2	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,2	85		0,0	73		5,8	85		0,25	100		33,8	85		0,3	85		0,3	85		117645,6	100	10,8	85	144,8	100	985,1	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,5	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		46,5	79		0,3	79		0,0	79		118640,7	100	10,6	79	145,3	100	986,7	100	In marcia
22:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		119098,3	100	11,0	100	145,5	100	976,7	100	In marcia
22:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		119793,5	100	10,9	100	145,4	100	977,5	100	In marcia
23:00		1,2	100		1,8	100		0																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		12,3	100		0,3	100		0,2	100		115537,8	100		10,9	100		144,3	100		975,2	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		115546,1	100		10,9	100		144,5	100		974,0	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		114479,9	100		10,5	100		144,7	100		988,9	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		115794,4	100		10,8	100		144,3	100		979,6	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		115939,0	100		10,8	100		144,5	100		984,3	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		5,6	100		0,24	100		37,9	100		0,3	100		0,2	100		115898,3	100		10,4	100		144,6	100		994,6	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		36,6	100		0,2	100		0,2	100		116746,7	100		10,8	100		144,6	100		986,4	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		36,6	100		0,3	100		0,2	100		114982,6	100		11,1	100		144,4	100		977,0	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		115865,1	100		10,8	100		144,4	100		978,0	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		31,2	100		0,2	100		0,1	100		115008,7	100		10,7	100		144,3	100		983,0	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		115510,5	100		10,6	100		144,8	100		992,1	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,1	100		116372,3	100		10,8	100		144,1	100		986,8	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		115775,6	100		10,7	100		144,2	100		989,6	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,2	100		115759,8	100		11,0	100		144,5	100		974,3	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		116818,1	100		10,8	100		144,7	100		979,2	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		35,4	100		0,3	100		0,2	100		117064,2	100		10,7	100		144,7	100		982,6	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,2	100		116800,1	100		10,8	100		144,6	100		980,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		1,2	85		0,0	73		4,2	85		0,24	100		16,9	85		0,3	85		0,1	85		116619,1	100		11,0	85		144,5	100		981,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,5	79		0,0	100		4,6	79		0,26	100		50,3	79		0,3	79		0,5	79		115783,5	100		10,5	79		145,1	100		969,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,5	100		117437,2	100		10,7	100		145,0	100		975,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		19,4	100		0,3	100		0,3	100		117941,1	100		11,0	100		144,6	100		967,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		117345,2	100		10,8	100		144,8	100		970,6	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		118539,4	100		10,8	100		145,0	100		971,6	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		22,8	100		0,3	100		0,3	100		118617,2	100		11,0	100		144,6	100		974,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,4	100		117933,7	100		10,7	100		145,1	100		978,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		118351,9	100		11,0	100		144,8	100		973,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		118227,5	100		10,8	100		144,8	100		981,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,4	100		118486,1	100		10,9	100		145,3	100		973,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		119507,1	100		10,7	100		145,2	100		984,4	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		29,9	100		0,3	100		0,4	100		119589,7	100		10,9	100		145,4	100		972,2	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		0,4	100		119285,6	100		11,0	100		145,1	100		969,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,3	100		119544,5	100		10,7	100		145,1	100		977,5	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		119886,8	100		11,0	100		145,2	100		974,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		118161,1	100		10,7	100		145,3	100		981,6	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		119013,7	100		10,9	100		145,0	100		979,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		119025,9	100		10,9	100		145,1	100		981,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		118065,8	100		10,8	100		144,9	100		982,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		2,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		18,7	100		0,2	100		0,2	100		118314,8	100		11,0	100		144,6	100		982,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		21,0	100		0,2	100		0,2	100		117726,9	100		10,9	100		144,2	100		987,6	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		35,5	100		0,3	100		0,3	100		116174,9	100		10,7	100		144,7	100		984,2	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,3	100		116694,3	100		10,7	100		144,7	100		985,2	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,2	85		0,0	73		5,8	85		0,25	100		33,8	85		0,3	85		0,3	85		117645,6	100		10,8	85		144,8	100		985,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,5	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		46,5	79		0,3	79		0,0															