

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,7	100		119976,8	100		10,9	100		150,0	100		976,1	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,7	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		25,8	100		0,2	100		0,6	100		119008,8	100		11,0	100		150,3	100		976,3	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,7	100		118412,8	100		10,7	100		151,5	100		979,5	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,8	100		118458,3	100		10,9	100		153,0	100		970,7	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,9	100		118724,4	100		10,6	100		153,3	100		980,7	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		119455,7	100		11,0	100		156,7	100		975,3	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,7	100		119360,4	100		11,0	100		156,9	100		968,7	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		34,1	100		0,3	100		0,9	100		119088,2	100		10,8	100		156,4	100		980,6	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,8	100		120347,6	100		11,0	100		154,9	100		978,1	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,3	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,8	100		119544,0	100		11,0	100		154,0	100		973,9	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,8	100		119903,8	100		10,8	100		153,5	100		980,1	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,7	100		119617,7	100		11,0	100		153,5	100		978,0	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,7	100		119109,0	100		11,0	100		153,0	100		974,4	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,6	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		119240,1	100		10,7	100		153,0	100		980,6	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,7	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,7	100		119741,6	100		11,1	100		154,7	100		976,5	100	In marcia
08:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,7	100		119809,2	100		11,0	100		153,4	100		971,3	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,7	100		120373,0	100		10,9	100		153,7	100		974,6	100	In marcia
09:00		4,1	85		1,6	85		0,0	73		5,1	85		0,24	100		30,9	85		0,3	85		0,8	85		120286,1	100		10,9	85		154,3	100		978,7	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,3	78		0,0	100		4,6	78		0,25	100		23,3	78		0,3	78		0,1	78		119592,8	100		11,0	78		153,8	100		974,6	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		119409,1	100		11,1	100		154,0	100		976,5	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		120620,9	100		11,0	100		154,5	100		975,5	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,9	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		119985,5	100		11,1	100		153,2	100		977,7	100	In marcia
11:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		119457,9	100		11,1	100		149,5	100		979,6	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		31,8	100		0,3	100		0,1	100		121188,7	100		10,9	100		147,9	100		981,9	100	In marcia
12:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		116146,2	100		11,4	100		146,6	100		966,4	100	In marcia
13:00		4,7	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		117972,7	100		11,2	100		146,7	100		966,5	100	In marcia
13:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		119653,3	100		11,0	100		146,4	100		973,0	100	In marcia
14:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		119593,1	100		10,9	100		146,0	100		979,3	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		119911,5	100		11,0	100		146,7	100		976,0	100	In marcia
15:00		5,0	100		1,7	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		118179,2	100		11,1	100		145,2	100		977,0	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,1	100		118594,4	100		10,8	100		145,0	100		979,0	100	In marcia
16:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		36,8	100		0,3	100		0,1	100		119540,0	100		10,9	100		145,2	100		981,4	100	In marcia
16:30		3,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		120325,9	100		11,0	100		145,5	100		975,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		120715,9	100		10,9	100		147,7	100		971,3	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		119127,0	100		11,2	100		146,8	100		965,4	100	In marcia
18:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		119745,8	100		11,0	100		146,6	100		973,9	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		119696,4	100		11,0	100		146,6	100		973,5	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		120171,4	100		11,0	100		147,2	100		976,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		119692,5	100		11,1	100		146,6	100		975,7	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		6,0	100		0,24	94		19,8	100		0,3	100		0,0	100		118676,6	100		11,2	100		146,4	100		972,9	100	In marcia
20:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		120078,8	100		11,1	100		146,2	100		974,6	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,9	85		0,0	73		4,6	85		0,25	100		24,7	85		0,3	85		0,2	85		118907,4	100		11,2	85		146,8	100		971,7	100	In marcia
21:30		5,8	79		1,0	79		0,0	100		4,9	79		0,25	100		40,3	79		0,3	79		0,7	79		120928,3	100		10,8	79		147,8	100		975,8	100	In marcia
22:00		3,8																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,7	100		119976,8	100	10,9	100		150,0	100		976,1	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,7	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		25,8	100		0,2	100		0,6	100		119008,8	100	11,0	100		150,3	100		976,3	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,7	100		118412,8	100	10,7	100		151,5	100		979,5	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,1	100		0,3	100		0,8	100		118458,3	100	10,9	100		153,0	100		970,7	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,9	100		118724,4	100	10,6	100		153,3	100		980,7	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		119455,7	100	11,0	100		156,7	100		975,3	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,7	100		119360,4	100	11,0	100		156,9	100		968,7	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		34,1	100		0,3	100		0,9	100		119088,2	100	10,8	100		156,4	100		980,6	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,8	100		120347,6	100	11,0	100		154,9	100		978,1	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,3	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,8	100		119544,0	100	11,0	100		154,0	100		973,9	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,8	100		119903,8	100	10,8	100		153,5	100		980,1	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,7	100		119617,7	100	11,0	100		153,5	100		978,0	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,7	100		119109,0	100	11,0	100		153,0	100		974,4	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,6	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		119240,1	100	10,7	100		153,0	100		980,6	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,7	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,7	100		119741,6	100	11,1	100		154,7	100		976,5	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,24	94		33,0	100		0,3	100		0,7	100		119809,2	100	11,0	100		153,4	100		971,3	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,7	100		120373,0	100	10,9	100		153,7	100		974,6	100		in Betrieb
09:00		4,1	85		1,6	85		0,0	73		5,1	85		0,24	100		30,9	85		0,3	85		0,8	85		120286,1	100	10,9	85		154,3	100		978,7	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,3	78		0,0	100		4,6	78		0,25	100		23,3	78		0,3	78		0,1	78		119592,8	100	11,0	78		153,8	100		974,6	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		119409,1	100	11,1	100		154,0	100		976,5	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		120620,9	100	11,0	100		154,5	100		975,5	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,9	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		119985,5	100	11,1	100		153,2	100		977,7	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		119457,9	100	11,1	100		149,5	100		979,6	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		31,8	100		0,3	100		0,1	100		121188,7	100	10,9	100		147,9	100		981,9	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		116146,2	100	11,4	100		146,6	100		966,4	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		117972,7	100	11,2	100		146,7	100		966,5	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		5,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,0	100		119653,3	100	11,0	100		146,4	100		973,0	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		119593,1	100	10,9	100		146,0	100		979,3	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		119911,5	100	11,0	100		146,7	100		976,0	100		in Betrieb
15:00		5,0	100		1,7	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		118179,2	100	11,1	100		145,2	100		977,0	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		37,4	100		0,3	100		0,1	100		118594,4	100	10,8	100		145,0	100		979,0	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		36,8	100		0,3	100		0,1	100		119540,0	100	10,9	100		145,2	100		981,4	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,6	100		0,3	100		0,1	100		120325,9	100	11,0	100		145,5	100		975,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,1	100		120715,9	100	10,9	100		147,7	100		971,3	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		119127,0	100	11,2	100		146,8	100		965,4	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		119745,8	100	11,0	100		146,6	100		973,9	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,1	100		119696,4	100	11,0	100		146,6	100		973,5	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		120171,4	100	11,0	100		147,2	100		976,3	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,1	100		119692,5	100	11,1	100		146,6	100		975,7	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		6,0	100		0,24	94		19,8	100		0,3	100		0,0	100		118676,6	100	11,2	100		146,4	100		972,9	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		120078,8	100	11,1	100		146,2	100		974,6	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,9	85		0,0	73		4,6	85		0,25	100		24,7	85		0,3	85		0,2	85		118907,4	100	11,2	85		146,8	100		971,7	100		in Betrieb
21:30		5,8	79		1,0	79		0,0	100		4,9	79		0,25	100		40,3	79		0,3	79		0,7	79		120928,3	100	10,8	79		147,8	100		975,8	100		in Betrieb
22:00		3,8	100		0,9	100		0,0																													