

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,7	100		123287,0	100		11,1	100		150,5	100		964,9	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		120465,1	100		11,3	100		150,7	100		960,0	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,7	100		122134,3	100		11,1	100		150,2	100		967,2	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		122175,2	100		11,0	100		151,5	100		965,4	100	In marcia
02:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,8	100		124294,4	100		10,9	100		152,7	100		967,7	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		23,7	100		0,3	100		0,8	100		120394,5	100		11,3	100		152,6	100		960,1	100	In marcia
03:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,7	100		122320,6	100		11,1	100		152,4	100		962,0	100	In marcia
04:00		4,4	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		34,6	100		0,3	100		0,8	100		122262,4	100		11,1	100		153,3	100		962,1	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,8	100		123214,7	100		11,1	100		153,7	100		955,9	100	In marcia
05:00		3,1	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,8	100		124460,6	100		10,8	100		154,3	100		970,6	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,8	100		123538,7	100		11,1	100		156,6	100		959,1	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		121667,6	100		11,3	100		157,1	100		963,6	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,8	100		120799,9	100		11,3	100		155,3	100		958,3	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,8	100		122900,2	100		11,0	100		154,7	100		963,5	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,7	100		120732,8	100		11,2	100		152,7	100		963,5	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		24,3	100		0,3	100		0,7	100		120184,5	100		11,1	100		152,8	100		972,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		40,5	100		0,3	100		0,7	100		118489,8	100		11,3	100		152,2	100		961,4	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,7	85		0,0	73		3,8	85		0,26	100		46,2	85		0,3	85		0,8	85		123223,9	100		10,7	85		153,4	100		968,8	100	In marcia
09:30		1,9	79		2,4	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		33,6	79		0,3	79		0,6	79		123389,5	100		10,9	79		154,0	100		972,4	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,7	100		124736,7	100		10,9	100		154,2	100		965,3	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,7	100		0,3	100		0,5	100		122073,2	100		11,2	100		151,7	100		959,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		122699,0	100		11,1	100		149,7	100		964,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		120067,1	100		11,2	100		148,5	100		961,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		37,7	100		0,3	100		0,4	100		119947,1	100		11,1	100		146,8	100		968,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,6	100		122975,5	100		11,0	100		149,1	100		957,7	100	In marcia
13:00		1,3	100		2,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		124120,0	100		10,7	100		151,2	100		968,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,6	100		123058,5	100		11,1	100		149,2	100		968,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124500,1	100		10,9	100		149,6	100		970,3	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		119344,8	100		11,4	100		149,8	100		955,7	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		120015,9	100		11,3	100		150,2	100		962,5	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		121112,9	100		11,1	100		149,8	100		966,4	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		35,2	100		0,3	100		0,6	100		122046,1	100		10,9	100		149,1	100		974,0	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		120028,0	100		11,2	100		149,0	100		970,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		119990,6	100		11,1	100		149,2	100		975,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		121761,5	100		10,9	100		149,0	100		980,2	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		121799,3	100		10,9	100		149,0	100		976,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		122005,8	100		11,0	100		149,9	100		972,2	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,5	100		121805,4	100		10,8	100		150,7	100		975,0	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		122125,4	100		10,9	100		150,1	100		978,8	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		23,6	100		0,3	100		0,5	100		120005,6	100		11,2	100		149,8	100		966,0	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		121511,7	100		11,0	100		149,0	100		969,4	100	In marcia
21:00		1,4	84		2,1	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		30,7	84		0,3	84		0,3	84		120469,4	100		11,1	84		148,0	100		973,4	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,8	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		38,0	79		0,3	79		0,5	79		120898,9	100		10,9	79		147,4	100		976,0	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,5	100		0,0	1																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,7	100		123287,0	100	11,1	100		150,5	100		964,9	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		0,6	100		1220465,1	100	11,3	100		150,7	100		960,0	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,7	100		122134,3	100	11,1	100		150,2	100		967,2	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		122175,2	100	11,0	100		151,5	100		965,4	100	in Betrieb
02:30		4,2	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,8	100		124294,4	100	10,9	100		152,7	100		967,7	100	in Betrieb
03:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		23,7	100		0,3	100		0,8	100		120394,5	100	11,3	100		152,6	100		960,1	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,7	100		122320,6	100	11,1	100		152,4	100		962,0	100	in Betrieb
04:00		4,4	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		34,6	100		0,3	100		0,8	100		122262,4	100	11,1	100		153,3	100		962,1	100	in Betrieb
04:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,8	100		123214,7	100	11,1	100		153,7	100		955,9	100	in Betrieb
05:00		3,1	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,8	100		124460,6	100	10,8	100		154,3	100		970,6	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		33,7	100		0,3	100		0,8	100		123538,7	100	11,1	100		156,6	100		959,1	100	in Betrieb
06:00		4,5	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		25,3	100		0,3	100		0,7	100		121667,6	100	11,3	100		157,1	100		963,6	100	in Betrieb
06:30		3,6	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		28,5	100		0,3	100		0,8	100		120799,9	100	11,3	100		155,3	100		958,3	100	in Betrieb
07:00		4,1	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,8	100		122900,2	100	11,0	100		154,7	100		963,5	100	in Betrieb
07:30		3,1	100		0,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,4	100		0,3	100		0,7	100		120732,8	100	11,2	100		152,7	100		963,5	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		24,3	100		0,3	100		0,7	100		120184,5	100	11,1	100		152,8	100		972,4	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		40,5	100		0,3	100		0,7	100		118489,8	100	11,3	100		152,2	100		961,4	100	in Betrieb
09:00		1,4	85		1,7	85		0,0	73		3,8	85		0,26	100		46,2	85		0,3	85		0,8	85		123223,9	100	10,7	85		153,4	100		968,8	100	in Betrieb
09:30		1,9	79		2,4	79		0,0	100		4,3	79		0,26	100		33,6	79		0,3	79		0,6	79		123389,5	100	10,9	79		154,0	100		972,4	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,7	100		124736,7	100	10,9	100		154,2	100		965,3	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,7	100		0,3	100		0,5	100		122073,2	100	11,2	100		151,7	100		959,4	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,5	100		122699,0	100	11,1	100		149,7	100		964,0	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		120067,1	100	11,2	100		148,5	100		961,7	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,26	94		37,7	100		0,3	100		0,4	100		119947,1	100	11,1	100		146,8	100		968,2	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,6	100		122975,5	100	11,0	100		149,1	100		957,7	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		2,0	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		31,6	100		0,3	100		0,6	100		124120,0	100	10,7	100		151,2	100		968,5	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,6	100		123058,5	100	11,1	100		149,2	100		968,7	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124500,1	100	10,9	100		149,6	100		970,3	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,4	100		0,3	100		0,5	100		119344,8	100	11,4	100		149,8	100		955,7	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		120015,9	100	11,3	100		150,2	100		962,5	100	in Betrieb
15:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		121112,9	100	11,1	100		149,8	100		966,4	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	95		35,2	100		0,3	100		0,6	100		122046,1	100	10,9	100		149,1	100		974,0	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		120028,0	100	11,2	100		149,0	100		970,9	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,4	100		119990,6	100	11,1	100		149,2	100		975,8	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		121761,5	100	10,9	100		149,0	100		980,2	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		121799,3	100	10,9	100		149,0	100		976,3	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		122005,8	100	11,0	100		149,9	100		972,2	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		39,8	100		0,3	100		0,5	100		121805,4	100	10,8	100		150,7	100		975,0	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		122125,4	100	10,9	100		150,1	100		978,8	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		23,6	100		0,3	100		0,5	100		120005,6	100	11,2	100		149,8	100		966,0	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,3	100		121511,7	100	11,0	100		149,0	100		969,4	100	in Betrieb
21:00		1,4	84		2,1	84		0,0	73		4,2	84		0,24	100		30,7	84		0,3	84		0,3	84		120469,4	100	11,1	84		148,0	100		973,4	100	in Betrieb
21:30		1,5	79		1,8	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		38,0	79		0,3	79		0,5	79		120898,9	100	10,9	79		147,4	100		976,0	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		121613,4	100	10,8	100		146,4	100				