

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		123714,5	100		11,1	100		145,6	100		958,9	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		124841,6	100		10,8	100		145,5	100		972,8	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		123894,7	100		10,9	100		145,7	100		964,4	100	In marcia
02:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		124050,7	100		10,6	100		145,5	100		979,1	100	In marcia
02:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		124621,4	100		10,9	100		145,4	100		975,7	100	In marcia
03:00		2,1	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		124029,9	100		10,9	100		145,4	100		977,8	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		123797,0	100		10,7	100		145,5	100		980,2	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		35,8	100		0,3	100		0,1	100		123992,9	100		10,6	100		145,7	100		975,1	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		124938,5	100		10,9	100		145,5	100		972,2	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		124715,2	100		10,9	100		145,5	100		967,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		125013,4	100		10,7	100		145,4	100		976,9	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		124407,5	100		10,9	100		145,5	100		973,7	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		124057,9	100		10,9	100		145,2	100		975,4	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		123710,8	100		10,8	100		145,2	100		981,3	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		124306,4	100		10,8	100		145,2	100		977,1	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		123691,5	100		10,9	100		145,3	100		971,0	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		123519,3	100		10,8	100		144,9	100		977,8	100	In marcia
09:00		1,9	85		1,4	85		0,0	73		4,5	85		0,24	100		25,9	85		0,3	85		0,0	85		122165,6	100		11,0	85		144,9	100		970,8	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,6	78		0,0	100		5,1	78		0,24	100		33,2	78		0,3	78		0,2	78		122203,8	100		10,7	78		144,9	100		979,1	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		123133,1	100		10,9	100		145,4	100		972,4	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		122899,4	100		10,9	100		145,0	100		976,3	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		122727,0	100		10,7	100		145,1	100		976,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		123278,8	100		10,9	100		145,5	100		980,6	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		0,2	100		124042,7	100		10,7	100		145,6	100		974,6	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		124460,6	100		10,9	100		145,5	100		971,5	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		123545,1	100		11,0	100		145,4	100		966,7	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		123506,2	100		11,0	100		145,3	100		972,9	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		121263,5	100		11,2	100		145,2	100		963,5	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		121444,1	100		11,3	100		145,4	100		963,4	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,3	100		121486,6	100		10,5	100		145,3	100		974,0	100	In marcia
15:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		16,8	100		0,3	100		0,2	100		123391,3	100		10,8	100		145,2	100		983,0	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		27,1	100		0,3	100		0,1	100		123241,8	100		11,0	100		145,6	100		967,3	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		122453,3	100		11,0	100		144,8	100		979,3	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		122759,2	100		10,9	100		145,1	100		980,7	100	In marcia
17:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		120630,6	100		11,2	100		145,2	100		977,4	100	In marcia
18:00		4,5	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		122840,7	100		10,9	100		145,0	100		975,7	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		123289,3	100		10,9	100		144,9	100		979,1	100	In marcia
19:00		3,9	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		123441,5	100		10,9	100		144,9	100		975,9	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		123337,5	100		10,5	100		145,3	100		986,1	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		29,6	100		0,3	100		0,1	100		118572,0	100		11,3	100		145,1	100		955,5	100	In marcia
20:30		3,0	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		121756,8	100		11,0	100		144,8	100		970,3	100	In marcia
21:00		2,7	84		1,8	84		0,0	73		4,6	84		0,23	100		24,2	84		0,2	84		0,3	84		121923,5	100		10,9	84		144,7	100		977,8	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,0	79		0,0	100		5,1	79		0,23	100		29,7	79		0,3	79		0,3	79		121511,8	100		10,8	79		145,2	100		981,2	100	In marcia
22:00		1,9																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		123714,5	100		11,1	100		145,6	100		958,9	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,2	100		124841,6	100		10,8	100		145,5	100		972,8	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		123894,7	100		10,9	100		145,7	100		964,4	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		124050,7	100		10,6	100		145,5	100		979,1	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		124621,4	100		10,9	100		145,4	100		975,7	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		124029,9	100		10,9	100		145,4	100		977,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		123797,0	100		10,7	100		145,5	100		980,2	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		35,8	100		0,3	100		0,1	100		123992,9	100		10,6	100		145,7	100		975,1	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		124938,5	100		10,9	100		145,5	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,1	100		124715,2	100		10,9	100		145,5	100		967,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		125013,4	100		10,7	100		145,4	100		976,9	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		124407,5	100		10,9	100		145,5	100		973,7	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		124057,9	100		10,9	100		145,2	100		975,4	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,0	100		123710,8	100		10,8	100		145,2	100		981,3	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		124306,4	100		10,8	100		145,2	100		977,1	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		123691,5	100		10,9	100		145,3	100		971,0	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		123519,3	100		10,8	100		144,9	100		977,8	100		in Betrieb
09:00		1,9	85		1,4	85		0,0	73		4,5	85		0,24	100		25,9	85		0,3	85		0,0	85		122165,6	100		11,0	85		144,9	100		970,8	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,6	78		0,0	100		5,1	78		0,24	100		33,2	78		0,3	78		0,2	78		122203,8	100		10,7	78		144,9	100		979,1	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		123133,1	100		10,9	100		145,4	100		972,4	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		122899,4	100		10,9	100		145,0	100		976,3	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,2	100		122727,0	100		10,7	100		145,1	100		976,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,1	100		123278,8	100		10,9	100		145,5	100		980,6	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		0,2	100		124042,7	100		10,7	100		145,6	100		974,6	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		124460,6	100		10,9	100		145,5	100		971,5	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,2	100		123545,1	100		11,0	100		145,4	100		966,7	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,0	100		123506,2	100		11,0	100		145,3	100		972,9	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		121263,5	100		11,2	100		145,2	100		963,5	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,1	100		121444,1	100		11,3	100		145,4	100		963,4	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,3	100		121486,6	100		10,5	100		145,3	100		974,0	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,23	100		16,8	100		0,3	100		0,2	100		123391,3	100		10,8	100		145,2	100		983,0	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,23	94		27,1	100		0,3	100		0,1	100		123241,8	100		11,0	100		145,6	100		967,3	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		122453,3	100		11,0	100		144,8	100		979,3	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,2	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		122759,2	100		10,9	100		145,1	100		980,7	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		120630,6	100		11,2	100		145,2	100		977,4	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,1	100		122840,7	100		10,9	100		145,0	100		975,7	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		123289,3	100		10,9	100		144,9	100		979,1	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,8	100		0,0	73		3,4	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		123441,5	100		10,9	100		144,9	100		975,9	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		123337,5	100		10,5	100		145,3	100		986,1	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		29,6	100		0,3	100		0,1	100		118572,0	100		11,3	100		145,1	100		955,5	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		2,2	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		31,3	100		0,3	100		0,2	100		121756,8	100		11,0	100		144,8	100		970,3	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		1,8	84		0,0	73		4,6	84		0,23	100		24,2	84		0,2	84		0,3	84		121923,5	100		10,9	84		144,7	100		977,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,0	79		0,0	100		5,1	79		0,23	100		29,7	79		0,3	79		0,3															