

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		123847,0	100	11,0	100		155,4	100		971,6	100	In marcia
01:00		1,8	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		123620,6	100	10,8	100		158,8	100		979,4	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		124184,4	100	10,9	100		158,2	100		975,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		124330,3	100	10,9	100		157,2	100		966,1	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		124730,9	100	11,0	100		155,7	100		969,4	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		124605,2	100	10,9	100		156,0	100		974,9	100	In marcia
03:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		18,8	100		0,2	100		0,0	100		123935,0	100	11,0	100		156,9	100		973,7	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,1	100		123687,2	100	10,9	100		156,4	100		975,0	100	In marcia
04:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,0	100		123964,7	100	10,8	100		157,6	100		976,6	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		124530,5	100	11,0	100		157,9	100		974,6	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		124327,0	100	10,9	100		159,6	100		968,5	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		124329,6	100	11,0	100		159,2	100		965,3	100	In marcia
06:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		124557,8	100	10,9	100		158,2	100		971,1	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		124161,5	100	11,0	100		157,1	100		971,0	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		123545,8	100	11,0	100		156,7	100		978,4	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		20,3	100		0,2	100		0,0	100		122796,8	100	10,9	100		155,9	100		979,2	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		23,2	100		0,2	100		0,0	100		121705,3	100	10,8	100		154,3	100		980,1	100	In marcia
09:00		2,7	84		1,6	84		0,0	73		5,7	84		0,25	100		35,3	84		0,3	84		0,0	84		121583,5	100	10,7	84		153,6	100		983,1	100	In marcia
09:30		3,1	79		2,1	79		0,0	100		4,7	79		0,24	100		25,5	79		0,2	79		0,2	79		121836,9	100	11,1	79		151,7	100		981,7	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,1	100		121544,5	100	10,9	100		150,2	100		982,1	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		32,2	100		0,2	100		0,1	100		121059,4	100	10,9	100		148,6	100		982,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		33,3	100		0,2	100		0,1	100		121540,9	100	10,8	100		146,5	100		986,7	100	In marcia
11:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		6,3	100		0,23	100		32,8	100		0,2	100		0,1	100		121413,3	100	11,0	100		144,7	100		978,6	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	94		32,3	100		0,2	100		0,1	100		121535,9	100	11,0	100		144,2	100		976,4	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		39,1	100		0,2	100		0,2	100		121288,8	100	10,9	100		144,4	100		976,1	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		38,5	100		0,2	100		0,3	100		120753,4	100	10,8	100		144,6	100		979,6	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		121478,4	100	10,9	100		144,9	100		979,7	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		121330,4	100	10,7	100		144,9	100		986,7	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		122528,4	100	11,0	100		145,5	100		978,5	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		123478,8	100	10,9	100		145,8	100		978,5	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		123790,3	100	11,0	100		145,6	100		980,8	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	95		30,0	100		0,3	100		0,2	100		124274,0	100	10,9	100		145,9	100		981,8	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		122956,7	100	11,1	100		145,6	100		977,8	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		124034,2	100	10,8	100		145,8	100		983,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		124111,4	100	11,0	100		145,8	100		970,2	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		125027,1	100	10,9	100		145,7	100		975,3	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		20,0	100		0,3	100		0,2	100		123947,6	100	11,1	100		145,7	100		971,1	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		124995,0	100	11,0	100		145,7	100		974,1	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		123098,8	100	11,1	100		146,9	100		978,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		33,9	100		0,3	100		0,3	100		124420,1	100	11,0	100		150,8	100		981,6	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		125304,6	100	11,0	100		151,9	100		982,0	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,6	85		0,0	73		4,1	85		0,24	100		29,7	85		0,3	85		0,2	85		122429,3	100	11,2	85		152,9	100		977,4	100	In marcia
21:30		2,0	78		1,6	78		0,0	100		4,7	78		0,25	100		28,9	78		0,3	78		0,3	78		118690,9	100	11,5	78		152,1	100		971,8	100	In marcia
22:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		121255,8	100	11,2	100		150,1	1				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		123847,0	100	11,0	100		155,4	100		971,6	100	in Betrieb
01:00		1,8	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,0	100		123620,6	100	10,8	100		158,8	100		979,4	100	in Betrieb
01:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,0	100		124184,4	100	10,9	100		158,2	100		975,2	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		124330,3	100	10,9	100		157,2	100		966,1	100	in Betrieb
02:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		124730,9	100	11,0	100		155,7	100		969,4	100	in Betrieb
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,0	100		124605,2	100	10,9	100		156,0	100		974,9	100	in Betrieb
03:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		18,8	100		0,2	100		0,0	100		123935,0	100	11,0	100		156,9	100		973,7	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,1	100		123687,2	100	10,9	100		156,4	100		975,0	100	in Betrieb
04:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		38,9	100		0,3	100		0,0	100		123964,7	100	10,8	100		157,6	100		976,6	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		35,8	100		0,3	100		0,0	100		124530,5	100	11,0	100		157,9	100		974,6	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		38,7	100		0,3	100		0,0	100		124327,0	100	10,9	100		159,6	100		968,5	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		124329,6	100	11,0	100		159,2	100		965,3	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		124557,8	100	10,9	100		158,2	100		971,1	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		124161,5	100	11,0	100		157,1	100		971,0	100	in Betrieb
07:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		123545,8	100	11,0	100		156,7	100		978,4	100	in Betrieb
08:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,24	94		20,3	100		0,2	100		0,0	100		122796,8	100	10,9	100		155,9	100		979,2	100	in Betrieb
08:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		23,2	100		0,2	100		0,0	100		121705,3	100	10,8	100		154,3	100		980,1	100	in Betrieb
09:00		2,7	84		1,6	84		0,0	73		5,7	84		0,25	100		35,3	84		0,3	84		0,0	84		121583,5	100	10,7	84		153,6	100		983,1	100	in Betrieb
09:30		3,1	79		2,1	79		0,0	100		4,7	79		0,24	100		25,5	79		0,2	79		0,2	79		121836,9	100	11,1	79		151,7	100		981,7	100	in Betrieb
10:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		32,4	100		0,2	100		0,1	100		121544,5	100	10,9	100		150,2	100		982,1	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		32,2	100		0,2	100		0,1	100		121059,4	100	10,9	100		148,6	100		982,1	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,24	100		33,3	100		0,2	100		0,1	100		121540,9	100	10,8	100		146,5	100		986,7	100	in Betrieb
11:30		2,9	100		1,8	100		0,0	100		6,3	100		0,23	100		32,8	100		0,2	100		0,1	100		121413,3	100	11,0	100		144,7	100		978,6	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,23	94		32,3	100		0,2	100		0,1	100		121535,9	100	11,0	100		144,2	100		976,4	100	in Betrieb
12:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		39,1	100		0,2	100		0,2	100		121288,8	100	10,9	100		144,4	100		976,1	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		38,5	100		0,2	100		0,3	100		120753,4	100	10,8	100		144,6	100		979,6	100	in Betrieb
13:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		121478,4	100	10,9	100		144,9	100		979,7	100	in Betrieb
14:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		121330,4	100	10,7	100		144,9	100		986,7	100	in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		122528,4	100	11,0	100		145,5	100		978,5	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		123478,8	100	10,9	100		145,8	100		978,5	100	in Betrieb
15:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		123790,3	100	11,0	100		145,6	100		980,8	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	95		30,0	100		0,3	100		0,2	100		124274,0	100	10,9	100		145,9	100		981,8	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		122956,7	100	11,1	100		145,6	100		977,8	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		124034,2	100	10,8	100		145,8	100		983,3	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		124111,4	100	11,0	100		145,8	100		970,2	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,2	100		125027,1	100	10,9	100		145,7	100		975,3	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		20,0	100		0,3	100		0,2	100		123947,6	100	11,1	100		145,7	100		971,1	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,2	100		124995,0	100	11,0	100		145,7	100		974,1	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		123098,8	100	11,1	100		146,9	100		978,1	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		33,9	100		0,3	100		0,3	100		124420,1	100	11,0	100		150,8	100		981,6	100	in Betrieb
20:30		1,7	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		125304,6	100	11,0	100		151,9	100		982,0	100	in Betrieb
21:00		1,4	85		1,6	85		0,0	73		4,1	85		0,24	100		29,7	85		0,3	85		0,2	85		122429,3	100	11,2	85		152,9	100		977,4	100	in Betrieb
21:30		2,0	78		1,6	78		0,0	100		4,7	78		0,25	100		28,9	78		0,3	78		0,3	78		118690,9	100	11,5	78		152,1	100		971,8	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,3	100		121255,8	100	11,2	100		150,1	100				