

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,2	100		0,1	100		123343,5	100	10,9	100		158,1	100		984,4	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		19,9	100		0,2	100		0,0	100		123046,6	100	11,1	100		157,8	100		977,8	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		122292,6	100	11,0	100		158,1	100		976,7	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		122421,3	100	10,9	100		158,8	100		979,0	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,7	100		0,2	100		0,0	100		122726,4	100	11,0	100		159,4	100		979,3	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		123118,4	100	11,0	100		158,9	100		984,3	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		124028,6	100	10,9	100		159,8	100		978,9	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		32,3	100		0,3	100		0,0	100		123907,8	100	11,0	100		161,4	100		972,3	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		124424,5	100	11,0	100		161,8	100		971,3	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		124883,2	100	11,0	100		162,5	100		968,8	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		124260,3	100	10,8	100		162,9	100		970,6	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		123889,2	100	11,0	100		163,3	100		973,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		14,5	100		0,2	100		0,0	100		124388,9	100	11,0	100		161,7	100		978,5	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		124357,2	100	11,0	100		161,1	100		972,6	100	In marcia
07:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		121391,5	100	11,3	100		159,9	100		974,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		6,2	100		0,25	94		42,8	100		0,3	100		0,1	100		121519,8	100	11,2	100		159,4	100		969,0	100	In marcia
08:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		33,8	100		0,2	100		0,0	100		122447,2	100	10,8	100		159,3	100		980,6	100	In marcia
09:00		1,5	85		0,9	85		0,0	73		5,3	85		0,24	100		28,7	85		0,2	85		0,0	85		123254,1	100	10,9	85		158,1	100		983,6	100	In marcia
09:30		2,6	78		0,9	78		0,0	100		6,2	78		0,24	100		26,9	78		0,3	78		0,0	78		122182,9	100	11,0	78		158,0	100		977,2	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,23	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		120879,2	100	11,2	100		156,8	100		974,9	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		35,4	100		0,2	100		0,0	100		120779,2	100	10,8	100		156,0	100		978,2	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		121163,4	100	10,8	100		156,0	100		982,1	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		121391,4	100	10,8	100		156,7	100		984,6	100	In marcia
12:00		4,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,23	95		27,5	100		0,3	100		0,0	100		121895,0	100	11,1	100		156,4	100		978,2	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		121447,4	100	11,1	100		156,3	100		980,4	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,8	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		121660,6	100	11,1	100		156,2	100		979,1	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		40,2	100		0,3	100		0,0	100		121092,9	100	11,1	100		157,0	100		976,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		121207,5	100	11,0	100		157,0	100		974,1	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		121848,2	100	10,9	100		157,5	100		975,8	100	In marcia
15:00		3,6	100		1,9	100		0,0	73		4,8	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		122218,6	100	11,0	100		157,7	100		974,9	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		122451,8	100	10,9	100		158,1	100		975,6	100	In marcia
16:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,21	94		25,4	100		0,3	100		0,0	100		120838,1	100	11,2	100		157,8	100		972,3	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		122492,5	100	11,0	100		157,7	100		972,1	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		121681,0	100	11,1	100		157,8	100		972,7	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		122647,1	100	11,0	100		158,2	100		978,6	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		121836,8	100	11,1	100		158,8	100		970,1	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123358,0	100	10,9	100		159,4	100		973,3	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		6,6	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,0	100		123721,9	100	10,9	100		158,4	100		970,8	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		123114,5	100	11,1	100		155,7	100		973,3	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,9	100		0,0	100		5,3	100		0,2	94		26,9	100		0,3	100		0,0	100		120687,7	100	11,3	100		152,7	100		961,3	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,2	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		122492,2	100	11,1	100		151,4	100		966,1	100	In marcia
21:00		1,7	85		1,4	85		0,0	73		6,5	85		0,2	100		29,9	85		0,3	85		0,0	85		122803,2	100	11,0	85		148,2	100		968,2	100	In marcia
21:30		1,7	78		1,2	78		0,0	100		5,7	78		0,2	100		24,8	78		0,3	78		0,4	78		122253,7	100	11,1	78		144,8	100		967,0	100	In marcia
22:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,2	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		122196,1	100	11,1	100		145,1	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,2	100		0,1	100		123343,5	100	10,9	100		158,1	100		984,4	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,5	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		19,9	100		0,2	100		0,0	100		123046,6	100	11,1	100		157,8	100		977,8	100	in Betrieb
01:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		122292,6	100	11,0	100		158,1	100		976,7	100	in Betrieb
02:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		122421,3	100	10,9	100		158,8	100		979,0	100	in Betrieb
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,7	100		0,2	100		0,0	100		122726,4	100	11,0	100		159,4	100		979,3	100	in Betrieb
03:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		123118,4	100	11,0	100		158,9	100		984,3	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		38,1	100		0,3	100		0,0	100		124028,6	100	10,9	100		159,8	100		978,9	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	94		32,3	100		0,3	100		0,0	100		123907,8	100	11,0	100		161,4	100		972,3	100	in Betrieb
04:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		124424,5	100	11,0	100		161,8	100		971,3	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,8	100		0,0	73		3,9	100		0,23	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		124883,2	100	11,0	100		162,5	100		968,8	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		124260,3	100	10,8	100		162,9	100		970,6	100	in Betrieb
06:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,1	100		123889,2	100	11,0	100		163,3	100		973,8	100	in Betrieb
06:30		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		14,5	100		0,2	100		0,0	100		124388,9	100	11,0	100		161,7	100		978,5	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		124357,2	100	11,0	100		161,1	100		972,6	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		121391,5	100	11,3	100		159,9	100		974,1	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		0,2	100		0,0	100		6,2	100		0,25	94		42,8	100		0,3	100		0,1	100		121519,8	100	11,2	100		159,4	100		969,0	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		2,2	100		0,0	100		5,4	100		0,24	100		33,8	100		0,2	100		0,0	100		122447,2	100	10,8	100		159,3	100		980,6	100	in Betrieb
09:00		1,5	85		0,9	85		0,0	73		5,3	85		0,24	100		28,7	85		0,2	85		0,0	85		123254,1	100	10,9	85		158,1	100		983,6	100	in Betrieb
09:30		2,6	78		0,9	78		0,0	100		6,2	78		0,24	100		26,9	78		0,3	78		0,0	78		122182,9	100	11,0	78		158,0	100		977,2	100	in Betrieb
10:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,23	100		22,7	100		0,3	100		0,0	100		120879,2	100	11,2	100		156,8	100		974,9	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		35,4	100		0,2	100		0,0	100		120779,2	100	10,8	100		156,0	100		978,2	100	in Betrieb
11:00		1,4	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,23	100		34,6	100		0,3	100		0,0	100		121163,4	100	10,8	100		156,0	100		982,1	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		121391,4	100	10,8	100		156,7	100		984,6	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,23	95		27,5	100		0,3	100		0,0	100		121895,0	100	11,1	100		156,4	100		978,2	100	in Betrieb
12:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		121447,4	100	11,1	100		156,3	100		980,4	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		1,8	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		121660,6	100	11,1	100		156,2	100		979,1	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		40,2	100		0,3	100		0,0	100		121092,9	100	11,1	100		157,0	100		976,2	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		121207,5	100	11,0	100		157,0	100		974,1	100	in Betrieb
14:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		121848,2	100	10,9	100		157,5	100		975,8	100	in Betrieb
15:00		3,6	100		1,9	100		0,0	73		4,8	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		122218,6	100	11,0	100		157,7	100		974,9	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		122451,8	100	10,9	100		158,1	100		975,6	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,21	94		25,4	100		0,3	100		0,0	100		120838,1	100	11,2	100		157,8	100		972,3	100	in Betrieb
16:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		122492,5	100	11,0	100		157,7	100		972,1	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		121681,0	100	11,1	100		157,8	100		972,7	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		122647,1	100	11,0	100		158,2	100		978,6	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		121836,8	100	11,1	100		158,8	100		970,1	100	in Betrieb
18:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123358,0	100	10,9	100		159,4	100		973,3	100	in Betrieb
19:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		6,6	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,0	100		123721,9	100	10,9	100		158,4	100		970,8	100	in Betrieb
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		123114,5	100	11,1	100		155,7	100		973,3	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		1,9	100		0,0	100		5,3	100		0,2	94		26,9	100		0,3	100		0,0	100		120687,7	100	11,3	100		152,7	100		961,3	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,2	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		122492,2	100	11,1	100		151,4	100		966,1	100	in Betrieb
21:00		1,7	85		1,4	85		0,0	73		6,5	85		0,2	100		29,9	85		0,3	85		0,0	85		122803,2	100	11,0	85		148,2	100		968,2	100	in Betrieb
21:30		1,7	78		1,2	78		0,0	100		5,7	78		0,2	100		24,8	78		0,3	78		0,4	78		122253,7	100	11,1	78		144,8	100		967,0	100	in Betrieb
22:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,8	100		0,2	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		122196,1	100	11,1	100		145,1	100				