

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,2	100	1,6	100	0,0	100	4,5	100	0,21	100	29,9	100	0,3	100	0,1	100	122327,3	100	10,8	100	146,0	100	979,0	100	In marcia
01:00		2,7	100	1,5	100	0,0	73	4,6	100	0,22	100	28,5	100	0,3	100	0,1	100	122311,6	100	10,9	100	145,0	100	977,9	100	In marcia
01:30		2,7	100	1,5	100	0,0	100	4,5	100	0,23	100	32,6	100	0,3	100	0,3	100	123150,7	100	10,7	100	145,8	100	983,5	100	In marcia
02:00		2,8	100	1,8	100	0,0	100	4,4	100	0,23	100	28,1	100	0,3	100	0,1	100	123590,8	100	10,9	100	145,2	100	972,5	100	In marcia
02:30		2,2	100	1,1	100	0,0	100	4,9	100	0,23	100	30,2	100	0,3	100	0,1	100	123417,9	100	10,9	100	145,4	100	974,0	100	In marcia
03:00		2,6	100	1,9	100	0,0	73	4,9	100	0,23	100	30,6	100	0,3	100	0,1	100	123987,6	100	10,8	100	145,8	100	977,9	100	In marcia
03:30		3,0	100	1,7	100	0,0	100	4,3	100	0,24	100	28,6	100	0,3	100	0,1	100	122972,3	100	11,2	100	145,9	100	967,4	100	In marcia
04:00		2,5	100	1,1	100	0,0	100	4,7	100	0,24	94	26,3	100	0,3	100	0,2	100	124909,3	100	11,0	100	147,6	100	973,9	100	In marcia
04:30		4,3	100	1,5	100	0,0	100	4,6	100	0,24	100	21,3	100	0,3	100	0,1	100	123490,7	100	11,1	100	154,9	100	974,4	100	In marcia
05:00		3,5	100	1,1	100	0,0	73	5,1	100	0,24	100	26,6	100	0,3	100	0,1	100	124046,4	100	11,0	100	160,3	100	976,7	100	In marcia
05:30		3,1	100	1,3	100	0,0	100	4,4	100	0,24	100	32,8	100	0,3	100	0,3	100	123661,0	100	10,9	100	163,2	100	977,5	100	In marcia
06:00		3,6	100	1,7	100	0,0	100	4,5	100	0,24	100	30,2	100	0,3	100	0,0	100	123998,9	100	10,9	100	163,7	100	977,6	100	In marcia
06:30		3,0	100	1,6	100	0,0	100	4,7	100	0,24	100	36,7	100	0,3	100	0,3	100	123062,8	100	10,8	100	163,5	100	970,1	100	In marcia
07:00		2,3	100	1,6	100	0,0	73	4,2	100	0,24	100	35,6	100	0,3	100	0,1	100	123605,4	100	10,9	100	162,0	100	979,5	100	In marcia
07:30		2,6	100	1,6	100	0,0	100	4,4	100	0,25	100	25,3	100	0,3	100	0,2	100	123854,0	100	10,9	100	160,3	100	970,9	100	In marcia
08:00		1,7	100	1,2	100	0,0	100	4,2	100	0,24	95	20,0	100	0,2	100	0,0	100	123081,4	100	11,0	100	159,3	100	974,5	100	In marcia
08:30		2,4	100	1,8	100	0,0	100	4,3	100	0,24	100	22,1	100	0,2	100	0,0	100	122348,4	100	10,9	100	157,8	100	982,8	100	In marcia
09:00		2,0	85	1,5	85	0,0	73	4,1	85	0,24	100	29,7	85	0,3	85	0,1	85	122517,0	100	10,9	85	157,6	100	980,7	100	In marcia
09:30		1,8	79	1,2	79	0,0	100	4,1	79	0,23	100	33,5	79	0,3	79	0,1	79	121815,4	100	11,0	79	157,5	100	973,3	100	In marcia
10:00		2,3	100	1,3	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	28,6	100	0,2	100	0,0	100	122534,9	100	10,8	100	157,1	100	981,4	100	In marcia
10:30		2,2	100	1,4	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	39,0	100	0,3	100	0,0	100	121063,1	100	11,1	100	157,0	100	973,6	100	In marcia
11:00		2,1	100	1,3	100	0,0	73	4,1	100	0,24	100	31,1	100	0,3	100	0,0	100	121664,3	100	10,9	100	156,4	100	975,6	100	In marcia
11:30		2,5	100	1,5	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	27,5	100	0,3	100	0,2	100	122117,7	100	11,0	100	156,1	100	981,3	100	In marcia
12:00		2,3	100	1,8	100	0,0	100	3,6	100	0,23	94	31,3	100	0,3	100	0,1	100	119985,8	100	11,1	100	156,0	100	972,9	100	In marcia
12:30		1,8	100	1,5	100	0,0	100	4,0	100	0,24	100	41,8	100	0,3	100	0,1	100	121837,7	100	10,9	100	156,5	100	973,6	100	In marcia
13:00		2,2	100	2,0	100	0,0	73	4,2	100	0,24	100	38,0	100	0,3	100	0,0	100	121851,3	100	10,8	100	157,4	100	969,1	100	In marcia
13:30		1,5	100	1,3	100	0,0	100	3,9	100	0,24	100	29,1	100	0,3	100	0,2	100	123002,1	100	10,9	100	158,0	100	976,5	100	In marcia
14:00		2,0	100	1,5	100	0,0	100	3,8	100	0,24	100	27,9	100	0,3	100	0,1	100	122763,3	100	11,0	100	158,6	100	969,4	100	In marcia
14:30		1,8	100	1,5	100	0,0	100	3,7	100	0,24	100	27,6	100	0,3	100	0,1	100	121727,5	100	11,2	100	158,5	100	966,5	100	In marcia
15:00		2,1	100	1,2	100	0,0	73	3,7	100	0,24	100	25,9	100	0,3	100	0,0	100	123954,0	100	11,0	100	158,7	100	978,1	100	In marcia
15:30		2,7	100	1,8	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	29,2	100	0,3	100	0,0	100	122452,7	100	11,1	100	158,8	100	970,2	100	In marcia
16:00		1,8	100	1,3	100	0,0	100	3,9	100	0,22	94	33,4	100	0,3	100	0,0	100	123744,8	100	11,0	100	158,6	100	972,4	100	In marcia
16:30		2,5	100	1,6	100	0,0	100	4,2	100	0,22	100	35,5	100	0,3	100	0,1	100	123450,9	100	11,0	100	159,8	100	972,6	100	In marcia
17:00		3,1	100	1,9	100	0,0	73	4,1	100	0,23	100	29,4	100	0,3	100	0,0	100	120111,8	100	11,3	100	159,9	100	961,1	100	In marcia
17:30		1,8	100	1,1	100	0,0	100	3,8	100	0,23	100	28,6	100	0,3	100	0,1	100	121941,6	100	11,1	100	159,1	100	974,8	100	In marcia
18:00		2,5	100	1,4	100	0,0	100	3,4	100	0,23	100	22,2	100	0,3	100	0,0	100	122522,8	100	10,9	100	159,9	100	983,0	100	In marcia
18:30		2,0	100	1,3	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	29,8	100	0,3	100	0,1	100	122984,1	100	10,9	100	159,0	100	980,0	100	In marcia
19:00		3,0	100	1,5	100	0,0	73	4,3	100	0,24	100	31,1	100	0,3	100	0,1	100	124431,4	100	10,8	100	160,1	100	977,0	100	In marcia
19:30		2,4	100	1,4	100	0,0	100	3,2	100	0,24	100	27,5	100	0,3	100	0,2	100	123311,4	100	11,0	100	160,6	100	973,2	100	In marcia
20:00		2,0	100	1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,25	94	34,5	100	0,3	100	0,2	100	124481,5	100	11,0	100	160,8	100	969,3	100	In marcia
20:30		2,2	100	1,8	100	0,0	100	3,9	100	0,23	100	28,2	100	0,3	100	0,1	100	125069,0	100	11,0	100	160,6	100	977,8	100	In marcia
21:00		3,0	86	1,4	86	0,0	73	4,4	86	0,24	100	21,0	86	0,3	86	0,0	86	121860,7	100	11,3	86	159,9	100	975,7	100	In marcia
21:30		4,3	78	1,8	78	0,0	100	4,5	78	0,25	100	29,8	78	0,3	78	0,2	78	123757,7	100	11,1	78	159,7	100	976,7	100	In marcia
22:00		2,6	100	1,4	100	0,0	100	4,1	100	0,23	100	24,7	100	0,3	100	0,2	100	123950,9	100	11,0	100	152,8	100	978,6	100	In marcia
22:30		2,0	100	1,4	100	0,0	100	4,3	100	0,23	100	27,9	100	0,3	100	0,2	100	124046,6	100	10,9	100	146,5	100	977,3	100	In marcia
23:00		1,6	100	1,4	100	0,0	73	4,5	100	0,24	100	36,0	100	0,3	100	0,2	100	122042,7	100	11,1	100	145,3	100	970,1	100	In marcia
23:30		1,3	100	1,5	100	0,0	100	4,2	100	0,24	100	41,8	100	0,3	100	0,3	100	122774,8	100	10,6	100	145,7	100	981,0	100	In marcia
24:00		1,2	100	1,5	100	0,0	100	5,0	100	0,24	94	35,1	100	0,3	100	0,4	100	124341,4	100	10,9	100	146,2	100	969,7	100	In marcia
MIN		1,2		1,1		0		3,2		0,21		20		0,2		0		119985,8		10,6		145		961,1		
MAX		4,3		2		0		5,1		0,25		41,8		0,3		0,4		125069		11,3		163,7		983,5		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00						100,00		100,00		100,00		10										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		122327,3	100		10,8	100		146,0	100		979,0	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		122311,6	100		10,9	100		145,0	100		977,9	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		123150,7	100		10,7	100		145,8	100		983,5	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		123590,8	100		10,9	100		145,2	100		972,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		123417,9	100		10,9	100		145,4	100		974,0	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,9	100		0,0	73		4,9	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		123987,6	100		10,8	100		145,8	100		977,9	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		122972,3	100		11,2	100		145,9	100		967,4	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		26,3	100		0,3	100		0,2	100		124909,3	100		11,0	100		147,6	100		973,9	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		123490,7	100		11,1	100		154,9	100		974,4	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		124046,4	100		11,0	100		160,3	100		976,7	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		123661,0	100		10,9	100		163,2	100		977,5	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		123998,9	100		10,9	100		163,7	100		977,6	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		36,7	100		0,3	100		0,3	100		123062,8	100		10,8	100		163,5	100		970,1	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		123605,4	100		10,9	100		162,0	100		979,5	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		123854,0	100		10,9	100		160,3	100		970,9	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	95		20,0	100		0,2	100		0,0	100		123081,4	100		11,0	100		159,3	100		974,5	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,1	100		0,2	100		0,0	100		122348,4	100		10,9	100		157,8	100		982,8	100		in Betrieb
09:00		2,0	85		1,5	85		0,0	73		4,1	85		0,24	100		29,7	85		0,3	85		0,1	85		122517,0	100		10,9	85		157,6	100		980,7	100		in Betrieb
09:30		1,8	79		1,2	79		0,0	100		4,1	79		0,23	100		33,5	79		0,3	79		0,1	79		121815,4	100		11,0	79		157,5	100		973,3	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		122534,9	100		10,8	100		157,1	100		981,4	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,0	100		0,3	100		0,0	100		121063,1	100		11,1	100		157,0	100		973,6	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		121664,3	100		10,9	100		156,4	100		975,6	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		122117,7	100		11,0	100		156,1	100		981,3	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,23	94		31,3	100		0,3	100		0,1	100		119985,8	100		11,1	100		156,0	100		972,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,1	100		121837,7	100		10,9	100		156,5	100		973,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		2,0	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		38,0	100		0,3	100		0,0	100		121851,3	100		10,8	100		157,4	100		969,1	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		123002,1	100		10,9	100		158,0	100		976,5	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		122763,3	100		11,0	100		158,6	100		969,4	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,1	100		121727,5	100		11,2	100		158,5	100		966,5	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		123954,0	100		11,0	100		158,7	100		978,1	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		122452,7	100		11,1	100		158,8	100		970,2	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		33,4	100		0,3	100		0,0	100		123744,8	100		11,0	100		158,6	100		972,4	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,1	100		123450,9	100		11,0	100		159,8	100		972,6	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		120111,8	100		11,3	100		159,9	100		961,1	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		121941,6	100		11,1	100		159,1	100		974,8	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,23	100		22,2	100		0,3	100		0,0	100		122522,8	100		10,9	100		158,9	100		983,0	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		122984,1	100		10,9	100		159,0	100		980,0	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		124431,4	100		10,8	100		160,1	100		977,0	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		123311,4	100		11,0	100		160,6	100		973,2	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		34,5	100		0,3	100		0,2	100		124481,5	100		11,0	100		160,8	100		969,3	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		125069,0	100		11,0	100		160,6	100		977,8	100		in Betrieb
21:00		3,0	86		1,4	86		0,0	73		4,4	86		0,24	100		21,0	86		0,3	86		0,0	86		121860,7	100		11,3	86		159,9	100		975,7	100		in Betrieb
21:30		4,3	78		1,8	78		0,0	100		4,5	78		0,25	100		29,8	78		0,3	78		0,2															