

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %									
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		121341,0	100		11,4	100		159,9	100		954,5	100		In marcia
01:00		3,2	100		2,0	100		0,0	73		5,5	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		122225,8	100		11,1	100		159,3	100		956,6	100		In marcia
01:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		122495,3	100		10,8	100		159,8	100		969,1	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		122859,1	100		11,0	100		160,4	100		960,2	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		123617,7	100		10,9	100		161,1	100		965,0	100		In marcia
03:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		123857,6	100		10,9	100		162,0	100		962,3	100		In marcia
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		123755,8	100		10,8	100		163,1	100		971,4	100		In marcia
04:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	94		30,0	100		0,3	100		0,5	100		122545,7	100		11,1	100		163,7	100		964,3	100		In marcia
04:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		123658,9	100		10,9	100		163,7	100		970,1	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		124617,1	100		10,7	100		165,2	100		972,8	100		In marcia
05:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		125216,2	100		11,0	100		166,6	100		965,8	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		125009,0	100		11,0	100		165,8	100		958,9	100		In marcia
06:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		123109,3	100		11,1	100		164,7	100		950,7	100		In marcia
07:00		1,7	100		1,7	100		0,07	73		4,2	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		123410,3	100		11,0	100		162,7	100		961,3	100		In marcia
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		123478,3	100		11,0	100		161,7	100		962,0	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,4	100		123115,2	100		10,9	100		161,2	100		964,8	100		In marcia
08:30		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		122719,8	100		10,9	100		160,5	100		961,7	100		In marcia
09:00		1,2	86		1,5	86		0,17	73		4,3	86		0,21	100		38,0	86		0,3	86		0,4	86		122752,6	100		10,9	86		159,5	100		961,4	100		In marcia
09:30		1,2	78		1,0	78		0,0	100		4,9	78		0,21	100		36,0	78		0,3	78		0,4	78		122903,8	100		10,8	78		159,6	100		966,3	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100		1,69	100		4,6	100		0,21	100		43,9	100		0,3	100		0,3	100		123364,4	100		10,9	100		160,1	100		958,1	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,54	100		4,5	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		124288,3	100		10,8	100		160,9	100		970,4	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,04	73		4,2	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,2	100		121109,9	100		11,3	100		160,5	100		962,3	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		120573,0	100		11,2	100		160,3	100		956,8	100		In marcia
12:00		1,6	100		2,1	100		0,0	100		5,0	100		0,22	94		31,6	100		0,3	100		0,2	100		124145,8	100		10,7	100		160,5	100		964,5	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		125432,4	100		11,0	100		161,5	100		946,0	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		125164,6	100		11,0	100		161,4	100		957,4	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		122284,7	100		11,2	100		161,3	100		951,9	100		In marcia
14:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		123298,0	100		10,8	100		161,1	100		964,9	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		124502,9	100		10,9	100		160,6	100		966,4	100		In marcia
15:00		1,4	100		1,4	100		0,08	73		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		124300,1	100		11,0	100		161,2	100		967,0	100		In marcia
15:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		124004,2	100		11,0	100		160,7	100		961,6	100		In marcia
16:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		28,9	100		0,3	100		0,1	100		124744,6	100		10,9	100		160,9	100		963,5	100		In marcia
16:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		124270,0	100		10,9	100		161,2	100		966,2	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		124428,7	100		10,9	100		161,1	100		967,4	100		In marcia
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		123380,1	100		11,0	100		161,3	100		962,4	100		In marcia
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		123916,0	100		10,9	100		160,9	100		964,3	100		In marcia
18:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		123562,4	100		10,9	100		161,7	100		963,0	100		In marcia
19:00		1,5	100		2,0	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		123608,8	100		11,0	100		163,0	100		956,4	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		124247,9	100		10,9	100		162,7	100		965,4	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		18,4	100		0,3	100		0,1	100		122670,5	100		11,1	100		162,1	100		968,7	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		123276,8	100		10,9	100		160,8	100		966,1	100		In marcia
21:00		1,5	86		0,8	86		0,35	73		4,2	86		0,22	100		37,7	86		0,3	86		0,3	86		123505,3	100		10,7	86		161,3	100		961,2	100		In marcia
21:30		3,5	78		2,0	78		0,0	100		4,4	78		0,22	100		35,0	78		0,3	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		121341,0	100	11,4	100		159,9	100		954,5	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		2,0	100		0,0	73		5,5	100		0,21	100		19,8	100		0,3	100		0,4	100		122225,8	100	11,1	100		159,3	100		956,6	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		122495,3	100	10,8	100		159,8	100		969,1	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		122859,1	100	11,0	100		160,4	100		960,2	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,21	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		123617,7	100	10,9	100		161,1	100		965,0	100	in Betrieb
03:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		123857,6	100	10,9	100		162,0	100		962,3	100	in Betrieb
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		123755,8	100	10,8	100		163,1	100		971,4	100	in Betrieb
04:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	94		30,0	100		0,3	100		0,5	100		122545,7	100	11,1	100		163,7	100		964,3	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		123658,9	100	10,9	100		163,7	100		970,1	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		124617,1	100	10,7	100		165,2	100		972,8	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		125216,2	100	11,0	100		166,6	100		965,8	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,5	100		125009,0	100	11,0	100		165,8	100		958,9	100	in Betrieb
06:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		123109,3	100	11,1	100		164,7	100		950,7	100	in Betrieb
07:00		1,7	100		1,7	100		0,07	73		4,2	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		123410,3	100	11,0	100		162,7	100		961,3	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,2	100		123478,3	100	11,0	100		161,7	100		962,0	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,4	100		123115,2	100	10,9	100		161,2	100		964,8	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,5	100		122719,8	100	10,9	100		160,5	100		961,7	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		1,5	86		0,17	73		4,3	86		0,21	100		38,0	86		0,3	86		0,4	86		122752,6	100	10,9	86		159,5	100		961,4	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		1,0	78		0,0	100		4,9	78		0,21	100		36,0	78		0,3	78		0,4	78		122903,8	100	10,8	78		159,6	100		966,3	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		1,69	100		4,6	100		0,21	100		43,9	100		0,3	100		0,3	100		123364,4	100	10,9	100		160,1	100		958,1	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,54	100		4,5	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		124288,3	100	10,8	100		160,9	100		970,4	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,04	73		4,2	100		0,22	100		22,4	100		0,3	100		0,2	100		121109,9	100	11,3	100		160,5	100		962,3	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		120573,0	100	11,2	100		160,3	100		956,8	100	in Betrieb
12:00		1,6	100		2,1	100		0,0	100		5,0	100		0,22	94		31,6	100		0,3	100		0,2	100		124145,8	100	10,7	100		160,5	100		964,5	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		125432,4	100	11,0	100		161,5	100		946,0	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,2	100		125164,6	100	11,0	100		161,4	100		957,4	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		122284,7	100	11,2	100		161,3	100		951,9	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		123298,0	100	10,8	100		161,1	100		964,9	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,2	100		124502,9	100	10,9	100		160,6	100		966,4	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,4	100		0,08	73		4,1	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		124300,1	100	11,0	100		161,2	100		967,0	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		124004,2	100	11,0	100		160,7	100		961,6	100	in Betrieb
16:00		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		28,9	100		0,3	100		0,1	100		124744,6	100	10,9	100		160,9	100		963,5	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		124270,0	100	10,9	100		161,2	100		966,2	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		124428,7	100	10,9	100		161,1	100		967,4	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		123380,1	100	11,0	100		161,3	100		962,4	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		123916,0	100	10,9	100		160,9	100		964,3	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		123562,4	100	10,9	100		161,7	100		963,0	100	in Betrieb
19:00		1,5	100		2,0	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		123608,8	100	11,0	100		163,0	100		956,4	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		124247,9	100	10,9	100		162,7	100		965,4	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		18,4	100		0,3	100		0,1	100		122670,5	100	11,1	100		162,1	100		968,7	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		123276,8	100	10,9	100		160,8	100		966,1	100	in Betrieb
21:00		1,5	86		0,8	86		0,35	73		4,2	86		0,22	100		37,7	86		0,3	86		0,3	86		123505,3	100	10,7	86		161,3	100		961,2	100	in Betrieb
21:30		3,5	78		2,0	78		0,0	100		4,4	78		0,22	100		35,0	78		0,3	78		0,5	78		121836,4	100	11,2	78		161,7	100		956,3	100	in Betrieb
22:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,5	100		123327,0	100	11,0	100		160,8					