

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 03/07/2020

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		2,6	100		0,8	100		0,1	100		4,5	100		0,21	100		20,4	100		0,3	100		0,2	100		122899,9	100		11,2	100		160,2	100		960,1	100	In marcia	
01:00		3,9	100		1,1	100		1,96	73		4,1	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		124714,1	100		11,0	100		160,3	100		968,3	100	In marcia	
01:30		4,8	100		1,5	100		1,02	100		4,4	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,4	100		124277,2	100		10,8	100		160,7	100		965,5	100	In marcia	
02:00		4,1	100		1,0	100		0,38	100		4,7	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		124747,1	100		11,0	100		160,7	100		956,7	100	In marcia	
02:30		3,3	100		1,0	100		0,37	100		4,9	100		0,21	100		41,4	100		0,3	100		0,3	100		124769,5	100		10,8	100		161,6	100		960,7	100	In marcia	
03:00		3,4	100		1,3	100		2,41	73		5,0	100		0,22	100		43,4	100		0,3	100		0,3	100		125054,2	100		10,9	100		162,7	100		956,8	100	In marcia	
03:30		3,5	100		1,6	100		1,55	100		4,8	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		124190,4	100		10,7	100		163,9	100		967,8	100	In marcia	
04:00		3,3	100		1,8	100		0,97	100		4,5	100		0,22	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		124860,8	100		10,9	100		164,8	100		964,2	100	In marcia	
04:30		2,8	100		1,4	100		0,75	100		4,2	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		124303,3	100		10,8	100		165,7	100		966,7	100	In marcia	
05:00		3,0	100		1,6	100		2,51	73		4,3	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		124554,1	100		10,8	100		165,5	100		966,1	100	In marcia	
05:30		2,2	100		1,3	100		1,31	100		4,1	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		124892,3	100		10,9	100		166,2	100		961,4	100	In marcia	
06:00		3,6	100		1,8	100		1,13	100		4,0	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		125181,1	100		10,9	100		165,8	100		959,8	100	In marcia	
06:30		3,1	100		1,4	100		0,55	100		4,1	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		124525,1	100		10,9	100		164,9	100		958,6	100	In marcia	
07:00		2,2	100		1,4	100		0,1	73		4,0	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		125833,4	100		11,0	100		163,7	100		957,5	100	In marcia	
07:30		3,4	100		2,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		123956,7	100		11,1	100		161,9	100		961,1	100	In marcia	
08:00		5,3	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,22	94		4,3	100		0,3	100		0,2	100		122253,3	100		11,3	100		160,6	100		964,8	100	In marcia	
08:30		2,1	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		8,3	100		0,2	100		0,2	100		125034,9	100		11,0	100		160,6	100		968,6	100	In marcia	
09:00		1,2	86		0,2	86		0,77	73		4,3	86		0,22	100		20,7	86		0,3	86		0,3	86		123602,7	100		11,1	86		160,8	100		962,6	100	In marcia	
09:30		2,4	78		1,5	78		3,14	100		5,2	78		0,21	100		40,3	78		0,3	78		0,2	78		123981,3	100		11,0	78		160,1	100		971,2	100	In marcia	
10:00		2,3	100		2,4	100		3,01	100		5,7	100		0,21	100		51,3	100		0,3	100		0,3	100		124379,9	100		10,8	100		159,8	100		968,2	100	In marcia	
10:30		1,4	100		1,5	100		2,15	100		5,5	100		0,22	100		43,7	100		0,3	100		0,4	100		122041,6	100		11,1	100		158,9	100		964,1	100	In marcia	
11:00		1,2	100		1,4	100		4,07	73		5,6	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,3	100		124050,1	100		10,9	100		159,9	100		966,4	100	In marcia	
11:30		1,2	100		1,3	100		4,5	100		5,1	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		122592,0	100		10,6	100		158,9	100		969,5	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,3	100		4,06	100		4,3	100		0,21	94		23,7	100		0,3	100		0,2	100		123439,3	100		10,9	100		158,5	100		967,2	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,2	100		4,74	100		4,1	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		124585,5	100		10,8	100		160,1	100		961,7	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,8	100		6,73	73		3,9	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		125611,9	100		11,0	100		160,6	100		960,4	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,3	100		3,51	100		3,9	100		0,22	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		123011,8	100		11,2	100		160,4	100		960,0	100	In marcia	
14:00		1,2	100		1,8	100		4,54	100		4,1	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		123703,4	100		11,0	100		159,7	100		957,6	100	In marcia	
14:30		1,2	100		2,0	100		2,59	100		4,5	100		0,21	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		123693,4	100		10,9	100		158,5	100		968,6	100	In marcia	
15:00		1,2	100		1,3	100		2,43	73		4,2	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		123213,8	100		11,0	100		158,0	100		972,0	100	In marcia	
15:30		1,3	100		1,3	100		1,01	100		4,4	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		122502,8	100		11,0	100		157,6	100		970,5	100	In marcia	
16:00		1,5	100		1,4	100		0,17	100		4,6	100		0,21	94		26,3	100		0,2	100		0,1	100		121738,7	100		11,0	100		156,8	100		969,5	100	In marcia	
16:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		28,9	100		0,2	100		0,2	100		121894,2	100		10,9	100		156,7	100		978,1	100	In marcia	
17:00		2,0	100		1,3	100		0,41	73		4,5	100		0,21	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		121295,3	100		10,9	100		157,4	100		972,2	100	In marcia	
17:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		120978,2	100		11,0	100		157,4	100		966,6	100	In marcia	
18:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		120646,3	100		10,6	100		158,0	100		976,6	100	In marcia	
18:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		121057,5	100		10,9	100		157,8	100		970,7	100	In marcia	
19:00		2,2	100		1,5	100		3,15	73		4,5	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		120476,8	100		10,7	100		158,5	100		972,9	100	In marcia	
19:30		2,6	100		1,5	100		2,46	100		4,5	100		0,21	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		121348,2	100		10,9	100		158,4	100		968,6	100	In marcia	
20:00		2,5	100		2,0	100		2,39	100		4,8	100		0,21	94		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121315,4	100		10,8	100		158,5	100		965,3	100	In marcia	
20:30		3,1	100		1,7	100		1,9	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		121926,3	100		10,9	100		158,8	100		970,1	100	In marcia	
21:00		2,5	84		1,3	84		3,27	73		4,4	84		0,21	100		17,3	84		0,3	84		0,2	84		121301,0	100		11,2	84		157,5	100		968,0	100	In marcia	
21:30		2,5	79		1,4	79		3,48	100		4,3	79		0,21	100																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage Betriebszustand													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		2,6	100		0,8	100		0,1	100		4,5	100		0,21	100		20,4	100		0,3	100		0,2	100		122899,9	100		11,2	100		160,2	100		960,1	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,1	100		1,96	73		4,1	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		124714,1	100		11,0	100		160,3	100		968,3	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,5	100		1,02	100		4,4	100		0,21	100		36,1	100		0,3	100		0,4	100		124277,2	100		10,8	100		160,7	100		965,5	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,0	100		0,38	100		4,7	100		0,21	100		33,9	100		0,3	100		0,3	100		124747,1	100		11,0	100		160,7	100		956,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,0	100		0,37	100		4,9	100		0,21	100		41,4	100		0,3	100		0,3	100		124769,5	100		10,8	100		161,6	100		960,7	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,3	100		2,41	73		5,0	100		0,22	100		43,4	100		0,3	100		0,3	100		125054,2	100		10,9	100		162,7	100		956,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,6	100		1,55	100		4,8	100		0,21	100		37,2	100		0,3	100		0,4	100		124190,4	100		10,7	100		163,9	100		967,8	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,8	100		0,97	100		4,5	100		0,22	94		25,8	100		0,3	100		0,3	100		124860,8	100		10,9	100		164,8	100		964,2	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		0,75	100		4,2	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		124303,3	100		10,8	100		165,7	100		966,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,6	100		2,51	73		4,3	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		124554,1	100		10,8	100		165,5	100		966,1	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		1,31	100		4,1	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		124892,3	100		10,9	100		166,2	100		961,4	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,8	100		1,13	100		4,0	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		125181,1	100		10,9	100		165,8	100		959,8	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,4	100		0,55	100		4,1	100		0,22	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		124525,1	100		10,9	100		164,9	100		958,6	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,4	100		0,1	73		4,0	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		125833,4	100		11,0	100		163,7	100		957,5	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		2,6	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		123956,7	100		11,1	100		161,9	100		961,1	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,22	94		4,3	100		0,3	100		0,2	100		122253,3	100		11,3	100		160,6	100		964,8	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,7	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		8,3	100		0,2	100		0,2	100		125034,9	100		11,0	100		160,6	100		968,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,2	86		0,77	73		4,3	86		0,22	100		20,7	86		0,3	86		0,3	86		123602,7	100		11,1	86		160,8	100		962,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,5	78		3,14	100		5,2	78		0,21	100		40,3	78		0,3	78		0,2	78		123981,3	100		11,0	78		160,1	100		971,2	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		2,4	100		3,01	100		5,7	100		0,21	100		51,3	100		0,3	100		0,3	100		124379,9	100		10,8	100		159,8	100		968,2	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,5	100		2,15	100		5,5	100		0,22	100		43,7	100		0,3	100		0,4	100		122041,6	100		11,1	100		158,9	100		964,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,4	100		4,07	73		5,6	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,3	100		124050,1	100		10,9	100		159,9	100		966,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		4,5	100		5,1	100		0,22	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		122592,0	100		10,6	100		158,9	100		969,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		4,06	100		4,3	100		0,21	94		23,7	100		0,3	100		0,2	100		123439,3	100		10,9	100		158,5	100		967,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		4,74	100		4,1	100		0,22	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		124585,5	100		10,8	100		160,1	100		961,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		6,73	73		3,9	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		125611,9	100		11,0	100		160,6	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		3,51	100		3,9	100		0,22	100		22,2	100		0,3	100		0,3	100		123011,8	100		11,2	100		160,4	100		960,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,8	100		4,54	100		4,1	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		123703,4	100		11,0	100		159,7	100		957,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		2,0	100		2,59	100		4,5	100		0,21	100		21,7	100		0,3	100		0,2	100		123693,4	100		10,9	100		158,5	100		968,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,3	100		2,43	73		4,2	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		123213,8	100		11,0	100		158,0	100		972,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		1,01	100		4,4	100		0,21	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		122502,8	100		11,0	100		157,6	100		970,5	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,4	100		0,17	100		4,6	100		0,21	94		26,3	100		0,2	100		0,1	100		121738,7	100		11,0	100		156,8	100		969,5	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		28,9	100		0,2	100		0,2	100		121894,2	100		10,9	100		156,7	100		978,1	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		0,41	73		4,5	100		0,21	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		121295,3	100		10,9	100		157,4	100		972,2	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		120978,2	100		11,0	100		157,4	100		966,6	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		120646,3	100		10,6	100		158,0	100		976,6	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		121057,5	100		10,9	100		157,8	100		970,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,5	100		3,15	73		4,5	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,3	100		120476,8	100		10,7	100		158,5	100		972,9	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,5	100		2,46	100		4,5	100		0,21	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		121348,2	100		10,9	100		158,4	100		968,6	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		2,0	100		2,39	100		4,8	100		0,21	94		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121315,4	100		10,8	100		158,5	100		965,3	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,7	100		1,9	100		4,6	100		0,21	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		121926,3	100		10,9	100		158,8	100		970,1	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		1,3	84		3,27	73		4,4	84		0,21	100		17,3	84		0,3	84		0,2	84		121301,0	100		11,2	84		157,5	100		968,0	100		in Betrieb
21:30		2,5	79		1,4	79		3,48	100		4,3	79		0,21	100																							