

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		0,3	100		123653,4	100		11,1	100		161,4	100		969,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		1,46	74		4,4	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		123898,3	100		10,9	100		161,3	100		969,5	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,38	100		5,0	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		124038,3	100		10,8	100		162,6	100		967,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		124646,1	100		11,0	100		162,9	100		963,3	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,7	100		0,0	99		5,2	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,0	100		125218,8	100		10,9	100		163,2	100		970,5	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		0,27	74		4,4	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		0,1	100		123211,4	100		11,2	100		163,1	100		962,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,3	100		4,3	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,0	100		124756,8	100		10,9	100		164,4	100		967,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,1	100		4,6	100		0,26	94		32,8	100		0,3	100		0,3	100		122136,2	100		11,2	100		165,9	100		958,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,5	100		0,0	99		4,5	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		123254,7	100		11,0	100		165,5	100		945,2	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,8	100		1,18	74		4,3	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,1	100		123811,4	100		10,8	100		166,4	100		963,6	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,6	100		0,49	100		4,0	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		0,2	100		124638,9	100		11,0	100		166,4	100		968,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		3,9	100		0,25	100		18,7	100		0,3	100		0,1	100		123814,4	100		10,9	100		165,0	100		964,5	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	99		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		123150,2	100		10,8	100		163,5	100		966,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	74		4,2	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		0,2	100		121599,0	100		11,1	100		162,3	100		955,1	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,9	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		38,7	100		0,3	100		0,1	100		125280,5	100		11,1	100		162,9	100		953,8	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		36,6	100		0,3	100		0,1	100		124860,1	100		10,8	100		162,1	100		960,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		4,9	100		0,25	100		45,4	100		0,3	100		0,2	100		126193,5	100		10,7	100		163,1	100		964,3	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,8	84		0,0	74		3,8	84		0,25	100		31,3	84		0,3	84		0,2	84		123582,5	100		11,3	84		161,8	100		959,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		29,5	79		0,3	79		0,3	79		120247,6	100		11,4	79		161,4	100		959,3	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		125024,5	100		10,9	100		160,4	100		960,1	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	99		4,0	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		123929,4	100		11,1	100		160,8	100		948,8	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	74		4,1	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,2	100		123928,7	100		11,2	100		160,3	100		959,2	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		124623,8	100		11,1	100		159,7	100		962,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		0,1	100		124934,3	100		10,9	100		160,1	100		971,4	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,6	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,3	100		126159,3	100		10,8	100		162,0	100		966,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	74		4,1	100		0,25	100		13,6	100		0,3	100		0,3	100		123052,0	100		11,3	100		161,1	100		960,5	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		0,3	100		124086,8	100		11,2	100		160,0	100		970,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		122172,9	100		11,2	100		159,1	100		964,8	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,8	100		0,02	99		4,6	100		0,25	100		48,9	100		0,3	100		0,3	100		123531,2	100		11,0	100		160,1	100		957,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,04	74		4,7	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		122543,5	100		11,2	100		160,2	100		963,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,31	100		4,7	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		124442,8	100		11,0	100		160,4	100		968,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,5	100		0,31	100		4,7	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		0,3	100		124366,6	100		10,9	100		160,8	100		965,4	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,17	99		4,6	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		124864,5	100		10,9	100		160,4	100		968,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,8	100		0,63	74		4,2	100		0,23	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		124429,1	100		11,0	100		161,1	100		967,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,5	100		0,51	100		4,5	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		124810,9	100		11,0	100		162,0	100		966,7	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,21	100		4,7	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,4	100		124440,0	100		11,0	100		162,2	100		969,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,05	99		4,6	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		123840,6	100		11,0	100		162,3	100		970,0	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,1	100		1,39	74		4,8	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		123770,5	100		11,0	100		162,2	100		970,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,2	100		0,55	100		5,3	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		124490,4	100		11,0	100		163,4	100		970,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,1	100		0,18	100		4,9	100		0,22	94		31,3	100		0,3	100		0,5	100		124393,3	100		11,0	100		163,9	100		970,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,8	100		0,06	99		4,6	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		123580,4	100		11,1	100		162,4	100		973,0	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,6	85		0,77	74		4,6	85		0,21	100		32,7	85		0,3	85		0,3	85		123242,2	100		11,1	85		160,8	100		967,9	100	In marcia
21:30		1,2	78		1,2	78		0,0	100		4,4	78		0,22	100		44,4	78		0,3	78		0,2	78		124159,2	100		11,0	78		160,5	100		971,7	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand						
00:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		19,1	100		0,3	100		123653,4	100		11,1	100		161,4	100		969,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		1,46	74		4,4	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		123898,3	100		10,9	100		161,3	100		969,5	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,38	100		5,0	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		124038,3	100		10,8	100		162,6	100		967,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		124646,1	100		11,0	100		162,9	100		963,3	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,7	100		0,0	99		5,2	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		125218,8	100		10,9	100		163,2	100		970,5	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		0,27	74		4,4	100		0,26	100		33,1	100		0,3	100		123211,4	100		11,2	100		163,1	100		962,7	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,3	100		4,3	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		124756,8	100		10,9	100		164,4	100		967,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,1	100		4,6	100		0,26	94		32,8	100		0,3	100		122136,2	100		11,2	100		165,9	100		958,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,5	100		0,0	99		4,5	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		123254,7	100		11,0	100		165,5	100		945,2	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,8	100		1,18	74		4,3	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		123811,4	100		10,8	100		166,4	100		963,6	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,6	100		0,49	100		4,0	100		0,25	100		19,4	100		0,3	100		124638,9	100		11,0	100		166,4	100		968,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		3,9	100		0,25	100		18,7	100		0,3	100		123814,4	100		10,9	100		165,0	100		964,5	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	99		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		123150,2	100		10,8	100		163,5	100		966,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		0,0	74		4,2	100		0,25	100		37,8	100		0,3	100		121599,0	100		11,1	100		162,3	100		955,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,9	100		0,12	100		4,1	100		0,26	100		38,7	100		0,3	100		125280,5	100		11,1	100		162,9	100		953,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		36,6	100		0,3	100		124860,1	100		10,8	100		162,1	100		960,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		4,9	100		0,25	100		45,4	100		0,3	100		126193,5	100		10,7	100		163,1	100		964,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,8	84		0,0	74		3,8	84		0,25	100		31,3	84		0,3	84		123582,5	100		11,3	84		161,8	100		959,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		29,5	79		0,3	79		120247,6	100		11,4	79		161,4	100		959,3	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		125024,5	100		10,9	100		160,4	100		960,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,0	99		4,0	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		123929,4	100		11,1	100		160,8	100		948,8	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,6	100		0,0	74		4,1	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		123928,7	100		11,2	100		160,3	100		959,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		124623,8	100		11,1	100		159,7	100		962,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		30,6	100		0,3	100		124934,3	100		10,9	100		160,1	100		971,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,6	100		0,0	99		4,8	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		126159,3	100		10,8	100		162,0	100		966,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	74		4,1	100		0,25	100		13,6	100		0,3	100		123052,0	100		11,3	100		161,1	100		960,5	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		20,5	100		0,3	100		124086,8	100		11,2	100		160,0	100		970,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		122172,9	100		11,2	100		159,1	100		964,8	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,8	100		0,02	99		4,6	100		0,25	100		48,9	100		0,3	100		123531,2	100		11,0	100		160,1	100		957,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,04	74		4,7	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		122543,5	100		11,2	100		160,2	100		963,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,31	100		4,7	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		124442,8	100		11,0	100		160,4	100		968,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,5	100		0,31	100		4,7	100		0,24	94		32,8	100		0,3	100		124366,6	100		10,9	100		160,8	100		965,4	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,17	99		4,6	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		124864,5	100		10,9	100		160,4	100		968,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,8	100		0,63	74		4,2	100		0,23	100		25,1	100		0,3	100		124429,1	100		11,0	100		161,1	100		967,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,5	100		0,51	100		4,5	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		124810,9	100		11,0	100		162,0	100		966,7	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,21	100		4,7	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		124440,0	100		11,0	100		162,2	100		969,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,05	99		4,6	100		0,21	100		22,5	100		0,3	100		123840,6	100		11,0	100		162,3	100		970,0	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,1	100		1,39	74		4,8	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		123770,5	100		11,0	100		162,2	100		970,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,2	100		0,55	100		5,3	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		124490,4	100		11,0	100		163,4	100		970,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,1	100		0,18	100		4,9	100		0,22	94		31,3	100		0,3	100		124393,3	100		11,0	100		163,9	100		970,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,8	100		0,06	99		4,6	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		123580,4	100		11,1	100		162,4	100		973,0	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,6	85		0,77	74		4,6	85		0,21	100		32,7	85		0,3	85		123242,2	100		11,1	85		160,8	100		967,9	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		1,2	78		0,0	100		4,4	78		0,22	100		44,4	78		0,3	78		124159,2	100		11,0	78		160,5	100		971,7	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		123863,9	100		11,1	100		160,7	100		963,0	100		in Betrieb
22:30		1,2	100		1,2	100		0,0	99		4,8	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		124924,2	100		11,0	100		157,9	100		959,5	100		in Betrieb
23:00		1,3	100		1,5	100		1,52	74		4,3	100		0,21	100		19,4	100		0,3	100		125467,4	100		11,0	100		155,5	100					