

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,9	100		0,1	99		4,9	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		124859,5	100		11,0	100		153,3	100		965,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		0,01	74		5,1	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		124452,0	100		11,1	100		153,3	100		957,7	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,6	100		0,14	100		4,9	100		0,22	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		127571,0	100		11,0	100		154,1	100		961,1	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,8	100		0,1	100		4,5	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		126555,5	100		11,1	100		154,6	100		962,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,01	99		4,3	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		125322,4	100		11,2	100		155,2	100		955,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,4	100		1,7	74		4,4	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		126149,0	100		11,1	100		157,0	100		957,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		2,1	100		1,1	100		4,1	100		0,22	100		18,1	100		0,3	100		0,1	100		122680,5	100		11,4	100		157,7	100		952,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,27	100		4,3	100		0,22	94		19,0	100		0,3	100		0,2	100		122965,5	100		11,4	100		159,0	100		956,5	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,2	100		0,1	99		4,7	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,1	100		120664,9	100		11,4	100		160,6	100		941,2	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,4	100		1,23	74		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		124232,5	100		10,8	100		160,9	100		961,2	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,2	100		0,1	100		4,1	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		124497,5	100		11,0	100		163,2	100		965,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		124878,9	100		11,0	100		163,9	100		961,8	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,4	100		0,0	99		4,2	100		0,22	100		42,0	100		0,3	100		0,3	100		124775,9	100		10,8	100		164,5	100		964,4	100	In marcia
07:00		1,3	100		2,1	100		1,72	74		4,6	100		0,22	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		125096,5	100		11,0	100		163,5	100		963,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,8	100		0,45	100		4,4	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		124744,2	100		11,1	100		161,2	100		968,7	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,7	100		0,04	100		5,1	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,1	100		122143,0	100		11,3	100		161,1	100		963,2	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,6	100		0,0	99		5,7	100		0,23	100		16,6	100		0,3	100		0,0	100		121547,2	100		11,2	100		159,5	100		966,0	100	In marcia
09:00		1,5	85		1,4	85		0,82	74		5,2	85		0,23	100		18,3	85		0,3	85		0,0	85		121699,4	100		11,2	85		158,2	100		964,1	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,4	78		0,0	100		4,3	78		0,23	100		26,2	78		0,2	78		0,4	78		122726,4	100		10,9	78		157,5	100		969,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,4	100		122731,8	100		10,8	100		157,0	100		968,5	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,8	100		0,0	99		3,7	100		0,22	100		22,8	100		0,2	100		0,3	100		122168,7	100		10,9	100		155,4	100		970,1	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,9	100		0,66	74		4,0	100		0,24	100		42,8	100		0,2	100		0,4	100		121766,3	100		10,8	100		155,9	100		965,2	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		49,3	100		0,2	100		0,5	100		121342,7	100		10,7	100		156,5	100		966,4	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	95		53,0	100		0,3	100		0,6	100		122047,1	100		10,6	100		152,2	100		970,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	99		4,2	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,5	100		122894,9	100		10,7	100		159,0	100		956,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		0,0	74		4,5	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,6	100		123768,4	100		10,6	100		159,9	100		963,7	100	In marcia
13:30		1,4	100		2,3	100		0,25	100		3,2	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,5	100		124603,7	100		10,9	100		161,1	100		958,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,6	100		124259,6	100		11,0	100		161,1	100		950,6	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,6	100		0,11	99		3,7	100		0,23	100		19,3	100		0,2	100		0,4	100		123669,8	100		11,0	100		160,6	100		959,8	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,0	100		0,0	74		3,9	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		122656,7	100		10,8	100		159,8	100		959,2	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,6	100		123951,8	100		10,8	100		160,2	100		966,3	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		26,0	100		0,3	100		0,5	100		124329,8	100		10,8	100		160,5	100		965,5	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,5	100		0,0	99		4,3	100		0,21	100		21,0	100		0,2	100		0,5	100		123989,9	100		10,9	100		159,7	100		967,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,0	100		0,04	74		2,8	100		0,21	100		22,2	100		0,2	100		0,4	100		121068,1	100		11,1	100		158,2	100		970,0	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		39,0	100		0,3	100		0,6	100		122124,5	100		11,0	100		158,3	100		963,7	100	In marcia
18:00		2,8	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		41,5	100		0,3	100		0,4	100		123351,8	100		10,8	100		160,3	100		964,0	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,8	100		0,0	99		4,4	100		0,21	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		118731,9	100		11,5	100		160,6	100		950,0	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,8	100		0,0	74		3,9	100		0,21	100		23,8	100		0,2	100		0,4	100		121340,9	100		11,1	100		159,5	100		958,1	100	In marcia
19:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		29,5	100		0,2	100		0,4	100		120760,2	100		10,7	100		159,5	100		971,7	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,2	94		23,8	100		0,2	100		0,5	100		121606,7	100		10,9	100		159,1	100		967,5	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,8	100		0,0	99		3,7	100		0,2	100		30,5	100		0,2	100		0,3	100		121297,0	100		10,8	100		157,7	100		965,7	100	In marcia
21:00		3,8	86		1,6	86		0,0	74		3,8	86		0,2	100		38,3	86		0,2	86		0,4	86		120698,0	100		10,8	86		157,0	100		967,4	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,0	78		0,0	100		4,3	78		0,21	100		50,6	78		0,3	78		0,5	78		121040,4	100		10,8	78		157,9	100		967,0	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,9	100		0,1	99		4,9	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		124859,5	100		11,0	100		153,3	100		965,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		0,01	74		5,1	100		0,21	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		124452,0	100		11,1	100		153,3	100		957,7	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,6	100		0,14	100		4,9	100		0,22	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		127571,0	100		11,0	100		154,1	100		961,1	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,8	100		0,1	100		4,5	100		0,21	100		30,2	100		0,3	100		0,2	100		126555,5	100		11,1	100		154,6	100		962,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,01	99		4,3	100		0,22	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		125322,4	100		11,2	100		155,2	100		955,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,4	100		1,7	74		4,4	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		126149,0	100		11,1	100		157,0	100		957,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		2,1	100		1,1	100		4,1	100		0,22	100		18,1	100		0,3	100		0,1	100		122680,5	100		11,4	100		157,7	100		952,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,27	100		4,3	100		0,22	94		19,0	100		0,3	100		0,2	100		122965,5	100		11,4	100		159,0	100		956,5	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,2	100		0,1	99		4,7	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,1	100		120664,9	100		11,4	100		160,6	100		941,2	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,4	100		1,23	74		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		124232,5	100		10,8	100		160,9	100		961,2	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,2	100		0,1	100		4,1	100		0,22	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		124497,5	100		11,0	100		163,2	100		965,8	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,1	100		124878,9	100		11,0	100		163,9	100		961,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,4	100		0,0	99		4,2	100		0,22	100		42,0	100		0,3	100		0,3	100		124775,9	100		10,8	100		164,5	100		964,4	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		2,1	100		1,72	74		4,6	100		0,22	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		125096,5	100		11,0	100		163,5	100		965,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,8	100		0,45	100		4,4	100		0,23	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		124744,2	100		11,1	100		161,2	100		968,7	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,7	100		0,04	100		5,1	100		0,24	94		25,6	100		0,3	100		0,1	100		122143,0	100		11,3	100		161,1	100		963,2	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,6	100		0,0	99		5,7	100		0,23	100		16,6	100		0,3	100		0,0	100		121547,2	100		11,2	100		159,5	100		966,0	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		1,4	85		0,82	74		5,2	85		0,23	100		18,3	85		0,3	85		0,0	85		121699,4	100		11,2	85		158,2	100		964,1	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,4	78		0,0	100		4,3	78		0,23	100		26,2	78		0,2	78		0,4	78		122726,4	100		10,9	78		157,5	100		969,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		22,8	100		0,2	100		0,4	100		122731,8	100		10,8	100		157,0	100		968,5	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,8	100		0,0	99		3,7	100		0,22	100		22,8	100		0,2	100		0,3	100		122168,7	100		10,9	100		155,4	100		970,1	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,9	100		0,66	74		4,0	100		0,24	100		42,8	100		0,2	100		0,4	100		121766,3	100		10,8	100		155,9	100		965,2	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		49,3	100		0,2	100		0,5	100		121342,7	100		10,7	100		156,5	100		966,4	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	95		53,0	100		0,3	100		0,6	100		122047,1	100		10,6	100		158,2	100		970,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,0	99		4,2	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,5	100		122894,9	100		10,7	100		159,0	100		956,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		0,0	74		4,5	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,6	100		123788,4	100		10,6	100		159,9	100		963,7	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		2,3	100		0,25	100		3,2	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,5	100		124603,7	100		10,9	100		161,1	100		958,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		27,2	100		0,3	100		0,6	100		124259,6	100		11,0	100		161,1	100		950,6	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,6	100		0,11	99		3,7	100		0,23	100		19,3	100		0,2	100		0,4	100		123669,8	100		11,0	100		160,6	100		959,8	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,0	100		0,0	74		3,9	100		0,23	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		122656,7	100		10,8	100		159,8	100		959,2	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,6	100		123951,8	100		10,8	100		160,2	100		966,3	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		26,0	100		0,3	100		0,5	100		124329,8	100		10,8	100		160,5	100		965,5	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,5	100		0,0	99		4,3	100		0,21	100		21,0	100		0,2	100		0,5	100		123989,9	100		10,9	100		159,7	100		967,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,0	100		0,04	74		2,8	100		0,21	100		22,2	100		0,2	100		0,4	100		121068,1	100		11,1	100		158,2	100		970,0	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		39,0	100		0,3	100		0,6	100		122124,5	100		11,0	100		158,3	100		963,7	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		41,5	100		0,3	100		0,4	100		123351,8	100		10,8	100		160,3	100		964,0	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,8	100		0,0	99		4,4	100		0,21	100		20,9	100		0,3	100		0,4	100		118731,9	100		11,5	100		160,6	100		950,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,8	100		0,0	74		3,9	100		0,21	100		23,8	100		0,2	100		0,4	100		121340,9	100		11,1	100		159,5	100		958,1	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		29,5	100		0,2	100		0,4	100		120760,2	100		10,7	100		159,5	100		971,7	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,2	94		23,8	100		0,2	100		0,5	100		121606,7	100		10,9	100		159,1	100		967,5	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,8	100		0,0	99		3,7	100		0,2	100		30,5	100		0,2	100		0,3	100		121297,0	100		10,8	100		157,7	100		965,7	100		in Betrieb
21:00		3,8	86		1,6	86		0,0	74		3,8	86		0,2	100		38,3	86		0,2	86		0,4	86		120698,0	100		10,8	86		157,0	100		967,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,0	78		0,0	100		4,3	78		0,21	100		50,6	78		0,3	78		0,5	78														