

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		1,7	100		0,0	99		5,9	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		121881,4	100		11,1	100		158,7	100		956,0	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,7	100		0,0	74		6,0	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		123393,7	100		10,8	100		160,6	100		956,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		120725,9	100		11,2	100		160,7	100		955,6	100	In marcia
02:00		5,8	100		1,5	100		0,0	100		6,3	100		0,23	100		20,9	100		0,2	100		0,2	100		121906,3	100		11,0	100		160,1	100		961,3	100	In marcia
02:30		3,5	100		1,1	100		0,0	99		5,8	100		0,23	100		19,2	100		0,2	100		0,5	100		121681,2	100		10,8	100		159,7	100		967,0	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,1	100		0,42	74		5,8	100		0,23	100		19,4	100		0,2	100		0,3	100		121629,7	100		10,9	100		159,7	100		968,5	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,1	100		0,01	100		4,5	100		0,22	100		40,0	100		0,3	100		0,4	100		121126,1	100		10,9	100		161,0	100		966,0	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		40,8	100		0,2	100		0,4	100		120833,8	100		10,8	100		162,2	100		968,0	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,7	100		0,23	99		4,8	100		0,24	100		39,4	100		0,3	100		0,5	100		122154,7	100		10,8	100		163,1	100		967,2	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,8	100		3,63	74		5,7	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,4	100		122935,9	100		10,9	100		163,9	100		965,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		3,87	100		4,7	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		122975,5	100		10,9	100		164,3	100		964,9	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,5	100		2,98	100		4,6	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		123993,9	100		10,8	100		164,7	100		968,6	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,5	100		2,57	99		4,8	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,6	100		124466,5	100		10,9	100		165,4	100		960,4	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		3,77	74		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,5	100		122787,5	100		11,1	100		163,5	100		959,3	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,5	100		2,25	100		4,4	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,5	100		123605,7	100		11,0	100		160,8	100		960,3	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,4	100		1,77	100		4,2	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,5	100		123458,6	100		10,9	100		160,2	100		962,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,8	100		1,59	99		4,4	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		124058,0	100		10,9	100		160,5	100		965,4	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,4	84		3,23	74		5,0	84		0,24	100		33,5	84		0,3	84		0,4	84		123772,3	100		10,9	84		160,6	100		965,2	100	In marcia
09:30		1,4	79		0,9	79		2,36	100		5,0	79		0,24	100		32,0	79		0,3	79		0,4	79		124747,5	100		11,0	79		160,7	100		966,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		2,9	100		3,8	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		123802,9	100		11,1	100		160,8	100		966,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,5	100		2,55	99		4,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		123570,3	100		11,0	100		160,1	100		960,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		3,43	74		3,7	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		124134,4	100		10,8	100		159,9	100		968,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,7	100		3,57	100		3,9	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		123533,0	100		11,1	100		160,2	100		961,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,6	100		5,11	100		3,7	100		0,23	95		37,3	100		0,3	100		0,4	100		124202,7	100		11,0	100		160,5	100		959,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,5	100		4,98	99		3,7	100		0,23	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		123976,5	100		10,8	100		160,9	100		960,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,4	100		5,03	74		3,5	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,4	100		122411,4	100		11,0	100		160,1	100		955,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		3,95	100		3,8	100		0,23	100		18,9	100		0,3	100		0,5	100		122546,1	100		10,8	100		159,6	100		966,6	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,6	100		2,33	100		3,4	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		123015,0	100		10,9	100		160,1	100		964,5	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,5	100		1,61	99		3,6	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		124591,9	100		11,0	100		160,9	100		963,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,4	100		3,01	74		3,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		123232,7	100		11,1	100		161,6	100		964,6	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		1,61	100		3,4	100		0,21	100		41,3	100		0,3	100		0,5	100		124520,7	100		11,0	100		161,8	100		961,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,7	100		1,18	100		4,3	100		0,22	94		32,7	100		0,3	100		0,5	100		125144,6	100		10,8	100		163,2	100		967,4	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,7	100		0,53	99		3,6	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		126036,9	100		10,8	100		164,6	100		968,8	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		1,57	75		3,3	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,7	100		123482,1	100		10,9	100		164,0	100		955,5	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,6	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		123688,6	100		10,9	100		164,2	100		953,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		124935,9	100		10,8	100		165,4	100		965,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	99		3,6	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,6	100		121103,6	100		11,4	100		165,9	100		952,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,7	100		1,85	75		3,5	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		123527,4	100		10,8	100		164,9	100		963,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,64	100		3,2	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,6	100		124606,4	100		10,9	100		165,1	100		964,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,5	100		0,57	100		3,3	100		0,21	94		29,8	100		0,3	100		0,6	100		125472,2	100		10,9	100		165,1	100		964,1	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,6	100		0,49	99		3,4	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		125030,1	100		11,1	100		164,3	100		961,7	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,5	85		2,18	75		3,1	85		0,21	100		31,4	85		0,3	85		0,6	85		124979,8	100		11,0	85		163,5	100		961,3	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,3	79		1,05	100		3,5	79		0,22	100		29,3	79		0,3	79		0,5	79		125747,0	100		11,0	79		163,8	100		962,		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,3	100		1,7	100		0,0	99		5,9	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		121881,4	100	11,1	100		158,7	100		956,0	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,7	100		0,0	74		6,0	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		123393,7	100	10,8	100		160,6	100		956,9	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		120725,9	100	11,2	100		160,7	100		955,6	100	in Betrieb
02:00		5,8	100		1,5	100		0,0	100		6,3	100		0,23	100		20,9	100		0,2	100		0,2	100		121906,3	100	11,0	100		160,1	100		961,3	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		1,1	100		0,0	99		5,8	100		0,23	100		19,2	100		0,2	100		0,5	100		121681,2	100	10,8	100		159,7	100		967,0	100	in Betrieb
03:00		3,7	100		1,1	100		0,42	74		5,8	100		0,23	100		19,4	100		0,2	100		0,3	100		121629,7	100	10,9	100		159,7	100		968,5	100	in Betrieb
03:30		1,9	100		1,1	100		0,01	100		4,5	100		0,22	100		40,0	100		0,3	100		0,4	100		121126,1	100	10,9	100		161,0	100		966,0	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,23	94		40,8	100		0,2	100		0,4	100		120833,8	100	10,8	100		162,2	100		968,0	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		1,7	100		0,23	99		4,8	100		0,24	100		39,4	100		0,3	100		0,5	100		122154,7	100	10,8	100		163,1	100		967,2	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,8	100		3,63	74		5,7	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,4	100		122935,9	100	10,9	100		163,9	100		965,3	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		3,87	100		4,7	100		0,25	100		41,9	100		0,3	100		0,4	100		122975,5	100	10,9	100		164,3	100		964,9	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		1,5	100		2,98	100		4,6	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		123993,9	100	10,8	100		164,7	100		968,6	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,5	100		2,57	99		4,8	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,6	100		124466,5	100	10,9	100		165,4	100		960,4	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		3,77	74		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,5	100		122787,5	100	11,1	100		163,5	100		959,3	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		1,5	100		2,25	100		4,4	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,5	100		123605,7	100	11,0	100		160,8	100		960,3	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		1,4	100		1,77	100		4,2	100		0,24	94		27,6	100		0,3	100		0,5	100		123458,6	100	10,9	100		160,2	100		962,2	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,8	100		1,59	99		4,4	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		124058,0	100	10,9	100		160,5	100		965,4	100	in Betrieb
09:00		1,3	84		1,4	84		3,23	74		5,0	84		0,24	100		33,5	84		0,3	84		0,4	84		123772,3	100	10,9	84		160,6	100		965,2	100	in Betrieb
09:30		1,4	79		0,9	79		2,36	100		5,0	79		0,24	100		32,0	79		0,3	79		0,4	79		124747,5	100	11,0	79		160,7	100		966,8	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		2,9	100		3,8	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		123802,9	100	11,1	100		160,8	100		966,5	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,5	100		2,55	99		4,1	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		123570,3	100	11,0	100		160,1	100		960,6	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		3,43	74		3,7	100		0,23	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		124134,4	100	10,8	100		159,9	100		968,8	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		1,7	100		3,57	100		3,9	100		0,23	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		123533,0	100	11,1	100		160,2	100		961,5	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,6	100		5,11	100		3,7	100		0,23	95		37,3	100		0,3	100		0,4	100		124202,7	100	11,0	100		160,5	100		959,9	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,5	100		4,98	99		3,7	100		0,23	100		35,6	100		0,3	100		0,5	100		123976,5	100	10,8	100		160,9	100		960,1	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,4	100		5,03	74		3,5	100		0,23	100		21,9	100		0,3	100		0,4	100		122411,4	100	11,0	100		160,1	100		955,4	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		3,95	100		3,8	100		0,23	100		18,9	100		0,3	100		0,5	100		122546,1	100	10,8	100		159,6	100		966,6	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,6	100		2,33	100		3,4	100		0,23	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		123015,0	100	10,9	100		160,1	100		964,5	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,5	100		1,61	99		3,6	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		124591,9	100	11,0	100		160,9	100		963,7	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		1,4	100		3,01	74		3,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		123232,7	100	11,1	100		161,6	100		964,6	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		1,61	100		3,4	100		0,21	100		41,3	100		0,3	100		0,5	100		124520,7	100	11,0	100		161,8	100		961,2	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,7	100		1,18	100		4,3	100		0,22	94		32,7	100		0,3	100		0,5	100		125144,6	100	10,8	100		163,2	100		967,4	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		1,7	100		0,53	99		3,6	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		126036,9	100	10,8	100		164,6	100		968,8	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		1,57	75		3,3	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,7	100		123482,1	100	10,9	100		164,0	100		955,5	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,35	100		3,6	100		0,22	100		29,5	100		0,3	100		0,6	100		123688,6	100	10,9	100		164,2	100		953,6	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		124935,9	100	10,8	100		165,4	100		965,8	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	99		3,6	100		0,22	100		25,0	100		0,3	100		0,6	100		121103,6	100	11,4	100		165,9	100		952,5	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,7	100		1,85	75		3,5	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		123527,4	100	10,8	100		164,9	100		963,0	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,64	100		3,2	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,6	100		124606,4	100	10,9	100		165,1	100		964,1	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		1,5	100		0,57	100		3,3	100		0,21	94		29,8	100		0,3	100		0,6	100		125472,2	100	10,9	100		165,1	100		964,1	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,6	100		0,49	99		3,4	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		125030,1	100	11,1	100		164,3	100		961,7	100	in Betrieb
21:00		1,2	85		1,5	85		2,18	75		3,1	85		0,21	100		31,4	85		0,3	85		0,6	85		124979,8	100	11,0	85		163,5	100		961,3	100	in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		1,05	100		3,5	79		0,22	100		29,3	79		0,3	79		0,5	79		125747,0	100	11,0	79		163,8	100		962,7	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,4	100		0,71	100		3,5	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		124499,8	100	11,1	10							