

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,6	100		1,6	100		0,0	98		4,6	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,7	100		124429,6	100		11,0	100		177,3	100		963,6	100		In marcia
01:00		3,5	100		1,6	100		0,0	76		4,8	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		124349,1	100		10,6	100		178,1	100		970,8	100		In marcia
01:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,22	100		38,3	100		0,3	100		0,7	100		125830,4	100		10,7	100		179,3	100		972,9	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,8	100		126146,9	100		10,9	100		179,9	100		957,0	100		In marcia
02:30		1,6	100		2,3	100		0,0	98		4,5	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,8	100		125764,7	100		10,8	100		180,5	100		971,0	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,3	100		0,0	76		4,4	100		0,22	100		23,1	100		0,3	100		0,7	100		124508,4	100		10,9	100		179,5	100		961,3	100		In marcia
03:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,7	100		124410,5	100		10,7	100		179,7	100		967,0	100		In marcia
04:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,22	94		21,4	100		0,3	100		0,6	100		124563,7	100		10,9	100		180,2	100		967,2	100		In marcia
04:30		3,0	100		1,2	100		0,0	97		6,2	100		0,22	100		20,2	100		0,3	100		0,5	100		122894,7	100		10,7	100		179,1	100		966,1	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,3	100		0,0	76		5,5	100		0,22	100		19,9	100		0,3	100		0,5	100		123068,2	100		10,7	100		178,4	100		973,6	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		122802,8	100		10,8	100		178,9	100		965,6	100		In marcia
06:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,6	100		122888,6	100		10,9	100		179,1	100		964,4	100		In marcia
06:30		4,1	100		1,9	100		0,0	97		4,6	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		122813,6	100		10,8	100		178,8	100		973,0	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,3	100		0,0	76		4,5	100		0,22	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		123137,0	100		10,7	100		179,2	100		972,1	100		In marcia
07:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		43,8	100		0,3	100		0,5	100		123566,7	100		10,8	100		179,6	100		965,3	100		In marcia
08:00		2,3	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		43,5	100		0,3	100		0,6	100		124940,7	100		10,7	100		179,6	100		967,3	100		In marcia
08:30		2,1	100		1,8	100		0,0	97		4,6	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,7	100		124539,1	100		10,9	100		179,4	100		965,4	100		In marcia
09:00		1,6	85		2,0	85		1,87	76		5,6	85		0,23	100		30,4	85		0,3	85		0,6	85		124928,2	100		10,7	85		178,8	100		969,2	100		In marcia
09:30		1,4	79		1,7	79		0,39	100		5,0	79		0,23	100		28,5	79		0,3	79		0,5	79		124971,5	100		11,0	79		177,6	100		963,3	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,5	100		0,07	100		4,5	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		124584,6	100		11,0	100		176,9	100		964,5	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	97		4,4	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		124846,4	100		10,8	100		177,3	100		966,1	100		In marcia
11:00		1,2	100		1,5	100		2,97	76		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123907,0	100		11,1	100		176,6	100		962,8	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		2,89	100		3,9	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		124438,4	100		10,9	100		176,4	100		968,1	100		In marcia
12:00		1,7	100		2,1	100		4,13	100		4,0	100		0,22	94		30,2	100		0,3	100		0,5	100		124474,4	100		11,0	100		173,7	100		965,4	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		1,63	97		4,2	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		123052,7	100		11,2	100		167,4	100		966,7	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,4	100		0,8	76		4,4	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		119024,2	100		11,5	100		165,9	100		954,3	100		In marcia
13:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122415,6	100		11,4	100		166,5	100		958,9	100		In marcia
14:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121021,7	100		11,2	100		166,0	100		966,7	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,3	100		0,0	97		4,1	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		120492,1	100		11,2	100		165,9	100		960,6	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,2	100		0,58	76		4,3	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		122740,4	100		10,8	100		165,6	100		969,6	100		In marcia
15:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,5	100		123304,6	100		10,7	100		166,9	100		969,3	100		In marcia
16:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		119060,4	100		11,4	100		167,2	100		957,8	100		In marcia
16:30		2,3	100		1,5	100		0,0	97		3,9	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		122836,8	100		11,1	100		166,8	100		961,7	100		In marcia
17:00		2,0	100		1,3	100		2,19	76		4,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		123236,3	100		10,8	100		166,3	100		968,4	100		In marcia
17:30		2,7	100		1,6	100		0,87	100		4,4	100		0,22	100		21,7	100		0,3	100		0,4	100		121601,2	100		11,1	100		165,3	100		969,0	100		In marcia
18:00		3,6	100		1,4	100		0,18	100		4,6	100		0,21	100		18,1	100		0,3	100		0,4	100		122615,2	100		11,0	100		162,6	100		976,7	100		In marcia
18:30		2,7	100		1,5	100		0,02	97		5,0	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		122783,4	100		10,9	100		160,5	100		981,0	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,5	100		1,9	76		5,2	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		122966,8	100		11,0	100		163,1	100		975,0	100		In marcia
19:30		4,2	100		1,8	100		1,09	100		4,9	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		122118,2	100		11,1	100		163,8	100		973,7	100		In marcia
20:00		2,2	100		1,2	100		0,71	100		5,5	100		0,21	94		37,7	100		0,3	100		0,5	100		123356,7	100		10,8	100		164,7	100		976,6	100		In marcia
20:30		2,9	100		1,9	100		0,83	97		6,0	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		123183,1	100		11,1	100		165,4	100		967,5	100		In marcia
21:00		2,1	85		1,3	85		2,24	76		5,3	85		0,22	100		28,7	85		0,3	85		0,4	85		122039,3	100		11,2	85		165,9	100		966,9	100		In marcia
21:30		1,7	78		1,4	78		0,94	100		5,5	78		0,22	100		37,8	78		0,3	78																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		1,6	100		0,0	98		4,6	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,7	100		124429,6	100		11,0	100		177,3	100		963,6	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,6	100		0,0	76		4,8	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		124349,1	100		10,6	100		178,1	100		970,8	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,22	100		38,3	100		0,3	100		0,7	100		125830,4	100		10,7	100		179,3	100		972,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		36,0	100		0,3	100		0,8	100		126146,9	100		10,9	100		179,9	100		957,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		2,3	100		0,0	98		4,5	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,8	100		125764,7	100		10,8	100		180,5	100		971,0	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,3	100		0,0	76		4,4	100		0,22	100		23,1	100		0,3	100		0,7	100		124508,4	100		10,9	100		179,5	100		961,3	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,7	100		124410,5	100		10,7	100		179,7	100		967,0	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,22	94		21,4	100		0,3	100		0,6	100		124563,7	100		10,9	100		180,2	100		967,2	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,2	100		0,0	97		6,2	100		0,22	100		20,2	100		0,3	100		0,5	100		122894,7	100		10,7	100		179,1	100		966,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,3	100		0,0	76		5,5	100		0,22	100		19,9	100		0,3	100		0,5	100		123068,2	100		10,7	100		178,4	100		973,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,6	100		122802,8	100		10,8	100		178,9	100		965,6	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		35,2	100		0,3	100		0,6	100		122888,6	100		10,9	100		179,1	100		964,4	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,9	100		0,0	97		4,6	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		122813,6	100		10,8	100		178,8	100		973,0	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,3	100		0,0	76		4,5	100		0,22	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		123137,0	100		10,7	100		179,2	100		972,1	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		43,8	100		0,3	100		0,5	100		123566,7	100		10,8	100		179,6	100		965,3	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		2,1	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		43,5	100		0,3	100		0,6	100		124940,7	100		10,7	100		179,6	100		967,3	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,8	100		0,0	97		4,6	100		0,23	100		29,6	100		0,3	100		0,7	100		124539,1	100		10,9	100		179,4	100		965,4	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		2,0	85		1,87	76		5,6	85		0,23	100		30,4	85		0,3	85		0,6	85		124928,2	100		10,7	85		178,8	100		969,2	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,7	79		0,39	100		5,0	79		0,23	100		28,5	79		0,3	79		0,5	79		124971,5	100		11,0	79		177,6	100		963,3	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,5	100		0,07	100		4,5	100		0,23	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		124584,6	100		11,0	100		176,9	100		964,5	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	97		4,4	100		0,22	100		32,8	100		0,3	100		0,6	100		124846,4	100		10,8	100		177,3	100		966,1	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,5	100		2,97	76		3,9	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,6	100		123907,0	100		11,1	100		176,6	100		962,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,4	100		2,89	100		3,9	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		124438,4	100		10,9	100		176,4	100		968,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		2,1	100		4,13	100		4,0	100		0,22	94		30,2	100		0,3	100		0,5	100		124474,4	100		11,0	100		173,7	100		965,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		1,63	97		4,2	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		123052,7	100		11,2	100		167,4	100		966,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,4	100		0,8	76		4,4	100		0,22	100		23,3	100		0,3	100		0,2	100		119024,2	100		11,5	100		165,9	100		954,3	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122415,6	100		11,4	100		166,5	100		958,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,3	100		121021,7	100		11,2	100		166,0	100		966,7	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,3	100		0,0	97		4,1	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,4	100		120492,1	100		11,2	100		165,9	100		960,6	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,2	100		0,58	76		4,3	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		122740,4	100		10,8	100		165,6	100		969,6	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,5	100		123304,6	100		10,7	100		166,9	100		969,3	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		119060,4	100		11,4	100		167,2	100		957,8	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		1,5	100		0,0	97		3,9	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		122836,8	100		11,1	100		166,8	100		961,7	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		2,19	76		4,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,4	100		123236,3	100		10,8	100		166,3	100		968,4	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,6	100		0,87	100		4,4	100		0,22	100		21,7	100		0,3	100		0,4	100		121601,2	100		11,1	100		165,3	100		969,0	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,4	100		0,18	100		4,6	100		0,21	100		18,1	100		0,3	100		0,4	100		122615,2	100		11,0	100		162,6	100		976,7	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,5	100		0,02	97		5,0	100		0,21	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		122783,4	100		10,9	100		160,5	100		981,0	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,5	100		1,9	76		5,2	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,3	100		122966,8	100		11,0	100		163,1	100		975,0	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		1,8	100		1,09	100		4,9	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,3	100		122118,2	100		11,1	100		163,8	100		973,7	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,2	100		0,71	100		5,5	100		0,21	94		37,7	100		0,3	100		0,5	100		123356,7	100		10,8	100		164,7	100		976,6	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,9	100		0,83	97		6,0	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		123183,1	100		11,1	100		165,4	100		967,5	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,3	85		2,24	76		5,3	85		0,22	100		28,7	85		0,3	85		0,4	85		122039,3	100		11,2	85		165,9	100		966,9	100		in Betrieb
21:30		1,7	78		1,4	78		0,94	100		5,5	78		0,22	100		37,8	78		0,3	78		0,															