

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/07/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	97		4,7	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		123688,5	100	11,1	100	177,2	100	956,6	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,3	100		0,42	77		4,4	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		125034,7	100	10,8	100	177,7	100	972,2	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		19,9	100		0,3	100		0,4	100		124569,5	100	11,1	100	177,7	100	973,8	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		17,6	100		0,3	100		0,4	100		125320,7	100	11,0	100	176,7	100	974,1	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,1	100		0,0	97		4,1	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		122000,6	100	11,2	100	176,8	100	964,3	100	In marcia
03:00		2,7	100		2,0	100		0,0	77		3,6	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		124387,2	100	11,0	100	177,3	100	975,8	100	In marcia
03:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		123309,7	100	11,1	100	177,5	100	971,6	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,22	94		42,8	100		0,3	100		0,5	100		124092,3	100	10,9	100	179,2	100	969,5	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,6	100		0,0	97		4,6	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		125029,2	100	10,9	100	179,7	100	970,5	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,3	100		0,0	77		4,9	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		124457,7	100	11,0	100	179,2	100	970,4	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		122758,8	100	11,2	100	179,5	100	961,1	100	In marcia
06:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		123141,3	100	10,9	100	179,6	100	973,5	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	97		4,8	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		123730,6	100	10,9	100	177,7	100	977,0	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,0	100		0,0	77		4,5	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		123861,8	100	10,9	100	177,5	100	973,4	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		123802,2	100	10,9	100	172,7	100	974,8	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		36,9	100		0,3	100		0,2	100		123148,3	100	11,1	100	166,4	100	971,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,3	100		0,0	97		4,6	100		0,22	100		71,0	100		0,3	100		0,4	100		123052,6	100	10,7	100	165,1	100	978,9	100	In marcia
09:00		2,3	85		1,7	85		4,34	77		4,4	85		0,21	100		37,6	85		0,3	85		0,3	85		125623,5	100	11,0	85	163,8	100	970,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		2,26	100		4,1	79		0,22	100		28,6	79		0,3	79		0,3	79		123929,6	100	11,1	79	161,8	100	964,3	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,9	100		1,54	100		4,7	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		125984,5	100	10,9	100	161,3	100	965,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		1,0	96		5,5	100		0,22	100		18,8	100		0,3	100		0,1	100		126878,5	100	11,0	100	161,8	100	958,5	100	In marcia
11:00		1,8	100		2,2	100		2,31	77		5,3	100		0,21	100		11,5	100		0,3	100		0,2	100		125354,3	100	11,1	100	161,9	100	963,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,6	100		0,29	100		4,3	100		0,22	100		11,7	100		0,3	100		0,2	100		124003,7	100	11,1	100	160,5	100	966,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,0	100		0,12	100		3,7	100		0,21	95		14,8	100		0,3	100		0,3	100		124960,8	100	10,9	100	160,8	100	975,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,08	96		3,5	100		0,21	100		21,8	100		0,3	100		0,1	100		124118,4	100	11,1	100	160,6	100	969,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	77		3,6	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		124971,2	100	11,0	100	161,5	100	969,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		37,9	100		0,3	100		0,1	100		122887,9	100	11,1	100	160,4	100	969,3	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		36,9	100		0,3	100		0,1	100		123649,5	100	11,1	100	160,2	100	966,2	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		41,7	100		0,3	100		0,2	100		124718,4	100	10,8	100	160,8	100	973,4	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,8	100		0,29	73		3,6	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		125775,0	100	11,0	100	160,8	100	971,4	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		121182,7	100	11,4	100	160,5	100	962,0	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		18,0	100		0,3	100		0,0	100		123456,0	100	11,1	100	159,2	100	975,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		121000,2	100	11,2	100	158,7	100	965,8	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,06	73		4,0	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,2	100		122545,9	100	10,9	100	159,3	100	970,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		122808,8	100	10,9	100	159,7	100	970,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		123892,5	100	10,8	100	161,5	100	974,2	100	In marcia
18:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		121986,7	100	11,3	100	161,7	100	963,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,8	100		0,0	74		4,3	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		125177,5	100	10,9	100	162,1	100	967,3	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		125381,9	100	11,0	100	162,3	100	965,9	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		35,5	100		0,3	100		0,2	100		125058,1	100	10,9	100	163,4	100	962,7	100	In marcia
20:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		123838,7	100	11,1	100	162,8	100	955,7	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,1	84		0,0	74		4,3	84		0,24	100		28,6	84		0,3	84		0,3	84		125518,6	100	10,9	84	161,9	100	964,9	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		4,9	79		0,25	100		34,8	79		0,3	79		0,7	79		125341,0	100	10,9	79	162,9	100	960,3	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,6	100		126352,0	100	11,0	100	162,7	100	961,3	100	In marcia
22:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,6	100		0,3	100		0,8	100		125706,8	100	11,0	100	162,4	100	962,4	100	In marcia
23:00		1,2	100		1,5	100</																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,2	100		0,0	97		4,7	100		0,23	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		123688,5	100		11,1	100		177,2	100		956,6	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,3	100		0,42	77		4,4	100		0,22	100		28,2	100		0,3	100		0,4	100		125034,7	100		10,8	100		177,7	100		972,2	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		19,9	100		0,3	100		0,4	100		124569,5	100		11,1	100		177,7	100		973,8	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		17,6	100		0,3	100		0,4	100		125320,7	100		11,0	100		176,7	100		974,1	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,1	100		0,0	97		4,1	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,4	100		122000,6	100		11,2	100		176,8	100		964,3	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		2,0	100		0,0	77		3,6	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		124387,2	100		11,0	100		177,3	100		975,8	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,4	100		123309,7	100		11,1	100		177,5	100		971,6	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,22	94		42,8	100		0,3	100		0,5	100		124092,3	100		10,9	100		179,2	100		969,5	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,6	100		0,0	97		4,6	100		0,22	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		125029,2	100		10,9	100		179,7	100		970,5	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,3	100		0,0	77		4,9	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		124457,7	100		11,0	100		179,2	100		970,4	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		122758,8	100		11,2	100		179,5	100		961,1	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		123141,3	100		10,9	100		179,6	100		973,5	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,4	100		0,0	97		4,8	100		0,22	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		123730,6	100		10,9	100		177,7	100		977,0	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,0	100		0,0	77		4,5	100		0,22	100		31,7	100		0,3	100		0,5	100		123861,8	100		10,9	100		177,5	100		973,4	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,3	100		123802,2	100		10,9	100		172,7	100		974,8	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		36,9	100		0,3	100		0,2	100		123148,3	100		11,1	100		166,4	100		971,8	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,3	100		0,0	97		4,6	100		0,22	100		71,0	100		0,3	100		0,4	100		125052,6	100		10,7	100		165,1	100		978,9	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		1,7	85		4,34	77		4,4	85		0,21	100		37,6	85		0,3	85		0,3	85		125623,5	100		11,0	85		163,8	100		970,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		2,26	100		4,1	79		0,22	100		28,6	79		0,3	79		0,3	79		123929,6	100		11,1	79		161,8	100		964,3	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,9	100		1,54	100		4,7	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		125984,5	100		10,9	100		161,3	100		965,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		1,0	96		5,5	100		0,22	100		18,8	100		0,3	100		0,1	100		126878,5	100		11,0	100		161,8	100		958,5	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		2,2	100		2,31	77		5,3	100		0,21	100		11,5	100		0,3	100		0,2	100		125354,3	100		11,1	100		161,9	100		963,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,6	100		0,29	100		4,3	100		0,22	100		11,7	100		0,3	100		0,2	100		124003,7	100		11,1	100		160,5	100		966,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,0	100		0,12	100		3,7	100		0,21	95		14,8	100		0,3	100		0,3	100		124960,8	100		10,9	100		160,8	100		975,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,08	96		3,5	100		0,21	100		21,8	100		0,3	100		0,1	100		124118,4	100		11,1	100		160,6	100		969,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,0	77		3,6	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		124971,2	100		11,0	100		161,5	100		969,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		37,9	100		0,3	100		0,1	100		122887,9	100		11,1	100		160,4	100		969,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		36,9	100		0,3	100		0,1	100		123649,5	100		11,1	100		160,2	100		966,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		41,7	100		0,3	100		0,2	100		124718,4	100		10,8	100		160,8	100		973,4	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,8	100		0,29	73		3,6	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		125775,0	100		11,0	100		160,8	100		971,4	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		23,5	100		0,3	100		0,1	100		121182,7	100		11,4	100		160,5	100		962,0	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,21	94		18,0	100		0,3	100		0,0	100		123456,0	100		11,1	100		159,2	100		975,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		121000,2	100		11,2	100		158,7	100		965,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,06	73		4,0	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,2	100		122545,9	100		10,9	100		159,3	100		970,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,2	100		122808,8	100		10,9	100		159,7	100		970,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		37,2	100		0,3	100		0,2	100		123892,5	100		10,8	100		161,5	100		974,2	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		121986,7	100		11,3	100		161,7	100		963,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,8	100		0,0	74		4,3	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		125177,5	100		10,9	100		162,1	100		967,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		125381,9	100		11,0	100		162,3	100		965,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		35,5	100		0,3	100		0,2	100		125058,1	100		10,9	100		163,4	100		962,7	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		25,8	100		0,3	100		0,2	100		123838,7	100		11,1	100		162,8	100		955,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,1	84		0,0	74		4,3	84		0,24	100		28,6	84		0,3	84		0,3	84		125518,6	100		10,9	84		161,9	100		964,9	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,4	79		0,0	100		4,9	79		0,25	100		34,8	79		0,3	79		0,7															