

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,6	100		1,9	100		0,0	98		4,6	100		0,2	100		17,3	100		0,2	100		0,0	100		121374,1	100		11,1	100		145,0	100		973,2	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,3	100		0,74	75		4,1	100		0,2	100		21,5	100		0,2	100		0,1	100		121351,9	100		11,0	100		144,9	100		975,5	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		119004,2	100		11,2	100		145,4	100		963,7	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		35,8	100		0,2	100		0,1	100		120264,0	100		11,0	100		145,7	100		966,9	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,8	100		0,0	98		4,3	100		0,2	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		120244,4	100		10,7	100		147,0	100		972,7	100	In marcia
03:00		1,4	100		2,0	100		1,68	75		4,8	100		0,2	100		33,9	100		0,2	100		0,1	100		120796,1	100		11,1	100		148,8	100		970,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,43	100		4,8	100		0,2	100		32,9	100		0,2	100		0,1	100		120993,0	100		11,0	100		146,9	100		967,0	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,2	100		0,15	100		4,8	100		0,2	94		35,0	100		0,3	100		0,2	100		121369,4	100		11,0	100		145,0	100		973,1	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,5	100		0,03	98		4,7	100		0,2	100		29,2	100		0,2	100		0,1	100		121918,7	100		10,9	100		144,8	100		981,6	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	75		4,0	100		0,2	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		120683,3	100		11,1	100		145,2	100		969,8	100	In marcia
05:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,2	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		121110,6	100		10,9	100		145,3	100		972,8	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,2	100		27,5	100		0,2	100		0,1	100		121423,9	100		10,8	100		145,0	100		969,6	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,0	98		4,6	100		0,2	100		27,1	100		0,2	100		0,2	100		121454,5	100		11,1	100		144,9	100		965,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,4	100		1,65	75		4,9	100		0,2	100		34,2	100		0,2	100		0,1	100		121681,0	100		11,0	100		145,3	100		961,2	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,1	100		0,85	100		5,1	100		0,2	100		30,4	100		0,2	100		0,2	100		121662,6	100		10,8	100		145,0	100		965,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,0	100		0,56	100		4,4	100		0,2	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		120949,5	100		11,0	100		145,2	100		961,2	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,7	100		1,63	98		5,8	100		0,2	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		120730,9	100		10,6	100		145,5	100		970,9	100	In marcia
09:00		1,5	84		1,8	84		0,15	75		4,4	84		0,2	100		24,6	84		0,2	84		0,2	84		120912,9	100		11,1	84		144,8	100		970,8	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,9	79		0,0	100		4,1	79		0,21	100		34,1	79		0,3	79		0,0	79		120400,8	100		11,1	79		145,9	100		960,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		27,4	100		0,2	100		0,2	100		121662,0	100		10,8	100		144,9	100		969,9	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	98		3,8	100		0,2	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		119482,6	100		11,3	100		145,4	100		962,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,2	100		0,13	75		3,7	100		0,2	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		121366,4	100		10,8	100		145,3	100		963,6	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,2	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		120918,8	100		10,8	100		145,8	100		967,9	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,2	94		20,8	100		0,3	100		0,0	100		119687,3	100		11,2	100		145,6	100		959,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,0	100		0,0	98		3,6	100		0,2	100		18,5	100		0,2	100		0,0	100		120435,2	100		10,8	100		146,1	100		974,8	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,3	100		0,0	75		3,8	100		0,2	100		27,5	100		0,2	100		0,0	100		120374,9	100		10,8	100		147,4	100		972,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		31,3	100		0,2	100		0,1	100		120466,6	100		11,0	100		147,1	100		967,1	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		42,9	100		0,3	100		0,2	100		119866,9	100		10,8	100		147,7	100		963,2	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,4	100		0,0	98		4,4	100		0,2	100		35,5	100		0,3	100		0,2	100		121330,7	100		10,9	100		146,3	100		961,8	100	In marcia
15:00		2,3	100		2,1	100		0,01	75		5,0	100		0,2	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		121427,7	100		11,0	100		145,3	100		958,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,2	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		119971,5	100		11,1	100		145,5	100		953,6	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,21	94		43,4	100		0,3	100		0,4	100		121189,1	100		11,1	100		147,6	100		938,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	98		4,9	100		0,2	100		21,1	100		0,3	100		0,2	100		120729,3	100		10,6	100		147,7	100		963,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,1	100		2,39	75		3,8	100		0,2	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		121695,0	100		10,8	100		148,9	100		965,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,6	100		1,28	100		4,0	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		121643,3	100		10,9	100		150,2	100		958,7	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,7	100		0,61	100		5,0	100		0,2	100		19,5	100		0,3	100		0,2	100		121838,7	100		10,9	100		147,7	100		959,5	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,2	100		0,42	98		3,8	100		0,2	100		20,3	100		0,3	100		0,3	100		121615,2	100		10,9	100		148,8	100		964,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	75		4,1	100		0,2	100		23,4	100		0,3	100		0,2	100		121360,8	100		11,0	100		150,1	100		963,6	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121505,7	100		11,0	100		148,0	100		959,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,2	94		29,0	100		0,3	100		0,1	100		121569,0	100		10,9	100		145,5	100		967,5	100	In marcia
20:30		1,4	100		1,8	100		0,0	98		3,9	100		0,2	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		120653,0	100		11,0	100		145,3	100		966,0	100	In marcia
21:00		1,2	86		1,2	86		0,0	75		3,5	86		0,2	100		33,1	86		0,2	86		0,2	86		120398,0	100		10,9	86		145,1	100		970,0	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		4,3	78		0,2	100		40,7	78		0,3	78		0,3	78		120506,8	100		10,8	78		145,2	100		972,3	100	In marcia
22:00		1,7	100		1,																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,6	100		1,9	100		0,0	98		4,6	100		0,2	100		17,3	100		0,2	100		0,0	100		121374,1	100	11,1	100		145,0	100		973,2	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,3	100		0,74	75		4,1	100		0,2	100		21,5	100		0,2	100		0,1	100		121351,9	100	11,0	100		144,9	100		975,5	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,0	100		119004,2	100	11,2	100		145,4	100		963,7	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		35,8	100		0,2	100		0,1	100		120264,0	100	11,0	100		145,7	100		966,9	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,8	100		0,0	98		4,3	100		0,2	100		38,9	100		0,3	100		0,2	100		120244,4	100	10,7	100		147,0	100		972,7	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		2,0	100		1,68	75		4,8	100		0,2	100		33,9	100		0,2	100		0,1	100		120796,1	100	11,1	100		148,8	100		970,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,43	100		4,8	100		0,2	100		32,9	100		0,2	100		0,1	100		120993,0	100	11,0	100		146,9	100		967,0	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,2	100		0,15	100		4,8	100		0,2	94		35,0	100		0,3	100		0,2	100		121369,4	100	11,0	100		145,0	100		973,1	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,5	100		0,03	98		4,7	100		0,2	100		29,2	100		0,2	100		0,1	100		121918,7	100	10,9	100		144,8	100		981,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,2	100		0,0	75		4,0	100		0,2	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		120683,3	100	11,1	100		145,2	100		969,8	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,2	100		29,0	100		0,3	100		0,2	100		121110,6	100	10,9	100		145,3	100		972,8	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,2	100		27,5	100		0,2	100		0,1	100		121423,9	100	10,8	100		145,0	100		969,6	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,0	98		4,6	100		0,2	100		27,1	100		0,2	100		0,2	100		121454,5	100	11,1	100		144,9	100		965,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,4	100		1,65	75		4,9	100		0,2	100		34,2	100		0,2	100		0,1	100		121681,0	100	11,0	100		145,3	100		961,2	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,1	100		0,85	100		5,1	100		0,2	100		30,4	100		0,2	100		0,2	100		121662,6	100	10,8	100		145,0	100		965,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,0	100		0,56	100		4,4	100		0,2	94		29,5	100		0,3	100		0,0	100		120949,5	100	11,0	100		145,2	100		961,2	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,7	100		1,63	98		5,8	100		0,2	100		37,9	100		0,3	100		0,3	100		120730,9	100	10,6	100		145,5	100		970,9	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		1,8	84		0,15	75		4,4	84		0,2	100		24,6	84		0,2	84		0,2	84		120912,9	100	11,1	84		144,8	100		970,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,9	79		0,0	100		4,1	79		0,21	100		34,1	79		0,2	79		0,0	79		120400,8	100	11,1	79		145,9	100		960,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		27,4	100		0,2	100		0,2	100		121662,0	100	10,8	100		144,9	100		969,9	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,4	100		0,0	98		3,8	100		0,2	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		119482,6	100	11,3	100		145,4	100		962,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,2	100		0,13	75		3,7	100		0,2	100		33,8	100		0,3	100		0,1	100		121366,4	100	10,8	100		145,3	100		963,6	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,2	100		32,1	100		0,3	100		0,1	100		120918,8	100	10,8	100		145,8	100		967,9	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,2	94		20,8	100		0,3	100		0,0	100		119687,3	100	11,2	100		145,6	100		959,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,0	100		0,0	98		3,6	100		0,2	100		18,5	100		0,2	100		0,0	100		120435,2	100	10,8	100		146,1	100		974,8	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,3	100		0,0	75		3,8	100		0,2	100		27,5	100		0,2	100		0,0	100		120374,9	100	10,8	100		147,4	100		972,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		4,2	100		0,2	100		31,3	100		0,2	100		0,1	100		120466,6	100	11,0	100		147,1	100		967,1	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		42,9	100		0,3	100		0,2	100		119866,9	100	10,8	100		147,7	100		963,2	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,4	100		0,0	98		4,4	100		0,2	100		35,5	100		0,3	100		0,2	100		121330,7	100	10,9	100		146,3	100		961,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		2,1	100		0,01	75		5,0	100		0,2	100		30,2	100		0,3	100		0,1	100		121427,7	100	11,0	100		145,3	100		958,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,2	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		119971,5	100	11,1	100		145,5	100		953,6	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,21	94		43,4	100		0,3	100		0,4	100		121189,1	100	11,1	100		147,6	100		938,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	98		4,9	100		0,2	100		21,1	100		0,3	100		0,2	100		120729,3	100	10,6	100		147,7	100		963,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,1	100		2,39	75		3,8	100		0,2	100		23,5	100		0,3	100		0,2	100		121695,0	100	10,8	100		148,9	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,6	100		1,28	100		4,0	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		121643,3	100	10,9	100		150,2	100		958,7	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,7	100		0,61	100		5,0	100		0,2	100		19,5	100		0,3	100		0,2	100		121838,7	100	10,9	100		147,7	100		959,5	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,2	100		0,42	98		3,8	100		0,2	100		20,3	100		0,3	100		0,3	100		121615,2	100	10,9	100		148,8	100		964,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,5	100		0,0	75		4,1	100		0,2	100		23,4	100		0,3	100		0,2	100		121360,8	100	11,0	100		150,1	100		963,6	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,2	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121505,7	100	11,0	100		148,0	100		959,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,2	94		29,0	100		0,3	100		0,1	100		121569,0	100	10,9	100		146,5	100		967,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,8	100		0,0	98		3,9	100		0,2	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		120653,0	100	11,0	100		145,3	100		966,0	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,2	86		0,0	75		3,5	86		0,2	100		33,1	86		0,2	86		0,2	86		120398,0	100	10,9	86		145,1	100		970,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		4,3	78		0,2	100		40,7	78		0,3	78		0,3	78		120506,8	100	10,8	78		145,2	100		972,3	100		in Betrieb
22:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100																									