

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		1,6	100		0,08	96		4,7	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		123008,4	100		10,5	100		148,8	100		974,0	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	78		4,9	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		123898,2	100		10,8	100		148,2	100		966,4	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		124140,7	100		10,8	100		149,8	100		957,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		5,2	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		125764,1	100		10,9	100		152,7	100		958,7	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,9	100		0,07	96		4,6	100		0,26	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		125766,7	100		10,8	100		158,0	100		956,1	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,3	100		0,0	78		4,6	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		125951,1	100		10,9	100		159,9	100		966,5	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,4	100		0,04	100		4,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		126038,6	100		10,6	100		162,2	100		972,5	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,4	100		0,1	100		4,4	100		0,26	94		23,7	100		0,3	100		0,2	100		124579,0	100		11,2	100		163,9	100		959,4	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,7	100		0,01	96		5,0	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		126377,4	100		10,9	100		164,9	100		961,7	100	In marcia
05:00		3,4	100		1,8	100		0,0	78		5,0	100		0,26	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		126919,3	100		10,9	100		165,5	100		971,6	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,3	100		0,03	100		5,3	100		0,26	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		125156,9	100		11,1	100		165,2	100		959,8	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,9	100		0,33	100		5,1	100		0,26	100		38,8	100		0,3	100		0,3	100		125562,8	100		11,1	100		166,7	100		955,8	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,4	100		0,19	96		5,2	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		126529,1	100		10,9	100		166,1	100		958,3	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,6	100		0,16	78		4,6	100		0,26	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		124967,9	100		11,1	100		163,7	100		963,8	100	In marcia
07:30		2,0	100		1,1	100		0,29	100		4,5	100		0,26	100		16,2	100		0,3	100		0,1	100		123378,3	100		11,2	100		161,5	100		967,5	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,0	100		0,4	100		3,9	100		0,25	94		16,6	100		0,3	100		0,2	100		122799,0	100		11,1	100		160,1	100		975,9	100	In marcia
08:30		1,8	100		2,0	100		0,4	95		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,2	100		0,2	100		122405,2	100		10,9	100		158,7	100		980,2	100	In marcia
09:00		1,4	86		1,3	86		0,95	78		4,5	86		0,25	100		46,5	86		0,3	86		0,1	86		128223,9	100		10,7	86		159,0	100		981,9	100	In marcia
09:30		1,3	77		1,4	77		1,91	100		5,2	77		0,26	100		58,0	77		0,3	77		0,1	77		123405,4	100		10,9	77		161,3	100		971,1	100	In marcia
10:00		1,3	100		2,1	100		2,67	100		5,5	100		0,26	100		40,5	100		0,3	100		0,0	100		126604,8	100		10,6	100		163,9	100		974,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,8	100		1,1	95		4,6	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		125324,7	100		11,1	100		162,9	100		970,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,15	78		5,0	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		125497,6	100		10,6	100		163,0	100		975,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,3	100		0,16	100		4,8	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		123892,2	100		10,8	100		162,9	100		970,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,1	100		4,8	100		0,26	94		28,5	100		0,3	100		0,1	100		124118,6	100		10,6	100		163,5	100		974,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,6	100		0,07	95		4,3	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		124301,7	100		10,9	100		163,7	100		958,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,33	78		4,1	100		0,26	100		24,3	100		0,3	100		0,1	100		122810,7	100		10,7	100		163,6	100		944,0	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,63	100		4,5	100		0,26	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		124482,8	100		10,5	100		164,6	100		963,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,7	100		0,41	100		4,9	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		125671,6	100		10,6	100		164,4	100		967,3	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,4	100		0,57	95		5,1	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		126820,3	100		10,9	100		164,4	100		959,5	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,5	100		1,41	78		5,2	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		126616,9	100		11,0	100		164,3	100		954,7	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,7	100		1,64	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		125799,4	100		10,8	100		163,4	100		957,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		1,1	100		4,8	100		0,25	94		24,2	100		0,3	100		0,0	100		124766,6	100		11,1	100		163,2	100		959,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,5	100		0,85	95		5,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		126201,3	100		10,6	100		163,8	100		970,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,39	78		4,7	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		125141,1	100		11,1	100		164,4	100		969,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,64	100		4,6	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		124800,5	100		10,8	100		164,0	100		963,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,9	100		0,73	100		4,8	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		123583,4	100		11,1	100		163,3	100		959,2	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,5	100		0,31	95		4,3	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		123955,0	100		10,8	100		164,0	100		967,4	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,4	100		2,61	78		3,9	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		123638,3	100		10,9	100		163,6	100		969,2	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,5	100		1,99	100		3,6	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		123463,2	100		10,9	100		164,0	100		969,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,4	100		1,79	100		4,1	100		0,22	94		35,7	100		0,3	100		0,0	100		123668,2	100		10,7	100		164,3	100		971,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,7	100		1,68	95		4,4	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		125075,8	100		10,6	100		164,7	100		972,3	100	In marcia
21:00		1,2	84		2,0	84		2,6	78		4,2	84		0,24	100		30,6	84		0,3	84		0,0	84		125402,7	100		11,1	84		164,7	100		956,1	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,3	79		1,26	100		5,1	79		0,24	100		29,4	79		0,3	79		0,7	79		124391,8	100		10,8	79		164,3	100		971,3		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,6	100		0,08	96		4,7	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		123008,4	100	10,5	100		148,8	100		974,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	78		4,9	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		123898,2	100	10,8	100		148,2	100		966,4	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,2	100		124140,7	100	10,8	100		149,8	100		957,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		5,2	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,2	100		125764,1	100	10,9	100		152,7	100		958,7	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,9	100		0,07	96		4,6	100		0,26	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		125766,7	100	10,8	100		158,0	100		956,1	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,3	100		0,0	78		4,6	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		125951,1	100	10,9	100		159,9	100		966,5	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,4	100		0,04	100		4,8	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,2	100		126038,6	100	10,6	100		162,2	100		972,5	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,4	100		0,1	100		4,4	100		0,26	94		23,7	100		0,3	100		0,2	100		124579,0	100	11,2	100		163,9	100		959,4	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,7	100		0,01	96		5,0	100		0,26	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		126377,4	100	10,9	100		164,9	100		961,7	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,8	100		0,0	78		5,0	100		0,26	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		126919,3	100	10,9	100		165,5	100		971,6	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,3	100		0,03	100		5,3	100		0,26	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		125156,9	100	11,1	100		165,2	100		959,8	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,9	100		0,03	100		5,1	100		0,26	100		38,8	100		0,3	100		0,3	100		125562,8	100	11,1	100		166,7	100		955,8	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,4	100		0,19	96		5,2	100		0,26	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		126529,1	100	10,9	100		166,1	100		958,3	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,6	100		0,16	78		4,6	100		0,26	100		19,3	100		0,3	100		0,2	100		124967,9	100	11,1	100		163,7	100		963,8	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,1	100		0,29	100		4,5	100		0,26	100		16,2	100		0,3	100		0,1	100		123378,3	100	11,2	100		161,5	100		967,5	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,0	100		0,4	100		3,9	100		0,25	94		16,6	100		0,3	100		0,2	100		122799,0	100	11,1	100		160,1	100		975,9	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		2,0	100		0,4	95		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,2	100		0,2	100		122405,2	100	10,9	100		158,7	100		980,2	100		in Betrieb
09:00		1,4	86		1,3	86		0,95	78		4,5	86		0,25	100		46,5	86		0,3	86		0,1	86		128223,9	100	10,7	86		159,0	100		981,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	77		1,4	77		1,91	100		5,2	77		0,26	100		58,0	77		0,3	77		0,1	77		123405,4	100	10,9	77		161,3	100		971,1	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		2,1	100		2,67	100		5,5	100		0,26	100		40,5	100		0,3	100		0,0	100		126604,8	100	10,6	100		163,9	100		974,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,8	100		1,1	95		4,6	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		125324,7	100	11,1	100		162,9	100		970,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,15	78		5,0	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		125497,6	100	10,6	100		163,0	100		975,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		0,16	100		4,8	100		0,26	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		123892,2	100	10,8	100		162,9	100		970,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,1	100		4,8	100		0,26	94		28,5	100		0,3	100		0,1	100		124118,6	100	10,6	100		163,5	100		974,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,6	100		0,07	95		4,3	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,1	100		124301,7	100	10,9	100		163,7	100		958,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,33	78		4,1	100		0,26	100		24,3	100		0,3	100		0,1	100		122810,7	100	10,7	100		163,6	100		944,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,63	100		4,5	100		0,26	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		124482,8	100	10,5	100		164,6	100		963,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,7	100		0,41	100		4,9	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		125671,6	100	10,6	100		164,4	100		967,3	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,4	100		0,57	95		5,1	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		126820,3	100	10,9	100		164,4	100		959,5	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,5	100		1,41	78		5,2	100		0,25	100		35,7	100		0,3	100		0,1	100		126616,9	100	11,0	100		164,3	100		954,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,7	100		1,64	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		125799,4	100	10,8	100		163,4	100		957,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		1,1	100		4,8	100		0,25	94		24,2	100		0,3	100		0,0	100		124766,6	100	11,1	100		163,2	100		959,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,5	100		0,85	95		5,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,1	100		126201,3	100	10,6	100		163,8	100		970,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,39	78		4,7	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		125141,1	100	11,1	100		164,4	100		969,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,64	100		4,6	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		124800,5	100	10,8	100		164,0	100		963,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,9	100		0,73	100		4,8	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		123583,4	100	11,1	100		163,3	100		959,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,5	100		0,31	95		4,3	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		123955,0	100	10,8	100		164,0	100		967,4	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,4	100		2,61	78		3,9	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		123638,3	100	10,9	100		163,6	100		969,2	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,5	100		1,99	100		3,6	100		0,22	100		33,9	100		0,3	100		0,1	100		123463,2	100	10,9	100		164,0	100		969,5	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,4	100		1,79	100		4,1	100		0,22	94		35,7	100		0,3	100		0,0	100		123668,2	100	10,7	100		164,3	100		971,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,7	100		1,68	95		4,4	100		0,23	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		125075,8	100	10,6	100		164,7	100		972,3	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		2,0	84		2,6	78		4,2	84		0,24	100		30,6	84		0,3	84		0,0	84		125402,7	100	11,1	84		164,7	100		956,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		1,26	100		5,1	79		0,24	100		29,4	79		0,3	79		0,7	79		124391,8	100	10,8	79		164,3	100		971,3	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		1,4</																																