

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		2,0	100		0,0	98		4,4	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		123739,1	100		10,9	100		163,5	100		978,4	100	In marcia
01:00		2,2	100		2,0	100		0,53	76		4,5	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		123617,7	100		11,0	100		164,5	100		976,9	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,9	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		125955,6	100		10,4	100		167,1	100		997,6	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,3	100		0,22	100		21,5	100		0,3	100		0,1	100		116080,9	100		11,5	100		163,3	100		952,3	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,2	100		0,0	98		4,7	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,4	100		122018,5	100		10,8	100		163,4	100		957,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,8	100		3,16	76		4,2	100		0,21	100		40,2	100		0,3	100		0,1	100		124074,3	100		10,6	100		164,1	100		966,0	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		2,35	100		3,7	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		124752,0	100		11,0	100		164,9	100		963,6	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		1,58	100		4,4	100		0,22	94		36,2	100		0,3	100		0,3	100		123977,4	100		10,8	100		166,6	100		959,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,8	100		1,67	97		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		124794,8	100		10,6	100		169,9	100		967,6	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		2,47	76		3,9	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,4	100		125102,6	100		10,9	100		169,5	100		956,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		3,22	100		4,2	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		125844,5	100		10,8	100		170,5	100		963,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		2,68	100		3,8	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		124792,1	100		10,8	100		170,4	100		957,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,3	100		2,07	97		3,4	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		124756,0	100		11,0	100		168,6	100		956,7	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,5	100		3,18	76		3,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		123338,5	100		10,9	100		166,6	100		959,2	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,7	100		2,81	100		3,7	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		121676,0	100		10,6	100		165,9	100		968,0	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,5	100		1,06	100		4,4	100		0,22	94		30,6	100		0,3	100		0,2	100		123141,4	100		10,7	100		163,8	100		970,3	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,8	100		0,39	97		3,9	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		125279,5	100		11,0	100		164,5	100		968,1	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,7	84		1,42	76		3,8	84		0,22	100		27,8	84		0,3	84		0,3	84		123930,1	100		11,1	84		164,9	100		969,0	100	In marcia
09:30		1,3	79		2,6	79		1,02	100		4,2	79		0,21	100		26,9	79		0,3	79		0,3	79		124414,6	100		11,0	79		163,6	100		972,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,8	100		0,39	100		4,0	100		0,22	100		49,4	100		0,3	100		0,5	100		123547,9	100		10,6	100		163,8	100		967,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,86	97		3,6	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		124731,3	100		10,7	100		163,3	100		967,4	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,2	100		1,68	76		3,4	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		125347,2	100		11,0	100		162,7	100		960,6	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		1,82	100		3,4	100		0,22	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		125912,9	100		10,6	100		164,0	100		970,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,0	100		1,31	100		4,2	100		0,22	94		25,9	100		0,3	100		0,4	100		125938,2	100		11,0	100		165,0	100		952,6	100	In marcia
12:30		1,5	100		2,2	100		0,48	97		4,7	100		0,21	100		12,8	100		0,3	100		0,3	100		124103,7	100		11,0	100		162,5	100		959,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,4	100		1,66	76		5,6	100		0,21	100		17,5	100		0,3	100		0,3	100		123740,8	100		10,9	100		161,5	100		959,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,5	100		0,92	100		5,3	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		123679,3	100		10,7	100		163,3	100		967,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,0	100		0,66	100		4,3	100		0,22	100		37,1	100		0,3	100		0,5	100		123739,1	100		10,8	100		163,6	100		959,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,0	100		0,38	97		5,1	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		124664,5	100		10,9	100		162,7	100		962,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		2,12	76		3,5	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		124261,4	100		11,0	100		160,9	100		964,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		1,02	100		3,9	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		122911,7	100		10,7	100		160,1	100		971,8	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,4	100		0,45	100		3,7	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,2	100		122713,1	100		10,8	100		160,9	100		969,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,23	97		3,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		121695,6	100		10,7	100		161,7	100		969,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,8	100		0,03	76		3,7	100		0,22	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		122257,4	100		10,5	100		164,6	100		973,5	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,7	100		0,09	100		4,1	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123093,0	100		10,7	100		165,2	100		971,1	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		122629,5	100		10,9	100		165,1	100		963,2	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,7	100		0,51	97		3,9	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		122631,7	100		10,9	100		165,1	100		964,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		1,02	76		3,9	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		122624,3	100		10,8	100		164,1	100		969,1	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		3,6	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		123063,6	100		10,8	100		163,5	100		970,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,21	94		38,4	100		0,3	100		0,5	100		123130,8	100		10,8	100		164,0	100		967,0	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	97		3,6	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		123451,6	100		10,6	100		161,3	100		972,3	100	In marcia
21:00		1,7	86		1,4	86		0,43	76		3,7	86		0,21	100		23,4	86		0,3	86		0,3	86		122564,4	100		11,2	86		160,6	100		961,1	100	In marcia
21:30		2,9	78		1,3	78		0,0	100		4,3	78		0,21	100		22,2	78		0,3	78		0,4	78		122298,0	100		10,6	78		159,2	100		972,2	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		2,0	100		0,0	98		4,4	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		123739,1	100	10,9	100		163,5	100		978,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		2,0	100		0,53	76		4,5	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,1	100		123617,7	100	11,0	100		164,5	100		976,9	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,9	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		125955,6	100	10,4	100		167,1	100		997,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,5	100		0,0	100		5,3	100		0,22	100		21,5	100		0,3	100		0,1	100		116080,9	100	11,5	100		163,3	100		952,3	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,2	100		0,0	98		4,7	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,4	100		122018,5	100	10,8	100		163,4	100		957,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,8	100		3,16	76		4,2	100		0,21	100		40,2	100		0,3	100		0,1	100		124074,3	100	10,6	100		164,1	100		966,0	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		2,35	100		3,7	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		124752,0	100	11,0	100		164,9	100		963,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		1,58	100		4,4	100		0,22	94		36,2	100		0,3	100		0,3	100		123977,4	100	10,8	100		166,6	100		959,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,8	100		1,67	97		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,4	100		124794,8	100	10,6	100		169,9	100		967,6	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		2,47	76		3,9	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,4	100		125102,6	100	10,9	100		169,5	100		956,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		3,22	100		4,2	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		125844,5	100	10,8	100		170,5	100		963,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		2,68	100		3,8	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,2	100		124792,1	100	10,8	100		170,4	100		957,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,3	100		2,07	97		3,4	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		124756,0	100	11,0	100		168,6	100		956,7	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,5	100		3,18	76		3,4	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		123338,5	100	10,9	100		166,6	100		959,2	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,7	100		2,81	100		3,7	100		0,22	100		29,7	100		0,3	100		0,1	100		121676,0	100	10,6	100		165,9	100		968,0	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,5	100		1,06	100		4,4	100		0,22	94		30,6	100		0,3	100		0,2	100		123141,4	100	10,7	100		163,8	100		970,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,8	100		0,39	97		3,9	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		125279,5	100	11,0	100		164,5	100		968,1	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,7	84		1,42	76		3,8	84		0,22	100		27,8	84		0,3	84		0,3	84		123930,1	100	11,1	84		164,9	100		969,0	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		2,6	79		1,02	100		4,2	79		0,21	100		26,9	79		0,3	79		0,3	79		124414,6	100	11,0	79		163,6	100		973,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,8	100		0,39	100		4,0	100		0,22	100		49,4	100		0,3	100		0,5	100		123547,9	100	10,6	100		163,8	100		967,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,86	97		3,6	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		124731,3	100	10,7	100		163,3	100		967,4	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,2	100		1,68	76		3,4	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		125347,2	100	11,0	100		162,7	100		960,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		1,82	100		3,4	100		0,22	100		35,8	100		0,3	100		0,4	100		125912,9	100	10,6	100		164,0	100		970,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,0	100		1,31	100		4,2	100		0,22	94		25,9	100		0,3	100		0,4	100		125938,2	100	11,0	100		165,0	100		952,6	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		2,2	100		0,48	97		4,7	100		0,21	100		12,8	100		0,3	100		0,3	100		124103,7	100	11,0	100		162,5	100		959,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,4	100		1,66	76		5,6	100		0,21	100		17,5	100		0,3	100		0,3	100		123740,8	100	10,9	100		161,5	100		959,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,5	100		0,92	100		5,3	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		123679,3	100	10,7	100		163,3	100		967,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,0	100		0,66	100		4,3	100		0,22	100		37,1	100		0,3	100		0,5	100		123739,1	100	10,8	100		163,6	100		959,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,0	100		0,38	97		5,1	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		124664,5	100	10,9	100		162,7	100		962,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		2,12	76		3,5	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		124261,4	100	11,0	100		160,9	100		964,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		1,02	100		3,9	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,4	100		122911,7	100	10,7	100		160,1	100		971,8	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,4	100		0,45	100		3,7	100		0,21	94		29,3	100		0,3	100		0,2	100		122713,1	100	10,8	100		160,9	100		969,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,23	97		3,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		121695,6	100	10,7	100		161,7	100		969,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,8	100		0,03	76		3,7	100		0,22	100		37,5	100		0,3	100		0,3	100		122257,4	100	10,5	100		164,6	100		973,5	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,7	100		0,09	100		4,1	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		123093,0	100	10,7	100		165,2	100		971,1	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		3,9	100		0,21	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		122629,5	100	10,9	100		165,1	100		963,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,7	100		0,51	97		3,9	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		122631,7	100	10,9	100		165,1	100		964,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		1,02	76		3,9	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		122624,3	100	10,8	100		164,1	100		969,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,01	100		3,6	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		123063,6	100	10,8	100		163,5	100		970,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,21	94		38,4	100		0,3	100		0,5	100		123130,8	100	10,8	100		164,0	100		967,0	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,5	100		0,0	97		3,6	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		123451,6	100	10,6	100		161,3	100		972,3	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,4	86		0,43	76		3,7	86		0,21	100		23,4	86		0,3	86		0,3	86		122564,4	100	11,2	86		160,6	100		961,1	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		1,3	78		0,0	100		4,3	78		0,21	100		22,2	78		0,3	78		0,4	78		122298,0	100	10,6	78		159,2	100		972,2	100		in Betrieb
22:00		1,9	100		1																																