

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		1,1	100		0,7	97		4,6	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		122611,8	100		10,8	100		147,7	100		971,7	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,5	100		2,19	76		4,2	100		0,2	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		123365,8	100		10,9	100		146,6	100		974,7	100	In marcia
01:30		4,6	100		1,5	100		1,57	100		4,0	100		0,2	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		122902,6	100		11,1	100		146,7	100		969,3	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,1	100		1,01	100		4,3	100		0,2	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		123743,8	100		10,9	100		147,4	100		975,7	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,2	100		0,78	97		4,9	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		120611,7	100		11,3	100		151,3	100		963,8	100	In marcia
03:00		3,5	100		1,1	100		2,29	76		4,3	100		0,21	100		22,1	100		0,2	100		0,3	100		123568,4	100		10,9	100		157,0	100		981,5	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,0	100		1,62	100		3,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		122655,4	100		11,0	100		160,6	100		979,1	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,2	100		1,67	100		3,7	100		0,22	94		50,4	100		0,3	100		0,6	100		121775,0	100		10,6	100		165,2	100		974,3	100	In marcia
04:30		1,6	100		2,0	100		2,88	97		4,1	100		0,22	100		49,3	100		0,3	100		0,7	100		122063,8	100		10,7	100		168,6	100		961,2	100	In marcia
05:00		2,3	100		1,9	100		2,06	76		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,6	100		123186,2	100		10,7	100		168,6	100		969,4	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,2	100		1,26	100		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		122732,0	100		10,8	100		168,3	100		963,0	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,3	100		1,28	100		4,2	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,7	100		123076,0	100		10,7	100		168,3	100		972,0	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,6	100		1,43	97		4,3	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,6	100		124847,6	100		10,7	100		167,6	100		976,4	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,6	100		1,28	76		4,2	100		0,21	100		20,6	100		0,3	100		0,5	100		124100,1	100		11,0	100		165,6	100		968,6	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,4	100		1,45	100		3,9	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		123997,6	100		10,9	100		164,3	100		969,0	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,3	100		1,41	100		4,3	100		0,21	94		24,4	100		0,3	100		0,4	100		124238,1	100		10,9	100		164,0	100		971,2	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,5	100		1,17	97		4,0	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,5	100		124771,5	100		11,0	100		163,5	100		972,6	100	In marcia
09:00		2,5	84		1,5	84		2,35	76		3,8	84		0,22	100		38,7	84		0,3	84		0,6	84		123324,3	100		11,0	84		163,1	100		964,3	100	In marcia
09:30		2,7	79		1,9	79		2,18	100		4,3	79		0,21	100		39,1	79		0,3	79		0,7	79		123686,2	100		11,0	79		162,4	100		962,9	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,6	100		2,16	100		4,1	100		0,21	100		38,4	100		0,3	100		0,8	100		122717,6	100		11,1	100		162,2	100		961,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,4	100		2,14	97		4,4	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,9	100		122207,8	100		11,1	100		162,2	100		955,3	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,0	100		1,89	76		4,0	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,8	100		118216,4	100		11,4	100		162,2	100		950,3	100	In marcia
11:30		2,4	100		1,7	100		2,45	100		4,6	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,7	100		118424,0	100		11,3	100		161,3	100		956,1	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,5	100		1,41	100		3,8	100		0,22	94		22,8	100		0,3	100		0,8	100		117008,3	100		11,2	100		160,0	100		954,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		1,96	97		3,8	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		116057,1	100		11,2	100		159,3	100		950,8	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,9	100		3,83	76		4,0	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		116818,7	100		11,1	100		159,9	100		950,4	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		2,84	100		3,9	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,7	100		115733,8	100		11,1	100		157,7	100		952,0	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,3	100		2,11	100		3,7	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		117298,7	100		10,9	100		157,1	100		963,0	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		1,82	97		4,1	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		115091,2	100		11,2	100		156,7	100		954,5	100	In marcia
15:00		1,6	100		2,2	100		2,93	76		4,0	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,7	100		113327,1	100		11,3	100		155,8	100		952,8	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,0	100		1,13	100		4,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		114387,3	100		11,1	100		155,0	100		952,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		0,95	100		4,3	100		0,21	94		33,9	100		0,3	100		0,7	100		115043,5	100		11,0	100		155,1	100		957,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,7	100		0,52	97		4,3	100		0,2	100		31,7	100		0,3	100		0,7	100		115719,6	100		10,9	100		155,4	100		962,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		2,57	76		3,7	100		0,21	100		39,3	100		0,3	100		0,7	100		116495,4	100		11,1	100		156,4	100		954,2	100	In marcia
17:30		1,3	100		2,2	100		1,71	100		3,7	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,7	100		118687,8	100		10,8	100		158,4	100		964,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,67	100		4,0	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,7	100		116901,1	100		11,3	100		159,2	100		956,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,49	97		3,7	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,6	100		114963,8	100		11,4	100		158,2	100		952,9	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,0	100		1,8	76		3,8	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,6	100		116786,2	100		11,2	100		157,9	100		957,1	100	In marcia
19:30		1,8	100		0,9	100		0,9	100		3,7	100		0,2	100		18,0	100		0,3	100		0,6	100		118056,6	100		11,0	100		157,1	100		966,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		2,7	100		0,73	100		4,0	100		0,21	94		28,3	100		0,3	100		0,7	100		118226,1	100		10,8	100		157,3	100		964,9	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,0	100		0,38	97		4,1	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		118949,1	100		10,9	100		157,3	100		962,9	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,4	84		1,3	76		3,6	84		0,21	100		34,4	84		0,3	84		0,8	84		120612,3	100		11,0	84		157,9	100		963,4	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,5	79		1,54	100		3,5	79		0,21	100		40,2	79		0,3	79		0,3	79		120327,4	100		11,0	79		159,0	100		964,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,1	100		0,7	97		4,6	100		0,21	100		26,5	100		0,3	100		0,4	100		122611,8	100		10,8	100		147,7	100		971,7	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,5	100		2,19	76		4,2	100		0,2	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		123365,8	100		10,9	100		146,6	100		974,7	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		1,5	100		1,57	100		4,0	100		0,2	100		34,9	100		0,3	100		0,4	100		122902,6	100		11,1	100		146,7	100		969,3	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,1	100		1,01	100		4,3	100		0,2	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		123743,8	100		10,9	100		147,4	100		975,7	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,2	100		0,78	97		4,9	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		120611,7	100		11,3	100		151,3	100		963,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,1	100		2,29	76		4,3	100		0,21	100		22,1	100		0,2	100		0,3	100		123568,4	100		10,9	100		157,0	100		981,5	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,0	100		1,62	100		3,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		122655,4	100		11,0	100		160,6	100		979,1	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,2	100		1,67	100		3,7	100		0,22	94		50,4	100		0,3	100		0,6	100		121775,0	100		10,6	100		165,2	100		974,3	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		2,0	100		2,88	97		4,1	100		0,22	100		49,3	100		0,3	100		0,7	100		122063,8	100		10,7	100		168,6	100		961,2	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		1,9	100		2,06	76		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,6	100		123186,2	100		10,7	100		168,6	100		969,4	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,2	100		1,26	100		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		122732,0	100		10,8	100		168,3	100		963,0	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,3	100		1,28	100		4,2	100		0,22	100		25,6	100		0,3	100		0,7	100		123076,0	100		10,7	100		168,3	100		972,0	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,6	100		1,43	97		4,3	100		0,21	100		23,8	100		0,3	100		0,6	100		124847,6	100		10,7	100		167,6	100		976,4	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,6	100		1,28	76		4,2	100		0,21	100		20,6	100		0,3	100		0,5	100		124100,1	100		11,0	100		165,6	100		968,6	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,4	100		1,45	100		3,9	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		123997,6	100		10,9	100		164,3	100		969,0	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,3	100		1,41	100		4,3	100		0,21	94		24,4	100		0,3	100		0,4	100		124238,1	100		10,9	100		164,0	100		971,2	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,5	100		1,17	97		4,0	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,5	100		124771,5	100		11,0	100		163,5	100		972,6	100		in Betrieb
09:00		2,5	84		1,5	84		2,35	76		3,8	84		0,22	100		38,7	84		0,3	84		0,6	84		123324,3	100		11,0	84		163,1	100		964,3	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		1,9	79		2,18	100		4,3	79		0,21	100		39,1	79		0,3	79		0,7	79		123686,2	100		11,0	79		162,4	100		962,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,6	100		2,16	100		4,1	100		0,21	100		38,4	100		0,3	100		0,8	100		122717,6	100		11,1	100		162,2	100		961,1	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,4	100		2,14	97		4,4	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,9	100		122207,8	100		11,1	100		162,2	100		955,3	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,0	100		1,89	76		4,0	100		0,22	100		27,5	100		0,3	100		0,8	100		118216,4	100		11,4	100		162,2	100		950,3	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,7	100		2,45	100		4,6	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,7	100		118424,0	100		11,3	100		161,3	100		956,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,5	100		1,41	100		3,8	100		0,22	94		22,8	100		0,3	100		0,8	100		117008,3	100		11,2	100		160,0	100		954,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		1,96	97		3,8	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,7	100		116057,1	100		11,2	100		159,3	100		950,8	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,9	100		3,83	76		4,0	100		0,21	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		116818,7	100		11,1	100		158,9	100		950,4	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		2,84	100		3,9	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,7	100		115733,8	100		11,1	100		157,7	100		952,0	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,3	100		2,11	100		3,7	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,6	100		117298,7	100		10,9	100		157,1	100		963,0	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		1,82	97		4,1	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,7	100		115091,2	100		11,2	100		156,7	100		954,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		2,2	100		2,93	76		4,0	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,7	100		113327,1	100		11,3	100		155,8	100		952,8	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,0	100		1,13	100		4,4	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		114387,3	100		11,1	100		155,0	100		952,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		0,95	100		4,3	100		0,21	94		33,9	100		0,3	100		0,7	100		115043,5	100		11,0	100		155,1	100		957,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,7	100		0,52	97		4,3	100		0,2	100		31,7	100		0,3	100		0,7	100		115719,6	100		10,9	100		155,4	100		962,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		2,57	76		3,7	100		0,21	100		39,3	100		0,3	100		0,7	100		116495,4	100		11,1	100		156,4	100		954,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		2,2	100		1,71	100		3,7	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,7	100		118687,8	100		10,8	100		158,4	100		964,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,67	100		4,0	100		0,21	100		22,1	100		0,3	100		0,7	100		116901,1	100		11,3	100		159,2	100		956,4	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,49	97		3,7	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,6	100		114963,8	100		11,4	100		158,2	100		952,9	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,0	100		1,8	76		3,8	100		0,21	100		24,2	100		0,3	100		0,6	100		116786,2	100		11,2	100		157,9	100		957,1	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		0,9	100		0,9	100		3,7	100		0,2	100		18,0	100		0,3	100		0,6	100		118056,6	100		11,0	100		157,1	100		966,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		2,7	100		0,73	100		4,0	100		0,21	94		28,3	100		0,3	100		0,7	100		118226,1	100		10,8	100		157,3	100		964,9	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,0	100		0,38	97		4,1	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,7	100		118949,1	100		10,9	100		157,3	100		962,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,4	84		1,3	76		3,6	84		0,21	100		34,4	84		0,3	84		0,8	84		120612,3	100		11,0	84		157,9	100		963,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,5	79		1,54	100		3,5	79		0,21	100		40,2	79		0,3</																		