

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,4	100		1,6	100		0,47	96		4,8	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		122550,0	100		10,9	100		160,4	100		955,0	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,81	78		4,0	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		122647,3	100		11,0	100		160,7	100		954,7	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,7	100		0,6	100		4,0	100		0,22	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		123317,6	100		11,0	100		160,6	100		958,5	100		In marcia
02:00		1,4	100		1,6	100		0,43	100		4,1	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121958,6	100		11,2	100		160,7	100		952,1	100		In marcia
02:30		1,4	100		1,4	100		0,32	96		4,7	100		0,22	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		124012,1	100		10,9	100		161,8	100		955,6	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		2,62	78		4,6	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		120957,5	100		11,2	100		162,7	100		954,5	100		In marcia
03:30		1,7	100		1,7	100		1,89	100		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		122525,3	100		11,1	100		162,7	100		956,4	100		In marcia
04:00		1,7	100		1,6	100		1,27	100		4,2	100		0,22	94		29,1	100		0,3	100		0,4	100		123593,7	100		11,0	100		165,1	100		962,5	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,4	100		0,88	96		4,2	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		118572,6	100		11,5	100		167,6	100		943,3	100		In marcia
05:00		1,5	100		1,5	100		2,51	78		4,6	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		120728,8	100		11,2	100		169,0	100		942,4	100		In marcia
05:30		2,4	100		1,8	100		1,33	100		4,9	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		121910,0	100		11,1	100		169,6	100		950,6	100		In marcia
06:00		1,7	100		1,1	100		0,61	100		4,4	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		121759,7	100		11,1	100		167,9	100		952,5	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,71	95		3,8	100		0,22	100		40,1	100		0,3	100		0,4	100		122957,7	100		10,6	100		166,6	100		955,2	100		In marcia
07:00		2,0	100		2,0	100		2,74	78		4,7	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		120154,8	100		11,3	100		162,8	100		949,1	100		In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		1,01	100		4,2	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		121727,6	100		11,2	100		162,4	100		950,0	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,0	100		0,54	100		4,1	100		0,22	94		59,7	100		0,3	100		0,1	100		122684,5	100		11,1	100		164,8	100		951,0	100		In marcia
08:30		2,3	100		1,3	100		0,37	95		4,8	100		0,22	100		97,7	100		0,3	100		0,3	100		121068,0	100		11,2	100		165,0	100		946,7	100		In marcia
09:00		2,9	86		1,4	86		2,59	78		4,1	86		0,21	100		40,9	86		0,3	86		0,4	86		123409,9	100		11,0	86		163,2	100		957,8	100		In marcia
09:30		3,2	78		2,0	78		1,46	100		4,5	78		0,22	100		21,8	78		0,3	78		0,3	78		119664,0	100		11,3	78		161,2	100		957,3	100		In marcia
10:00		4,0	100		1,8	100		0,84	100		4,9	100		0,22	100		15,0	100		0,3	100		0,3	100		123196,9	100		10,4	100		162,0	100		978,2	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,3	100		0,47	95		4,2	100		0,22	100		6,5	100		0,3	100		0,3	100		116596,8	100		11,4	100		160,1	100		944,1	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		2,19	78		4,0	100		0,21	100		9,3	100		0,3	100		0,3	100		119738,6	100		10,9	100		157,7	100		954,6	100		In marcia
11:30		4,0	100		1,7	100		1,44	100		4,0	100		0,21	100		12,4	100		0,3	100		0,3	100		120817,3	100		11,0	100		158,5	100		956,7	100		In marcia
12:00		3,1	100		1,1	100		0,54	100		4,4	100		0,22	94		17,2	100		0,3	100		0,4	100		119617,2	100		11,1	100		158,8	100		955,0	100		In marcia
12:30		2,3	100		1,5	100		0,59	95		4,0	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		121315,7	100		10,9	100		159,7	100		957,0	100		In marcia
13:00		2,1	100		1,9	100		0,92	78		4,4	100		0,22	100		41,5	100		0,3	100		0,4	100		119718,9	100		11,2	100		159,4	100		948,7	100		In marcia
13:30		2,4	100		1,6	100		0,96	100		4,3	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		122079,9	100		11,0	100		160,4	100		956,0	100		In marcia
14:00		5,1	100		1,5	100		0,7	100		4,4	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		119786,1	100		11,2	100		160,8	100		953,8	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,6	100		0,19	95		4,7	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		119936,8	100		11,2	100		158,9	100		960,1	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,2	100		2,89	78		4,4	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		121803,4	100		10,9	100		159,0	100		971,1	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		2,14	100		3,7	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		119927,2	100		11,2	100		159,0	100		966,1	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,8	100		2,0	100		4,0	100		0,21	94		41,5	100		0,3	100		0,3	100		121093,6	100		10,9	100		158,5	100		961,5	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		1,58	95		4,9	100		0,22	100		36,9	100		0,3	100		0,4	100		121808,7	100		10,8	100		159,5	100		970,7	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,5	100		3,17	78		3,9	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		122831,9	100		11,0	100		159,7	100		969,1	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,8	100		2,6	100		3,8	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		120981,3	100		11,1	100		159,4	100		963,5	100		In marcia
18:00		1,3	100		2,2	100		1,76	100		3,9	100		0,21	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		120067,1	100		11,1	100		159,6	100		969,9	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,9	100		0,77	95		3,6	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		120745,4	100		11,0	100		158,9	100		964,1	100		In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		3,02	78		3,7	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		120787,0	100		11,0	100		158,7	100		965,7	100		In marcia
19:30		1,2	100		1,2	100		1,82	100		3,6	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		120242,0	100		10,8	100		158,8	100		970,3	100		In marcia
20:00		1,2	100		1,5	100		2,25	100		3,7	100		0,22	94		32,5	100		0,3	100		0,4	100		120134,1	100		10,9	100		158,8	100		965,8	100		In marcia
20:30		1,2	100		1,4	100		0,96	95		3,7	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		119575,2	100		10,9	100		158,0	100		963,6	100		In marcia
21:00		1,5	85		1,2	85		0,29	78		4,0	85		0,24	100		34,2	85		0,3	85		0,3	85		120252,9	100		10,9	85		157,6	100		962,4	100		In marcia
21:30		1,6	78		2,4	78		0,4	100		4,6	78		0,24	100		30,2	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,6	100		0,47	96		4,8	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		122550,0	100		10,9	100		160,4	100		955,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,81	78		4,0	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		122647,3	100		11,0	100		160,7	100		954,7	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,7	100		0,6	100		4,0	100		0,22	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		123317,6	100		11,0	100		160,6	100		958,5	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,6	100		0,43	100		4,1	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		121958,6	100		11,2	100		160,7	100		952,1	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,4	100		0,32	96		4,7	100		0,22	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		124012,1	100		10,9	100		161,8	100		955,6	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		2,62	78		4,6	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		120957,5	100		11,2	100		162,7	100		954,5	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,7	100		1,89	100		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		122525,3	100		11,1	100		162,7	100		956,4	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,6	100		1,27	100		4,2	100		0,22	94		29,1	100		0,3	100		0,4	100		123593,7	100		11,0	100		165,1	100		962,5	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,4	100		0,88	96		4,2	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		118572,6	100		11,5	100		167,6	100		943,3	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,5	100		2,51	78		4,6	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,5	100		120728,8	100		11,2	100		169,0	100		942,4	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,8	100		1,33	100		4,9	100		0,22	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		121910,0	100		11,1	100		169,6	100		950,6	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,1	100		0,61	100		4,4	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,3	100		121759,7	100		11,1	100		167,9	100		952,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,71	95		3,8	100		0,22	100		40,1	100		0,3	100		0,4	100		122957,7	100		10,6	100		166,6	100		955,2	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		2,0	100		2,74	78		4,7	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,2	100		120154,8	100		11,3	100		162,8	100		949,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		1,01	100		4,2	100		0,22	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		121727,6	100		11,2	100		162,4	100		950,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,0	100		0,54	100		4,1	100		0,22	94		59,7	100		0,3	100		0,1	100		122684,5	100		11,1	100		164,8	100		951,0	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,3	100		0,37	95		4,8	100		0,22	100		97,7	100		0,3	100		0,3	100		121068,0	100		11,2	100		165,0	100		946,7	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		1,4	86		2,59	78		4,1	86		0,21	100		40,9	86		0,3	86		0,4	86		123409,9	100		11,0	86		163,2	100		957,8	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		2,0	78		1,46	100		4,5	78		0,22	100		21,8	78		0,3	78		0,3	78		119664,0	100		11,3	78		161,2	100		957,3	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,8	100		0,84	100		4,9	100		0,22	100		15,0	100		0,3	100		0,3	100		123196,9	100		10,4	100		162,0	100		978,2	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,3	100		0,47	95		4,2	100		0,22	100		6,5	100		0,3	100		0,3	100		116596,8	100		11,4	100		160,1	100		944,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		2,19	78		4,0	100		0,21	100		9,3	100		0,3	100		0,3	100		119738,6	100		10,9	100		157,7	100		954,6	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,7	100		1,44	100		4,0	100		0,21	100		12,4	100		0,3	100		0,3	100		120817,3	100		11,0	100		158,5	100		956,7	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,1	100		0,54	100		4,4	100		0,22	94		17,2	100		0,3	100		0,4	100		119617,2	100		11,1	100		158,8	100		955,0	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,5	100		0,59	95		4,0	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		121315,7	100		10,9	100		159,7	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,9	100		0,92	78		4,4	100		0,22	100		41,5	100		0,3	100		0,4	100		119718,9	100		11,2	100		159,4	100		948,7	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,6	100		0,96	100		4,3	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		122079,9	100		11,0	100		160,4	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		1,5	100		0,7	100		4,4	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		119786,1	100		11,2	100		160,8	100		953,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,6	100		0,19	95		4,7	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		119936,8	100		11,2	100		158,9	100		960,1	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,2	100		2,89	78		4,4	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,4	100		121803,4	100		10,9	100		159,0	100		971,1	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		2,14	100		3,7	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		119927,2	100		11,2	100		159,0	100		966,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,8	100		2,0	100		4,0	100		0,21	94		41,5	100		0,3	100		0,3	100		121093,6	100		10,9	100		158,5	100		961,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		1,58	95		4,9	100		0,22	100		36,9	100		0,3	100		0,4	100		121808,7	100		10,8	100		159,5	100		970,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,5	100		3,17	78		3,9	100		0,22	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		122831,9	100		11,0	100		157,7	100		969,1	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,8	100		2,6	100		3,8	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		120981,3	100		11,1	100		159,4	100		963,5	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		2,2	100		1,76	100		3,9	100		0,21	100		20,1	100		0,3	100		0,3	100		120067,1	100		11,1	100		159,6	100		969,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,9	100		0,77	95		3,6	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		120745,4	100		11,0	100		158,9	100		964,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		3,02	78		3,7	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		120787,0	100		11,0	100		158,7	100		965,7	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,2	100		1,82	100		3,6	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,3	100		120242,0	100		10,8	100		158,8	100		970,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,5	100		2,25	100		3,7	100		0,22	94		32,5	100		0,3	100		0,4	100		120134,1	100		10,9	100		158,8	100		965,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,4	100		0,96	95		3,7	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		119575,2	100		10,9	100		158,0	100		963,6	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,2	85		0,29	78		4,0	85		0,24	100		34,2	85		0,3	85		0,3	85		120252,9	100		10,9	85		157,6	100		962,4	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		2,4	78		0,4	100		4,6	78		0,24	100		30,2	78		0,																		