

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/08/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,1	100		1,4	100		0,07	97		4,1	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		121198,0	100		11,3	100		162,1	100		947,9	100		In marcia
01:00		1,8	100		1,6	100		0,0	76		4,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		122837,8	100		11,2	100		162,3	100		954,9	100		In marcia
01:30		1,9	100		1,5	100		0,14	100		4,3	100		0,26	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		120527,4	100		11,2	100		162,8	100		949,2	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		122766,0	100		11,1	100		162,2	100		953,6	100		In marcia
02:30		1,8	100		1,6	100		0,02	97		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		123477,4	100		11,0	100		162,5	100		957,9	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,6	100		0,28	76		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		124081,0	100		10,9	100		163,4	100		960,9	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,5	100		0,5	100		4,4	100		0,26	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		121878,3	100		11,3	100		163,5	100		956,1	100		In marcia
04:00		2,4	100		1,6	100		0,46	100		3,9	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,1	100		124102,5	100		10,9	100		163,3	100		956,7	100		In marcia
04:30		2,2	100		1,4	100		0,38	97		4,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		124439,9	100		10,9	100		163,3	100		959,9	100		In marcia
05:00		2,4	100		1,5	100		0,86	76		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		122758,1	100		11,2	100		162,9	100		952,3	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,4	100		0,96	100		4,3	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		121991,4	100		11,2	100		162,3	100		954,0	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,5	100		0,65	100		3,8	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		120888,3	100		11,3	100		162,5	100		956,1	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,5	100		0,36	97		4,1	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		122101,2	100		11,0	100		161,3	100		956,6	100		In marcia
07:00		2,9	100		1,1	100		0,03	76		4,2	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		121841,6	100		10,9	100		160,5	100		961,1	100		In marcia
07:30		2,5	100		1,4	100		0,09	100		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		121056,7	100		11,1	100		159,7	100		956,6	100		In marcia
08:00		3,0	100		1,6	100		0,11	100		3,8	100		0,25	94		42,5	100		0,3	100		0,1	100		121791,5	100		10,8	100		160,0	100		953,8	100		In marcia
08:30		3,6	100		1,2	100		0,01	97		4,7	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		122146,6	100		10,8	100		160,5	100		961,1	100		In marcia
09:00		4,3	86		1,8	86		0,07	76		4,9	86		0,25	100		26,3	86		0,3	86		0,1	86		122162,1	100		10,9	86		160,5	100		954,7	100		In marcia
09:30		3,2	78		1,5	78		0,18	100		4,7	78		0,26	100		26,2	78		0,3	78		0,3	78		121447,5	100		11,1	78		160,7	100		957,4	100		In marcia
10:00		1,9	100		1,2	100		0,37	100		4,8	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,7	100		121198,5	100		11,1	100		160,7	100		941,1	100		In marcia
10:30		2,4	100		1,5	100		1,69	97		4,3	100		0,26	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		122357,0	100		10,7	100		161,2	100		948,7	100		In marcia
11:00		5,3	100		1,5	100		1,76	76		5,3	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		120609,1	100		11,2	100		161,2	100		952,3	100		In marcia
11:30		2,2	100		1,1	100		3,42	100		4,6	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		121959,1	100		11,1	100		160,7	100		954,2	100		In marcia
12:00		2,5	100		2,1	100		8,81	100		4,6	100		0,25	94		31,8	100		0,3	100		0,5	100		122761,3	100		11,0	100		162,0	100		951,2	100		In marcia
12:30		5,1	100		1,1	100		4,49	97		6,5	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		120575,1	100		11,2	100		161,8	100		946,7	100		In marcia
13:00		4,0	100		0,5	100		1,99	76		6,3	100		0,24	100		12,8	100		0,3	100		0,4	100		121169,0	100		11,2	100		161,3	100		957,7	100		In marcia
13:30		1,7	100		0,2	100		3,4	100		5,9	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		122106,4	100		10,9	100		160,4	100		960,4	100		In marcia
14:00		1,3	100		0,2	100		8,19	100		4,5	100		0,25	100		46,3	100		0,3	100		0,5	100		121535,6	100		10,8	100		162,0	100		958,3	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,2	100		11,62	97		5,2	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,4	100		122268,1	100		11,0	100		162,1	100		947,9	100		In marcia
15:00		1,2	100		0,2	100		8,16	76		5,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		122115,8	100		11,0	100		160,4	100		955,4	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		7,76	100		5,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		120145,2	100		11,1	100		159,7	100		952,3	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		7,78	100		5,5	100		0,24	95		40,6	100		0,3	100		0,3	100		121783,7	100		10,6	100		159,2	100		961,9	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,1	100		8,61	97		4,9	100		0,23	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		119769,4	100		11,1	100		159,7	100		944,7	100		In marcia
17:00		1,3	100		0,0	100		4,65	76		5,1	100		0,22	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		122067,5	100		10,6	100		161,2	100		949,2	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,0	100		6,22	100		4,5	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		121684,4	100		11,1	100		162,1	100		949,5	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		4,46	100		4,6	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		123401,4	100		10,9	100		162,3	100		948,2	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		4,26	97		4,4	100		0,22	100		22,0	100		0,3	100		0,5	100		123673,0	100		11,0	100		163,5	100		957,6	100		In marcia
19:00		1,3	100		0,0	100		5,45	76		4,3	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		120690,7	100		11,3	100		163,1	100		942,3	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,0	100		6,6	100		4,5	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		122351,5	100		11,1	100		163,6	100		948,8	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		6,55	100		4,6	100		0,22	94		25,5	100		0,3	100		0,4	100		122350,9	100		11,1	100		162,3	100		947,1	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		6,3	97		4,4	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		122977,5	100		10,9	100		161,3	100		951,5	100		In marcia
21:00		1,2	86		0,1	86		6,32	76		4,5	86		0,21	100		35,8	86		0,3	86		0,4	86		123358,6	100		11,0	86		161,3	100		953,3	100		In marcia
21:30		1,3	78		0,1	78		3,85	100		3,8	78		0,22	100		41,0	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		1,4	100		0,07	97		4,1	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		121198,0	100		11,3	100		162,1	100		947,9	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		1,6	100		0,0	76		4,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		122837,8	100		11,2	100		162,3	100		954,9	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		1,5	100		0,14	100		4,3	100		0,26	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		120527,4	100		11,2	100		162,8	100		949,2	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		122766,0	100		11,1	100		162,2	100		953,6	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,6	100		0,02	97		4,1	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,1	100		123477,4	100		11,0	100		162,5	100		957,9	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,6	100		0,28	76		4,0	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,0	100		124081,0	100		10,9	100		163,4	100		960,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,5	100		0,5	100		4,4	100		0,26	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		121878,3	100		11,3	100		163,5	100		956,1	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,6	100		0,46	100		3,9	100		0,25	94		31,5	100		0,3	100		0,1	100		124102,5	100		10,9	100		163,3	100		956,7	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,4	100		0,38	97		4,5	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		124439,9	100		10,9	100		163,3	100		959,9	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,5	100		0,86	76		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		122758,1	100		11,2	100		162,9	100		952,3	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,4	100		0,96	100		4,3	100		0,24	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		121991,4	100		11,2	100		162,3	100		954,0	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,5	100		0,65	100		3,8	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		120888,3	100		11,3	100		162,5	100		956,1	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,5	100		0,36	97		4,1	100		0,25	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		122101,2	100		11,0	100		161,3	100		956,6	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,1	100		0,03	76		4,2	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		121841,6	100		10,9	100		160,5	100		961,1	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,4	100		0,09	100		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		121056,7	100		11,1	100		159,7	100		956,6	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		1,6	100		0,11	100		3,8	100		0,25	94		42,5	100		0,3	100		0,1	100		121791,5	100		10,8	100		160,0	100		953,8	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,2	100		0,01	97		4,7	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		122146,6	100		10,8	100		160,5	100		961,1	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		1,8	86		0,07	76		4,9	86		0,25	100		26,3	86		0,3	86		0,1	86		122162,1	100		10,9	86		160,5	100		954,7	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		1,5	78		0,18	100		4,7	78		0,26	100		26,2	78		0,3	78		0,3	78		121447,5	100		11,1	78		160,7	100		957,4	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,2	100		0,37	100		4,8	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,7	100		121198,5	100		11,1	100		160,7	100		941,1	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,5	100		1,69	97		4,3	100		0,26	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		122357,0	100		10,7	100		161,2	100		948,7	100		in Betrieb
11:00		5,3	100		1,5	100		1,76	76		5,3	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,2	100		120609,1	100		11,2	100		161,2	100		952,3	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,1	100		3,42	100		4,6	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,3	100		121959,1	100		11,1	100		160,7	100		954,2	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		2,1	100		8,81	100		4,6	100		0,25	94		31,8	100		0,3	100		0,5	100		122761,3	100		11,0	100		162,0	100		951,2	100		in Betrieb
12:30		5,1	100		1,1	100		4,49	97		6,5	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		120575,1	100		11,2	100		161,8	100		946,7	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,5	100		1,99	76		6,3	100		0,24	100		12,8	100		0,3	100		0,4	100		121169,0	100		11,2	100		161,3	100		957,7	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,2	100		3,4	100		5,9	100		0,24	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		122106,4	100		10,9	100		160,4	100		960,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,2	100		8,19	100		4,5	100		0,25	100		46,3	100		0,3	100		0,5	100		121535,6	100		10,8	100		162,0	100		958,3	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,2	100		11,62	97		5,2	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,4	100		122268,1	100		11,0	100		162,1	100		947,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,2	100		8,16	76		5,4	100		0,24	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		122115,8	100		11,0	100		160,4	100		955,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		7,76	100		5,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		120145,2	100		11,1	100		159,7	100		952,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		7,78	100		5,5	100		0,24	95		40,6	100		0,3	100		0,3	100		121783,7	100		10,6	100		159,2	100		961,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,1	100		8,61	97		4,9	100		0,23	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		119769,4	100		11,1	100		159,7	100		944,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,0	100		4,65	76		5,1	100		0,22	100		36,1	100		0,3	100		0,5	100		122067,5	100		10,6	100		161,2	100		949,2	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,0	100		6,22	100		4,5	100		0,22	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		121684,4	100		11,1	100		162,1	100		949,5	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		4,46	100		4,6	100		0,22	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		123401,4	100		10,9	100		162,3	100		948,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		4,26	97		4,4	100		0,22	100		22,0	100		0,3	100		0,5	100		123673,0	100		11,0	100		163,5	100		957,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,0	100		5,45	76		4,3	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		120690,7	100		11,3	100		163,1	100		942,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,0	100		6,6	100		4,5	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,4	100		122351,5	100		11,1	100		163,6	100		948,8	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		6,55	100		4,6	100		0,22	94		25,5	100		0,3	100		0,4	100		122350,9	100		11,1	100		162,3	100		947,1	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		6,3	97		4,4	100		0,22	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		122977,5	100		10,9	100		161,3	100		951,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,1	86		6,32	76		4,5	86		0,21	100		35,8	86		0,3	86		0,4	86		123358,6	100		11,0	86		161,3	100		953,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,1	78		3,85	100		3,8	78		0,22	100		41,0	78																				