

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	94		3,8	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		112813,5	100		11,5	100		153,1	100		948,4	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,6	100		0,04	79		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		114744,3	100		11,2	100		154,3	100		948,3	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		112040,6	100		11,5	100		156,1	100		942,6	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,6	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,6	100		114490,0	100		11,3	100		159,0	100		940,2	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,2	100		0,02	94		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		115937,9	100		11,1	100		162,8	100		945,8	100	In marcia
03:00		4,4	100		1,4	100		0,0	79		4,8	100		0,26	100		22,0	100		0,3	100		0,5	100		111833,1	100		11,5	100		163,3	100		946,5	100	In marcia
03:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,6	100		115675,9	100		11,1	100		162,4	100		948,3	100	In marcia
04:00		4,4	100		2,3	100		0,09	100		4,0	100		0,25	94		40,8	100		0,3	100		0,6	100		116567,2	100		11,0	100		163,4	100		952,1	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,8	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		116025,7	100		11,1	100		164,6	100		951,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,1	100		0,63	79		5,8	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,8	100		118269,4	100		10,6	100		167,0	100		962,4	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,1	100		1,29	100		4,6	100		0,26	100		27,0	100		0,3	100		0,8	100		117281,1	100		11,2	100		170,2	100		951,0	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,0	100		1,1	100		4,5	100		0,25	100		20,9	100		0,3	100		0,7	100		115505,0	100		11,3	100		169,8	100		938,7	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,9	100		0,9	94		3,9	100		0,26	100		27,8	100		0,3	100		0,8	100		114035,2	100		11,4	100		166,6	100		937,1	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,6	100		0,42	79		3,8	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,7	100		116310,3	100		11,3	100		163,0	100		935,2	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,9	100		1,06	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,8	100		118871,9	100		10,8	100		163,5	100		946,9	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,6	100		0,42	100		3,7	100		0,26	94		23,1	100		0,3	100		0,7	100		115325,7	100		11,4	100		161,2	100		949,5	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,4	100		0,17	94		4,4	100		0,25	100		23,3	100		0,3	100		0,7	100		114998,2	100		11,3	100		159,0	100		944,2	100	In marcia
09:00		3,3	86		1,2	86		0,46	79		3,9	86		0,25	100		24,9	86		0,3	86		0,8	86		117234,9	100		11,0	86		157,7	100		947,0	100	In marcia
09:30		2,8	78		1,7	78		0,98	100		4,7	78		0,25	100		30,4	78		0,3	78		0,3	78		117099,9	100		10,5	78		157,4	100		964,8	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,6	100		0,63	100		4,0	100		0,25	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		115598,0	100		11,2	100		156,4	100		956,2	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,3	100		0,35	94		4,0	100		0,26	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		116584,0	100		11,1	100		156,8	100		946,3	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,3	100		0,13	79		3,7	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		115077,6	100		11,2	100		156,7	100		950,2	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,8	100		0,36	100		3,5	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		118412,4	100		10,9	100		157,5	100		961,0	100	In marcia
12:00		2,9	100		2,2	100		0,22	100		3,6	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		115470,7	100		11,3	100		158,0	100		961,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,2	100		0,0	94		3,7	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,1	100		113815,7	100		11,4	100		156,9	100		948,9	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,0	100		0,06	79		3,8	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		115814,5	100		11,2	100		157,0	100		949,0	100	In marcia
13:30		2,3	100		2,1	100		0,3	100		3,8	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		114679,1	100		11,3	100		156,5	100		951,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		115818,2	100		11,2	100		155,8	100		952,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		1,9	100		0,27	94		4,2	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		117717,2	100		11,0	100		155,9	100		962,1	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,4	100		0,42	79		4,5	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		112914,2	100		11,5	100		155,1	100		954,2	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,3	100		0,78	100		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		114440,2	100		11,3	100		154,7	100		957,9	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		1,0	100		3,7	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,2	100		112839,4	100		11,4	100		154,7	100		952,0	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,3	100		0,92	94		4,3	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,2	100		114937,4	100		11,2	100		155,1	100		950,7	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,7	100		1,04	79		4,6	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		113528,4	100		11,3	100		154,5	100		954,1	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,1	100		1,15	100		3,9	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		112895,8	100		11,3	100		153,4	100		953,8	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,6	100		0,93	100		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		114570,6	100		11,0	100		153,4	100		958,5	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,7	100		0,69	94		3,9	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,2	100		114771,7	100		11,0	100		154,2	100		954,1	100	In marcia
19:00		2,0	100		1,9	100		2,26	79		4,2	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,1	100		115396,1	100		10,9	100		154,4	100		956,6	100	In marcia
19:30		2,0	100		2,3	100		1,9	100		3,6	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		114302,3	100		11,1	100		154,9	100		950,7	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,5	100		0,91	100		4,1	100		0,23	94		26,7	100		0,3	100		0,1	100		115210,8	100		11,1	100		154,0	100		953,5	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,6	100		0,79	94		4,4	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		113562,7	100		11,3	100		152,9	100		955,0	100	In marcia
21:00		1,3	84		0,7	84		2,46	79		4,2	84		0,24	100		30,6	84		0,3	84		0,2	84		117347,6	100		10,8	84		153,7	100		968,3	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,3	79		2,34	100		4,3	79		0,24	100		27,3	79		0,3	79		0,1	79		113474,7	100		11,3	79		154,8	100		954,5		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	94		3,8	100		0,25	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		112813,5	100	11,5	100		153,1	100		948,4	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		1,6	100		0,04	79		3,7	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,4	100		114744,3	100	11,2	100		154,3	100		948,3	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,2	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,5	100		112040,6	100	11,5	100		156,1	100		942,6	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,6	100		0,04	100		4,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,6	100		114490,0	100	11,3	100		159,0	100		940,2	100	in Betrieb
02:30		3,0	100		1,2	100		0,02	94		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		115937,9	100	11,1	100		162,8	100		945,8	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		1,4	100		0,0	79		4,8	100		0,26	100		22,0	100		0,3	100		0,5	100		111833,1	100	11,5	100		163,3	100		946,5	100	in Betrieb
03:30		2,5	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		38,6	100		0,3	100		0,6	100		115675,9	100	11,1	100		162,4	100		948,3	100	in Betrieb
04:00		4,4	100		2,3	100		0,09	100		4,0	100		0,25	94		40,8	100		0,3	100		0,6	100		116567,2	100	11,0	100		163,4	100		952,1	100	in Betrieb
04:30		3,5	100		0,8	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		116025,7	100	11,1	100		164,6	100		951,7	100	in Betrieb
05:00		4,1	100		1,1	100		0,63	79		5,8	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,8	100		118269,4	100	10,6	100		167,0	100		962,4	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		1,1	100		1,29	100		4,6	100		0,26	100		27,0	100		0,3	100		0,8	100		117281,1	100	11,2	100		170,2	100		951,0	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		1,0	100		1,1	100		4,5	100		0,25	100		20,0	100		0,3	100		0,7	100		115505,0	100	11,3	100		169,8	100		938,7	100	in Betrieb
06:30		2,1	100		0,9	100		0,9	94		3,9	100		0,26	100		27,8	100		0,3	100		0,8	100		114035,2	100	11,4	100		166,6	100		937,1	100	in Betrieb
07:00		1,9	100		1,6	100		0,42	79		3,8	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,7	100		116310,3	100	11,3	100		163,0	100		935,2	100	in Betrieb
07:30		2,6	100		1,9	100		1,06	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,8	100		118871,9	100	10,8	100		163,5	100		946,9	100	in Betrieb
08:00		1,8	100		1,6	100		0,42	100		3,7	100		0,26	94		23,1	100		0,3	100		0,7	100		115325,7	100	11,4	100		161,2	100		949,5	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		1,4	100		0,17	94		4,4	100		0,25	100		23,3	100		0,3	100		0,7	100		114998,2	100	11,3	100		159,0	100		944,2	100	in Betrieb
09:00		3,3	86		1,2	86		0,46	79		3,9	86		0,25	100		24,9	86		0,3	86		0,8	86		117234,9	100	11,0	86		157,7	100		947,0	100	in Betrieb
09:30		2,8	78		1,7	78		0,98	100		4,7	78		0,25	100		30,4	78		0,3	78		0,3	78		117099,9	100	10,5	78		157,4	100		964,8	100	in Betrieb
10:00		3,1	100		1,6	100		0,63	100		4,0	100		0,25	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		115598,0	100	11,2	100		156,4	100		956,2	100	in Betrieb
10:30		2,3	100		1,3	100		0,35	94		4,0	100		0,26	100		34,8	100		0,3	100		0,3	100		116584,0	100	11,1	100		156,8	100		946,3	100	in Betrieb
11:00		1,5	100		1,3	100		0,13	79		3,7	100		0,25	100		39,1	100		0,3	100		0,2	100		115077,6	100	11,2	100		156,7	100		950,2	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		1,8	100		0,36	100		3,5	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		118412,4	100	10,9	100		157,5	100		961,0	100	in Betrieb
12:00		2,9	100		2,2	100		0,22	100		3,6	100		0,25	94		23,8	100		0,3	100		0,1	100		115470,7	100	11,3	100		158,0	100		961,2	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		1,2	100		0,0	94		3,7	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,1	100		113815,7	100	11,4	100		156,9	100		948,9	100	in Betrieb
13:00		1,4	100		1,0	100		0,06	79		3,8	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		115814,5	100	11,2	100		157,0	100		949,0	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		2,1	100		0,3	100		3,8	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		114679,1	100	11,3	100		156,5	100		951,2	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		4,0	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		115818,2	100	11,2	100		155,8	100		952,7	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		1,9	100		0,27	94		4,2	100		0,24	100		33,1	100		0,3	100		0,2	100		117717,2	100	11,0	100		155,9	100		962,1	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,4	100		0,42	79		4,5	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		112914,2	100	11,5	100		155,1	100		954,2	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,3	100		0,78	100		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,1	100		114440,2	100	11,3	100		154,7	100		957,9	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		1,0	100		3,7	100		0,24	94		32,7	100		0,3	100		0,2	100		112839,4	100	11,4	100		154,7	100		952,0	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		1,3	100		0,92	94		4,3	100		0,24	100		22,6	100		0,3	100		0,2	100		114937,4	100	11,2	100		155,1	100		950,7	100	in Betrieb
17:00		2,6	100		1,7	100		1,04	79		4,6	100		0,25	100		21,2	100		0,3	100		0,1	100		113528,4	100	11,3	100		154,5	100		954,1	100	in Betrieb
17:30		2,4	100		1,1	100		1,15	100		3,9	100		0,23	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		112895,8	100	11,3	100		153,4	100		953,8	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,6	100		0,93	100		3,7	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		114570,6	100	11,0	100		153,4	100		958,5	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,7	100		0,69	94		3,9	100		0,23	100		39,7	100		0,3	100		0,2	100		114771,7	100	11,0	100		154,2	100		954,1	100	in Betrieb
19:00		2,0	100		1,9	100		2,26	79		4,2	100		0,24	100		41,8	100		0,3	100		0,1	100		115396,1	100	10,9	100		154,4	100		956,6	100	in Betrieb
19:30		2,0	100		2,3	100		1,9	100		3,6	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		114302,3	100	11,1	100		154,9	100		950,7	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,5	100		0,91	100		4,1	100		0,23	94		26,7	100		0,3	100		0,1	100		115210,8	100	11,1	100		154,0	100		953,5	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		0,6	100		0,79	94		4,4	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		113562,7	100	11,3	100		152,9	100		955,0	100	in Betrieb
21:00		1,3	84		0,7	84		2,46	79		4,2	84		0,24	100		30,6	84		0,3	84		0,2	84		117347,6	100	10,8	84		153,7	100		968,3	100	in Betrieb
21:30		1,4	79		1,3	79		2,34	100		4,3	79		0,24	100		27,3	79		0,3	79		0,1	79		113474,7	100	11,3	79		154,8	100		954,5	100	in Betrieb
22:00		1,3	100		1,1	100		1,68	100		5,1	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,2	100		112417,2	100	11,4	100							